

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«**ДИАЛ**»

Почтовый адрес: 414000 г. Астрахань,  
ул. Шаумяна, д. 63, офис 2  
тел/факс: 8(8512) 645-999, 426337


Гр. Турабову Н.Р.  
Гр. Турабовой И.А.

исх. № 6 от 9.03.2022г

---

В результате изучения представленной документации, визуального осмотра домовладения расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 80а (кадастровый номер 30.12.020244.218) на предмет соответствия нормам пожарной безопасности сообщаем следующее: взамен противопожарных требований п.п. 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» указанных в п.2 письма Управления по строительству, архитектуре и градостроительству г. Астрахани № 070401 4572 от 3.12.21г, со своей стороны, считаем возможным применение п.8.17 вышеуказанного свода правил в части планировочных решений малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно) с обеспечением подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.



 А. Л. Срымов



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИНЫХ БЕДСТВИЙ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ 30/B/0005

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ»

(полное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

ООО «ДИАЛ»

(сокращенное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

ООО «ДИАЛ»

(фирменное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, 63, офис 2

(юридический адрес)

414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, 63, офис 2

(фактический адрес)

3015091849/1103015002991

(ИНН/ОГРН)

### АККРЕДИТОВАНА В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Выдано:

17 ноября 2016 г.

Действительно:

бессрочно

Заместитель председателя комиссии

  
(подпись)

С.В. Головчанский  
(фамилия, инициалы)

КОПИЯ  
ВЕРНА

