



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»
НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА**

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на период до 2041 года	12401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на период до 2041 года</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	12401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	12401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	12401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	12401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	12401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	12401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	12401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	12401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и мак-	12401.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
симального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	12401.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	12401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	12401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	12401.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	12401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	12401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	12401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	12401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	12401.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5
1 Тепловые нагрузки и значения теплотребления потребителей ООО «Астраханские тепловые сети»	6
2 Тепловые нагрузки и значения теплотребления потребителей МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»	144
3 Тепловые нагрузки и значения теплотребления потребителей ООО «Теплоресурс»	166

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление потребителей ООО «Астраханские тепловые сети»	6
Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление потребителей МУП Г. Астрахани «Коммунэнерго»	144
Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление потребителей ООО «Теплоресурс»	166

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплоснабжение потребителей ООО «Астраханские тепловые сети»

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Нахимова ул, 107а	0,004798	0	0,0048	9,65		9,65	9,65
Адмирала Нахимова ул, 107а	0,338662	0	0,3387	681,14		681,14	681,14
Адмирала Нахимова ул, 109а	0,011771	0	0,0118	23,67		23,67	23,67
Адмирала Нахимова ул, 109а	0,003696	0	0,0037	7,43		7,43	7,43
Адмирала Нахимова ул, 109а	0,005309	0	0,0053	10,68		10,68	10,68
Адмирала Нахимова ул, 109а	0,282742	0	0,2827	568,67		568,67	568,67
Адмирала Нахимова ул, 109а	0,005196	0	0,0052	10,45		10,45	10,45
Адмирала Нахимова ул, 111	0,003235	0	0,0032	6,51		6,51	6,51
Адмирала Нахимова ул, 111	0,239459	0	0,2395	481,61		481,61	481,61
Адмирала Нахимова ул, 113	0,005901	0	0,0059	11,87		11,87	11,87
Адмирала Нахимова ул, 113	0,003104	0,00253	0,0056	6,24	17,81	24,05	16,02
Адмирала Нахимова ул, 113	0,012743	0	0,0127	25,63		25,63	25,63
Адмирала Нахимова ул, 113	0,236081	0,10186617	0,3379	474,82	717,06	1191,88	868,43
Адмирала Нахимова ул, 113	0,006495	0	0,0065	13,06		13,06	13,06
Адмирала Нахимова ул, 115	0,261473	0	0,2615	525,89		525,89	525,89
Адмирала Нахимова ул, 16	0,079164	0	0,0792	159,22		159,22	159,22
Адмирала Нахимова ул, 16	0,0042	0	0,0042	8,45		8,45	8,45
Адмирала Нахимова ул, 30	0,05707	0	0,0571	114,78		114,78	114,78
Адмирала Нахимова ул, 30	0,023964	0	0,0240	48,20		48,20	48,20
Адмирала Нахимова ул, 30	0,002964	0	0,0030	5,96		5,96	5,96
Адмирала Нахимова ул, 34	0,04284	0	0,0428	86,16		86,16	86,16
Адмирала Нахимова ул, 34	0,037	0	0,0370	74,42		74,42	74,42
Адмирала Нахимова ул, 34	0,474	0	0,4740	953,34		953,34	953,34
Адмирала Нахимова ул, 38	0,360756	0	0,3608	725,57		725,57	725,57
Адмирала Нахимова ул, 38а	0,425643	0	0,4256	856,08		856,08	856,08
Адмирала Нахимова ул, 38б	0,022391	0	0,0224	45,03		45,03	45,03
Адмирала Нахимова ул, 38б	0,154165	0	0,1542	310,07		310,07	310,07
Адмирала Нахимова ул, 38б	0,023951	0	0,0240	48,17		48,17	48,17
Адмирала Нахимова ул, 40	0,003521	0	0,0035	7,08		7,08	7,08
Адмирала Нахимова ул, 40	0,104021	0	0,1040	209,21		209,21	209,21
Адмирала Нахимова ул, 40	0,003667	0	0,0037	7,38		7,38	7,38
Адмирала Нахимова ул, 42	0,101741	0	0,1017	204,63		204,63	204,63
Адмирала Нахимова ул, 42	0,1266	0	0,1266	254,63		254,63	254,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Нахимова ул, 42	0,062575	0	0,0626	125,85		125,85	125,85
Адмирала Нахимова ул, 42	0,071207	0	0,0712	143,22		143,22	143,22
Адмирала Нахимова ул, 93а	0,488192	0	0,4882	981,88		981,88	981,88
Адмирала Нахимова ул, 95	0,481493	0,09914248	0,5806	968,41	697,88	1666,29	1351,49
Александрова ул, 1	0,2093	0	0,2093	420,96		420,96	420,96
Александрова ул, 11	0,20784	0	0,2078	418,02		418,02	418,02
Александрова ул, 13	0,205781	0	0,2058	413,88		413,88	413,88
Александрова ул, 15	0,120409	0	0,1204	242,17		242,17	242,17
Александрова ул, 17	0,204559	0	0,2046	411,42		411,42	411,42
Александрова ул, 3	0,013508	0	0,0135	27,17		27,17	27,17
Александрова ул, 3	0,02654	0	0,0265	53,38		53,38	53,38
Александрова ул, 3	0,267551	0	0,2676	538,12		538,12	538,12
Александрова ул, 5	0,309121	0	0,3091	621,72		621,72	621,72
Александрова ул, 5 а	0,383675	0	0,3837	771,67		771,67	771,67
Александрова ул, 6	0,052471	0	0,0525	105,53		105,53	105,53
Александрова ул, 6	0,039012	0	0,0390	78,46		78,46	78,46
Александрова ул, 6	0,28414	0	0,2841	571,48		571,48	571,48
Александрова ул, 7	0,012317	0	0,0123	24,77		24,77	24,77
Александрова ул, 7	0,028837	0	0,0288	58,00		58,00	58,00
Александрова ул, 7	0,309136	0	0,3091	621,75		621,75	621,75
Александрова ул, 7	0,006401	0	0,0064	12,87		12,87	12,87
Александрова ул, 7	0,019148	0	0,0191	38,51		38,51	38,51
Александрова ул, 7	0,024479	0	0,0245	49,23		49,23	49,23
Александрова ул, 9	0,019701	0	0,0197	39,62		39,62	39,62
Александрова ул, 9	0,291206	0	0,2912	585,69		585,69	585,69
Александрова ул, 9 а	0,038429	0	0,0384	77,29		77,29	77,29
Александрова ул, 9 а	0,01508	0	0,0151	30,33		30,33	30,33
Александрова ул, 9 а	0,027428	0	0,0274	55,16		55,16	55,16
Александрова ул, 9 а	0,16904	0	0,1690	339,98		339,98	339,98
Александрова ул, 9 а	0,006185	0	0,0062	12,44		12,44	12,44
Александрова ул, 9 а	0,010727	0	0,0107	21,57		21,57	21,57
Александрова ул, 9 а	0,007211	0	0,0072	14,50		14,50	14,50
Александрова ул, 9 а	0,001588	0	0,0016	3,19		3,19	3,19
Александрова ул, 9 а	0,00598	0	0,0060	12,03		12,03	12,03
Артезианская ул, 27/17	0,063509	0	0,0635	127,73		127,73	127,73
Балаклавская ул, 2	0,003233	0	0,0032	6,50		6,50	6,50
Безжонова ул, 2	0,012256	0	0,0123	24,65		24,65	24,65
Безжонова ул, 2	0,039695	0	0,0397	79,84		79,84	79,84
Безжонова ул, 2	0,015567	0	0,0156	31,31		31,31	31,31
Безжонова ул, 2	0,242064	0	0,2421	486,85		486,85	486,85
Безжонова ул, 2в	0,245185	0	0,2452	493,13		493,13	493,13
Безжонова ул, 2в	0,054368	0	0,0544	109,35		109,35	109,35
Безжонова ул, 2в	0,045656	0	0,0457	91,83		91,83	91,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Безжонова ул, 2в	0,071339	0	0,0713	143,48		143,48	143,48
Безжонова ул, 2в	0,003289	0	0,0033	6,62		6,62	6,62
Безжонова ул, 2в	0,123974	0	0,1240	249,34		249,34	249,34
Безжонова ул, 2в	0,084284	0	0,0843	169,52		169,52	169,52
Безжонова ул, 4	0,005847	0	0,0058	11,76		11,76	11,76
Безжонова ул, 4	0,003663	0	0,0037	7,37		7,37	7,37
Безжонова ул, 4	0,009705	0	0,0097	19,52		19,52	19,52
Безжонова ул, 4	0,002082	0	0,0021	4,19		4,19	4,19
Безжонова ул, 4	0,006293	0	0,0063	12,66		12,66	12,66
Безжонова ул, 4	0,002275	0	0,0023	4,58		4,58	4,58
Безжонова ул, 4	0,000622	0	0,0006	1,25		1,25	1,25
Безжонова ул, 4	0,000684	0	0,0007	1,38		1,38	1,38
Безжонова ул, 4	0,231677	0	0,2317	465,96		465,96	465,96
Дорожная 1-я ул, 18	0,08874	0	0,0887	178,48		178,48	178,48
Дорожная 2-я ул, 51	0,004452	0	0,0045	8,95		8,95	8,95
Ивановская ул, 57	0,396448	0,03649751	0,4329	797,36	256,91	1054,27	938,39
Каширская ул, 24/Верещагина 59	0,086023	0	0,0860	173,01		173,01	173,01
Котельная 5-я ул, 7к1	0,049983	0	0,0500	100,53		100,53	100,53
Котельная 5-я ул, 7к2	0,050561	0	0,0506	101,69		101,69	101,69
Котельная 5-я ул, 7к3	0,197105	0	0,1971	396,43		396,43	396,43
Литейная 1-я ул, 12	0,025826	0	0,0258	51,94		51,94	51,94
Литейная 1-я ул, 12	0,021885	0	0,0219	44,02		44,02	44,02
Литейная 1-я ул, 12	0,025957	0	0,0260	52,21		52,21	52,21
Литейная 1-я ул, 12	0,022218	0	0,0222	44,69		44,69	44,69
Литейная 1-я ул, 12б	0,062188	0	0,0622	125,08		125,08	125,08
Литейная 1-я ул, 12б	0,025732	0	0,0257	51,75		51,75	51,75
Литейная 1-я ул, 14	0,045548	0	0,0455	91,61		91,61	91,61
Литейная 1-я ул, 16	0,011234	0	0,0112	22,59		22,59	22,59
Литейная 1-я ул, 12 а	0,124479	0	0,1245	250,36		250,36	250,36
Сакко и Ванцетти 12	0,003164	0	0,0032	6,36		6,36	6,36
Сакко и Ванцетти 14	0,00338	0	0,0034	6,80		6,80	6,80
Сакко и Ванцетти 16	0,003079	0	0,0031	6,19		6,19	6,19
Сакко и Ванцетти 23	0,002379	0	0,0024	4,78		4,78	4,78
Ульянова ул, 56	0,284002	0,00217896	0,2862	571,20	15,34	586,54	579,62
Ульянова ул, 60	0,027958	0	0,0280	56,23		56,23	56,23
Ульянова ул, 60/2	0,011629	0	0,0116	23,39		23,39	23,39
Ульянова ул, 60/3	0,011191	0	0,0112	22,51		22,51	22,51
Ульянова ул, 60/6	0,031192	0	0,0312	62,74		62,74	62,74
Ульянова ул, 60/7	0,014268	0	0,0143	28,70		28,70	28,70
Ульянова ул, 60/8	0,004465	0	0,0045	8,98		8,98	8,98
Чигорина ул, 14а	0,205	0	0,2050	412,31		412,31	412,31
Наб 1 Мая 147	0,139172	0	0,1392	279,91		279,91	279,91
Адмирала Нахимова ул, 265	0,357272	0	0,3573	718,57		718,57	718,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Нахимова ул, 265	0,070695	0	0,0707	142,19		142,19	142,19
Адмирала Нахимова ул, 265	0,005607	0	0,0056	11,28		11,28	11,28
Адмирала Нахимова ул, 267	0,563765	0	0,5638	1133,88		1133,88	1133,88
Немова ул, 10	0,048252	0	0,0483	97,05		97,05	97,05
Немова ул, 12	0,048498	0	0,0485	97,54		97,54	97,54
Немова ул, 12 а	0,047714	0	0,0477	95,97		95,97	95,97
Немова ул, 14	0,047006	0	0,0470	94,54		94,54	94,54
Немова ул, 16	0,048891	0	0,0489	98,33		98,33	98,33
Немова ул, 16 б	0,046725	0	0,0467	93,98		93,98	93,98
Немова ул, 16 в	0,049237	0	0,0492	99,03		99,03	99,03
Немова ул, 16 г	0,049106	0	0,0491	98,77		98,77	98,77
Немова ул, 16 д	0,049299	0	0,0493	99,15		99,15	99,15
Немова ул, 18	0,048306	0	0,0483	97,16		97,16	97,16
Немова ул, 20	0,048229	0	0,0482	97,00		97,00	97,00
Немова ул, 20 а	0,050501	0	0,0505	101,57		101,57	101,57
Немова ул, 22	0,050353	0	0,0504	101,27		101,27	101,27
Немова ул, 22 а	0,047483	0	0,0475	95,50		95,50	95,50
Немова ул, 24	0,050084	0	0,0501	100,73		100,73	100,73
Немова ул, 24 б	0,05233	0	0,0523	105,25		105,25	105,25
Немова ул, 24 г	0,027562	0	0,0276	55,43		55,43	55,43
Немова ул, 24 г	0,002259	0	0,0023	4,54		4,54	4,54
Немова ул, 24 г	0,19607	0	0,1961	394,35		394,35	394,35
Немова ул, 24 г	0,001029	0	0,0010	2,07		2,07	2,07
Немова ул, 24 г	0,005539	0	0,0055	11,14		11,14	11,14
Немова ул, 24 г	0,013753	0	0,0138	27,66		27,66	27,66
Немова ул, 28	0,40147	0	0,4015	807,46		807,46	807,46
Немова ул, 28 к1	0,310803	0	0,3108	625,11		625,11	625,11
Немова ул, 28 к1	0,007838	0	0,0078	15,76		15,76	15,76
Немова ул, 28 к1	0,018856	0	0,0189	37,92		37,92	37,92
Немова ул, 28 к2	0,136175	0	0,1362	273,88		273,88	273,88
Немова ул, 30	0,206511	0	0,2065	415,35		415,35	415,35
Немова ул, 30	0,000968	0	0,0010	1,95		1,95	1,95
Немова ул, 32	0,009013	0	0,0090	18,13		18,13	18,13
Немова ул, 32	0,010029	0	0,0100	20,17		20,17	20,17
Немова ул, 32	0,009056	0	0,0091	18,21		18,21	18,21
Немова ул, 32	0,00488	0	0,0049	9,81		9,81	9,81
Немова ул, 32	0,005179	0	0,0052	10,42		10,42	10,42
Немова ул, 32	0,003957	0	0,0040	7,96		7,96	7,96
Немова ул, 32	0,005509	0	0,0055	11,08		11,08	11,08
Немова ул, 32	0,005955	0	0,0060	11,98		11,98	11,98
Немова ул, 32	0,00239	0	0,0024	4,81		4,81	4,81
Немова ул, 32	0,005625	0	0,0056	11,31		11,31	11,31
Немова ул, 32	0,00146	0	0,0015	2,94		2,94	2,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Немова ул, 32	0,512374	0	0,5124	1030,52		1030,52	1030,52
Немова ул, 32	0,00468	0	0,0047	9,41		9,41	9,41
Немова ул, 32	0,003865	0	0,0039	7,77		7,77	7,77
Немова ул, 32	0,009535	0	0,0095	19,18		19,18	19,18
Немова ул, 32	0,005961	0	0,0060	11,99		11,99	11,99
Немова ул, 32 а	0,141451	0	0,1415	284,49		284,49	284,49
Немова ул, 34	0,005131	0	0,0051	10,32		10,32	10,32
Немова ул, 34	0,008567	0	0,0086	17,23		17,23	17,23
Немова ул, 34	0,003327	0	0,0033	6,69		6,69	6,69
Немова ул, 34	0,240258	0	0,2403	483,22		483,22	483,22
Немова ул, 34	0,009935	0	0,0099	19,98		19,98	19,98
Немова ул, 34	0,015721	0	0,0157	31,62		31,62	31,62
Немова ул, 34	0,010604	0	0,0106	21,33		21,33	21,33
Немова ул, 34	0,010665	0	0,0107	21,45		21,45	21,45
Немова ул, 5	0,014783	0	0,0148	29,73		29,73	29,73
Немова ул, 7	0,026204	0	0,0262	52,70		52,70	52,70
Немова ул, 9	0,00689	0	0,0069	13,86		13,86	13,86
Дальняя ул, 23	0,337679	0,0814556	0,4191	679,16	573,38	1252,54	993,91
Дальняя ул, 23 к 1	0,390639	0,12557738	0,5162	785,68	883,96	1669,64	1270,91
Дальняя ул, 3	0,599489	0,17139616	0,7709	1205,73	1206,49	2412,22	1868,00
Дальняя ул, 3	0,002898	0,019707	0,0226	5,83	138,72	144,55	81,98
Дальняя ул, 4	0,02664	0	0,0266	53,58		53,58	53,58
Дальняя ул, 5	0,606878	0,16630518	0,7732	1220,59	1170,66	2391,25	1863,19
Дальняя ул, 88а	0,066111	0	0,0661	132,97		132,97	132,97
Дальняя ул, 88б	0,070897	0	0,0709	142,59		142,59	142,59
Дальняя ул, 88в	0,070436	0	0,0704	141,67		141,67	141,67
Дальняя ул, 88г	0,070359	0	0,0704	141,51		141,51	141,51
Дальняя ул, 91	0,181328	0	0,1813	364,70		364,70	364,70
Дальняя ул, 91Б	0,217	0,107	0,3240	436,44	753,19	1189,64	849,89
Ладожская ул, 6	0,06932	0	0,0693	139,42		139,42	139,42
Новороссийская ул, 12	0,012226	0,053866	0,0661	24,59	379,17	403,76	232,73
Новороссийская ул, 12	0,004904	0,00263	0,0075	9,86	18,51	28,38	20,03
Новороссийская ул, 12	0,157453	0,03903081	0,1965	316,68	274,75	591,42	467,49
Новороссийская ул, 12	0,005197	0,002628	0,0078	10,45	18,50	28,95	20,61
Новороссийская ул, 12	0,006878	0,002628	0,0095	13,83	18,50	32,33	23,99
Новороссийская ул, 12	0,004115	0,01051	0,0146	8,28	73,98	82,26	48,89
Новороссийская ул, 12	0,006687	0,00657	0,0133	13,45	46,25	59,70	38,84
Новороссийская ул, 12 к1	0,032994	0	0,0330	66,36		66,36	66,36
Новороссийская ул, 12 к1	0,390239	0,10238516	0,4926	784,87	720,71	1505,58	1180,49
Соликамская ул, 8	0,15134	0,001845	0,1532	304,38	12,99	317,37	311,51
Соликамская ул, 8	0,014866	0	0,0149	29,90		29,90	29,90
Соликамская ул, 8	0,23671	0,002911	0,2396	476,09	20,49	496,58	487,33
Косм. Комарова ул, 25	0,085785	0	0,0858	172,54		172,54	172,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Косм. Комарова ул, 27	0,006946	0	0,0069	13,97		13,97	13,97
Косм. Комарова ул, 27	0,006226	0	0,0062	12,52		12,52	12,52
Косм. Комарова ул, 27	0,012629	0	0,0126	25,40		25,40	25,40
Косм. Комарова ул, 27	0,007748	0	0,0077	15,58		15,58	15,58
Косм. Комарова ул, 27	0,09894	0	0,0989	198,99		198,99	198,99
Косм. Комарова ул, 53	0,209074	0	0,2091	420,50		420,50	420,50
Косм. Комарова ул, 55	0,148716	0	0,1487	299,11		299,11	299,11
Косм. Комарова ул, 55	0,082899	0	0,0829	166,73		166,73	166,73
Красный Рыбак ул, 20а	0,004157	0	0,0042	8,36		8,36	8,36
Красный Рыбак ул, 26	0,00244	0	0,0024	4,91		4,91	4,91
Красный Рыбак ул, 27	0,003064	0	0,0031	6,16		6,16	6,16
Красный Рыбак ул, 29	0,004273	0	0,0043	8,59		8,59	8,59
Красный Рыбак ул, 32	0,002892	0	0,0029	5,82		5,82	5,82
Красный Рыбак ул, 36	0,002941	0	0,0029	5,92		5,92	5,92
Красный Рыбак ул, 40	0,00415	0	0,0042	8,35		8,35	8,35
Красный Рыбак ул, 42 а	0,003126	0	0,0031	6,29		6,29	6,29
Красный Рыбак ул, 42, в	0,002333	0	0,0023	4,69		4,69	4,69
Красный Рыбак ул, 46	0,007484	0	0,0075	15,05		15,05	15,05
Мелитопольская ул, 13 а (ТУ от ул.Красный Рыбак, 14 а)	0,008115	0	0,0081	16,32		16,32	16,32
Степана Разина ул, 17	0,038457	0	0,0385	77,35		77,35	77,35
Степана Разина ул, 20	0,043735	0	0,0437	87,96		87,96	87,96
Туапсинская ул, 34	0,018223	0	0,0182	36,65		36,65	36,65
Туапсинская ул, 34	0,064481	0	0,0645	129,69		129,69	129,69
Туапсинская ул, 34	0,187654	0	0,1877	377,42		377,42	377,42
Туапсинская ул, 4	0,265123	0	0,2651	533,23		533,23	533,23
Туапсинская ул, 6	0,098925	0	0,0989	198,96		198,96	198,96
Туапсинская ул, 8	0,097972	0	0,0980	197,05		197,05	197,05
Украинская ул, 1 (2)	0,013	0	0,0130	26,15		26,15	26,15
Украинская ул, 3 (2)	0,259645	0	0,2596	522,21		522,21	522,21
Украинская ул, 3 (2)	0,137705	0	0,1377	276,96		276,96	276,96
Украинская ул, 3 (2)	0,055161	0	0,0552	110,94		110,94	110,94
Украинская ул, 3 (2)	0,029541	0	0,0295	59,41		59,41	59,41
Украинская ул, 3 (2)	0,16218	0	0,1622	326,19		326,19	326,19
Рождественского ул, 11	0,277196	0,07183931	0,3490	557,51	505,69	1063,20	835,10
Рождественского ул, 15а	0,16318	0	0,1632	328,20		328,20	328,20
Рождественского ул, 7	0,14093	0	0,1409	283,45		283,45	283,45
Рождественского ул, 9	0,126914	0	0,1269	255,26		255,26	255,26
Рождественского ул, 9а	0,008899	0	0,0089	17,90		17,90	17,90
Рождественского ул, 9к2	0,158834	0,04129346	0,2001	319,46	290,67	610,13	479,01
Ставропольская ул, 29	0,061156	0	0,0612	123,00		123,00	123,00
Ставропольская ул, 29 а	0,029531	0	0,0295	59,39		59,39	59,39
Ставропольская ул, 31	0,068674	0	0,0687	138,12		138,12	138,12
Ставропольская ул, 31 а	0,029616	0	0,0296	59,57		59,57	59,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ставропольская ул, 33	0,065796	0	0,0658	132,33		132,33	132,33
Ставропольская ул, 33 а	0,070351	0	0,0704	141,49		141,49	141,49
Ставропольская ул, 35	0,010706	0	0,0107	21,53		21,53	21,53
Ставропольская ул, 37	0,07042	0	0,0704	141,63		141,63	141,63
Ставропольская ул, 37 а	0,029023	0	0,0290	58,37		58,37	58,37
Ставропольская ул, 39	0,013756	0	0,0138	27,67		27,67	27,67
Ставропольская ул, 41	0,032612	0	0,0326	65,59		65,59	65,59
Строителей ул, 2	0,066885	0	0,0669	134,52		134,52	134,52
Строителей ул, 4	0,065545	0	0,0655	131,83		131,83	131,83
Строителей ул, 6	0,068081	0	0,0681	136,93		136,93	136,93
Строителей ул, 8	0,062172	0	0,0622	125,04		125,04	125,04
Безжонова ул, 103	0,129438	0,099849	0,2293	260,33	702,86	963,19	646,15
Безжонова ул, 103	0,230319	0,092928	0,3232	463,23	654,14	1117,37	822,31
Безжонова ул, 103	0,119045	0,012308	0,1314	239,43	86,64	326,07	286,99
Безжонова ул, 103	0,056115	0,079335	0,1355	112,86	558,45	671,32	419,41
Безжонова ул, 103	0,044604	0	0,0446	89,71		89,71	89,71
Щукина ул, 79	0,198673	0	0,1987	399,58		399,58	399,58
Аксакова ул, 1 а	0,031612	0	0,0316	63,58		63,58	63,58
Аксакова ул, 1 а	0,009561	0	0,0096	19,23		19,23	19,23
Аксакова ул, 10	0,379922	0,10351649	0,4834	764,12	728,67	1492,80	1164,11
Аксакова ул, 10 к 1	0,448434	0,11709243	0,5655	901,92	824,24	1726,16	1354,36
Аксакова ул, 12	0,905375	0,19967935	1,1051	1820,95	1405,58	3226,53	2592,51
Аксакова ул, 12	0,005119	0,002628	0,0077	10,30	18,50	28,79	20,45
Аксакова ул, 12 б	0,00984	0	0,0098	19,79		19,79	19,79
Аксакова ул, 12 к 1	0,359462	0,10012251	0,4596	722,97	704,78	1427,75	1109,85
Аксакова ул, 12 к 2	0,541787	0,13802199	0,6798	1089,68	971,56	2061,24	1622,99
Аксакова ул, 12 к 4	0,581609	0,15555757	0,7372	1169,77	1095,00	2264,77	1770,84
Аксакова ул, 13 к 1	0,440807	0,12388039	0,5647	886,58	872,02	1758,60	1365,25
Аксакова ул, 13 к 1	0,005086	0,006569	0,0117	10,23	46,24	56,47	35,61
Аксакова ул, 14 к 1	0,708553	0,18101244	0,8896	1425,09	1274,18	2699,27	2124,52
Аксакова ул, 14 к 2	0,887265	0,22174024	1,1090	1784,52	1560,87	3345,40	2641,33
Аксакова ул, 3	0,001249	0	0,0012	2,51		2,51	2,51
Аксакова ул, 3	0,005617	0	0,0056	11,30		11,30	11,30
Аксакова ул, 3	0,001214	0	0,0012	2,44		2,44	2,44
Аксакова ул, 3	0,036534	0	0,0365	73,48		73,48	73,48
Аксакова ул, 3	0,001716	0	0,0017	3,45		3,45	3,45
Аксакова ул, 3	0,013695	0	0,0137	27,54		27,54	27,54
Аксакова ул, 3	0,008506	0	0,0085	17,11		17,11	17,11
Аксакова ул, 5	0,107596	0	0,1076	216,40		216,40	216,40
Аксакова ул, 5	0,104	0	0,1040	209,17		209,17	209,17
Аксакова ул, 5 а	0,035376	0	0,0354	71,15		71,15	71,15
Аксакова ул, 6	0,017229	0,039414	0,0566	34,65	277,44	312,10	186,95
Аксакова ул, 6	0,266723	0,06674834	0,3335	536,45	469,85	1006,30	794,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Аксакова ул, 6 к 1	0,043367	0,001695	0,0451	87,22	11,93	99,15	93,77
Аксакова ул, 6 к 1	0,294189	0,10860747	0,4028	591,69	764,51	1356,20	1011,35
Аксакова ул, 6 к 2	0,377816	0,08315259	0,4610	759,89	585,33	1345,21	1081,19
Аксакова ул, 6а	0,135625	0,030058	0,1657	272,78	211,58	484,36	388,92
Аксакова ул, 7	0,002513	0	0,0025	5,05		5,05	5,05
Аксакова ул, 8	0,01857	0,00253	0,0211	37,35	17,81	55,16	47,13
Аксакова ул, 8	0,330636	0,11256711	0,4432	665,00	792,38	1457,38	1099,95
Аксакова ул, 8 к 1	0,275079	0,06674834	0,3418	553,26	469,85	1023,11	811,17
Аксакова ул, 8 к 2	0,534369	0,17874979	0,7131	1074,76	1258,26	2333,01	1765,45
Бабаевского ул, 1 к 1	0,536036	0,14653476	0,6826	1078,11	1031,49	2109,60	1644,32
Бабаевского ул, 1 к 2	0,04029	0	0,0403	81,03		81,03	81,03
Бабаевского ул, 1 к 2	0,390844	0,09452692	0,4854	786,09	665,39	1451,48	1151,34
Бабаевского ул, 1 к 3	0,008282	0	0,0083	16,66		16,66	16,66
Бабаевского ул, 1 к 3	0,006414	0	0,0064	12,90		12,90	12,90
Бабаевского ул, 1 к 3	0,533727	0,11916426	0,6529	1073,46	838,82	1912,29	1533,92
Бабаевского ул, 1 к 3	0,007085	0	0,0071	14,25		14,25	14,25
Бабаевского ул, 1 к 3	0,009558	0	0,0096	19,22		19,22	19,22
Бабаевского ул, 1 к 3	0,006328	0	0,0063	12,73		12,73	12,73
Бабаевского ул, 1 к 3	0,001884	0	0,0019	3,79		3,79	3,79
Бабаевского ул, 1 к 4	0,289719	0,06155549	0,3513	582,70	433,30	1016,00	820,55
Бабаевского ул, 1 к 5	0,288574	0,08062136	0,3692	580,40	567,51	1147,91	891,92
Бабаевского ул, 1 к 6	0,291472	0,06184474	0,3533	586,23	435,34	1021,56	825,19
Бабаевского ул, 1 к 7	0,169338	0,03704224	0,2064	340,58	260,75	601,33	483,71
Бабаевского ул, 29	0,007136	0,015766	0,0229	14,35	110,98	125,33	75,27
Бабаевского ул, 29	0,192691	0,05656639	0,2493	387,55	398,18	785,73	606,12
Бабаевского ул, 31	0,006265	0,01839	0,0247	12,60	129,45	142,05	83,66
Бабаевского ул, 31	0,508502	0,14141597	0,6499	1022,73	995,46	2018,19	1569,16
Бабаевского ул, 31 к 1	0,192837	0,05260674	0,2454	387,85	370,31	758,16	591,12
Бабаевского ул, 31 к 1	0,005267	0,003941	0,0092	10,59	27,74	38,33	25,82
Бабаевского ул, 31 к 2	0,005569	0,00169699	0,0073	11,20	11,95	23,15	17,76
Бабаевского ул, 31 к 2	0,277289	0,06844533	0,3457	557,70	481,80	1039,50	822,17
Бабаевского ул, 31 к 3	0,28437	0,07466763	0,3590	571,94	525,60	1097,54	860,46
Бабаевского ул, 31 к 4	0,005898	0,00263	0,0085	11,86	18,51	30,38	22,02
Бабаевского ул, 31 к 4	0,190561	0,04808143	0,2386	383,27	338,45	721,72	569,05
Бабаевского ул, 31 к 4	0,001292	0	0,0013	2,60		2,60	2,60
Бабаевского ул, 31 к 4	0,000468	0	0,0005	0,94		0,94	0,94
Бабаевского ул, 33	0,003383	0,007883	0,0113	6,80	55,49	62,29	37,26
Бабаевского ул, 33	0,276604	0,06278869	0,3394	556,32	441,98	998,31	798,94
Бабаевского ул, 33	0,004061	0,00657	0,0106	8,17	46,25	54,42	33,55
Бабаевского ул, 33 к 1	0,003376	0,006569	0,0099	6,79	46,24	53,03	32,17
Бабаевского ул, 33 к 1	0,006039	0,002628	0,0087	12,15	18,50	30,65	22,30
Бабаевского ул, 33 к 1	0,184353	0,0407278	0,2251	370,78	286,69	657,47	528,15
Бабаевского ул, 33 к 2	0,171761	0,04468745	0,2164	345,46	314,56	660,02	518,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бабаевского ул, 33 к 2	0,00482	0,009197	0,0140	9,69	64,74	74,43	45,23
Бабаевского ул, 35	0,005382	0,002628	0,0080	10,82	18,50	29,32	20,98
Бабаевского ул, 35	0,275765	0,05147541	0,3272	554,64	362,35	916,98	753,54
Бабаевского ул, 35	0,005236	0,002628	0,0079	10,53	18,50	29,03	20,69
Бабаевского ул, 35 к 1	0,00599	0,002628	0,0086	12,05	18,50	30,55	22,20
Бабаевского ул, 35 к 1	0,000783	0	0,0008	1,57		1,57	1,57
Бабаевского ул, 35 к 1	0,485089	0,12331473	0,6084	975,64	868,04	1843,68	1452,13
Бабаевского ул, 35 к 2	0,000557	0	0,0006	1,12		1,12	1,12
Бабаевского ул, 35 к 2	0,005349	0,01051	0,0159	10,76	73,98	84,74	51,37
Бабаевского ул, 35 к 2	0,005344	0,000018	0,0054	10,75	0,13	10,87	10,82
Бабаевского ул, 35 к 2	0,470725	0,11878942	0,5895	946,75	836,18	1782,93	1405,75
Бабаевского ул, 35 к 3	0,005561	0,00056566	0,0061	11,18	3,98	15,17	13,37
Бабаевского ул, 35 к 3	0,005022	0,017079	0,0221	10,10	120,22	130,32	76,09
Бабаевского ул, 35 к 3	0,466658	0,11709243	0,5838	938,57	824,24	1762,81	1391,02
Бабаевского ул, 35 к 3	0,005452	0,007883	0,0133	10,97	55,49	66,46	41,43
Бабаевского ул, 35 к 4	0,18845	0,003022	0,1915	379,02	21,27	400,29	390,70
Бабаевского ул, 37	0,188831	0,04808143	0,2369	379,79	338,45	718,24	565,58
Бабаевского ул, 39	0,003343	0	0,0033	6,72		6,72	6,72
Бабаевского ул, 39	0,180439	0,04525311	0,2257	362,91	318,55	681,46	537,77
Бабаевского ул, 39 е	0,005487	0	0,0055	11,04		11,04	11,04
Бабаевского ул, 39 к 1	0	0,007883	0,0079		55,49	55,49	30,46
Бабаевского ул, 39 к 1	0,241487	0,0548694	0,2964	485,69	386,24	871,93	697,71
Бабаевского ул, 39 к 2	0,198889	0,04185913	0,2407	400,02	294,65	694,67	561,76
Бабаевского ул, 41	0,008058	0,015766	0,0238	16,21	110,98	127,19	77,13
Бабаевского ул, 41	0,00545	0,01051	0,0160	10,96	73,98	84,94	51,57
Бабаевского ул, 41	0,00637	0,002628	0,0090	12,81	18,50	31,31	22,97
Бабаевского ул, 41	0,807774	0,20420466	1,0120	1624,64	1437,44	3062,08	2413,69
Бабаевского ул, 41 к 1	0,000791	0	0,0008	1,59		1,59	1,59
Бабаевского ул, 41 к 1	0,288138	0,05882904	0,3470	579,52	414,11	993,63	806,84
Бабаевского ул, 45	0,06859	0	0,0686	137,95		137,95	137,95
Бабаевского ул, 45	0,10213	0	0,1021	205,41		205,41	205,41
Бабаевского ул, 45	0,001838	0	0,0018	3,70		3,70	3,70
Бабаевского ул, 45	0,003141	0	0,0031	6,32		6,32	6,32
Бабаевского ул, 45	0,075449	0	0,0754	151,75		151,75	151,75
Бабаевского ул, 49	0,221437	0	0,2214	445,37		445,37	445,37
Бабаевского ул, 49	0,020981	0	0,0210	42,20		42,20	42,20
Бабаевского ул, 49	0,006758	0	0,0068	13,59		13,59	13,59
Бабаевского ул, 49	0,018973	0	0,0190	38,16		38,16	38,16
Бабаевского ул, 49	0,020441	0	0,0204	41,11		41,11	41,11
Бабаевского ул, 49	0,003006	0	0,0030	6,05		6,05	6,05
Бульварная ул, 1 к 1	0,167274	0,08145405	0,2487	336,43	573,37	909,80	651,17
Бульварная ул, 10, стр 67	0,002768	0	0,0028	5,57		5,57	5,57
Бульварная ул, 10, стр 67	0,473307	0,08654658	0,5599	951,94	609,22	1561,16	1286,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бульварная ул, 10, стр 67	0,00455	0,00253	0,0071	9,15	17,81	26,96	18,93
Бульварная ул, 11	0,380085	0,11087012	0,4910	764,45	780,44	1544,89	1192,85
Бульварная ул, 11 к 1	0,213733	0,03111151	0,2448	429,87	219,00	648,87	550,09
Бульварная ул, 11 к 2	0,190702	0,03676815	0,2275	383,55	258,82	642,37	525,62
Бульварная ул, 12	0,430694	0,10295083	0,5336	866,24	724,69	1590,93	1264,04
Бульварная ул, 12А	0,450603	0,11548464	0,5661	906,28	812,92	1719,20	1352,51
Бульварная ул, 14	0,018258	0,00788	0,0261	36,72	55,47	92,19	67,17
Бульварная ул, 14	0,016342	0,0289	0,0452	32,87	203,43	236,30	144,54
Бульварная ул, 14	0,371619	0,12501172	0,4966	747,42	879,98	1627,41	1230,47
Бульварная ул, 15	0,394443	0,10295565	0,4974	793,33	724,73	1518,05	1191,15
Бульварная ул, 2	0,710496	0,24380114	0,9543	1428,99	1716,16	3145,16	2371,04
Бульварная ул, 2 к 1	0,273166	0,067314	0,3405	549,41	473,84	1023,24	809,51
Бульварная ул, 2 к 2	0,201525	0,0610917	0,2626	405,32	430,04	835,36	641,38
Бульварная ул, 4	0,624354	0,19854803	0,8229	1255,74	1397,62	2653,36	2022,93
Бульварная ул, 4 А	0,292	0,255	0,5470	587,29	1795,00	2382,28	1572,61
Бульварная ул, 4 к 1	0,370609	0,10125384	0,4719	745,39	712,75	1458,14	1136,64
Бульварная ул, 4 к 1	0,008025	0,005255	0,0133	16,14	36,99	53,13	36,45
Бульварная ул, 6	0,000561	0,002628	0,0032	1,13	18,50	19,63	11,28
Бульварная ул, 6	0,45229	0,09955684	0,5518	909,67	700,80	1610,47	1294,36
Бульварная ул, 6	0,004444	0,000571	0,0050	8,94	4,02	12,96	11,14
Бульварная ул, 6 к 1	0,361877	0,09446587	0,4563	727,83	664,96	1392,79	1092,85
Бульварная ул, 7	0,60978	0,17648713	0,7863	1226,43	1242,33	2468,76	1908,37
Бульварная ул, 7 к1	0,308646	0,11715305	0,4258	620,77	824,66	1445,43	1073,45
Бульварная ул, 7 к2	0,313572	0,12469509	0,4383	630,68	877,75	1508,43	1112,50
Бульварная ул, 7 к3	0,004815	0	0,0048	9,68		9,68	9,68
Бульварная ул, 7 к3	0,304112	0,10077669	0,4049	611,65	709,39	1321,04	1001,05
Бульварная ул, 7 к3	0,003532	0	0,0035	7,10		7,10	7,10
Бульварная ул, 9	0,004294	0,00113133	0,0054	8,64	7,96	16,60	13,01
Бульварная ул, 9	0,610856	0,18666908	0,7975	1228,59	1314,00	2542,59	1949,88
Бульварная ул, 9 к 1	0,216543	0,067314	0,2839	435,52	473,84	909,36	695,63
Бульварная ул, 9 к 2	0,130712	0,03676815	0,1675	262,90	258,82	521,71	404,97
Железнодоро. 1-я ,10	0,01485	0	0,0149	29,87		29,87	29,87
Железнодоро. 1-я ,10	0,115214	0	0,1152	231,73		231,73	231,73
Железнодоро. 1-я ,10	0,01965	0	0,0197	39,52		39,52	39,52
Железнодоро. 1-я ,10	0,132212	0	0,1322	265,91		265,91	265,91
Железнодоро. 1-я ,14	0,099094	0,03846514	0,1376	199,30	270,76	470,07	347,93
Железнодоро. 1-я ,16	0,103821	0,03733382	0,1412	208,81	262,80	471,61	353,07
Железнодоро. 1-я ,16 к 2	0,104644	0,02771753	0,1324	210,47	195,11	405,58	317,57
Железнодоро. 1-я ,1е лит 1 ст. Астрахань-2	0,208401	0	0,2084	419,15		419,15	419,15
Железнодоро. 1-я ,1е лит 2 ст. Астрахань-2	0,002472	0	0,0025	4,97		4,97	4,97
Железнодоро. 1-я ,1е лит 3 ст. Астрахань-2	0,018846	0	0,0188	37,90		37,90	37,90
Железнодоро. 1-я ,1е лит 4 ст. Астрахань-2	0,005618	0	0,0056	11,30		11,30	11,30
Железнодоро. 1-я ,1е лит 5 ст. Астрахань-2	0,04003	0	0,0400	80,51		80,51	80,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Железнодоро. 1-я ,1е лит А ст. Астрахань-2	0,002738	0	0,0027	5,51		5,51	5,51
Железнодоро. 1-я ,1е лит ГГ ст. Астрахань-2	0,006796	0	0,0068	13,67		13,67	13,67
Железнодоро. 1-я ,1е лит И ст. Астрахань-2	0,054494	0	0,0545	109,60		109,60	109,60
Железнодоро. 1-я ,1е лит К ст. Астрахань-2	0,146869	0	0,1469	295,39		295,39	295,39
Железнодоро. 1-я ,1е лит М ст. Астрахань-2	0,995324	0	0,9953	2001,86		2001,86	2001,86
Железнодоро. 1-я ,1е лит ЧЗ ст. Астрахань-2	0,012257	0	0,0123	24,65		24,65	24,65
Железнодоро. 1-я ,22	0,336333	0,10295083	0,4393	676,45	724,69	1401,15	1074,26
Железнодоро. 1-я ,26	0,284671	0,09163755	0,3763	572,55	645,06	1217,60	926,64
Железнодоро. 1-я ,32	0,005263	0	0,0053	10,59		10,59	10,59
Железнодоро. 1-я ,32	0,329298	0	0,3293	662,30		662,30	662,30
Железнодоро. 1-я ,39	0,131885	0,03563683	0,1675	265,26	250,85	516,11	402,96
Железнодоро. 1-я ,8	0,037796	0,006195	0,0440	76,02	43,61	119,63	99,96
Железнодоро. 1-я ,8	0,004027	0,055377	0,0594	8,10	389,81	397,91	222,08
Железнодоро. 1-я ,лит 20/а8 ст. Астрахань-2	0,017797	0	0,0178	35,79		35,79	35,79
Железнодоро. 1-я ,лит А ст. Астрахань-2	0,020545	0	0,0205	41,32		41,32	41,32
Железнодоро. 1-я ,лит А ст. Астрахань-2	0,25257	0	0,2526	507,98		507,98	507,98
Железнодоро. 1-я ,лит А ст. Астрахань-2	0,001583	0	0,0016	3,18		3,18	3,18
Железнодоро. 1-я ,лит А1 ст. Астрахань-2	0,018734	0	0,0187	37,68		37,68	37,68
Железнодоро. 1-я ,лит Б ст. Астрахань-2	0,006287	0	0,0063	12,64		12,64	12,64
Железнодоро. 1-я ,лит Б1 ст. Астрахань-2	0,006579	0	0,0066	13,23		13,23	13,23
Железнодоро. 1-я ,лит В ст. Астрахань-2	0,021849	0	0,0218	43,94		43,94	43,94
Железнодоро. 1-я ,лит Д1 ст. Астрахань-2	0,009548	0	0,0095	19,20		19,20	19,20
Железнодоро. 1-я ,лит И ст. Астрахань-2	0,128588	0	0,1286	258,62		258,62	258,62
Железнодоро. 1-я ,лит ИИ ст. Астрахань-2	0,008858	0	0,0089	17,82		17,82	17,82
Железнодоро. 1-я ,лит О ст. Астрахань-2	0,010851	0	0,0109	21,82		21,82	21,82
Железнодоро. 4-я ,43 а (ЦТП 81 А дог 1363)	0,003424	0	0,0034	6,89		6,89	6,89
0	0,040173	0,00961629	0,0498	80,80	67,69	148,49	117,96
Железнодоро. 4-я ,43 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,048637	0,01833047	0,0670	97,82	129,03	226,85	168,65
Железнодоро. 4-я ,43 в (ЦТП 81 А дог 1363)	0,049137	0,01623556	0,0654	98,83	114,29	213,11	161,56
Железнодоро. 4-я ,43 г (ЦТП 81 А дог 1363)	0,050776	0	0,0508	102,12		102,12	102,12
Железнодоро. 4-я ,43 д (ЦТП 81 А дог 1363)	0,047637	0,01571183	0,0633	95,81	110,60	206,41	156,52
Железнодоро. 4-я ,43 е (ЦТП 81 А дог 1363)	0,007444	0	0,0074	14,97		14,97	14,97
Железнодоро. 4-я ,43 е (ЦТП 81 А дог 1363)	0,003929	0	0,0039	7,90		7,90	7,90
Железнодоро. 4-я ,43 е (ЦТП 81 А дог 1363)	0,001863	0	0,0019	3,75		3,75	3,75
Железнодоро. 4-я ,45 (ЦТП 81 А дог 1363)	0,037741	0,00523728	0,0430	75,91	36,87	112,77	96,14
Железнодоро. 4-я ,45 а (ЦТП 81 А дог 1363)	0,038041	0,0094271	0,0475	76,51	66,36	142,87	112,94
Железнодоро. 4-я ,45 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,041781	0,00785592	0,0496	84,03	55,30	139,33	114,39
Железнодоро. 4-я ,45 в (ЦТП 81 А дог 1363)	0,045221	0,01414065	0,0594	90,95	99,54	190,49	145,59
Железнодоро. 4-я ,45 г (ЦТП 81 А дог 1363)	0,032047	0,01623556	0,0483	64,45	114,29	178,74	127,19
Железнодоро. 4-я ,45 д (ЦТП 81 А дог 1363)	0,04716	0,01047456	0,0576	94,85	73,73	168,58	135,32
Железнодоро. 4-я ,45 е (ЦТП 81 А дог 1363)	0,048614	0,01466438	0,0633	97,78	103,23	201,00	154,44
Железнодоро. 4-я ,45 ж (ЦТП 81 А дог 1363)	0,007108	0	0,0071	14,30		14,30	14,30
Железнодоро. 4-я ,47 (ЦТП 81 А дог 1363)	0,05116	0,00961629	0,0608	102,90	67,69	170,59	140,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Железнодоро. 4-я ,47 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,048268	0,01518811	0,0635	97,08	106,91	203,99	155,77
Железнодоро. 4-я ,47 в (ЦТП 81 А дог 1363)	0,050145	0,01414065	0,0643	100,85	99,54	200,39	155,49
Железнодоро. 4-я ,47 д	0,077934	0,009781	0,0877	156,75	68,85	225,60	194,54
Железнодоро. 4-я ,47 з	0,004743	0	0,0047	9,54		9,54	9,54
Железнодоро. 4-я ,49 (ЦТП 81 А дог 1363)	0,045213	0,00785592	0,0531	90,94	55,30	146,23	121,29
Железнодоро. 4-я ,49 а (ЦТП 81 А дог 1363)	0,024656	0,01470726	0,0394	49,59	103,53	153,12	106,42
Железнодоро. 4-я ,49 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,048914	0,01309319	0,0620	98,38	92,17	190,54	148,97
Железнодоро. 4-я ,51 (ЦТП 81 А дог 1363)	0,014958	0	0,0150	30,08		30,08	30,08
Железнодоро. 4-я ,51 а (ЦТП 81 А дог 1363)	0,016121	0,00226266	0,0184	32,42	15,93	48,35	41,17
Железнодоро. 4-я ,51 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,046621	0,01256947	0,0592	93,77	88,48	182,25	142,34
Железнодоро. 4-я ,53 (ЦТП 81 А дог 1363)	0,007887	0,00226266	0,0101	15,86	15,93	31,79	24,61
Железнодоро. 4-я ,53 а (ЦТП 81 А дог 1363)	0,008596	0,00339398	0,0120	17,29	23,89	41,18	30,40
Железнодоро. 4-я ,53 б (ЦТП 81 А дог 1363)	0,00865	0,00226266	0,0109	17,40	15,93	33,32	26,14
Железнодоро. 8-я ,55 (ЦТП 81 дог 1363)	0,321293	0,08598091	0,4073	646,20	605,24	1251,44	978,43
0	0,005676	0,003941	0,0096	11,42	27,74	39,16	26,64
Железнодоро. 8-я ,55 к 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,221761	0,07806162	0,2998	446,02	549,49	995,51	747,65
Железнодоро. 8-я ,57 (ЦТП 81 дог 1363)	0,339101	0,10860747	0,4477	682,02	764,51	1446,53	1101,68
Железнодоро. 8-я ,59 (ЦТП 81 дог 1363)	0,333319	0,08541525	0,4187	670,39	601,26	1271,65	1000,44
Железнодоро. 8-я ,59 к 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,006087	0,002285	0,0084	12,24	16,08	28,33	21,07
Железнодоро. 8-я ,59 к 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,333211	0,10747614	0,4407	670,17	756,55	1426,72	1085,46
Железнодоро. 8-я ,59 к 2 (ЦТП 81 дог 1363)	0,297971	0,07862728	0,3766	599,30	553,47	1152,77	903,11
Железнодоро. 8-я ,59 к 3 (ЦТП 81 дог 1363)	0,460308	0,12670871	0,5870	925,80	891,93	1817,73	1415,40
Железнодоро. 8-я ,57 а	0,133571	0,011133	0,1447	268,65	78,37	347,01	311,66
Жилая ул, 1	0,002054	0,002628	0,0047	4,13	18,50	22,63	14,29
Жилая ул, 1	0,006791	0,002628	0,0094	13,66	18,50	32,16	23,81
Жилая ул, 1	0,013935	0,002628	0,0166	28,03	18,50	46,53	38,18
Жилая ул, 1	0,006262	0	0,0063	12,59		12,59	12,59
Жилая ул, 1	0,357774	0,09163755	0,4494	719,58	645,06	1364,63	1073,66
Жилая ул, 1	0,003948	0,006569	0,0105	7,94	46,24	54,18	33,32
Жилая ул, 1	0,005458	0,01051	0,0160	10,98	73,98	84,96	51,59
Жилая ул, 10	0,005321	0	0,0053	10,70		10,70	10,70
Жилая ул, 10	0,214705	0,05769772	0,2724	431,83	406,15	837,97	654,77
Жилая ул, 10 к 1	0,287145	0,06448568	0,3516	577,52	453,93	1031,45	826,70
Жилая ул, 10 к 2	0,00526	0,00263	0,0079	10,58	18,51	29,09	20,74
Жилая ул, 10 к 2	0,030249	0	0,0302	60,84		60,84	60,84
Жилая ул, 10 к 2	0,417324	0,07636463	0,4937	839,35	537,55	1376,89	1134,42
Жилая ул, 10 к 2	0,005758	0,003941	0,0097	11,58	27,74	39,32	26,81
Жилая ул, 11	0,005183	0,009197	0,0144	10,42	64,74	75,16	45,96
Жилая ул, 11	0,005859	0,00788	0,0137	11,78	55,47	67,25	42,23
Жилая ул, 11	0,280356	0,06392002	0,3443	563,87	449,95	1013,82	810,86
Жилая ул, 11	0,007268	0,002285	0,0096	14,62	16,08	30,70	23,45
Жилая ул, 12	0,007835	0,01971	0,0275	15,76	138,74	154,50	91,92
Жилая ул, 12	0,005475	0,002628	0,0081	11,01	18,50	29,51	21,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Жилая ул, 12	0,00566	0,01445	0,0201	11,38	101,72	113,10	67,22
Жилая ул, 12	0,352148	0,09276888	0,4449	708,26	653,02	1361,28	1066,72
Жилая ул, 12 к 1	0,239888	0,04412178	0,2840	482,48	310,58	793,06	652,96
Жилая ул, 12 к 2	0,319302	0,067314	0,3866	642,20	473,84	1116,04	902,30
Жилая ул, 12 к 2	0,004951	0,00263	0,0076	9,96	18,51	28,47	20,12
Жилая ул, 13	0,008074	0,002628	0,0107	16,24	18,50	34,74	26,39
Жилая ул, 13	0,602624	0,14085031	0,7435	1212,03	991,47	2203,51	1756,28
Жилая ул, 13	0,000507	0,00394	0,0044	1,02	27,73	28,75	16,24
Жилая ул, 14	0,000533	0	0,0005	1,07		1,07	1,07
Жилая ул, 14	0,005836	0	0,0058	11,74		11,74	11,74
Жилая ул, 14	0,87028	0,1974167	1,0677	1750,36	1389,66	3140,02	2513,18
Жилая ул, 14	0,005474	0,01051	0,0160	11,01	73,98	84,99	51,62
Жилая ул, 15	0,218002	0,00319	0,2212	438,46	22,46	460,91	450,79
Жилая ул, 15	0,244067	0,010245	0,2543	490,88	72,12	563,00	530,47
Жилая ул, 16	0,419204	0,12202151	0,5412	843,13	858,93	1702,06	1314,62
Жилая ул, 17 а	0,102506	0	0,1025	206,17		206,17	206,17
Жилая ул, 17 а	0,011861	0	0,0119	23,86		23,86	23,86
Жилая ул, 3	0,460419	0,11143579	0,5719	926,02	784,42	1710,44	1356,61
Жилая ул, 3 к 1	0,235843	0,0548694	0,2907	474,34	386,24	860,58	686,36
Жилая ул, 5	0,005547	0,003941	0,0095	11,16	27,74	38,90	26,38
Жилая ул, 5	0,207108	0,05882904	0,2659	416,55	414,11	830,66	643,86
Жилая ул, 5 а	0,0045	0	0,0045	9,05		9,05	9,05
Жилая ул, 5 а	0,0045	0	0,0045	9,05		9,05	9,05
Жилая ул, 5 к 1	0,268853	0,06787967	0,3367	540,73	477,82	1018,55	803,02
Жилая ул, 6 г	0,034676	0	0,0347	69,74		69,74	69,74
Жилая ул, 6 д	0,012063	0	0,0121	24,26		24,26	24,26
Жилая ул, 6 д	0,026875	0	0,0269	54,05		54,05	54,05
Жилая ул, 6 к 1	0,003539	0,006326	0,0099	7,12	44,53	51,65	31,56
Жилая ул, 6 к 1	0,449882	0,13182681	0,5817	904,83	927,96	1832,79	1414,21
Жилая ул, 6 к 2 (эл.1-9 эт) кв 1-108	0,333275	0,09750826	0,4308	670,30	686,38	1356,68	1047,08
Жилая ул, 6 к 2 (эл.2-12 эт) кв 109-155	0,006497	0,00253	0,0090	13,07	17,81	30,88	22,84
Жилая ул, 6 к 2 (эл.2-12 эт) кв 109-155	0,14249	0,03867646	0,1812	286,58	272,25	558,84	436,03
Жилая ул, 6 стр.41 к	0,698059	0,14816898	0,8462	1403,98	1042,99	2446,97	1976,50
Жилая ул, 7	0,005875	0,00657	0,0124	11,82	46,25	58,06	37,20
Жилая ул, 7	0,003629	0	0,0036	7,30		7,30	7,30
Жилая ул, 7	0,00063	0	0,0006	1,27		1,27	1,27
Жилая ул, 7	0,818052	0,17592147	0,9940	1645,32	1238,35	2883,66	2325,08
Жилая ул, 7 Д	0,10796	0	0,1080	217,14		217,14	217,14
Жилая ул, 7 к 1	0,000723	0,00394	0,0047	1,45	27,73	29,19	16,68
Жилая ул, 7 к 1	0,217566	0,0610917	0,2787	437,58	430,04	867,62	673,64
Жилая ул, 7 к 2	0,000484	0	0,0005	0,97		0,97	0,97
Жилая ул, 7 к 2	0,005259	0,000657	0,0059	10,58	4,62	15,20	13,12
Жилая ул, 7 к 2	0,346577	0,0814556	0,4280	697,06	573,38	1270,44	1011,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Жилая ул, 7 к 3	0,26783	0,06052604	0,3284	538,68	426,05	964,73	772,55
Жилая ул, 8	0,317791	0,09097139	0,4088	639,16	640,37	1279,53	990,67
Жилая ул, 8 к 1	0,271154	0,07462923	0,3458	545,36	525,33	1070,69	833,73
Жилая ул, 8 к 2	0,004631	0	0,0046	9,31		9,31	9,31
Жилая ул, 8 к 2	0,395547	0,15143741	0,5470	795,55	1066,00	1861,55	1380,70
Жилая ул, 8 к 2	0,00457	0,013711	0,0183	9,19	96,51	105,71	62,17
Жилая ул, 8 к 3 (эл.1- 9 эт) кв 1-108	0,333114	0,09151613	0,4246	669,98	644,20	1314,18	1023,60
Жилая ул, 8 к 3 (эл.1- 9 эт) кв 1-108	0,028686	0	0,0287	57,70		57,70	57,70
Жилая ул, 8 к 3 (эл.1- 9 эт) кв 1-108	0,003461	0,00253	0,0060	6,96	17,81	24,77	16,74
Жилая ул, 8 к 3 (эл.1- 9 эт) кв 1-108	0	0,003796	0,0038		26,72	26,72	14,67
Жилая ул, 8 к 3 (эл.2- 12 эт) кв 109-155	0,149854	0,03976594	0,1896	301,40	279,92	581,32	455,05
Жилая ул, 9 к 1	0,39015	0,08088994	0,4710	784,69	569,40	1354,09	1097,25
Жилая ул, 9 к 2	0,317687	0,07806162	0,3957	638,95	549,49	1188,44	940,58
Жилая ул, 9 к 3	0,286037	0,06674834	0,3528	575,30	469,85	1045,15	833,21
Жилая ул, 9 к 3	0,000584	0,00263	0,0032	1,17	18,51	19,69	11,34
Жилая ул, 9 к 4	0,39373	0,10068817	0,4944	791,89	708,76	1500,66	1180,95
Жилая ул, 9 к 5	0,191169	0,05204108	0,2432	384,49	366,33	750,82	585,58
Жилая ул, 9 к 5	0,005006	0	0,0050	10,07		10,07	10,07
Жилая ул, 9 к 5	0,003329	0	0,0033	6,70		6,70	6,70
Краматорская ул, 44	0,029398	0	0,0294	59,13		59,13	59,13
Краматорская ул, 44	0,001988	0	0,0020	4,00		4,00	4,00
Краматорская ул, 44	0,001086	0	0,0011	2,18		2,18	2,18
Нефтяников 1-й проезд, 14	0,003404	0	0,0034	6,85		6,85	6,85
Нефтяников 1-й проезд, 15	0,038013	0,00471355	0,0427	76,45	33,18	109,63	94,67
Нефтяников 1-й проезд, 17А	0,016593	0	0,0166	33,37		33,37	33,37
Нефтяников 1-й проезд, 19 к 1	0,013086	0	0,0131	26,32		26,32	26,32
Нефтяников 1-й проезд, 19 лит А ст. Астрахань-2	0,022725	0	0,0227	45,71		45,71	45,71
Нефтяников 1-й проезд, 21	0,022014	0,00418982	0,0262	44,28	29,49	73,77	60,47
Нефтяников 1-й проезд, 23	0,024678	0,0094271	0,0341	49,63	66,36	115,99	86,06
Нефтяников 1-й проезд, 25	0,023107	0,00418982	0,0273	46,47	29,49	75,97	62,66
Нефтяников 1-й проезд, 27	0,018564	0	0,0186	37,34		37,34	37,34
Нефтяников 1-й проезд, 29	0,024555	0,00104746	0,0256	49,39	7,37	56,76	53,43
Нефтяников 1-й проезд, 31А	0,028278	0	0,0283	56,87		56,87	56,87
Нефтяников 1-й проезд, 31А	0,004277	0	0,0043	8,60		8,60	8,60
Нефтяников 1-й проезд, 33	0,019803	0,00680846	0,0266	39,83	47,93	87,76	66,14
Нефтяников 1-й проезд, 35	0,010664	0,00104746	0,0117	21,45	7,37	28,82	25,50
Нефтяников 1-й проезд, 37	0,031382	0,00890337	0,0403	63,12	62,67	125,79	97,52
Нефтяников 1-й проезд, 39	0,012289	0	0,0123	24,72		24,72	24,72
Нефтяников 1-й проезд, 39А	0,045387	0	0,0454	91,29		91,29	91,29
Нефтяников 1-й проезд, 39А	0,019242	0	0,0192	38,70		38,70	38,70
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,840353	0,379343	1,2197	1690,17	2670,27	4360,44	3155,95
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,060045	0	0,0600	120,77		120,77	120,77
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003223	0	0,0032	6,48		6,48	6,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,006306	0	0,0063	12,68		12,68	12,68
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,009076	0	0,0091	18,25		18,25	18,25
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,000154	0	0,0002	0,31		0,31	0,31
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,065885	0	0,0659	132,51		132,51	132,51
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,067597	0	0,0676	135,96		135,96	135,96
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,006559	0	0,0066	13,19		13,19	13,19
Нефтяников 3-й пр, 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,011203	0	0,0112	22,53		22,53	22,53
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0	0					
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,02645	0	0,0265	53,20		53,20	53,20
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,406215	0	0,4062	817,00		817,00	817,00
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,049073	0	0,0491	98,70		98,70	98,70
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,00831	0	0,0083	16,71		16,71	16,71
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,088704	0	0,0887	178,41		178,41	178,41
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,042352	0	0,0424	85,18		85,18	85,18
Нефтяников 3-й пр, 39а (ЦТП 81 дог 1363)	0,003448	0	0,0034	6,93		6,93	6,93
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003012	0,00056566	0,0036	6,06	3,98	10,04	8,24
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005317	0,00056566	0,0059	10,69	3,98	14,68	12,88
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005471	0,00056566	0,0060	11,00	3,98	14,99	13,19
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004049	0,00056566	0,0046	8,14	3,98	12,13	10,33
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003043	0,00056566	0,0036	6,12	3,98	10,10	8,31
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00531	0,00056566	0,0059	10,68	3,98	14,66	12,87
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,006885	0,00056566	0,0075	13,85	3,98	17,83	16,03
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00524	0,00056566	0,0058	10,54	3,98	14,52	12,72
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00408	0,00056566	0,0046	8,21	3,98	12,19	10,39
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005286	0,00056566	0,0059	10,63	3,98	14,61	12,82
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004034	0,00056566	0,0046	8,11	3,98	12,10	10,30
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00292	0,00056566	0,0035	5,87	3,98	9,85	8,06
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005417	0,00056566	0,0060	10,90	3,98	14,88	13,08
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00531	0,00056566	0,0059	10,68	3,98	14,66	12,87
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004065	0,00056566	0,0046	8,18	3,98	12,16	10,36
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002958	0,00056566	0,0035	5,95	3,98	9,93	8,14
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005402	0,00056566	0,0060	10,86	3,98	14,85	13,05
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005302	0,00056566	0,0059	10,66	3,98	14,65	12,85
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00408	0,00056566	0,0046	8,21	3,98	12,19	10,39
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002989	0,00056566	0,0036	6,01	3,98	9,99	8,20
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005386	0,00056566	0,0060	10,83	3,98	14,81	13,02
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005302	0,00056566	0,0059	10,66	3,98	14,65	12,85
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004111	0,00056566	0,0047	8,27	3,98	12,25	10,45
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003012	0,00056566	0,0036	6,06	3,98	10,04	8,24
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005371	0,00056566	0,0059	10,80	3,98	14,78	12,99
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004095	0,00056566	0,0047	8,24	3,98	12,22	10,42
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004119	0,00056566	0,0047	8,28	3,98	12,27	10,47
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002989	0,00056566	0,0036	6,01	3,98	9,99	8,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005325	0,00056566	0,0059	10,71	3,98	14,69	12,90
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004119	0,00056566	0,0047	8,28	3,98	12,27	10,47
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00305	0,00056566	0,0036	6,13	3,98	10,12	8,32
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005371	0,00056566	0,0059	10,80	3,98	14,78	12,99
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004111	0,00056566	0,0047	8,27	3,98	12,25	10,45
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002997	0,00056566	0,0036	6,03	3,98	10,01	8,21
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00544	0,00056566	0,0060	10,94	3,98	14,92	13,13
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004119	0,00056566	0,0047	8,28	3,98	12,27	10,47
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003035	0,00056566	0,0036	6,10	3,98	10,09	8,29
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00544	0,00056566	0,0060	10,94	3,98	14,92	13,13
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00531	0,00056566	0,0059	10,68	3,98	14,66	12,87
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,007085	0,00056566	0,0077	14,25	3,98	18,23	16,44
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004311	0,00056566	0,0049	8,67	3,98	12,65	10,86
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004142	0,00056566	0,0047	8,33	3,98	12,31	10,52
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004019	0,00056566	0,0046	8,08	3,98	12,07	10,27
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005302	0,00056566	0,0059	10,66	3,98	14,65	12,85
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004295	0,00056566	0,0049	8,64	3,98	12,62	10,82
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004195	0,00056566	0,0048	8,44	3,98	12,42	10,62
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004034	0,00056566	0,0046	8,11	3,98	12,10	10,30
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005279	0,00056566	0,0058	10,62	3,98	14,60	12,80
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004326	0,00056566	0,0049	8,70	3,98	12,68	10,89
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004157	0,00056566	0,0047	8,36	3,98	12,34	10,55
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004095	0,00056566	0,0047	8,24	3,98	12,22	10,42
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005271	0,00056566	0,0058	10,60	3,98	14,58	12,79
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004349	0,00056566	0,0049	8,75	3,98	12,73	10,93
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004172	0,00056566	0,0047	8,39	3,98	12,37	10,58
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004095	0,00056566	0,0047	8,24	3,98	12,22	10,42
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005325	0,00056566	0,0059	10,71	3,98	14,69	12,90
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004334	0,00056566	0,0049	8,72	3,98	12,70	10,90
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004157	0,00056566	0,0047	8,36	3,98	12,34	10,55
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004088	0,00056566	0,0047	8,22	3,98	12,20	10,41
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005286	0,00056566	0,0059	10,63	3,98	14,61	12,82
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004341	0,00056566	0,0049	8,73	3,98	12,71	10,92
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004203	0,00056566	0,0048	8,45	3,98	12,44	10,64
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004088	0,00056566	0,0047	8,22	3,98	12,20	10,41
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004364	0,00056566	0,0049	8,78	3,98	12,76	10,96
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00418	0,00056566	0,0047	8,41	3,98	12,39	10,59
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004095	0,00056566	0,0047	8,24	3,98	12,22	10,42
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005333	0,00056566	0,0059	10,73	3,98	14,71	12,91
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004403	0,00056566	0,0050	8,86	3,98	12,84	11,04
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004172	0,00056566	0,0047	8,39	3,98	12,37	10,58
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004119	0,00056566	0,0047	8,28	3,98	12,27	10,47
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00534	0,00056566	0,0059	10,74	3,98	14,72	12,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005294	0,00056566	0,0059	10,65	3,98	14,63	12,83
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,004026	0,00113133	0,0052	8,10	7,96	16,06	12,47
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003988	0,00056566	0,0046	8,02	3,98	12,00	10,21
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002943	0,00056566	0,0035	5,92	3,98	9,90	8,10
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005448	0,00056566	0,0060	10,96	3,98	14,94	13,14
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,003965	0,00056566	0,0045	7,97	3,98	11,96	10,16
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002989	0,00056566	0,0036	6,01	3,98	9,99	8,20
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,005425	0,00056566	0,0060	10,91	3,98	14,89	13,10
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,00398	0,00056566	0,0045	8,00	3,98	11,99	10,19
Профсоюзная ул, 8 (ЦТП 81 дог 1363)	0,44411	0,1159611	0,5601	893,22	816,27	1709,49	1341,30
Профсоюзная ул, 8 б	0,004874	0	0,0049	9,80		9,80	9,80
Профсоюзная ул, 8 к 1 (ЦТП 81 дог 1363)	0,229069	0,05656639	0,2856	460,72	398,18	858,90	679,29
Профсоюзная ул, 8 к 2 (ЦТП 81 дог 1363)	0,224847	0,0548694	0,2797	452,23	386,24	838,46	664,24
Профсоюзная ул, 8 к 3 (ЦТП 81 дог 1363)	0,343815	0,10408216	0,4479	691,50	732,66	1424,16	1093,68
Профсоюзная ул, 8 к 4 (ЦТП 81 дог 1363)	0,002688	0	0,0027	5,41		5,41	5,41
Профсоюзная ул, 8 к 4 (ЦТП 81 дог 1363)	0,379166	0,08880923	0,4680	762,60	625,15	1387,75	1105,76
Румынская ул, 11	0,426645	0,13293101	0,5596	858,09	935,73	1793,82	1371,74
Румынская ул, 11 к 1	0,287524	0,08994056	0,3775	578,29	633,11	1211,40	925,82
Румынская ул, 16	0,00415	0,000738	0,0049	8,35	5,19	13,54	11,20
Румынская ул, 16	0,003062	0,000738	0,0038	6,16	5,19	11,35	9,01
Румынская ул, 16	0,005214	0,000738	0,0060	10,49	5,19	15,68	13,34
Румынская ул, 16	0,004142	0,000738	0,0049	8,33	5,19	13,53	11,18
Румынская ул, 16	0,002973	0,000246	0,0032	5,98	1,73	7,71	6,93
Румынская ул, 16	0,005255	0,000246	0,0055	10,57	1,73	12,30	11,52
Румынская ул, 16	0,005214	0,000492	0,0057	10,49	3,46	13,95	12,39
Румынская ул, 16	0,004126	0,000492	0,0046	8,30	3,46	11,76	10,20
Румынская ул, 16	0,003005	0,000246	0,0033	6,04	1,73	7,78	6,99
Румынская ул, 16	0,005238	0,000984	0,0062	10,53	6,93	17,46	14,34
Румынская ул, 16	0,005222	0,00123	0,0065	10,50	8,66	19,16	15,26
Румынская ул, 16	0,00411	0,000738	0,0048	8,27	5,19	13,46	11,12
Румынская ул, 16	0,002981	0,000492	0,0035	6,00	3,46	9,46	7,90
Румынская ул, 16	0,005255	0,000984	0,0062	10,57	6,93	17,50	14,37
Румынская ул, 16	0,004451	0,000738	0,0052	8,95	5,19	14,15	11,80
Румынская ул, 16	0,004516	0,000738	0,0053	9,08	5,19	14,28	11,93
Румынская ул, 16	0,008187	0,000738	0,0089	16,47	5,19	21,66	19,32
Румынская ул, 16	0,003094	0,000246	0,0033	6,22	1,73	7,95	7,17
Румынская ул, 16	0,008308	0,000738	0,0090	16,71	5,19	21,90	19,56
Румынская ул, 16	0,008252	0,000738	0,0090	16,60	5,19	21,79	19,45
Румынская ул, 16	0,008284	0,00123	0,0095	16,66	8,66	25,32	21,41
Румынская ул, 16	0,004069	0,00123	0,0053	8,18	8,66	16,84	12,94
Румынская ул, 16	0,003094	0,000246	0,0033	6,22	1,73	7,95	7,17
Румынская ул, 16	0,008341	0,000738	0,0091	16,78	5,19	21,97	19,63
Румынская ул, 16	0,004061	0,000738	0,0048	8,17	5,19	13,36	11,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Румынская ул, 16	0,003119	0,000492	0,0036	6,27	3,46	9,74	8,17
Румынская ул, 16	0,004085	0,000738	0,0048	8,22	5,19	13,41	11,07
Румынская ул, 16	0,003127	0,000492	0,0036	6,29	3,46	9,75	8,19
Румынская ул, 16	0,005219	0,000738	0,0060	10,50	5,19	15,69	13,35
Румынская ул, 16	0,588519	0,1555757	0,7441	1183,67	1095,00	2278,67	1784,74
Румынская ул, 18 (ЦТП 81 дог 1363)	0,001697	0	0,0017	3,41		3,41	3,41
Румынская ул, 18 (ЦТП 81 дог 1363)	0,620573	0,14198164	0,7626	1248,13	999,44	2247,57	1796,75
Румынская ул, 3 (Энергетическая ул, стр 37)	0,472902	0,10132143	0,5742	951,13	713,22	1664,35	1342,64
Румынская ул, 5 (Энергетическая ул.стр. 39)	0,414242	0,08770296	0,5019	833,15	617,36	1450,51	1172,03
Румынская ул, 9 к 1	0,01152	0,005255	0,0168	23,17	36,99	60,16	43,48
Румынская ул, 9 к 1	0,004458	0,00263	0,0071	8,97	18,51	27,48	19,13
Румынская ул, 9 к 1	0,394251	0,07070799	0,4650	792,94	497,73	1290,67	1066,16
Румынская ул, 9 к 1	0,014569	0,01445	0,0290	29,30	101,72	131,02	85,14
Румынская ул, 9 к 1	0,003248	0,00263	0,0059	6,53	18,51	25,05	16,69
Румынская ул, 9 к 2	0,598514	0,09322354	0,6917	1203,77	656,22	1859,99	1563,98
Румынская ул, 9 к 2	0,012516	0	0,0125	25,17		25,17	25,17
Румынская ул, 9 к 2	0,020717	0	0,0207	41,67		41,67	41,67
Румынская ул, 9 к 2	0,038868	0	0,0389	78,17		78,17	78,17
Тинакский пер, 1	0,054	0	0,0540	108,61		108,61	108,61
Туркменская ул, 30	0,26951	0	0,2695	542,06		542,06	542,06
Туркменская ул, 30	0,40825	0	0,4083	821,10		821,10	821,10
Черниговская 3-я ул, 2 а	0,028493	0	0,0285	57,31		57,31	57,31
Черниговская 3-я ул, 2 б	0,041589	0	0,0416	83,65		83,65	83,65
Черниговская 3-я ул, 2 в	0,07663	0	0,0766	154,12		154,12	154,12
Черниговская 3-я ул, 2 г	0,037817	0	0,0378	76,06		76,06	76,06
Черниговская 4-я ул, 1 а	0,114352	0	0,1144	229,99		229,99	229,99
Черниговская 4-я ул, 18	0,06876	0	0,0688	138,29		138,29	138,29
Черниговская 4-я ул, 18	0,005591	0	0,0056	11,24		11,24	11,24
Черниговская 4-я ул, 2 в	0,0165	0	0,0165	33,19		33,19	33,19
Черниговская 4-я ул, 2 в	0,0371	0	0,0371	74,62		74,62	74,62
Черниговская 4-я ул, 20	0,846791	0	0,8468	1703,12		1703,12	1703,12
Черниговская 4-я ул, 20	0	0,26528784	0,2653		1867,41	1867,41	1025,07
Черниговская 4-я ул, 22	0,288943	0	0,2889	581,14		581,14	581,14
Черниговская 4-я ул, 22	0	0,09478457	0,0948		667,21	667,21	366,25
Черниговская 4-я ул, 24	0,466448	0	0,4664	938,15		938,15	938,15
Черниговская 4-я ул, 24	0	0,23205877	0,2321		1633,51	1633,51	896,68
Черниговская 4-я ул, стр. 2	0,0138	0	0,0138	27,76		27,76	27,76
Черниговская 6 а	0,03224	0	0,0322	64,84		64,84	64,84
Черниговская 6 а	0,00086	0	0,0009	1,73		1,73	1,73
Черниговский проезд, 3	0,05511	0	0,0551	110,84		110,84	110,84
Энергетическая ул, 11	0,173045	0,03846514	0,2115	348,04	270,76	618,80	496,67
Энергетическая ул, 11 к 1	0,084765	0,02206089	0,1068	170,48	155,29	325,78	255,73
Энергетическая ул, 11 к 2	0,003173	0,00263	0,0058	6,38	18,51	24,89	16,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энергетическая ул, 11 к 2	0,154922	0,03903081	0,1940	311,59	274,75	586,33	462,40
Энергетическая ул, 11 к 3	0,300708	0,06844533	0,3692	604,80	481,80	1086,60	869,28
Энергетическая ул, 11 к 4	0,283348	0,09220321	0,3756	569,89	649,04	1218,92	926,16
Энергетическая ул, 12	0,030796	0	0,0308	61,94		61,94	61,94
Энергетическая ул, 12	0,022311	0	0,0223	44,87		44,87	44,87
Энергетическая ул, 13	0,291803	0,06052604	0,3523	586,89	426,05	1012,95	820,76
Энергетическая ул, 13 к 1	0,037333	0,01051	0,0478	75,09	73,98	149,07	115,70
Энергетическая ул, 13 к 1	0,135084	0,03507116	0,1702	271,69	246,87	518,56	407,20
Энергетическая ул, 13 к 2	0,252752	0,06052604	0,3133	508,35	426,05	934,41	742,22
Энергетическая ул, 13 к 3	0,420834	0,13983532	0,5607	846,41	984,33	1830,74	1386,73
Энергетическая ул, 17	0,624684	0,18270944	0,8074	1256,40	1286,13	2542,53	1962,39
Энергетическая ул, 17	0,005386	0	0,0054	10,83		10,83	10,83
Энергетическая ул, 19	0,004367	0,005255	0,0096	8,78	36,99	45,77	29,09
Энергетическая ул, 19	0,003926	0,002628	0,0066	7,90	18,50	26,40	18,05
Энергетическая ул, 19	0,002704	0	0,0027	5,44		5,44	5,44
Энергетическая ул, 19	0,942872	0,21325529	1,1561	1896,36	1501,15	3397,51	2720,38
Энергетическая ул, 19	0,002471	0,00263	0,0051	4,97	18,51	23,48	15,13
Энергетическая ул, 19 к 1 (строит.)	0,131324	0,04412178	0,1754	264,13	310,58	574,71	434,61
Энергетическая ул, 19 к 2	0,678409	0,21212396	0,8905	1364,46	1493,18	2857,64	2184,10
Энергетическая ул, 19 к 2	0,004112	0,002628	0,0067	8,27	18,50	26,77	18,42
Энергетическая ул, 2	0,28147	0,0101	0,2916	566,11	71,10	637,21	605,14
Энергетическая ул, 2	0,00401	0	0,0040	8,07		8,07	8,07
Энергетическая ул, 2	1,29	0	1,2900	2594,53		2594,53	2594,53
Энергетическая ул, 2	0,02837	0,1083	0,1367	57,06	762,35	819,40	475,53
Энергетическая ул, 2	0,01601	0,03	0,0460	32,20	211,18	243,38	148,12
Энергетическая ул, 2	0,09	0	0,0900	181,01		181,01	181,01
Энергетическая ул, 28 а	0,004211	0	0,0042	8,47		8,47	8,47
Энергетическая ул, 28 б	0,06428	0	0,0643	129,28		129,28	129,28
Энергетическая ул, 28 б	0,01171	0	0,0117	23,55		23,55	23,55
Энергетическая ул, 28 в	0,010125	0	0,0101	20,36		20,36	20,36
Энергетическая ул, 28 д	0,00101	0	0,0010	2,03		2,03	2,03
Энергетическая ул, 28 д	0,01229	0	0,0123	24,72		24,72	24,72
Энергетическая ул, 3	0,68764	0,16573952	0,8534	1383,02	1166,67	2549,70	2023,44
Энергетическая ул, 30 а	0,0256	0	0,0256	51,49		51,49	51,49
Энергетическая ул, 5	0,135099	0,0345055	0,1696	271,72	242,89	514,61	405,05
Энергетическая ул, 5 к 1	0,005666	0,009197	0,0149	11,40	64,74	76,14	46,93
Энергетическая ул, 5 к 1	0,46993	0,1425473	0,6125	945,15	1003,42	1948,57	1495,95
Энергетическая ул, 5 к 2	0,338782	0,09729419	0,4361	681,38	684,87	1366,25	1057,32
Энергетическая ул, 7	0,515109	0,18780041	0,7029	1036,02	1321,96	2357,98	1761,68
Энергетическая ул, 7 к 2	0,00409	0,00526	0,0094	8,23	37,03	45,25	28,55
Энергетическая ул, 7 к 2	0,264409	0,07919294	0,3436	531,80	557,45	1089,25	837,80
Энергетическая ул, 9	0,518818	0,18270944	0,7015	1043,48	1286,13	2329,61	1749,47
Энергетическая ул, 9	0,003379	0,002628	0,0060	6,80	18,50	25,30	16,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энергетическая ул, 9 к 2	0,30969	0,07579896	0,3855	622,87	533,56	1156,43	915,75
Энергетическая ул, 9 к 3	0,265234	0,06561701	0,3309	533,45	461,89	995,35	787,00
Энергетическая ул, 9 к 4	0,309167	0,08937489	0,3985	621,82	629,13	1250,94	967,16
Энергетическая ул, 9 к 5	0,414297	0,09276888	0,5071	833,26	653,02	1486,28	1191,72
Энергетический 6-й пр, 1	0,001391	0	0,0014	2,80		2,80	2,80
Энергетический 6-й пр, 1	0,182405	0	0,1824	366,86		366,86	366,86
Энергетический 6-й пр, 1	0,007832	0	0,0078	15,75		15,75	15,75
Энергетический 6-й пр, 1	0,00128	0	0,0013	2,57		2,57	2,57
Энергетический 7-й пр, 4.	0,057233	0	0,0572	115,11		115,11	115,11
Энергетический 7-й пр, 4.	0,039544	0,014854	0,0544	79,53	104,56	184,09	136,93
Энергетический 7-й пр, 4.	0,001871	0	0,0019	3,76		3,76	3,76
Энергетический 7-й пр, 5б	0,18021	0	0,1802	362,45		362,45	362,45
Энергетический 8-й пр, 3 к 10	0,00492	0	0,0049	9,90		9,90	9,90
Энергетический 8-й пр, 3 к 11	0,005004	0	0,0050	10,06		10,06	10,06
Энергетический 8-й пр, 3 к 12	0,005004	0	0,0050	10,06		10,06	10,06
Энергетический 8-й пр, 3 к 15	0,004835	0	0,0048	9,72		9,72	9,72
Энергетический 8-й пр, 3 к 16	0,005882	0	0,0059	11,83		11,83	11,83
Энергетический 8-й пр, 3 к 2	0,00425	0	0,0043	8,55		8,55	8,55
Энергетический 8-й пр, 3 к 21	0,024016	0	0,0240	48,30		48,30	48,30
Энергетический 8-й пр, 3 к 22	0,021313	0	0,0213	42,87		42,87	42,87
Энергетический 8-й пр, 3 к 24	0,029121	0	0,0291	58,57		58,57	58,57
Энергетический 8-й пр, 3 к 25	0,030237	0	0,0302	60,81		60,81	60,81
Энергетический 8-й пр, 3 к 26	0,033055	0	0,0331	66,48		66,48	66,48
Энергетический 8-й пр, 3 к 27	0,021452	0	0,0215	43,15		43,15	43,15
Энергетический 8-й пр, 3 к 29	0,004835	0	0,0048	9,72		9,72	9,72
Энергетический 8-й пр, 3 к 3	0,005374	0	0,0054	10,81		10,81	10,81
Энергетический 8-й пр, 3 к 30	0,021228	0	0,0212	42,70		42,70	42,70
Энергетический 8-й пр, 3 к 31	0,02102	0	0,0210	42,28		42,28	42,28
Энергетический 8-й пр, 3 к 33	0,017725	0	0,0177	35,65		35,65	35,65
Энергетический 8-й пр, 3 к 34	0,018626	0	0,0186	37,46		37,46	37,46
Энергетический 8-й пр, 3 к 37	0,02119	0	0,0212	42,62		42,62	42,62
Энергетический 8-й пр, 3 к 39	0,010287	0	0,0103	20,69		20,69	20,69
Энергетический 8-й пр, 3 к 4	0,00435	0	0,0044	8,75		8,75	8,75
Энергетический 8-й пр, 3 к 5	0,004412	0	0,0044	8,87		8,87	8,87
Энергетический 8-й пр, 3 к 6	0,003634	0	0,0036	7,31		7,31	7,31
Энергетический 8-й пр, 3 к 8	0,005212	0	0,0052	10,48		10,48	10,48
11 Красной Армии ул, 1	0,489966	0,13836368	0,6283	985,45	973,97	1959,42	1520,09
11 Красной Армии ул, 10	0,484256	0,14085031	0,6251	973,97	991,47	1965,44	1518,21
11 Красной Армии ул, 11	0,354088	0,02209	0,3762	712,16	155,50	867,66	797,52
11 Красной Армии ул, 11к1	0,306353	0,09390021	0,4003	616,16	660,98	1277,14	978,99
11 Красной Армии ул, 13	0,154649	0,009433	0,1641	311,04	66,40	377,44	347,49
11 Красной Армии ул, 13к1	0,352311	0,12674212	0,4791	708,59	892,16	1600,75	1198,32
11 Красной Армии ул, 15	0,00476	0	0,0048	9,57		9,57	9,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
11 Красной Армии ул, 15	0,759176	0,21212396	0,9713	1526,90	1493,18	3020,08	2346,55
11 Красной Армии ул, 15к1	0,277411	0,11539543	0,3928	557,95	812,29	1370,24	1003,83
11 Красной Армии ул, 15к2	0,307237	0,08258693	0,3898	617,93	581,35	1199,28	937,05
11 Красной Армии ул, 2 к 1	0,004116	0,00113133	0,0052	8,28	7,96	16,24	12,65
11 Красной Армии ул, 2 к 1	0,71844	0,16234554	0,8808	1444,97	1142,78	2587,75	2072,27
11 Красной Армии ул, 3	0,419263	0,012283	0,4315	843,25	86,46	929,71	890,71
11 Красной Армии ул, 4	0,004352	0	0,0044	8,75		8,75	8,75
11 Красной Армии ул, 4	0,392152	0,11200145	0,5042	788,72	788,40	1577,12	1221,49
11 Красной Армии ул, 4	0,006067	0	0,0061	12,20		12,20	12,20
11 Красной Армии ул, 4	0,005072	0	0,0051	10,20		10,20	10,20
11 Красной Армии ул, 4к1	0,207308	0,0548694	0,2622	416,95	386,24	803,19	628,97
11 Красной Армии ул, 4к2	0,012464	0,00263	0,0151	25,07	18,51	43,58	35,23
11 Красной Армии ул, 4к2	0,403879	0,12161774	0,5255	812,31	856,09	1668,40	1282,24
11 Красной Армии ул, 5	0,259428	0,14978614	0,4092	521,78	1054,37	1576,15	1100,55
11 Красной Армии ул, 6	0,02426	0	0,0243	48,79		48,79	48,79
11 Красной Армии ул, 6	0,383288	0,10577915	0,4891	770,89	744,60	1515,49	1179,62
11 Красной Армии ул, 6к1	0,475463	0,13010269	0,6056	956,28	915,82	1872,10	1459,00
11 Красной Армии ул, 7	0,418954	0,13519367	0,5541	842,63	951,66	1794,28	1365,01
11 Красной Армии ул, 7	0,006887	0	0,0069	13,85		13,85	13,85
11 Красной Армии ул, 8	0,495916	0,13689066	0,6328	997,42	963,60	1961,02	1526,36
11 Красной Армии ул, 9	0,004506	0,00243	0,0069	9,06	17,11	26,17	18,45
11 Красной Армии ул, 9	0,233518	0,04294568	0,2765	469,67	302,30	771,97	635,61
28 Армии ул, 10	0,004295	0	0,0043	8,64		8,64	8,64
28 Армии ул, 10	0,265616	0,0565626	0,3222	534,22	398,16	932,38	752,78
28 Армии ул, 10	0,004544	0,01703	0,0216	9,14	119,88	129,02	74,94
28 Армии ул, 10 к 1	0,271329	0,06232361	0,3337	545,71	438,71	984,42	786,53
28 Армии ул, 10 к 2	0,04263	0	0,0426	85,74		85,74	85,74
28 Армии ул, 10 к 2	0,157841	0	0,1578	317,46		317,46	317,46
28 Армии ул, 12	0,274435	0,05603887	0,3305	551,96	394,47	946,43	768,49
28 Армии ул, 12 к 1	0,273689	0,06232361	0,3360	550,46	438,71	989,17	791,28
28 Армии ул, 14	0,267884	0,05813378	0,3260	538,78	409,22	948,00	763,41
28 Армии ул, 14	0,005359	0,01338	0,0187	10,78	94,18	104,96	62,48
28 Армии ул, 14 к 1	0,271613	0,06965579	0,3413	546,28	490,32	1036,61	815,43
28 Армии ул, 14 к 2	0,256142	0,07384562	0,3300	515,17	519,81	1034,98	800,51
28 Армии ул, 16	0,270045	0,0659897	0,3360	543,13	464,51	1007,65	798,12
28 Армии ул, 16 к 1	0,269176	0,07017952	0,3394	541,38	494,01	1035,39	812,56
28 Армии ул, 16 к 1	0,004796	0	0,0048	9,65		9,65	9,65
28 Армии ул, 16 к 2	0,257919	0,07489307	0,3328	518,74	527,19	1045,93	808,13
28 Армии ул, 18 Б	0,021	0	0,0210	42,24		42,24	42,24
28 Армии ул, 5 а	0,003903	0	0,0039	7,85		7,85	7,85
29 Армии ул, 5 а	0,001666	0	0,0017	3,35		3,35	3,35
30 Армии ул, 5 а	0,002	0	0,0020	4,02		4,02	4,02
31 Армии ул, 5 а	0,00163	0	0,0016	3,28		3,28	3,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
32 Армии ул, 5 а	0,002281	0	0,0023	4,59		4,59	4,59
33 Армии ул, 5 а	0,00195	0	0,0020	3,92		3,92	3,92
34 Армии ул, 5 а	0,00249	0	0,0025	5,01		5,01	5,01
35 Армии ул, 5 а	0,00212	0	0,0021	4,26		4,26	4,26
28 Армии ул, 6	0,003289	0	0,0033	6,62		6,62	6,62
28 Армии ул, 6	0,002236	0	0,0022	4,50		4,50	4,50
28 Армии ул, 6	0,231836	0	0,2318	466,28		466,28	466,28
28 Армии ул, 6	0,002482	0	0,0025	4,99		4,99	4,99
28 Армии ул, 8	0,006136	0,000146	0,0063	12,34	1,03	13,37	12,91
28 Армии ул, 8	0,006752	0	0,0068	13,58		13,58	13,58
28 Армии ул, 8 к 1	0,011065	0	0,0111	22,25		22,25	22,25
28 Армии ул, 8 к 1	0,009059	0	0,0091	18,22		18,22	18,22
28 Армии ул, 8 к 1	0,258872	0,06546597	0,3243	520,66	460,83	981,49	773,62
28-й Армии ул, 2	0,264109	0,05342023	0,3175	531,19	376,04	907,23	737,61
28-й Армии ул, 2	0,003229	0,00243	0,0057	6,49	17,11	23,60	15,88
28-й Армии ул, 2	0,002222	0,00243	0,0047	4,47	17,11	21,57	13,86
28-й Армии ул, 2	0,00306	0,006082	0,0091	6,15	42,81	48,97	29,66
Августовская ул, 1	0,09382	0,036	0,1298	188,70	253,41	442,11	327,80
Августовская ул, 1	0,838693	0	0,8387	1686,83		1686,83	1686,83
Августовская ул, 1	0,022104	0	0,0221	44,46		44,46	44,46
Августовская ул, 11 в	0,016342	0	0,0163	32,87		32,87	32,87
Августовская ул, 11 в	0,01342	0	0,0134	26,99		26,99	26,99
Августовская ул, 70	0,000644	0	0,0006	1,30		1,30	1,30
Августовская ул, 70	0,046963	0	0,0470	94,45		94,45	94,45
Августовская ул, 70	0,007291	0	0,0073	14,66		14,66	14,66
Авиационная ул, 14 а	0,13564	0,015591	0,1512	272,81	109,75	382,56	333,05
Авиационная ул, 3	0,169398	0,05034409	0,2197	340,70	354,38	695,09	535,23
Авиационная ул, 30/Кооп30	0,123832	0,05656639	0,1804	249,06	398,18	647,24	467,63
Авиационная ул, 34 а	0,03727	0	0,0373	74,96		74,96	74,96
Авиационная ул, 34 а	0,289691	0,07960662	0,3693	582,64	560,37	1143,01	890,24
Авиационная ул, 5	0,149466	0,06808461	0,2176	300,62	479,26	779,88	563,69
Адмиралтейская ул, 1 (Желябова)	0,040737	0	0,0407	81,93		81,93	81,93
Адмиралтейская ул, 1 (Желябова)	0,154734	0	0,1547	311,21		311,21	311,21
Адмиралтейская ул, 15 (Желябова)	0,691597	0,00791	0,6995	1390,98	55,68	1446,66	1421,55
Адмиралтейская ул, 15 (Желябова)	0	0,057339	0,0573		403,62	403,62	221,56
Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)	0,003728	0,00243	0,0062	7,50	17,11	24,60	16,89
Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)	0,00186	0	0,0019	3,74		3,74	3,74
Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)	0,183093	0,03351858	0,2166	368,25	235,94	604,19	497,76
Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)	0,024835	0,092446	0,1173	49,95	650,75	700,70	407,16
Адмиралтейская ул, 18 (Желябова)	0,037257	0,00851	0,0458	74,93	59,90	134,84	107,82
Адмиралтейская ул, 21(Желябова)	0,244882	0	0,2449	492,52		492,52	492,52
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,013731	0,01012	0,0239	27,62	71,24	98,85	66,72
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,005033	0	0,0050	10,12		10,12	10,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,020885	0,00526	0,0261	42,01	37,03	79,03	62,33
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,006347	0,00263	0,0090	12,77	18,51	31,28	22,93
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,005786	0,006569	0,0124	11,64	46,24	57,88	37,02
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,221917	0,04977842	0,2717	446,33	350,40	796,73	638,68
Адмиралтейская ул, 22 (Желябова)	0,005563	0,00263	0,0082	11,19	18,51	29,70	21,35
Адмиралтейская ул, 25 (Желябова)	0,089	0	0,0890	179,00		179,00	179,00
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,002902	0	0,0029	5,84		5,84	5,84
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,003516	0	0,0035	7,07		7,07	7,07
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,008616	0	0,0086	17,33		17,33	17,33
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,005932	0	0,0059	11,93		11,93	11,93
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,004065	0	0,0041	8,18		8,18	8,18
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,019059	0,00052373	0,0196	38,33	3,69	42,02	40,36
Адмиралтейская ул, 28 (Желябова)	0,005181	0	0,0052	10,42		10,42	10,42
Адмиралтейская ул, 29 (Желябова)	0,009647	0	0,0096	19,40		19,40	19,40
Адмиралтейская ул, 29 (Желябова)	0,005666	0	0,0057	11,40		11,40	11,40
Адмиралтейская ул, 31(Желябова)	0,030785	0	0,0308	61,92		61,92	61,92
Адмиралтейская ул, 31(Желябова)	0,00969	0	0,0097	19,49		19,49	19,49
Адмиралтейская ул, 33 (Желябова)	0,005632	0,002433	0,0081	11,33	17,13	28,45	20,73
Адмиралтейская ул, 33 (Желябова)	0,004394	0	0,0044	8,84		8,84	8,84
Адмиралтейская ул, 35 (Желябова)	0,007656	0	0,0077	15,40		15,40	15,40
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)	0,002562	0	0,0026	5,15		5,15	5,15
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)	0,004332	0	0,0043	8,71		8,71	8,71
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)	0,002578	0	0,0026	5,19		5,19	5,19
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)/ Сверд.14	0,0192	0	0,0192	38,62		38,62	38,62
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)/ Сверд.14	0,004571	0	0,0046	9,19		9,19	9,19
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)/ Сверд.14	0,059586	0,01074761	0,0703	119,84	75,65	195,50	161,37
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)/ Сверд.14	0,019034	0,00657	0,0256	38,28	46,25	84,53	63,67
Адмиралтейская ул, 39 (Желябова)/ Сверд.14	0,007479	0	0,0075	15,04		15,04	15,04
Адмиралтейская ул, 3а (Желябова)	0,079494	0,006259	0,0858	159,88	44,06	203,94	184,07
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,011295	0,006082	0,0174	22,72	42,81	65,53	46,22
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,006362	0,00243	0,0088	12,80	17,11	29,90	22,19
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,005909	0,00243	0,0083	11,88	17,11	28,99	21,27
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,007031	0,00243	0,0095	14,14	17,11	31,25	23,53
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,271132	0,05132532	0,3225	545,32	361,29	906,61	743,64
Адмиралтейская ул, 4 (Желябова)	0,019632	0,00243	0,0221	39,49	17,11	56,59	48,87
Адмиралтейская ул, 40 (Желябова)/ Ак.Королева ул, 2	0,007548	0	0,0075	15,18		15,18	15,18
Адмиралтейская ул, 40 (Желябова)/ Ак.Королева ул, 2	0,005019	0	0,0050	10,09		10,09	10,09
Адмиралтейская ул, 40 (Желябова)/ Ак.Королева ул, 2	0,004328	0	0,0043	8,70		8,70	8,70
Адмиралтейская ул, 40 (Желябова)/ Ак.Королева ул, 2	0,003459	0	0,0035	6,96		6,96	6,96
Адмиралтейская ул, 40 (Желябова)/ Ак.Королева ул, 2	0,09582	0	0,0958	192,72		192,72	192,72
Адмиралтейская ул, 41 (Желябова)/Свердлова 9	0,006764	0	0,0068	13,60		13,60	13,60
Адмиралтейская ул, 41 (Желябова)/Свердлова 9	0,033425	0	0,0334	67,23		67,23	67,23
Адмиралтейская ул, 41 (Желябова)/Свердлова 9	0,007638	0	0,0076	15,36		15,36	15,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,002176	0	0,0022	4,38		4,38	4,38
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,009369	0,004943	0,0143	18,84	34,79	53,64	37,94
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,001442	0	0,0014	2,90		2,90	2,90
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,008846	0	0,0088	17,79		17,79	17,79
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,003525	0	0,0035	7,09		7,09	7,09
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,013208	0,001977	0,0152	26,56	13,92	40,48	34,20
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,002535	0	0,0025	5,10		5,10	5,10
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,000725	0	0,0007	1,46		1,46	1,46
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,001305	0	0,0013	2,62		2,62	2,62
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,002004	0	0,0020	4,03		4,03	4,03
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,00116	0	0,0012	2,33		2,33	2,33
Адмиралтейская ул, 43 (Желябова)	0,014404	0	0,0144	28,97		28,97	28,97
Адмиралтейская ул, 45 (Желябова)	0,103573	0,375	0,4786	208,31	2639,70	2848,01	1657,31
Адмиралтейская ул, 45 (Желябова)	0	0,006228	0,0062		43,84	43,84	24,06
Адмиралтейская ул, 6 (Желябова)	0,009059	0,069336	0,0784	18,22	488,07	506,29	286,13
Адмиралтейская ул, 6 (Желябова)	0,011802	0,05956	0,0678	23,74	393,89	417,62	239,95
Адмиралтейская ул, 6 (Желябова)	0,005694	0,007298	0,0130	11,45	51,37	62,82	39,65
Адмиралтейская ул, 6 (Желябова)	0,17158	0,02618639	0,1978	345,09	184,33	529,42	446,28
Адмиралтейская ул, 6 (Желябова)	0,006592	0	0,0066	13,26		13,26	13,26
Адмиралтейская ул, 8 (Желябова)	0,029629	0,00487	0,0345	59,59	34,28	93,87	78,41
Адмиралтейская ул, 8 (Желябова)	0,003965	0,002433	0,0064	7,97	17,13	25,10	17,38
Адмиралтейская ул, 8 (Желябова)	0,173643	0,03404231	0,2077	349,24	239,63	588,87	480,78
Ак.Королева ул, 26	0,001471	0	0,0015	2,96		2,96	2,96
Ак.Королева ул, 26	0,001138	0	0,0011	2,29		2,29	2,29
Ак.Королева ул, 26	0,000663	0	0,0007	1,33		1,33	1,33
Ак.Королева ул, 26	0,001699	0	0,0017	3,42		3,42	3,42
Ак.Королева ул, 26	0,000867	0	0,0009	1,74		1,74	1,74
Ак.Королева ул, 26	0,000878	0	0,0009	1,77		1,77	1,77
Ак.Королева ул, 26	0,003545	0	0,0035	7,13		7,13	7,13
Ак.Королева ул, 26	0,001811	0	0,0018	3,64		3,64	3,64
Ак.Королева ул, 26	0,02605	0,00692	0,0330	52,39	48,71	101,10	79,13
Ак.Королева ул, 26	0,010783	0,004943	0,0157	21,69	34,79	56,48	40,79
Ак.Королева ул, 26	0,004232	0,008897	0,0131	8,51	62,63	71,14	42,89
Ак.Королева ул, 26	0,010387	0,003954	0,0143	20,89	27,83	48,72	36,17
Ак.Королева ул, 26	0,003561	0	0,0036	7,16		7,16	7,16
Ак.Королева ул, 26	0,004364	0,000187	0,0046	8,78	1,32	10,09	9,50
Ак.Королева ул, 26	0,014173	0	0,0142	28,51		28,51	28,51
Ак.Королева ул, 26	0,016885	0,005932	0,0228	33,96	41,76	75,72	56,88
Ак.Королева ул, 26	0,003607	0	0,0036	7,25		7,25	7,25
Ак.Королева ул, 26	0,002011	0	0,0020	4,04		4,04	4,04
Ак.Королева ул, 26	0,004944	0,003954	0,0089	9,94	27,83	37,78	25,22
Ак.Королева ул, 26	0,000883	0	0,0009	1,78		1,78	1,78
Ак.Королева ул, 26	0,003589	0	0,0036	7,22		7,22	7,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ак.Королева ул, 26	0,000406	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Ак.Королева ул, 27	0,1593	0	0,1593	320,39		320,39	320,39
Ак.Королева ул, 29	0,004123	0,002336	0,0065	8,29	16,44	24,74	17,32
Ак.Королева ул, 29	0,002636	0,008515	0,0112	5,30	59,94	65,24	38,20
Ак.Королева ул, 29	0,196521	0,05761006	0,2541	395,26	405,53	800,78	617,86
Ак.Королева ул, 31/ Ляхова10	0,020593	0	0,0206	41,42		41,42	41,42
Ак.Королева ул, 31/ Ляхова10	0,028158	0	0,0282	56,63		56,63	56,63
Ак.Королева ул, 31/ Ляхова10	0,009641	0	0,0096	19,39		19,39	19,39
Ак.Королева ул, 31/ Ляхова10	0,195162	0	0,1952	392,52		392,52	392,52
Ак.Королева ул, 33	0,142383	0,006727	0,1491	286,37	47,35	333,72	312,36
Ак.Королева ул, 35/Ст.Здоровцева ул,1	0,046481	0	0,0465	93,49		93,49	93,49
Ак.Королева ул, 35/Ст.Здоровцева ул,1	0,194239	0	0,1942	390,67		390,67	390,67
Ак.Королева ул, 37	0,003488	0	0,0035	7,02		7,02	7,02
Ак.Королева ул, 37	0,003623	0	0,0036	7,29		7,29	7,29
Ак.Королева ул, 37	0,00326	0	0,0033	6,56		6,56	6,56
Ак.Королева ул, 37	0,004241	0	0,0042	8,53		8,53	8,53
Ак.Королева ул, 37	0,123026	0	0,1230	247,44		247,44	247,44
Ак.Королева ул, 37	0,003615	0	0,0036	7,27		7,27	7,27
Ак.Королева ул, 39	0,240734	0	0,2407	484,18		484,18	484,18
Ак.Королева ул, 39 а	0,037457	0,00692	0,0444	75,34	48,71	124,05	102,07
Ак.Королева ул, 39 а к 1	0,056783	0,016806	0,0736	114,21	118,30	232,51	179,14
Ак.Королева ул, 39 а к 1	0,051521	0	0,0515	103,62		103,62	103,62
Ак.Королева ул, 46	0,274	0	0,2740	551,09		551,09	551,09
Ак.Королева ул, 48	0,03789	0	0,0379	76,21		76,21	76,21
Ак.Королева ул, 48	0,007781	0	0,0078	15,65		15,65	15,65
Ак.Королева ул, 48	0	0,004321	0,0043		30,42	30,42	16,70
Ак.Королева ул, 48	0,48041	0,007085	0,4875	966,23	49,87	1016,10	993,61
Ак.Королева ул, 48 А	0,0989	0,0445	0,1434	198,91	313,24	512,16	370,86
Ангарская ул, 10 а	0,049314	0	0,0493	99,18		99,18	99,18
Ангарская ул, 12	0,031293	0	0,0313	62,94		62,94	62,94
Ангарская ул, 14	0,032201	0	0,0322	64,76		64,76	64,76
Ангарская ул, 16	0,028023	0	0,0280	56,36		56,36	56,36
Ангарская ул, 18	0,032078	0,00995083	0,0420	64,52	70,05	134,56	102,97
Ангарская ул, 20	0,031693	0,00471355	0,0364	63,74	33,18	96,92	81,96
Ангарская ул, 22	0,049706	0	0,0497	99,97		99,97	99,97
Ангарская ул, 22 а	0,031963	0,01099828	0,0430	64,29	77,42	141,71	106,78
Ангарская ул, 24	0,049368	0	0,0494	99,29		99,29	99,29
Ангарская ул, 26	0,073314	0	0,0733	147,45		147,45	147,45
Ангарская ул, 28	0,598	0,0498	0,6478	1202,73	350,55	1553,29	1395,16
Анри Барбюса ул, 16	5,0731	0,582	5,6551	10203,33	4096,81	14300,15	12452,18
Анри Барбюса ул, 17	0,026763	0	0,0268	53,83		53,83	53,83
Анри Барбюса ул, 17	0,025072	0	0,0251	50,43		50,43	50,43
Анри Барбюса ул, 17	0,030244	0	0,0302	60,83		60,83	60,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Анри Барбюса ул, 17	0,235371	0	0,2354	473,39		473,39	473,39
Анри Барбюса ул, 17	0,005406	0	0,0054	10,87		10,87	10,87
Анри Барбюса ул, 17	0,0028	0	0,0028	5,63		5,63	5,63
Анри Барбюса ул, 17	0,0175	0	0,0175	35,20		35,20	35,20
Анри Барбюса ул, 21 А	0,2145	0	0,2145	431,42		431,42	431,42
Анри Барбюса ул, 30	0,004281	0,002433	0,0067	8,61	17,13	25,74	18,01
Анри Барбюса ул, 30	0,011428	0	0,0114	22,98		22,98	22,98
Анри Барбюса ул, 30	0,013252	0	0,0133	26,65		26,65	26,65
Анри Барбюса ул, 30	0,005032	0	0,0050	10,12		10,12	10,12
Анри Барбюса ул, 30	0,003328	0	0,0033	6,69		6,69	6,69
Анри Барбюса ул, 30	0,016657	0,00487	0,0215	33,50	34,28	67,78	52,32
Анри Барбюса ул, 30	0,010577	0,011678	0,0223	21,27	82,20	103,48	66,40
Анри Барбюса ул, 30	0,005634	0,012164	0,0178	11,33	85,62	96,96	58,33
Анри Барбюса ул, 30	0,263678	0,04661177	0,3103	530,33	328,11	858,44	710,43
Анри Барбюса ул, 30	0,009454	0,009731	0,0192	19,01	68,50	87,51	56,62
Анри Барбюса ул, 30	0	0,00243	0,0024		17,11	17,11	9,39
Анри Барбюса ул, 32	0,014968	0	0,0150	30,10		30,10	30,10
Анри Барбюса ул, 32	0,026563	0	0,0266	53,43		53,43	53,43
Анри Барбюса ул, 32	0,197989	0	0,1980	398,21		398,21	398,21
Анри Барбюса ул, 32	0,005962	0	0,0060	11,99		11,99	11,99
Анри Барбюса ул, 32	0,006196	0	0,0062	12,46		12,46	12,46
Анри Барбюса ул, 32	0,006001	0	0,0060	12,07		12,07	12,07
Анри Барбюса ул, 34	0,004305	0	0,0043	8,66		8,66	8,66
Анри Барбюса ул, 34	0,140325	0	0,1403	282,23		282,23	282,23
Анри Барбюса ул, 34	0,004248	0	0,0042	8,54		8,54	8,54
Анри Барбюса ул, 34	0,005864	0	0,0059	11,79		11,79	11,79
Анри Барбюса ул, 36	0,002235	0	0,0022	4,50		4,50	4,50
Анри Барбюса ул, 36	0,003752	0	0,0038	7,55		7,55	7,55
Анри Барбюса ул, 36	0,003421	0	0,0034	6,88		6,88	6,88
Анри Барбюса ул, 36	0,173946	0	0,1739	349,85		349,85	349,85
Анри Барбюса ул, 36	0,003413	0	0,0034	6,86		6,86	6,86
Анри Барбюса ул, 36	0,003582	0	0,0036	7,20		7,20	7,20
Артельная ул, 7	0,310121	0,01186	0,3220	623,73	83,48	707,22	669,56
Ахматовская ул, 11 (Халтурина)	0,15535	0,042	0,1974	312,45	295,65	608,10	474,74
Ахматовская ул, 11 (Халтурина)	0,003715	0	0,0037	7,47		7,47	7,47
Ахматовская ул, 11 (Халтурина)	0,005	0	0,0050	10,06		10,06	10,06
Ахматовская ул, 11 (Халтурина)	0,007165	0	0,0072	14,41		14,41	14,41
Ахматовская ул, 11 (Халтурина)	0,008579	0	0,0086	17,25		17,25	17,25
Ахматовская ул, 14 (Халтурина)	0,063083	0,005932	0,0690	126,88	41,76	168,63	149,80
Ахматовская ул, 3 (Халтурина)	0,862	0,258	1,1200	1733,71	1816,11	3549,82	2730,62
Ахматовская ул, 5 (Халтурина)	0,017364	0,002433	0,0198	34,92	17,13	52,05	44,32
Ахматовская ул, 5 (Халтурина)	0	0,026761	0,0268		188,38	188,38	103,40
Ахматовская ул, 5 (Халтурина)	0,069993	0,01466438	0,0847	140,77	103,23	244,00	197,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ахматовская ул, 5 (Халтурина)	0,009485	0	0,0095	19,08		19,08	19,08
Ахматовская ул, 5 (Халтурина)	0,012706	0,002433	0,0151	25,56	17,13	42,68	34,96
Ахматовская ул, 6 (Халтурина)/Кирова 15	0,002308	0,00243	0,0047	4,64	17,11	21,75	14,03
Ахматовская ул, 6 (Халтурина)/Кирова 15	0,017167	0,00243	0,0196	34,53	17,11	51,63	43,92
Ахматовская ул, 6 (Халтурина)/Кирова 15	0,057332	0,00471355	0,0620	115,31	33,18	148,49	133,52
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,056822	0	0,0568	114,28		114,28	114,28
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,106306	0	0,1063	213,81		213,81	213,81
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,007504	0	0,0075	15,09		15,09	15,09
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,053628	0	0,0536	107,86		107,86	107,86
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,014042	0	0,0140	28,24		28,24	28,24
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,003583	0	0,0036	7,21		7,21	7,21
Ахматовская ул, 7 (Халтурина)/Кирова 14	0,162498	0,005932	0,1684	326,83	41,76	368,58	349,75
Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13	0,062591	0	0,0626	125,89		125,89	125,89
Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13	0,015774	0,00243	0,0182	31,73	17,11	48,83	41,12
Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13	0,116265	0,03194739	0,1482	233,84	224,88	458,72	357,28
Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13	0,00172	0	0,0017	3,46		3,46	3,46
Ахматовская ул, 9 (Халтурина)/Кирова 13	0,010565	0	0,0106	21,25		21,25	21,25
Ахтубинская ул, 2	0,075727	0,26	0,3357	152,31	1830,19	1982,50	1156,95
Ахтубинская ул, 2	0,021326	0	0,0213	42,89		42,89	42,89
Ахтубинская ул, 6 а	0,109572	0,092928	0,2025	220,38	654,14	874,52	579,45
Ахшарумова 1	0,469275	0,05656639	0,5258	943,83	398,18	1342,02	1162,41
Ахшарумова 1	0	0					
Ахшарумова 1	0,004384	0,010122	0,0145	8,82	71,25	80,07	47,93
Ахшарумова 1	0,008817	0,005061	0,0139	17,73	35,63	53,36	37,29
Ахшарумова 1	0,015381	0,00253	0,0179	30,94	17,81	48,74	40,71
Ахшарумова 1	0,018667	0,005061	0,0237	37,54	35,63	73,17	57,10
Ахшарумова 1	0,007291	0	0,0073	14,66		14,66	14,66
Ахшарумова 1	0,007129	0	0,0071	14,34		14,34	14,34
Ахшарумова 1	0,006968	0	0,0070	14,01		14,01	14,01
Ахшарумова 1	0,006273	0	0,0063	12,62		12,62	12,62
Ахшарумова 1	0,007274	0	0,0073	14,63		14,63	14,63
Ахшарумова 1	0,01098	0	0,0110	22,08		22,08	22,08
Ахшарумова 1	0,014751	0,00253	0,0173	29,67	17,81	47,48	39,44
Ахшарумова 2	0,298148	0	0,2981	599,65		599,65	599,65
Ахшарумова 4	0,294359	0	0,2944	592,03		592,03	592,03
Ахшарумова 54	0,128818	0	0,1288	259,09		259,09	259,09
Ахшарумова 54	0,00361	0	0,0036	7,26		7,26	7,26
Ахшарумова 56	0,031868	0	0,0319	64,09		64,09	64,09
Ахшарумова 58	0,021552	0	0,0216	43,35		43,35	43,35
Ахшарумова 58 а	0,021075	0	0,0211	42,39		42,39	42,39
Ахшарумова 6/ Боевая 42	0,007123	0	0,0071	14,33		14,33	14,33
Ахшарумова 6/ Боевая 42	0,01667	0	0,0167	33,53		33,53	33,53
Ахшарумова 6/ Боевая 42	0,390723	0	0,3907	785,85		785,85	785,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ахшарумова 60	0,024753	0	0,0248	49,78		49,78	49,78
Ахшарумова 62	0,02129	0	0,0213	42,82		42,82	42,82
Ахшарумова 62 а	0,021506	0	0,0215	43,25		43,25	43,25
Ахшарумова 64	0,021352	0	0,0214	42,94		42,94	42,94
Ахшарумова 66	0,021806	0	0,0218	43,86		43,86	43,86
Ахшарумова 68	0,020775	0	0,0208	41,78		41,78	41,78
Ахшарумова 68 а	0,021206	0	0,0212	42,65		42,65	42,65
Ахшарумова 70	0,024553	0	0,0246	49,38		49,38	49,38
Ахшарумова 72	0,021798	0	0,0218	43,84		43,84	43,84
Ахшарумова 72 а	0,021837	0	0,0218	43,92		43,92	43,92
Ахшарумова 74	0,021737	0	0,0217	43,72		43,72	43,72
Ахшарумова 78	0,008598	0	0,0086	17,29		17,29	17,29
Ахшарумова 78	0,005664	0	0,0057	11,39		11,39	11,39
Ахшарумова 78	0,006278	0,00486	0,0111	12,63	34,21	46,84	31,41
Ахшарумова 78	0	0,015	0,0150		105,59	105,59	57,96
Ахшарумова 78	0,435066	0,10736419	0,5424	875,03	755,76	1630,79	1289,89
Ахшарумова 78	0,044336	0,022503	0,0668	89,17	158,40	247,57	176,12
Ахшарумова 78	0,010757	0,002433	0,0132	21,64	17,13	38,76	31,04
Ахшарумова 80	0,248	0,031	0,2790	498,79	218,22	717,01	618,58
Ахшарумова 80	0,132523	0,090951	0,2235	266,54	640,22	906,76	617,97
Ахшарумова 80	0,154556	0,065248	0,2198	310,85	459,29	770,15	562,97
Ахшарумова 80	0,162045	0	0,1620	325,91		325,91	325,91
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,009074	0,001977	0,0111	18,25	13,92	32,17	25,89
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,016568	0,025704	0,0423	33,32	180,94	214,26	132,64
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,036632	0,056054	0,0927	73,68	394,58	468,25	290,27
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,514953	0,021203	0,5362	1035,71	149,25	1184,96	1117,63
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,06541	0,009886	0,0753	131,56	69,59	201,15	169,76
Ахшарумова 82 (тэц2)	0	0,043766	0,0438		308,08	308,08	169,11
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,27489	0,017393	0,2923	552,88	122,43	675,31	620,08
Ахшарумова 82 (тэц2)	0,009132	0,019772	0,0289	18,37	139,18	157,55	94,77
Б. Хмельницкого 1	0,013372	0	0,0134	26,89		26,89	26,89
Б. Хмельницкого 1	0,05237	0	0,0524	105,33		105,33	105,33
Б. Хмельницкого 1	0,026404	0	0,0264	53,11		53,11	53,11
Б. Хмельницкого 1	0,063467	0	0,0635	127,65		127,65	127,65
Б. Хмельницкого 1 а	0,008137	0	0,0081	16,37		16,37	16,37
Б. Хмельницкого 1 а	0,268803	0,07466763	0,3435	540,63	525,60	1066,23	829,15
Б. Хмельницкого 1 а	0,007154	0	0,0072	14,39		14,39	14,39
Б. Хмельницкого 1 а	0,007538	0,00263	0,0102	15,16	18,51	33,67	25,32
Б. Хмельницкого 1 а	0,006047	0,01051	0,0166	12,16	73,98	86,14	52,77
Б. Хмельницкого 1 а	0,013093	0	0,0131	26,33		26,33	26,33
Б. Хмельницкого 1 а	0,003429	0	0,0034	6,90		6,90	6,90
Б. Хмельницкого 10	0,141144	0	0,1411	283,88		283,88	283,88
Б. Хмельницкого 10 к1	0,330009	0,02828319	0,3583	663,73	199,09	862,83	773,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 11	0,007687	0	0,0077	15,46		15,46	15,46
Б. Хмельницкого 11	0,001106	0	0,0011	2,22		2,22	2,22
Б. Хмельницкого 11	0,085451	0	0,0855	171,86		171,86	171,86
Б. Хмельницкого 11	0,007502	0	0,0075	15,09		15,09	15,09
Б. Хмельницкого 11 к 1	0,032363	0	0,0324	65,09		65,09	65,09
Б. Хмельницкого 11 к 2	0,032294	0	0,0323	64,95		64,95	64,95
Б. Хмельницкого 11 к 3	0,030917	0	0,0309	62,18		62,18	62,18
Б. Хмельницкого 11 к 4	0,029716	0	0,0297	59,77		59,77	59,77
Б. Хмельницкого 11 к 5	0,077883	0	0,0779	156,64		156,64	156,64
Б. Хмельницкого 12	0,194601	0	0,1946	391,39		391,39	391,39
Б. Хмельницкого 13	0,008832	0	0,0088	17,76		17,76	17,76
Б. Хмельницкого 13	0,006349	0	0,0063	12,77		12,77	12,77
Б. Хмельницкого 13	0,011138	0	0,0111	22,40		22,40	22,40
Б. Хмельницкого 13	0,114045	0	0,1140	229,37		229,37	229,37
Б. Хмельницкого 13	0,013536	0	0,0135	27,22		27,22	27,22
Б. Хмельницкого 13 к 1	0,03037	0	0,0304	61,08		61,08	61,08
Б. Хмельницкого 13 к 2	0,069637	0	0,0696	140,06		140,06	140,06
Б. Хмельницкого 13 к 3	0,027775	0	0,0278	55,86		55,86	55,86
Б. Хмельницкого 14	0,102914	0	0,1029	206,99		206,99	206,99
Б. Хмельницкого 15 / Ген.Епишева 22	0,005358	0	0,0054	10,78		10,78	10,78
Б. Хмельницкого 15 / Ген.Епишева 22	0,101769	0	0,1018	204,68		204,68	204,68
Б. Хмельницкого 15 / Ген.Епишева 22	0,005627	0	0,0056	11,32		11,32	11,32
Б. Хмельницкого 16	0,10542	0	0,1054	212,03		212,03	212,03
Б. Хмельницкого 16/1	0,06241	0,047	0,1094	125,52	330,84	456,37	307,13
Б. Хмельницкого 16/1	0,456733	0,011	0,4677	918,61	77,43	996,04	961,11
Б. Хмельницкого 17	0,012444	0	0,0124	25,03		25,03	25,03
Б. Хмельницкого 17	0,098495	0	0,0985	198,10		198,10	198,10
Б. Хмельницкого 17	0,001252	0	0,0013	2,52		2,52	2,52
Б. Хмельницкого 18	0,082791	0	0,0828	166,51		166,51	166,51
Б. Хмельницкого 19	0,004604	0	0,0046	9,26		9,26	9,26
Б. Хмельницкого 19	0,004251	0	0,0043	8,55		8,55	8,55
Б. Хмельницкого 19	0,050538	0	0,0505	101,65		101,65	101,65
Б. Хмельницкого 19	0,005775	0	0,0058	11,62		11,62	11,62
Б. Хмельницкого 2	0,007923	0	0,0079	15,94		15,94	15,94
Б. Хмельницкого 2	0,151917	0	0,1519	305,54		305,54	305,54
Б. Хмельницкого 2 к 1	0,11336	0	0,1134	228,00		228,00	228,00
Б. Хмельницкого 2 к 2	0,113068	0	0,1131	227,41		227,41	227,41
Б. Хмельницкого 2 к 3	0,077489	0	0,0775	155,85		155,85	155,85
Б. Хмельницкого 2 к 5	0,115443	0	0,1154	232,19		232,19	232,19
Б. Хмельницкого 20	0,155695	0	0,1557	313,14		313,14	313,14
Б. Хмельницкого 21	0,003184	0	0,0032	6,40		6,40	6,40
Б. Хмельницкого 21	0,040992	0	0,0410	82,45		82,45	82,45
Б. Хмельницкого 21	0,003409	0	0,0034	6,86		6,86	6,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 21 к 1	0,047506	0	0,0475	95,55		95,55	95,55
Б. Хмельницкого 22	0,10738	0	0,1074	215,97		215,97	215,97
Б. Хмельницкого 23	0,003944	0	0,0039	7,93		7,93	7,93
Б. Хмельницкого 23	0,00354	0	0,0035	7,12		7,12	7,12
Б. Хмельницкого 23	0,005725	0	0,0057	11,51		11,51	11,51
Б. Хмельницкого 23	0,03087	0	0,0309	62,09		62,09	62,09
Б. Хмельницкого 23	0,00318	0	0,0032	6,40		6,40	6,40
Б. Хмельницкого 23 к 1	0,001471	0	0,0015	2,96		2,96	2,96
Б. Хмельницкого 23 к 1	0,001196	0	0,0012	2,41		2,41	2,41
Б. Хмельницкого 23 к 1	0,002837	0	0,0028	5,71		5,71	5,71
Б. Хмельницкого 23 к 1	0,055495	0	0,0555	111,61		111,61	111,61
Б. Хмельницкого 24	0,02605	0	0,0261	52,39		52,39	52,39
Б. Хмельницкого 24	0,015337	0	0,0153	30,85		30,85	30,85
Б. Хмельницкого 24	0,100455	0	0,1005	202,04		202,04	202,04
Б. Хмельницкого 25	0,05392	0	0,0539	108,45		108,45	108,45
Б. Хмельницкого 25	0,000738	0	0,0007	1,48		1,48	1,48
Б. Хмельницкого 25	0,009643	0	0,0096	19,39		19,39	19,39
Б. Хмельницкого 25	0,009304	0	0,0093	18,71		18,71	18,71
Б. Хмельницкого 25	0,004871	0	0,0049	9,80		9,80	9,80
Б. Хмельницкого 26	0,005395	0	0,0054	10,85		10,85	10,85
Б. Хмельницкого 26	0,000808	0	0,0008	1,63		1,63	1,63
Б. Хмельницкого 26	0,004743	0	0,0047	9,54		9,54	9,54
Б. Хмельницкого 26	0,004628	0	0,0046	9,31		9,31	9,31
Б. Хмельницкого 26	0,101277	0	0,1013	203,69		203,69	203,69
Б. Хмельницкого 26	0,006615	0	0,0066	13,30		13,30	13,30
Б. Хмельницкого 27	0,037815	0	0,0378	76,06		76,06	76,06
Б. Хмельницкого 27	0,01633	0	0,0163	32,84		32,84	32,84
Б. Хмельницкого 27	0,095097	0	0,0951	191,26		191,26	191,26
Б. Хмельницкого 27	0,004119	0	0,0041	8,28		8,28	8,28
Б. Хмельницкого 28	0,00962	0	0,0096	19,35		19,35	19,35
Б. Хмельницкого 28	0,002996	0	0,0030	6,03		6,03	6,03
Б. Хмельницкого 28	0,005104	0	0,0051	10,27		10,27	10,27
Б. Хмельницкого 28	0,079947	0	0,0799	160,79		160,79	160,79
Б. Хмельницкого 28	0,00277	0	0,0028	5,57		5,57	5,57
Б. Хмельницкого 29/Боевая, 51	0,006	0	0,0060	12,07		12,07	12,07
Б. Хмельницкого 29/Боевая, 51	0,01037	0	0,0104	20,86		20,86	20,86
Б. Хмельницкого 29/Боевая, 51	0,00452	0	0,0045	9,09		9,09	9,09
Б. Хмельницкого 29/Боевая, 51	0,00141	0	0,0014	2,84		2,84	2,84
Б. Хмельницкого 3	0,107471	0,092928	0,2004	216,15	654,14	870,29	575,23
Б. Хмельницкого 3	0,031055	0	0,0311	62,46		62,46	62,46
Б. Хмельницкого 3	0,454768	0,011863	0,4666	914,66	83,51	998,16	960,50
Б. Хмельницкого 3	0,493625	0,044197	0,5378	992,81	311,11	1303,92	1163,59
Б. Хмельницкого 3	0,023408	0	0,0234	47,08		47,08	47,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 3	0,056312	0	0,0563	113,26		113,26	113,26
Б. Хмельницкого 3	0,088209	0	0,0882	177,41		177,41	177,41
Б. Хмельницкого 3	0,060718	0	0,0607	122,12		122,12	122,12
Б. Хмельницкого 3	0,080367	0	0,0804	161,64		161,64	161,64
Б. Хмельницкого 30	0,004673	0	0,0047	9,40		9,40	9,40
Б. Хмельницкого 30	0,004881	0	0,0049	9,82		9,82	9,82
Б. Хмельницкого 30	0,006663	0	0,0067	13,40		13,40	13,40
Б. Хмельницкого 30	0,090047	0	0,0900	181,11		181,11	181,11
Б. Хмельницкого 30	0,004547	0	0,0045	9,15		9,15	9,15
Б. Хмельницкого 30	0,006441	0	0,0064	12,95		12,95	12,95
Б. Хмельницкого 31	0,003796	0	0,0038	7,63		7,63	7,63
Б. Хмельницкого 31	0,005007	0	0,0050	10,07		10,07	10,07
Б. Хмельницкого 31	0,091177	0	0,0912	183,38		183,38	183,38
Б. Хмельницкого 31	0,008263	0	0,0083	16,62		16,62	16,62
Б. Хмельницкого 31	0,005849	0	0,0058	11,76		11,76	11,76
Б. Хмельницкого 31	0,004935	0	0,0049	9,93		9,93	9,93
Б. Хмельницкого 32/Боев46	0,028586	0	0,0286	57,49		57,49	57,49
Б. Хмельницкого 32/Боев46	0,014904	0	0,0149	29,98		29,98	29,98
Б. Хмельницкого 32/Боев46	0,100509	0	0,1005	202,15		202,15	202,15
Б. Хмельницкого 33	0,004889	0	0,0049	9,83		9,83	9,83
Б. Хмельницкого 33	0,096496	0	0,0965	194,08		194,08	194,08
Б. Хмельницкого 33	0,004412	0	0,0044	8,87		8,87	8,87
Б. Хмельницкого 33 к 1	0,012526	0	0,0125	25,19		25,19	25,19
Б. Хмельницкого 33 к 1	0,08862	0,010226	0,0988	178,24	71,98	250,22	217,75
Б. Хмельницкого 34 (от эл. Боевой 45/8)	0,042629	0,00519	0,0478	85,74	36,53	122,27	105,79
Б. Хмельницкого 34 (от эл. Боевой 45/8)	0,08851	0	0,0885	178,02		178,02	178,02
Б. Хмельницкого 34 (от эл. Боевой 45/8)	0,00432	0	0,0043	8,69		8,69	8,69
Б. Хмельницкого 35	0,004991	0	0,0050	10,04		10,04	10,04
Б. Хмельницкого 35	0,095289	0	0,0953	191,65		191,65	191,65
Б. Хмельницкого 35 к 1	0,056644	0,007909	0,0646	113,93	55,67	169,60	144,49
Б. Хмельницкого 36	0,003392	0	0,0034	6,82		6,82	6,82
Б. Хмельницкого 36	0,004943	0	0,0049	9,94		9,94	9,94
Б. Хмельницкого 36	0,003756	0	0,0038	7,55		7,55	7,55
Б. Хмельницкого 36	0,003659	0	0,0037	7,36		7,36	7,36
Б. Хмельницкого 36	0,080462	0	0,0805	161,83		161,83	161,83
Б. Хмельницкого 36	0,003909	0	0,0039	7,86		7,86	7,86
Б. Хмельницкого 37	0,012511	0	0,0125	25,16		25,16	25,16
Б. Хмельницкого 37	0,003543	0	0,0035	7,13		7,13	7,13
Б. Хмельницкого 37	0,087549	0	0,0875	176,08		176,08	176,08
Б. Хмельницкого 37	0,005395	0	0,0054	10,85		10,85	10,85
Б. Хмельницкого 38	0,003663	0	0,0037	7,37		7,37	7,37
Б. Хмельницкого 38	0,191112	0	0,1911	384,38		384,38	384,38
Б. Хмельницкого 38 к 1	0,291002	0	0,2910	585,28		585,28	585,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 39	0,020815	0	0,0208	41,86		41,86	41,86
Б. Хмельницкого 39	0,002882	0	0,0029	5,80		5,80	5,80
Б. Хмельницкого 39	0,126066	0	0,1261	253,55		253,55	253,55
Б. Хмельницкого 4	0,021615	0	0,0216	43,47		43,47	43,47
Б. Хмельницкого 4	0,022099	0	0,0221	44,45		44,45	44,45
Б. Хмельницкого 4	0,156688	0	0,1567	315,14		315,14	315,14
Б. Хмельницкого 4 к 1	0,114045	0	0,1140	229,37		229,37	229,37
Б. Хмельницкого 41	0,014914	0	0,0149	30,00		30,00	30,00
Б. Хмельницкого 41	0,010255	0	0,0103	20,63		20,63	20,63
Б. Хмельницкого 41	0,010085	0	0,0101	20,28		20,28	20,28
Б. Хмельницкого 41	0,192787	0	0,1928	387,75		387,75	387,75
Б. Хмельницкого 41	0,008359	0	0,0084	16,81		16,81	16,81
Б. Хмельницкого 41 к 1	0,250599	0	0,2506	504,02		504,02	504,02
Б. Хмельницкого 42	0,0313	0	0,0313	62,95		62,95	62,95
Б. Хмельницкого 42	0,10479	0	0,1048	210,76		210,76	210,76
Б. Хмельницкого 43	0,003647	0	0,0036	7,34		7,34	7,34
Б. Хмельницкого 43	0,005922	0	0,0059	11,91		11,91	11,91
Б. Хмельницкого 43	0,009649	0	0,0096	19,41		19,41	19,41
Б. Хмельницкого 43	0,005164	0	0,0052	10,39		10,39	10,39
Б. Хмельницкого 43	0,013627	0	0,0136	27,41		27,41	27,41
Б. Хмельницкого 43	0,200625	0	0,2006	403,51		403,51	403,51
Б. Хмельницкого 43 а	0,016971	0	0,0170	34,13		34,13	34,13
Б. Хмельницкого 44	0,002423	0	0,0024	4,87		4,87	4,87
Б. Хмельницкого 44	0,003431	0	0,0034	6,90		6,90	6,90
Б. Хмельницкого 44	0,095989	0	0,0960	193,06		193,06	193,06
Б. Хмельницкого 44 к 1	0,047761	0	0,0478	96,06		96,06	96,06
Б. Хмельницкого 45	0,019824	0	0,0198	39,87		39,87	39,87
Б. Хмельницкого 45	0,020393	0	0,0204	41,02		41,02	41,02
Б. Хмельницкого 45	0,155666	0	0,1557	313,09		313,09	313,09
Б. Хмельницкого 45 к 1	0,243393	0	0,2434	489,53		489,53	489,53
Б. Хмельницкого 45 к 2	0,20326	0,04921276	0,2525	408,81	346,42	755,23	598,97
Б. Хмельницкого 46	0,004512	0	0,0045	9,07		9,07	9,07
Б. Хмельницкого 46	0,08047	0	0,0805	161,85		161,85	161,85
Б. Хмельницкого 46 к 1	0,028493	0	0,0285	57,31		57,31	57,31
Б. Хмельницкого 47	0,007981	0,0073	0,0153	16,05	51,39	67,44	44,26
Б. Хмельницкого 47	0,235643	0,07070325	0,3063	473,94	497,69	971,63	747,14
Б. Хмельницкого 47	0,008558	0,00243	0,0110	17,21	17,11	34,32	26,60
Б. Хмельницкого 48	0,107734	0	0,1077	216,68		216,68	216,68
Б. Хмельницкого 48	0,003457	0	0,0035	6,95		6,95	6,95
Б. Хмельницкого 49	0,008327	0	0,0083	16,75		16,75	16,75
Б. Хмельницкого 49	0,237258	0,06389479	0,3012	477,19	449,77	926,96	724,08
Б. Хмельницкого 49	0,004731	0	0,0047	9,52		9,52	9,52
Б. Хмельницкого 49	0,00416	0,00487	0,0090	8,37	34,28	42,65	27,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 5	0,00906	0	0,0091	18,22		18,22	18,22
Б. Хмельницкого 5	0,14396	0	0,1440	289,54		289,54	289,54
Б. Хмельницкого 5	0,003513	0	0,0035	7,07		7,07	7,07
Б. Хмельницкого 5 к 1	0,001689	0	0,0017	3,40		3,40	3,40
Б. Хмельницкого 5 к 1	0,03621	0	0,0362	72,83		72,83	72,83
Б. Хмельницкого 5 к 2	0,032894	0	0,0329	66,16		66,16	66,16
Б. Хмельницкого 50	0,102223	0	0,1022	205,60		205,60	205,60
Б. Хмельницкого 50	0,002576	0	0,0026	5,18		5,18	5,18
Б. Хмельницкого 50	0,003392	0	0,0034	6,82		6,82	6,82
Б. Хмельницкого 50 к 1	0,048006	0	0,0480	96,55		96,55	96,55
Б. Хмельницкого 51	0,247138	0,06546597	0,3126	497,06	460,83	957,89	750,02
Б. Хмельницкого 51	0,0088	0	0,0088	17,70		17,70	17,70
Б. Хмельницкого 51	0,003383	0,002433	0,0058	6,80	17,13	23,93	16,21
Б. Хмельницкого 52	0,002374	0	0,0024	4,77		4,77	4,77
Б. Хмельницкого 52	0,100808	0	0,1008	202,75		202,75	202,75
Б. Хмельницкого 52	0,004672	0	0,0047	9,40		9,40	9,40
Б. Хмельницкого 52 к 1	0,049268	0	0,0493	99,09		99,09	99,09
Б. Хмельницкого 53	0,002338	0,01338	0,0157	4,70	94,18	98,89	56,40
Б. Хмельницкого 53	0,009904	0,04866	0,0586	19,92	342,53	362,45	207,94
Б. Хмельницкого 53	0,242448	0,06546597	0,3079	487,63	460,83	948,45	740,59
Б. Хмельницкого 54	0,42143	0,08798627	0,5094	847,61	619,35	1466,96	1187,58
Б. Хмельницкого 54	0,003137	0,00608	0,0092	6,31	42,80	49,11	29,80
Б. Хмельницкого 54	0,003406	0,002433	0,0058	6,85	17,13	23,98	16,25
Б. Хмельницкого 55	0,074139	0,137453	0,2116	149,11	967,56	1116,67	680,23
Б. Хмельницкого 55	0,290859	0,05918124	0,3500	584,99	416,59	1001,58	813,67
Б. Хмельницкого 56	0,188707	0,05027787	0,2390	379,54	353,92	733,46	573,81
Б. Хмельницкого 56	0,011049	0,00608	0,0171	22,22	42,80	65,02	45,72
Б. Хмельницкого 57	0,614097	0,14085031	0,7549	1235,11	991,47	2226,58	1779,36
Б. Хмельницкого 6	0,239784	0,060248	0,3000	482,27	424,10	906,37	715,07
Б. Хмельницкого 7	0,003228	0	0,0032	6,49		6,49	6,49
Б. Хмельницкого 7	0,003449	0	0,0034	6,94		6,94	6,94
Б. Хмельницкого 7	0,004051	0	0,0041	8,15		8,15	8,15
Б. Хмельницкого 7	0,098641	0	0,0986	198,39		198,39	198,39
Б. Хмельницкого 7 к 1	0,030555	0	0,0306	61,45		61,45	61,45
Б. Хмельницкого 7 к 2	0,030393	0	0,0304	61,13		61,13	61,13
Б. Хмельницкого 8	0,110501	0	0,1105	222,25		222,25	222,25
Б. Хмельницкого 8	0,003382	0	0,0034	6,80		6,80	6,80
Б. Хмельницкого 9	0,01578	0	0,0158	31,74		31,74	31,74
Б. Хмельницкого 9	0,10107	0	0,1011	203,28		203,28	203,28
Б. Хмельницкого 9	0,002221	0	0,0022	4,47		4,47	4,47
Б. Хмельницкого 9	0,001545	0	0,0015	3,11		3,11	3,11
Б. Хмельницкого 9 к 1	0,031155	0	0,0312	62,66		62,66	62,66
Б. Хмельницкого 9 к 2	0,030855	0	0,0309	62,06		62,06	62,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б. Хмельницкого 9 к 3	0,012839	0	0,0128	25,82		25,82	25,82
Б. Хмельницкого 9 к 3	0,064438	0	0,0644	129,60		129,60	129,60
Б. Хмельницкого 9 к 3	0,062047	0	0,0620	124,79		124,79	124,79
Б. Хмельницкого 9 к 3	0,086697	0	0,0867	174,37		174,37	174,37
Б. Хмельницкого 9 к 3	0,069259	0	0,0693	139,30		139,30	139,30
Б.Алексеева ул, 1 а	0,24045	0,04870668	0,2892	483,61	342,86	826,46	671,81
Б.Алексеева ул, 1 б	0,006759	0	0,0068	13,59		13,59	13,59
Б.Алексеева ул, 1 б	0,240403	0,06232361	0,3027	483,51	438,71	922,22	724,33
Б.Алексеева ул, 1 б	0,00822	0,01581	0,0240	16,53	111,29	127,82	77,62
Б.Алексеева ул, 1 в	0,007343	0,00394	0,0113	14,77	27,73	42,50	29,99
Б.Алексеева ул, 1 в	0,23858	0,04355612	0,2821	479,85	306,60	786,45	648,15
Б.Алексеева ул, 12	0,270351	0,012366	0,2827	543,75	87,05	630,79	591,53
Б.Алексеева ул, 14	0,435078	0,10474556	0,5398	875,06	737,32	1612,38	1279,79
Б.Алексеева ул, 16	0,008666	0,003649	0,0123	17,43	25,69	43,12	31,53
Б.Алексеева ул, 16	0,242194	0,07855917	0,3208	487,12	552,99	1040,11	790,67
Б.Алексеева ул, 16	0,008776	0	0,0088	17,65		17,65	17,65
Б.Алексеева ул, 2 а	0,349674	0,08170153	0,4314	703,29	575,11	1278,40	1018,98
Б.Алексеева ул, 2 а	0,003437	0,002433	0,0059	6,91	17,13	24,04	16,31
Б.Алексеева ул, 2 а	0,008104	0,003649	0,0118	16,30	25,69	41,99	30,40
Б.Алексеева ул, 2 б	0,008323	0	0,0083	16,74		16,74	16,74
Б.Алексеева ул, 2 б	0,347114	0	0,3471	698,14		698,14	698,14
Б.Алексеева ул, 2 б	0,00939	0	0,0094	18,89		18,89	18,89
Б.Алексеева ул, 20 к 1	0,555213	0,11385043	0,6691	1116,68	801,42	1918,09	1556,60
Б.Алексеева ул, 20 к 2	0,551724	0,09854934	0,6503	1109,66	693,71	1803,37	1490,46
Б.Алексеева ул, 20 к 2	0,006312	0,00467	0,0110	12,70	32,87	45,57	30,74
Б.Алексеева ул, 28/Куликова, 42 а	0,102025	0,26099	0,3630	205,20	1837,16	2042,36	1213,66
Б.Алексеева ул, 28/Куликова, 42 а	0,079653	0,072168	0,1518	160,20	508,00	668,21	439,06
Б.Алексеева ул, 30	0,446689	0,08541525	0,5321	898,41	601,26	1499,66	1228,45
Б.Алексеева ул, 30	0,002955	0,007883	0,0108	5,94	55,49	61,43	36,40
Б.Алексеева ул, 30	0,005223	0	0,0052	10,50		10,50	10,50
Б.Алексеева ул, 30	0,004947	0,00657	0,0115	9,95	46,25	56,20	35,34
Б.Алексеева ул, 32	0,00445	0,01314	0,0176	8,95	92,50	101,45	59,72
Б.Алексеева ул, 32	0,243761	0,05147541	0,2952	490,27	362,35	852,61	689,17
Б.Алексеева ул, 32	0,003729	0,02102	0,0247	7,50	147,96	155,46	88,72
Б.Алексеева ул, 34	0,004584	0,002628	0,0072	9,22	18,50	27,72	19,37
Б.Алексеева ул, 34	0,140868	0,02828319	0,1692	283,32	199,09	482,41	392,61
Б.Алексеева ул, 36	0,216316	0,04864709	0,2650	435,07	342,44	777,50	623,04
Б.Алексеева ул, 36	0,00369	0	0,0037	7,42		7,42	7,42
Б.Алексеева ул, 36	0,005513	0,0092	0,0147	11,09	64,76	75,85	46,64
Б.Алексеева ул, 36 к 1	0,003339	0,00263	0,0060	6,72	18,51	25,23	16,88
Б.Алексеева ул, 36 к 1	0,253754	0,05826338	0,3120	510,37	410,13	920,49	735,50
Б.Алексеева ул, 36 к 1	0,003493	0,002628	0,0061	7,03	18,50	25,52	17,18
Б.Алексеева ул, 36 к 1	0,002968	0,00657	0,0095	5,97	46,25	52,22	31,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б.Алексеева ул, 4	0,212033	0,05237278	0,2644	426,45	368,66	795,12	628,82
Б.Алексеева ул, 4 а	0,428942	0	0,4289	862,71		862,71	862,71
Б.Алексеева ул, 41	0,141981	0	0,1420	285,56		285,56	285,56
Б.Алексеева ул, 43	0,00579	0	0,0058	11,65		11,65	11,65
Б.Алексеева ул, 43	0,525739	0,12897137	0,6547	1057,40	907,86	1965,25	1555,74
Б.Алексеева ул, 43	0,000569	0,00394	0,0045	1,14	27,73	28,88	16,37
Б.Алексеева ул, 43	0,000723	0,00263	0,0034	1,45	18,51	19,97	11,62
Б.Алексеева ул, 43	0,001561	0,00263	0,0042	3,14	18,51	21,65	13,30
Б.Алексеева ул, 43 к 1	0,530947	0,13575933	0,6667	1067,87	955,64	2023,51	1592,45
Б.Алексеева ул, 45	0,913501	0,25285176	1,1664	1837,29	1779,87	3617,16	2814,31
Б.Алексеева ул, 49	0,1712	0,168	0,3392	344,33	1182,59	1526,91	993,48
Б.Алексеева ул, 49а	0,164	0,019463	0,1835	329,85	137,00	466,85	405,05
Б.Алексеева ул, 51	0,409411	0,11256711	0,5220	823,43	792,38	1615,82	1258,39
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,004513	0	0,0045	9,08		9,08	9,08
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,01966	0	0,0197	39,54		39,54	39,54
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,000409	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,001173	0	0,0012	2,36		2,36	2,36
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,004451	0	0,0045	8,95		8,95	8,95
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,00032	0	0,0003	0,64		0,64	0,64
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,001827	0,00526	0,0071	3,67	37,03	40,70	24,00
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,000293	0	0,0003	0,59		0,59	0,59
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,000593	0	0,0006	1,19		1,19	1,19
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,001411	0	0,0014	2,84		2,84	2,84
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,002202	0	0,0022	4,43		4,43	4,43
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,000348	0,00788	0,0082	0,70	55,47	56,17	31,15
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,000314	0	0,0003	0,63		0,63	0,63
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,004424	0	0,0044	8,90		8,90	8,90
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,180202	0,04299046	0,2232	362,43	302,62	665,05	528,55
Б.Алексеева ул, 51 к 1	0,013136	0,013138	0,0263	26,42	92,48	118,90	77,19
Б.Алексеева ул, 53	0,609073	0,16234554	0,7714	1225,01	1142,78	2367,79	1852,31
Б.Алексеева ул, 57	0,492509	0,225401	0,7179	990,56	1586,64	2577,21	1861,51
Б.Алексеева ул, 57	0,084975	0,226389	0,3114	170,91	1593,60	1764,50	1045,67
Б.Алексеева ул, 57	0,090537	0,226389	0,3169	182,09	1593,60	1775,69	1056,86
Б.Алексеева ул, 57	0,17007	0,226884	0,3970	342,06	1597,08	1939,14	1218,74
Б.Алексеева ул, 57	0,037053	0,143841	0,1809	74,52	1012,53	1087,05	630,32
Б.Алексеева ул, 57	0,002772	0	0,0028	5,58		5,58	5,58
Б.Алексеева ул, 57	0,063879	0,015323	0,0792	128,48	107,86	236,34	187,69
Б.Алексеева ул, 57	0,02609	0,033118	0,0592	52,47	233,12	285,60	180,44
Б.Алексеева ул, 57	0,090411	0,111218	0,2016	181,84	782,89	964,73	611,59
Б.Алексеева ул, 57	0,202135	0,006879	0,2090	406,55	48,42	454,97	433,13
Б.Алексеева ул, 6	0,43038	0	0,4304	865,61		865,61	865,61
Б.Алексеева ул, 61	0,545737	0,14763828	0,6934	1097,62	1039,26	2136,88	1668,09
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,007988	0,002628	0,0106	16,07	18,50	34,56	26,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004165	0,002628	0,0068	8,38	18,50	26,88	18,53
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004243	0,00263	0,0069	8,53	18,51	27,05	18,70
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,003288	0,00263	0,0059	6,61	18,51	25,13	16,78
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,006723	0	0,0067	13,52		13,52	13,52
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,006483	0	0,0065	13,04		13,04	13,04
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,461097	0,04242479	0,5035	927,39	298,64	1226,02	1091,32
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,007525	0,00526	0,0128	15,13	37,03	52,16	35,46
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004201	0,00263	0,0068	8,45	18,51	26,96	18,61
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,006188	0,00263	0,0088	12,45	18,51	30,96	22,61
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004399	0,00263	0,0070	8,85	18,51	27,36	19,01
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,514624	0,05204108	0,5667	1035,04	366,33	1401,37	1236,13
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,00802	0,01314	0,0212	16,13	92,50	108,63	66,90
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,013045	0,0289	0,0419	26,24	203,43	229,67	137,91
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,005976	0,014452	0,0204	12,02	101,73	113,75	67,86
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,005566	0,005256	0,0108	11,19	37,00	48,19	31,50
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004116	0,002628	0,0067	8,28	18,50	26,78	18,43
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,008133	0,003941	0,0121	16,36	27,74	44,10	31,59
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,007571	0,005255	0,0128	15,23	36,99	52,22	35,53
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,005466	0,014452	0,0199	10,99	101,73	112,72	66,84
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,007701	0,005255	0,0130	15,49	36,99	52,48	35,79
Б.Алексеева ул, 61 к 1	0,004505	0,001977	0,0065	9,06	13,92	22,98	16,70
Б.Алексеева ул, 61 к 2	0,158221	0,158221	0,3164	318,22	1113,75	1431,97	929,59
Б.Алексеева ул, 63	0,004475	0,002628	0,0071	9,00	18,50	27,50	19,15
Б.Алексеева ул, 63	0,687796	0,20137634	0,8892	1383,34	1417,53	2800,87	2161,46
Б.Алексеева ул, 63 б	0,069851	0	0,0699	140,49		140,49	140,49
Б.Алексеева ул, 63 к 1	0,369658	0,09616286	0,4658	743,48	676,91	1420,39	1115,05
Б.Алексеева ул, 63 к 1	0,005121	0,00526	0,0104	10,30	37,03	47,33	30,62
Б.Алексеева ул, 65	0,717068	0,20137634	0,9184	1442,21	1417,53	2859,74	2220,33
Б.Алексеева ул, 65	0,004721	0,01051	0,0152	9,50	73,98	83,48	50,11
Б.Алексеева ул, 65, корп.1	0,004429	0,017079	0,0215	8,91	120,22	129,13	74,90
Б.Алексеева ул, 65, корп.1	0,445855	0,11709243	0,5629	896,73	824,24	1720,97	1349,18
Б.Алексеева ул, 65, корп.2	0,037336	0	0,0373	75,09		75,09	75,09
Б.Алексеева ул, 65, корп.2	0,178735	0,02614574	0,2049	359,48	184,05	543,53	460,51
Б.Алексеева ул, 65, корп.2	0,002548	0,00253	0,0051	5,12	17,81	22,93	14,90
Б.Алексеева ул, 67	0,740972	0,19685103	0,9378	1490,29	1385,67	2875,96	2250,92
Б.Алексеева ул, 67 а (элеваторы от Б.Алексеева, 67 к 1)	0,01971	0,017	0,0367	39,64	119,67	159,31	105,33
Б.Алексеева ул, 67 к 1	0,481383	0,13858765	0,6200	968,19	975,55	1943,73	1503,69
Б.Алексеева ул, 67 к 2	0,002511	0,010122	0,0126	5,05	71,25	76,30	44,16
Б.Алексеева ул, 67 к 2	0,183068	0,02564294	0,2087	368,20	180,51	548,70	467,28
Б.Алексеева ул, 67 к 2	0,019321	0	0,0193	38,86		38,86	38,86
Б.Алексеева ул, 67 к 2	0,016096	0	0,0161	32,37		32,37	32,37
Б.Алексеева ул, 67 к 2	0,002152	0,00253	0,0047	4,33	17,81	22,14	14,10
Бабефа ул, 37	0,419911	0,09300241	0,5129	844,55	654,66	1499,21	1203,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бабушкина, 11	0,066569	0,001442	0,0680	133,89	10,15	144,04	139,46
Бабушкина, 22/Кирова, 31	0,091837	0	0,0918	184,71		184,71	184,71
Бабушкина, 22/Кирова, 31	0,091776	0	0,0918	184,59		184,59	184,59
Бабушкина, 23	0,053254	0	0,0533	107,11		107,11	107,11
Бабушкина, 24	0,005696	0	0,0057	11,46		11,46	11,46
Бабушкина, 24	0,06163	0	0,0616	123,95		123,95	123,95
Бабушкина, 24	0,008812	0	0,0088	17,72		17,72	17,72
Бабушкина, 3	0,042521	0	0,0425	85,52		85,52	85,52
Бабушкина, 3	0,004701	0	0,0047	9,45		9,45	9,45
Бабушкина, 40/ Мечн 6	0,084051	0	0,0841	169,05		169,05	169,05
Бабушкина, 40/ Мечн 6	0,208377	0	0,2084	419,10		419,10	419,10
Бабушкина, 40/ Мечн 6	0,006537	0	0,0065	13,15		13,15	13,15
Бабушкина, 40/ Мечн 6	0,002459	0	0,0025	4,95		4,95	4,95
Бабушкина, 40/ Мечн 6	0,023402	0	0,0234	47,07		47,07	47,07
Бабушкина, 49	0	0,011824	0,0118		83,23	83,23	45,69
Бабушкина, 49	0,156912	0,02828319	0,1852	315,59	199,09	514,68	424,88
Бабушкина, 52	0,141259	0,009342	0,1506	284,11	65,76	349,87	320,21
Бабушкина, 61	0,1686	0,1713	0,3399	339,10	1205,81	1544,91	1001,00
Бабушкина, 62	0,058617	0,01099828	0,0696	117,89	77,42	195,31	160,39
Бабушкина, 68/ Шаум 89	0,2477	0	0,2477	498,19		498,19	498,19
Бабушкина, 68/ Шаум 89	0,017095	0	0,0171	34,38		34,38	34,38
Бабушкина, 7	0,029274	0	0,0293	58,88		58,88	58,88
Бабушкина, 7	0,002333	0,00282832	0,0052	4,69	19,91	24,60	15,62
Бабушкина, 7	0,0086	0,000082	0,0087	17,30	0,58	17,87	17,61
Бабушкина, 70	0,134921	0,01990166	0,1548	271,36	140,09	411,45	348,26
Бабушкина, 74/Калин.76	0,085369	0,009845	0,0952	171,70	69,30	241,00	209,74
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,077052	0,003954	0,0810	154,97	27,83	182,80	170,25
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,002242	0	0,0022	4,51		4,51	4,51
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,002011	0	0,0020	4,04		4,04	4,04
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,02997	0	0,0300	60,28		60,28	60,28
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,007663	0	0,0077	15,41		15,41	15,41
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,00211	0	0,0021	4,24		4,24	4,24
Бабушкина, 9 /Ленина ул,12 а	0,002604	0	0,0026	5,24		5,24	5,24
Бакинская (стр.) 96	0,383	0,224	0,6070	770,31	1576,78	2347,09	1635,85
Бакинская 113	0,119423	0	0,1194	240,19		240,19	240,19
Бакинская 113	0,124309	0	0,1243	250,02		250,02	250,02
Бакинская 113	0,01412	0	0,0141	28,40		28,40	28,40
Бакинская 121	1,081	0,395	1,4760	2174,17	2780,48	4954,66	3700,45
Бакинская 128	0,378	0,47	0,8480	760,26	3308,42	4068,68	2576,34
Бакинская 136	0,008721	0	0,0087	17,54		17,54	17,54
Бакинская 136	0,002788	0	0,0028	5,61		5,61	5,61
Бакинская 136	0,001083	0	0,0011	2,18		2,18	2,18
Бакинская 147	0,195046	0,003893	0,1989	392,29	27,40	419,69	407,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бакинская 147	0,015809	0,005932	0,0217	31,80	41,76	73,55	54,72
Бакинская 149	0,051473	0	0,0515	103,53		103,53	103,53
Бакинская 149	0,036461	0	0,0365	73,33		73,33	73,33
Бакинская 149	0,370021	0	0,3700	744,21		744,21	744,21
Бакинская 79	0,006741	0	0,0067	13,56		13,56	13,56
Бакинская 79	0,001427	0	0,0014	2,87		2,87	2,87
Бакинская 79	0,001226	0	0,0012	2,47		2,47	2,47
Бакинская 79	0,019318	0	0,0193	38,85		38,85	38,85
Бакинская 79	0,058317	0	0,0583	117,29		117,29	117,29
Бакинская 79	0,065574	0	0,0656	131,89		131,89	131,89
Бакинская 79	0,066165	0	0,0662	133,08		133,08	133,08
Бакинская 79	0,011644	0	0,0116	23,42		23,42	23,42
Бакинская 79	0,366	0,25	0,6160	736,12	1759,80	2495,92	1702,12
Бакинская 79	0,01925	0	0,0193	38,72		38,72	38,72
Бакинская 83	0,5726	0,012766	0,5854	1151,65	89,86	1241,51	1200,98
Балашовская ул, 13	0,410172	0,05229149	0,4625	824,96	368,09	1193,05	1027,02
Балашовская ул, 13 к 1	0,005796	0,014014	0,0198	11,66	98,65	110,30	65,81
Балашовская ул, 13 к 1	0,859227	0,11262782	0,9719	1728,13	792,81	2520,94	2163,32
Балашовская ул, 13 к 2	0,003149	0,014014	0,0172	6,33	98,65	104,98	60,48
Балашовская ул, 13 к 2	0,837718	0,11262782	0,9503	1684,87	792,81	2477,68	2120,06
Балашовская ул, 13 к 2	0,014158	0,002336	0,0165	28,48	16,44	44,92	37,50
Балашовская ул, 13 к 2	0,003297	0,00234	0,0056	6,63	16,47	23,10	15,67
Балашовская ул, 13 к 3	0,568275	0,06687277	0,6351	1142,95	470,73	1613,68	1401,35
Балашовская ул, 13 к 3	0,004259	0,002336	0,0066	8,57	16,44	25,01	17,59
Балтийский пер, 1	0,347707	0,0119	0,3596	699,33	83,77	783,10	745,31
Балтийский пер, 1	0,4567	0,0543	0,5110	918,54	382,23	1300,77	1128,36
Балтийский пер, 1	0	0,0145	0,0145	102,07	102,07	204,14	56,03
Балтийский пер, 1	0,2917	0,0543	0,3460	586,68	382,23	968,91	796,50
Балтийский пер, 1	0,007	0	0,0070	14,08		14,08	14,08
Балтийский пер, 1	0,0964	0,0722	0,1686	193,89	508,23	702,12	472,87
Балтийский пер, 1	0,0027	0,002	0,0047	5,43	14,08	19,51	13,16
Балтийский пер, 1	0,0163	0,03565	0,0520	32,78	250,95	283,73	170,54
Балтийский пер, 1 корп.2	0,117814	0,02618639	0,1440	236,95	184,33	421,29	338,14
Барсовой ул, 12	0,720017	0,15895155	0,8790	1448,14	1118,89	2567,03	2062,33
Барсовой ул, 12/1	0,003829	0,002628	0,0065	7,70	18,50	26,20	17,86
Барсовой ул, 12/1	0,003652	0,002628	0,0063	7,35	18,50	25,84	17,50
Барсовой ул, 12/1	0,549886	0,14594128	0,6958	1105,96	1027,31	2133,27	1669,88
Барсовой ул, 12/1	0,004006	0,002628	0,0066	8,06	18,50	26,56	18,21
Барсовой ул, 12/2	0,342189	0,11143579	0,4536	688,23	784,42	1472,65	1118,82
Барсовой ул, 12/2	0,002338	0,006569	0,0089	4,70	46,24	50,94	30,08
Барсовой ул, 12/3	0,297528	0,017443	0,3150	598,41	122,78	721,19	665,81
Барсовой ул, 13	0,004698	0,00657	0,0113	9,45	46,25	55,70	34,84
Барсовой ул, 13	0,374318	0,08428392	0,4586	752,85	593,29	1346,14	1078,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Барсовой ул, 13/1	0,005569	0,00113133	0,0067	11,20	7,96	19,16	15,57
Барсовой ул, 13/1	0,362392	0,08315259	0,4455	728,87	585,33	1314,19	1050,17
Барсовой ул, 13/1	0,005613	0,014452	0,0201	11,29	101,73	113,02	67,13
Барсовой ул, 13/2	0,612176	0,15216359	0,7643	1231,25	1071,11	2302,36	1819,21
Барсовой ул, 13а	0,035884	0,009886	0,0458	72,17	69,59	141,76	110,37
Барсовой ул, 14	0,744763	0,15725456	0,9020	1497,91	1106,95	2604,86	2105,54
Барсовой ул, 15 (ввод 1)	0,639734	0,14990093	0,7896	1286,67	1055,18	2341,86	1865,89
Барсовой ул, 15 (ввод 1)	0,004503	0,00263	0,0071	9,06	18,51	27,57	19,22
Барсовой ул, 15 (ввод 3)	0,192683	0,04525311	0,2379	387,54	318,55	706,08	562,39
Барсовой ул, 15/1	0,569962	0,13406234	0,7040	1146,34	943,69	2090,03	1664,36
Барсовой ул, 15/2	0,576431	0,12727438	0,7037	1159,35	895,91	2055,26	1651,14
Барсовой ул, 15/3	0,277	0,001384	0,2784	557,12	9,74	566,86	562,47
Барсовой ул, 15/4	0,618647	0,12331473	0,7420	1244,26	868,04	2112,30	1720,75
Барсовой ул, 15/4	0,005867	0,00056566	0,0064	11,80	3,98	15,78	13,99
Барсовой ул, 16	0,006232	0,00263	0,0089	12,53	18,51	31,05	22,70
Барсовой ул, 16	0,002881	0,00263	0,0055	5,79	18,51	24,31	15,96
Барсовой ул, 16	0,255941	0,05769772	0,3136	514,76	406,15	920,91	737,71
Барсовой ул, 16	0,232267	0	0,2323	467,15		467,15	467,15
Барсовой ул, 16	0,009021	0	0,0090	18,14		18,14	18,14
Барсовой ул, 16	0,003173	0,002628	0,0058	6,38	18,50	24,88	16,54
Барсовой ул, 16	0,007068	0	0,0071	14,22		14,22	14,22
Барсовой ул, 16	0,006946	0,002628	0,0096	13,97	18,50	32,47	24,12
Барсовой ул, 16	0,010404	0,01708	0,0275	20,93	120,23	141,15	86,92
Барсовой ул, 17	0,834107	0,16995853	1,0041	1677,61	1196,37	2873,98	2334,33
Барсовой ул, 17/1	0,502093	0,09785985	0,6000	1009,84	688,86	1698,70	1387,97
Барсовой ул, 17/2	0,009628	0,010122	0,0198	19,36	71,25	90,62	58,48
Барсовой ул, 17/2	0,004224	0,006326	0,0106	8,50	44,53	53,03	32,94
Барсовой ул, 17/2	0,005096	0,013917	0,0190	10,25	97,96	108,21	64,02
Барсовой ул, 17/2	0,516273	0,07136079	0,5876	1038,36	502,32	1540,68	1314,10
Барсовой ул, 17/2	0,03396	0	0,0340	68,30		68,30	68,30
Барсовой ул, 17/2	0,008052	0,008856	0,0169	16,19	62,34	78,53	50,41
Барсовой ул, 18	0	0,011863	0,0119		83,51	83,51	45,84
Барсовой ул, 18	0,075083	0,00509098	0,0802	151,01	35,84	186,85	170,68
Барсовой ул, 2	0,38313	0,07919294	0,4623	770,57	557,45	1328,03	1076,58
Барсовой ул, 2	0,087	0	0,0870	174,98		174,98	174,98
Барсовой ул, 4	0,445633	0,11652676	0,5622	896,28	820,26	1716,54	1346,54
Барсовой ул, 8	0,250019	0,05826338	0,3083	502,85	410,13	912,98	727,98
Барсовой ул, 8/1	0,12642	0,015818	0,1422	254,26	111,35	365,61	315,38
Барсовой ул, 8/1	0,020973	0,010875	0,0318	42,18	76,55	118,73	84,20
Барсовой ул, 8/1	0,614097	0,008794	0,6229	1235,11	61,90	1297,01	1269,09
Баумана ул, 11	0,663989	0,13575933	0,7997	1335,46	955,64	2291,09	1860,03
Баумана ул, 11 А	0,004393	0	0,0044	8,84		8,84	8,84
Баумана ул, 11/1	0,290982	0,05996037	0,3509	585,24	422,07	1007,31	816,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Баумана ул, 11/3	0,005067	0,009197	0,0143	10,19	64,74	74,93	45,73
Баумана ул, 11/3	0,273057	0,04468745	0,3177	549,19	314,56	863,75	721,86
Баумана ул, 13	0,47364	0,08654658	0,5602	952,61	609,22	1561,83	1287,03
Баумана ул, 13 к 1	0,314432	0,07749595	0,3919	632,40	545,51	1177,91	931,85
Баумана ул, 13 к 2	0,316072	0,09899118	0,4151	635,70	696,82	1332,52	1018,21
Баумана ул, 13 к 3	0,006006	0,01708	0,0231	12,08	120,23	132,31	78,08
Баумана ул, 13 к 3	0,080631	0,01357593	0,0942	162,17	95,56	257,73	214,63
Баумана ул, 13 к 3	0,003402	0,01577	0,0192	6,84	111,01	117,85	67,78
Баумана ул, 13 к 4	0,116881	0,03393983	0,1508	235,08	238,91	473,99	366,22
Бахтемирская ул, 7	0,134067	0,01753558	0,1516	269,64	123,44	393,08	337,40
Бежецкая 10	0,02977	0	0,0298	59,88		59,88	59,88
Бежецкая 12	0,029724	0	0,0297	59,78		59,78	59,78
Бежецкая 14	0,029377	0	0,0294	59,08		59,08	59,08
Бежецкая 16	0,029947	0	0,0299	60,23		60,23	60,23
Бежецкая 2	0,020392	0,00157118	0,0220	41,01	11,06	52,07	47,08
Бежецкая б а	0,016905	0	0,0169	34,00		34,00	34,00
Белгородская ул, 13	0,300082	0,03813172	0,3382	603,54	268,42	871,96	750,88
Белгородская ул, 15 а	0,01174	0,017	0,0287	23,61	119,67	143,28	89,30
Белгородская ул, 15 к 1	0,393157	0,09276888	0,4859	790,74	653,02	1443,76	1149,20
Белгородская ул, 15 к 2	0,007046	0,00226266	0,0093	14,17	15,93	30,10	22,91
Белгородская ул, 15 к 2	0,480451	0,08202126	0,5625	966,31	577,36	1543,68	1283,24
Белгородская ул, 15 к 3	0,242236	0,04751577	0,2898	487,20	334,47	821,67	670,80
Белгородская ул, 3	0,106983	0,012852	0,1198	215,17	90,47	305,64	264,83
Белгородская ул, 3	0,077106	0	0,0771	155,08		155,08	155,08
Белгородская ул, 3	0,00645	0,007909	0,0144	12,97	55,67	68,65	43,53
Белгородская ул, 5	0,02023	0,00104746	0,0213	40,69	7,37	48,06	44,74
Белгородская ул, 5	0,079714	0,011863	0,0916	160,33	83,51	243,83	206,16
Белгородская ул, 7	0,132384	0,005734	0,1381	266,26	40,36	306,62	288,42
Белгородская ул, 9	0,009041	0,005061	0,0141	18,18	35,63	53,81	37,74
Белгородская ул, 9	0,38987	0,05556337	0,4454	784,13	391,12	1175,25	998,83
Белгородская ул, 9 к. 1	0,25889	0,03821301	0,2971	520,70	268,99	789,68	668,35
Березовский пер, 12	0,006605	0,013138	0,0197	13,28	92,48	105,77	64,05
Березовский пер, 12	0,002595	0,002628	0,0052	5,22	18,50	23,72	15,37
Березовский пер, 12	0	0,006569	0,0066		46,24	46,24	25,38
Березовский пер, 12	0	0,00657	0,0066		46,25	46,25	25,39
Березовский пер, 12	0,410567	0,02715187	0,4377	825,76	191,13	1016,89	930,67
Березовский пер, 12	0,003402	0,002628	0,0060	6,84	18,50	25,34	17,00
Березовский пер, 31	0,292667	0,06222303	0,3549	588,63	438,00	1026,63	829,06
Беринга 10/Красноармейская 3-я д.9	0,080213	0	0,0802	161,33		161,33	161,33
Беринга 12	0,051515	0	0,0515	103,61		103,61	103,61
Беринга 36	0,011896	0	0,0119	23,93		23,93	23,93
Беринга 38	0,006837	0	0,0068	13,75		13,75	13,75
Беринга 40	0,008731	0	0,0087	17,56		17,56	17,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Беринга 42	0,019072	0	0,0191	38,36		38,36	38,36
Беринга 44	0,002163	0	0,0022	4,35		4,35	4,35
Беринга 46/2	0,117	0	0,1170	235,32		235,32	235,32
Беринга 46/2	0,05	0	0,0500	100,56		100,56	100,56
Беринга 46/2	0,193	0	0,1930	388,17		388,17	388,17
Беринга 46/2	0,07	0	0,0700	140,79		140,79	140,79
Беринга 46/2	0,08	0	0,0800	160,90		160,90	160,90
Беринга 46/2	0,05	0	0,0500	100,56		100,56	100,56
Беринга 46/2	0,011	0	0,0110	22,12		22,12	22,12
Бертюльская ул, 14	0,219896	0,03404231	0,2539	442,27	239,63	681,90	573,81
Бертюльская ул, 4	0,008975	0,01095	0,0199	18,05	77,08	95,13	60,36
Бертюльская ул, 4	0,003798	0,00243	0,0062	7,64	17,11	24,74	17,03
Бертюльская ул, 4	0	0,00243	0,0024		17,11	17,11	9,39
Бертюльская ул, 4	0,354463	0,08536763	0,4398	712,92	600,92	1313,84	1042,78
Бертюльская ул, 5	0,311226	0,05034409	0,3616	625,96	354,38	980,34	820,49
Бехтерева пер, 16	0,016772	0	0,0168	33,73		33,73	33,73
Бехтерева ул, 18/1	0,009039	0	0,0090	18,18		18,18	18,18
Бехтерева ул, 19	0,299278	0	0,2993	601,93		601,93	601,93
Бехтерева ул, 20	0,020206	0	0,0202	40,64		40,64	40,64
Бехтерева ул, 20	0,021863	0	0,0219	43,97		43,97	43,97
Бехтерева ул, 20 а	0,018722	0	0,0187	37,65		37,65	37,65
Бехтерева ул, 20 б	0,0602	0	0,0602	121,08		121,08	121,08
Бехтерева ул, 20 б	0,02921	0	0,0292	58,75		58,75	58,75
Бехтерева ул, 20 б	0,02371	0	0,0237	47,69		47,69	47,69
Бехтерева ул, 20 б	0,06753	0	0,0675	135,82		135,82	135,82
Бехтерева ул, 20 б	0,073764	0	0,0738	148,36		148,36	148,36
Бехтерева ул, 20 б	0,033752	0	0,0338	67,88		67,88	67,88
Бехтерева ул, 39	0,007556	0	0,0076	15,20		15,20	15,20
Бехтерева ул, 45	0,039435	0	0,0394	79,31		79,31	79,31
Бехтерева ул, 49	0,001008	0	0,0010	2,03		2,03	2,03
Бехтерева ул, 53 а	0,007032	0	0,0070	14,14		14,14	14,14
Бехтерева ул, 55	0,005499	0	0,0055	11,06		11,06	11,06
Бехтерева ул, 55А	0,00549	0	0,0055	11,04		11,04	11,04
Бехтерева ул, 57	0,004837	0	0,0048	9,73		9,73	9,73
Бехтерева ул, 59	0,007294	0	0,0073	14,67		14,67	14,67
Бехтерева ул, 6	0,012209	0	0,0122	24,56		24,56	24,56
Бехтерева ул, 6	0,257294	0	0,2573	517,49		517,49	517,49
Бехтерева ул, 6	0,062738	0	0,0627	126,18		126,18	126,18
Бехтерева ул, 6	0,029502	0	0,0295	59,34		59,34	59,34
Бехтерева ул, 6	0,01524	0	0,0152	30,65		30,65	30,65
Боевая ул, 40	0,005244	0	0,0052	10,55		10,55	10,55
Боевая ул, 40	0,00351	0	0,0035	7,06		7,06	7,06
Боевая ул, 40	0,005099	0	0,0051	10,26		10,26	10,26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Боевая ул, 40	0,00521	0	0,0052	10,48		10,48	10,48
Боевая ул, 40	0,265453	0	0,2655	533,90		533,90	533,90
Боевая ул, 40	0,005325	0	0,0053	10,71		10,71	10,71
Боевая ул, 40	0,003389	0	0,0034	6,82		6,82	6,82
Боевая ул, 40	0,003742	0	0,0037	7,53		7,53	7,53
Боевая ул, 45/Ахшарум 8	0,100927	0,010182	0,1111	202,99	71,67	274,66	242,33
Боевая ул, 45/Ахшарум 8	0,269533	0,06052604	0,3301	542,10	426,05	968,16	775,97
Боевая ул, 50	0,013328	0	0,0133	26,81		26,81	26,81
Боевая ул, 50	0,075912	0	0,0759	152,68		152,68	152,68
Боевая ул, 50	0,005912	0	0,0059	11,89		11,89	11,89
Боевая ул, 50	0,007439	0	0,0074	14,96		14,96	14,96
Боевая ул, 50	0,007102	0	0,0071	14,28		14,28	14,28
Боевая ул, 50 б	0,013603	0,045476	0,0591	27,36	320,11	347,47	203,08
Боевая ул, 50 б	0,014237	0	0,0142	28,63		28,63	28,63
Боевая ул, 50 б	0,010997	0	0,0110	22,12		22,12	22,12
Боевая ул, 50 б	0,005224	0	0,0052	10,51		10,51	10,51
Боевая ул, 50 б	0,006373	0	0,0064	12,82		12,82	12,82
Боевая ул, 51 б	0,01451	0	0,0145	29,18		29,18	29,18
Боевая ул, 52	0,00123	0	0,0012	2,47		2,47	2,47
Боевая ул, 52	0,007253	0	0,0073	14,59		14,59	14,59
Боевая ул, 52	0,080831	0	0,0808	162,57		162,57	162,57
Боевая ул, 52	0,007729	0	0,0077	15,55		15,55	15,55
Боевая ул, 55	0,00118	0	0,0012	2,37		2,37	2,37
Боевая ул, 55	0,11155	0	0,1116	224,36		224,36	224,36
Боевая ул, 56	0,003401	0	0,0034	6,84		6,84	6,84
Боевая ул, 56	0,00358	0	0,0036	7,20		7,20	7,20
Боевая ул, 56	0,03945	0	0,0395	79,34		79,34	79,34
Боевая ул, 57	0,017688	0	0,0177	35,58		35,58	35,58
Боевая ул, 57	0,004613	0	0,0046	9,28		9,28	9,28
Боевая ул, 57	0,006311	0	0,0063	12,69		12,69	12,69
Боевая ул, 57	0,003111	0	0,0031	6,26		6,26	6,26
Боевая ул, 57	0,195914	0	0,1959	394,03		394,03	394,03
Боевая ул, 57	0,012554	0	0,0126	25,25		25,25	25,25
Боевая ул, 57	0,005732	0	0,0057	11,53		11,53	11,53
Боевая ул, 58	0,003336	0	0,0033	6,71		6,71	6,71
Боевая ул, 58	0,072968	0	0,0730	146,76		146,76	146,76
Боевая ул, 58	0,003805	0	0,0038	7,65		7,65	7,65
Боевая ул, 58	0,003578	0	0,0036	7,20		7,20	7,20
Боевая ул, 59	0,236908	0	0,2369	476,48		476,48	476,48
Боевая ул, 59	0,005607	0	0,0056	11,28		11,28	11,28
Боевая ул, 59	0,002023	0	0,0020	4,07		4,07	4,07
Боевая ул, 59 а	0,19731	0,014695	0,2120	396,84	103,44	500,28	453,62
Боевая ул, 59 б	0,27605	0	0,2761	555,21		555,21	555,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Боевая ул, 59 г	0,015338	0	0,0153	30,85		30,85	30,85
Боевая ул, 60	0,144095	0	0,1441	289,81		289,81	289,81
Боевая ул, 61	0,05056	0	0,0506	101,69		101,69	101,69
Боевая ул, 61	0,195246	0	0,1952	392,69		392,69	392,69
Боевая ул, 62	0,079547	0	0,0795	159,99		159,99	159,99
Боевая ул, 62	0,003441	0	0,0034	6,92		6,92	6,92
Боевая ул, 63	0,00345	0	0,0035	6,94		6,94	6,94
Боевая ул, 63	0,242187	0	0,2422	487,10		487,10	487,10
Боевая ул, 65	0,00802	0	0,0080	16,13		16,13	16,13
Боевая ул, 65	0,041445	0	0,0414	83,36		83,36	83,36
Боевая ул, 65	0,195544	0	0,1955	393,29		393,29	393,29
Боевая ул, 65 а	0,1668	0,008858	0,1757	335,48	62,35	397,83	369,71
Боевая ул, 65 к 1	0,151847	0	0,1518	305,40		305,40	305,40
Боевая ул, 65 к 2	0,169467	0	0,1695	340,84		340,84	340,84
Боевая ул, 65 к 2	0,046072	0,068118	0,1142	92,66	479,50	572,16	355,87
Боевая ул, 66	0,053312	0	0,0533	107,22		107,22	107,22
Боевая ул, 66	0,007555	0	0,0076	15,20		15,20	15,20
Боевая ул, 66	0,008748	0	0,0087	17,59		17,59	17,59
Боевая ул, 66 а	0,004784	0	0,0048	9,62		9,62	9,62
Боевая ул, 66 а	0,1117	0	0,1117	224,66		224,66	224,66
Боевая ул, 66 б	0,004688	0	0,0047	9,43		9,43	9,43
Боевая ул, 66 б	0,112675	0	0,1127	226,62		226,62	226,62
Боевая ул, 66 в	0,240642	0	0,2406	483,99		483,99	483,99
Боевая ул, 66 в	0,002299	0	0,0023	4,62		4,62	4,62
Боевая ул, 66 г	0,362117	0,07636463	0,4385	728,31	537,55	1265,86	1023,38
Боевая ул, 67	0,050571	0	0,0506	101,71		101,71	101,71
Боевая ул, 67	0,19198	0	0,1920	386,12		386,12	386,12
Боевая ул, 67	0,002913	0	0,0029	5,86		5,86	5,86
Боевая ул, 67 б	0,013855	0,004943	0,0188	27,87	34,79	62,66	46,97
Боевая ул, 67 к 1	0,113991	0	0,1140	229,27		229,27	229,27
Боевая ул, 67 к 2	0,028177	0	0,0282	56,67		56,67	56,67
Боевая ул, 67 к 3	0,027608	0	0,0276	55,53		55,53	55,53
Боевая ул, 68	0,003149	0	0,0031	6,33		6,33	6,33
Боевая ул, 68	0,420422	0	0,4204	845,58		845,58	845,58
Боевая ул, 69	0,04034	0	0,0403	81,13		81,13	81,13
Боевая ул, 69	0,194708	0	0,1947	391,61		391,61	391,61
Боевая ул, 69	0,019565	0	0,0196	39,35		39,35	39,35
Боевая ул, 70	0,003668	0	0,0037	7,38		7,38	7,38
Боевая ул, 70	0,250191	0	0,2502	503,20		503,20	503,20
Боевая ул, 70	0,003496	0	0,0035	7,03		7,03	7,03
Боевая ул, 71 к 1	0,20424	0,019445	0,2237	410,78	136,88	547,66	485,92
Боевая ул, 71/Мозд.67	0,025895	0	0,0259	52,08		52,08	52,08
Боевая ул, 71/Мозд.67	0,070553	0,100961	0,1715	141,90	710,68	852,59	532,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Боевая ул, 71/Мозд.67	0,006424	0	0,0064	12,92		12,92	12,92
Боевая ул, 71/Мозд.67	0,381887	0	0,3819	768,07		768,07	768,07
Боевая ул, 71/Мозд.67	0,008821	0	0,0088	17,74		17,74	17,74
Боевая ул, 72	0,248769	0	0,2488	500,34		500,34	500,34
Боевая ул, 72	0,002322	0	0,0023	4,67		4,67	4,67
Боевая ул, 72	0,004731	0	0,0047	9,52		9,52	9,52
Боевая ул, 72 а	0,013568	0	0,0136	27,29		27,29	27,29
Боевая ул, 72 а	0,02657	0	0,0266	53,44		53,44	53,44
Боевая ул, 72 а	0,019607	0	0,0196	39,43		39,43	39,43
Боевая ул, 72 а	0,011181	0	0,0112	22,49		22,49	22,49
Боевая ул, 72 б	0,475191	0	0,4752	955,73		955,73	955,73
Боевая ул, 72 б	0,004964	0	0,0050	9,98		9,98	9,98
Боевая ул, 72 в	0	0,002317	0,0023		16,31	16,31	8,95
Боевая ул, 72 в	0,11328	0,013078	0,1264	227,84	92,06	319,89	278,37
Боевая ул, 72 к 3	0,004056	0,0092	0,0133	8,16	64,76	72,92	43,71
Боевая ул, 72 к 3	0,353002	0,07353631	0,4265	709,98	517,64	1227,62	994,12
Боевая ул, 72а к 1	0,144873	0,04412178	0,1890	291,38	310,58	601,96	461,86
Боевая ул, 72а к 2	0,004403	0	0,0044	8,86		8,86	8,86
Боевая ул, 72а к 2	0,006769	0,002628	0,0094	13,61	18,50	32,11	23,77
Боевая ул, 72а к 2	0,005525	0	0,0055	11,11		11,11	11,11
Боевая ул, 72а к 2	0,146009	0,03903081	0,1850	293,66	274,75	568,41	444,48
Боевая ул, 74	0,02372	0	0,0237	47,71		47,71	47,71
Боевая ул, 74	0,003641	0	0,0036	7,32		7,32	7,32
Боевая ул, 74	0,004767	0	0,0048	9,59		9,59	9,59
Боевая ул, 74	0,338432	0	0,3384	680,68		680,68	680,68
Боевая ул, 74	0,004796	0	0,0048	9,65		9,65	9,65
Боевая ул, 74	0,003437	0	0,0034	6,91		6,91	6,91
Боевая ул, 74	0,00446	0	0,0045	8,97		8,97	8,97
Боевая ул, 74 а	0,255228	0	0,2552	513,33		513,33	513,33
Боевая ул, 75	0,356764	0,10003201	0,4568	717,55	704,15	1421,69	1104,07
Боевая ул, 75 к 1	0,563063	0,13123402	0,6943	1132,47	923,78	2056,25	1639,56
Боевая ул, 75 к 2	0,263016	0,07297064	0,3360	528,99	513,65	1042,65	810,95
Боевая ул, 75 к 4	0,004244	0,015766	0,0200	8,54	110,98	119,52	69,46
Боевая ул, 75 к 4	0,484916	0,11482977	0,5997	975,29	808,31	1783,60	1419,00
Боевая ул, 76	0,205527	0	0,2055	413,37		413,37	413,37
Боевая ул, 77	0,145041	0,04129346	0,1863	291,72	290,67	582,39	451,27
Боевая ул, 77	0,00449	0,00657	0,0111	9,03	46,25	55,28	34,42
Боевая ул, 78	0,00682	0	0,0068	13,72		13,72	13,72
Боевая ул, 78	0,003601	0	0,0036	7,24		7,24	7,24
Боевая ул, 78	0,00465	0	0,0047	9,35		9,35	9,35
Боевая ул, 78	0,347344	0	0,3473	698,60		698,60	698,60
Боевая ул, 78	0,003483	0	0,0035	7,01		7,01	7,01
Боевая ул, 79	0,148052	0,05090975	0,1990	297,77	358,36	656,14	494,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Боевая ул, 80	0,026097	0	0,0261	52,49		52,49	52,49
Боевая ул, 80	0,355318	0	0,3553	714,64		714,64	714,64
Боевая ул, 81	0,151439	0,03903081	0,1905	304,58	274,75	579,33	455,40
Боевая ул, 81 к 1	0,02232	0,036249	0,0586	44,89	255,16	300,06	184,96
Боевая ул, 81 к 1	0,8	0,009486	0,8095	1609,01	66,77	1675,78	1645,66
Боевая ул, 83	0,15262	0,04525311	0,1979	306,96	318,55	625,50	481,82
Боевая ул, 83 в	0,022555	0	0,0226	45,36		45,36	45,36
Боевая ул, 83 в	0,020248	0	0,0202	40,72		40,72	40,72
Боевая ул, 83 е	0,020613	0	0,0206	41,46		41,46	41,46
Боевая ул, 83 е	0,005875	0	0,0059	11,82		11,82	11,82
Боевая ул, 83 е	0,022603	0	0,0226	45,46		45,46	45,46
Боевая ул, 83 е	0,013676	0	0,0137	27,51		27,51	27,51
Боевая ул, 83 е	0,01181	0	0,0118	23,75		23,75	23,75
Боевая ул, 83 е	0,008192	0	0,0082	16,48		16,48	16,48
Боевая ул, 83 е	0,028049	0	0,0280	56,41		56,41	56,41
Боевая ул, 83 е	0,00485	0	0,0049	9,75		9,75	9,75
Боевая ул, 83 к 1	0,372933	0,09955684	0,4725	750,07	700,80	1450,87	1134,75
Боевая ул, 83 к 2	0,254805	0,06278869	0,3176	512,48	441,98	954,46	755,10
Боевая ул, 85	0,156275	0,03959647	0,1959	314,31	278,73	593,04	467,31
Боевая ул, 85 к 1	0,30092	0,06561701	0,3665	605,23	461,89	1067,12	858,77
Боевая ул, 85 к 2	0,004667	0	0,0047	9,39		9,39	9,39
Боевая ул, 85 к 2	0,149516	0,03789948	0,1874	300,72	266,78	567,50	447,16
Боевая ул, 85 к 3	0,14997	0,03676815	0,1867	301,63	258,82	560,45	443,70
Ботвина ул, 1 а	0,240485	0,14612005	0,3866	483,68	1028,57	1512,25	1048,29
Ботвина ул, 10	0,076869	0,02311	0,1000	154,60	162,68	317,28	243,90
Ботвина ул, 10	0,048065	0	0,0481	96,67		96,67	96,67
Ботвина ул, 10	0,287784	0,06075242	0,3485	578,81	427,65	1006,46	813,56
Ботвина ул, 10	0,01556	0,069335	0,0849	31,30	488,06	519,36	299,21
Ботвина ул, 10 б	0,325961	0,08880923	0,4148	655,59	625,15	1280,74	998,75
Ботвина ул, 12	0,032295	0	0,0323	64,95		64,95	64,95
Ботвина ул, 12	0,289794	0,07803544	0,3678	582,85	549,31	1132,16	884,38
Ботвина ул, 12 а	0,1743	0,017828	0,1921	350,56	125,49	476,06	419,45
Ботвина ул, 12 б	0,323915	0,08654658	0,4105	651,48	609,22	1260,70	985,89
Ботвина ул, 12 в	0,180763	0,018341	0,1991	363,56	129,11	492,67	434,43
Ботвина ул, 14 а	0,334695	0,09163755	0,4263	673,16	645,06	1318,21	1027,25
Ботвина ул, 18	0,271613	0,07332189	0,3449	546,28	516,13	1062,41	829,60
Ботвина ул, 20	0,363222	0	0,3632	730,53		730,53	730,53
Ботвина ул, 22	0,027875	0	0,0279	56,06		56,06	56,06
Ботвина ул, 22	0,199049	0	0,1990	400,34		400,34	400,34
Ботвина ул, 24	0,365375	0	0,3654	734,86		734,86	734,86
Ботвина ул, 26	0,018195	0	0,0182	36,59		36,59	36,59
Ботвина ул, 26	0,017588	0	0,0176	35,37		35,37	35,37
Ботвина ул, 26	0,196368	0	0,1964	394,95		394,95	394,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ботвина ул, 26 а	0,08383	0,10578	0,1896	168,60	744,61	913,21	577,34
Ботвина ул, 28	0,022483	0	0,0225	45,22		45,22	45,22
Ботвина ул, 28	0,022821	0	0,0228	45,90		45,90	45,90
Ботвина ул, 28	0,199749	0	0,1997	401,75		401,75	401,75
Ботвина ул, 29	0,736557	0,11162222	0,8482	1481,41	785,73	2267,14	1912,72
Ботвина ул, 29 к 1	0,15698	0,04412178	0,2011	315,73	310,58	626,31	486,21
Ботвина ул, 30	0,187493	0	0,1875	377,10		377,10	377,10
Ботвина ул, 4	0,24851	0,08589136	0,3344	499,82	604,61	1104,43	831,70
Ботвина ул, 4 а	0,031013	0	0,0310	62,38		62,38	62,38
Ботвина ул, 4 а	0,000934	0	0,0009	1,88		1,88	1,88
Ботвина ул, 4 а	0,207748	0	0,2077	417,84		417,84	417,84
Ботвина ул, 4 а	0,084493	0	0,0845	169,94		169,94	169,94
Ботвина ул, 4 а	0,004582	0	0,0046	9,22		9,22	9,22
Ботвина ул, 4 а	0,006106	0	0,0061	12,28		12,28	12,28
Ботвина ул, 6	0,228231	0,12778958	0,3560	459,03	899,54	1358,57	952,81
Ботвина ул, 6	0,001398	0,00243	0,0038	2,81	17,11	19,92	12,20
Ботвина ул, 6 б	0,061917	0	0,0619	124,53		124,53	124,53
Ботвина ул, 8	0,010673	0,008515	0,0192	21,47	59,94	81,40	54,37
Ботвина ул, 8	0,023652	0,01703	0,0407	47,57	119,88	167,45	113,37
Ботвина ул, 8	0,018316	0	0,0183	36,84		36,84	36,84
Ботвина ул, 8	0,296366	0,07751171	0,3739	596,07	545,62	1141,69	895,57
Ботвина ул, 8	0,00712	0	0,0071	14,32		14,32	14,32
Ботвина ул, 8	0,010527	0,0219	0,0324	21,17	154,16	175,33	105,79
Ботвина ул, 8 а	0,219973	0,015282	0,2353	442,42	107,57	550,00	501,47
Ботвина ул, 83	0,04936	0	0,0494	99,28		99,28	99,28
Ботвина ул, 85	0,049783	0	0,0498	100,13		100,13	100,13
Ботвина ул, 85 а	0,033094	0	0,0331	66,56		66,56	66,56
Ботвина ул, 87	0,049006	0	0,0490	98,56		98,56	98,56
Ботвина ул, 87 а	0,050968	0	0,0510	102,51		102,51	102,51
Ботвина ул, 89	0,114214	0	0,1142	229,71		229,71	229,71
Ботвина ул, 91	0,064782	0	0,0648	130,29		130,29	130,29
Ботвина ул, 91 а	0,122418	0,03789948	0,1603	246,21	266,78	513,00	392,66
Ботвина ул, 91 а	0,005202	0,064376	0,0696	10,46	453,16	463,62	259,21
Ботвина ул, 93	0,049099	0	0,0491	98,75		98,75	98,75
Ботвина ул, 95	0,049052	0	0,0491	98,66		98,66	98,66
Ботвина ул, 97	0,242217	0	0,2422	487,16		487,16	487,16
Брестская ул, 28	0,036358	0	0,0364	73,13		73,13	73,13
Брестская ул, 28	0,13266	0,005932	0,1386	266,81	41,76	308,57	289,74
Брестская ул, 3	0,372057	0,09503153	0,4671	748,30	668,95	1417,25	1115,51
Бурова ул, 10	0,002458	0,002628	0,0051	4,94	18,50	23,44	15,10
Бурова ул, 10	0,024265	0,00395965	0,0282	48,80	27,87	76,68	64,10
Бурова ул, 10/1	0,344112	0,04525311	0,3894	692,10	318,55	1010,64	866,96
Бурова ул, 2	0,125374	0,015818	0,1412	252,16	111,35	363,51	313,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бурова ул, 2	0,005952	0,227378	0,2333	11,97	1600,56	1612,53	890,56
Бурова ул, 2	0,083654	0,053292	0,1369	168,25	375,13	543,38	374,17
Бурова ул, 2	0,237812	0,002966	0,2408	478,30	20,88	499,18	489,76
Бурова ул, 2	0,177897	0,028669	0,2066	357,80	201,81	559,60	468,57
Бурова ул, 4	0,002504	0	0,0025	5,04		5,04	5,04
Бурова ул, 4	0,116239	0,00052373	0,1168	233,79	3,69	237,47	235,81
Бурова ул, 6	0,117803	0	0,1178	236,93		236,93	236,93
Бэра ул, 44	0,28	0	0,2800	563,15		563,15	563,15
Бэра ул, 47 а	0,362	0,043498	0,4055	728,08	306,19	1034,27	896,15
Бэра ул, 47 а	0,07151	0,03559	0,1071	143,83	250,53	394,35	281,35
Бэра ул, 47 а	0,011267	0	0,0113	22,66		22,66	22,66
Бэра ул, 55	0,009309	0,003503	0,0128	18,72	24,66	43,38	32,26
Бэра ул, 55	0,343684	0,07489307	0,4186	691,24	527,19	1218,43	980,63
Бэра ул, 55	0,008327	0,003649	0,0120	16,75	25,69	42,43	30,85
Бэра ул, 57	0,364476	0,08955745	0,4540	733,06	630,41	1363,47	1079,11
Бэра ул, 59	0,082275	0,00243	0,0847	165,48	17,11	182,58	174,87
Бэра ул, 59	0,338117	0,09531846	0,4334	680,04	670,97	1351,01	1048,35
Бэра ул, 59	0,008127	0,002433	0,0106	16,35	17,13	33,47	25,75
Бэра ул, 59 а	0,304272	0,06505135	0,3693	611,97	457,91	1069,88	863,33
Васильковская ул, 17	0,4672	0,11200145	0,5792	939,66	788,40	1728,06	1372,43
Васильковская ул, 19	0,331866	0,08202126	0,4139	667,47	577,36	1244,83	984,40
Васильковская ул, 21	0,59934	0,07693029	0,6763	1205,43	541,53	1746,96	1502,69
Васильковская ул, 21 к 1	0,34335	0,06448568	0,4078	690,57	453,93	1144,49	939,74
Васильковская ул, 21 к 1	0,046099	0	0,0461	92,72		92,72	92,72
Власова ул, 2	0,593159	0,13858765	0,7317	1193,00	975,55	2168,54	1728,50
Власова ул, 4	0,35957	0,09785985	0,4574	723,19	688,86	1412,04	1101,32
Власова ул, 4/1	0,408152	0,1018195	0,5100	820,90	716,73	1537,63	1214,33
Вокзальная пл, 1	0,041232	0,072259	0,1135	82,93	508,65	591,57	362,14
Вокзальная пл, 1	0,002359	0,00394	0,0063	4,74	27,73	32,48	19,97
Вокзальная пл, 1	0,249625	0,06222303	0,3118	502,06	438,00	940,06	742,49
Вокзальная пл, 1	0,017681	0,0184	0,0361	35,56	129,52	165,08	106,66
Вокзальная пл, 1 а	0,24108	0	0,2411	484,87		484,87	484,87
Вокзальная пл, 19	1,36482	0	1,3648	2745,01		2745,01	2745,01
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,01908	0,005932	0,0250	38,37	41,76	80,13	61,30
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,102479	0,007909	0,1104	206,11	55,67	261,79	236,67
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,154649	0,003954	0,1586	311,04	27,83	338,87	326,32
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,02571	0,012852	0,0386	51,71	90,47	142,18	101,37
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,040416	0	0,0404	81,29		81,29	81,29
Вокзальная пл, 20 (ГРЭС)	0,173089	0,050419	0,2235	348,13	354,91	703,04	542,95
Вокзальная пл, 3	0,002203	0	0,0022	4,43		4,43	4,43
Вокзальная пл, 3	0,184104	0	0,1841	370,28		370,28	370,28
Вокзальная пл, 3	0,003441	0	0,0034	6,92		6,92	6,92
Вокзальная пл, 3	0,003354	0	0,0034	6,75		6,75	6,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Вокзальная пл, 3	0,002396	0	0,0024	4,82		4,82	4,82
Вокзальная пл, 5	0,005797	0	0,0058	11,66		11,66	11,66
Вокзальная пл, 5	0,191655	0	0,1917	385,47		385,47	385,47
Вокзальная пл, 5 а	0,004524	0	0,0045	9,10		9,10	9,10
Вокзальная пл, 5 а	0,003158	0	0,0032	6,35		6,35	6,35
Вокзальная пл, 5 а	0,234833	0	0,2348	472,31		472,31	472,31
Вокзальная ул, 20 ст.Астрахань 1(тэц2)	2,025	0,059316	2,0843	4072,80	417,54	4490,34	4302,00
Вокзальная ул, 20 ст.Астрахань 1(тэц2)	0,214221	0,027681	0,2419	430,85	194,85	625,71	537,81
Вокзальная ул, 20 ст.Астрахань 1(тэц2)	0,023586	0	0,0236	47,44		47,44	47,44
Волжская 43	0,004151	0	0,0042	8,35		8,35	8,35
Волжская 43	0,107165	0	0,1072	215,54		215,54	215,54
Волжская 49	0,002513	0	0,0025	5,05		5,05	5,05
Волжская 49	0,239082	0	0,2391	480,86		480,86	480,86
Волжская 49	0,004454	0	0,0045	8,96		8,96	8,96
Волжская 49 а	0,060915	0	0,0609	122,52		122,52	122,52
Волжская 60	0,004896	0	0,0049	9,85		9,85	9,85
Волжская 60	0,092876	0	0,0929	186,80		186,80	186,80
Волжская 62	0,003282	0	0,0033	6,60		6,60	6,60
Волжская 62	0,005395	0	0,0054	10,85		10,85	10,85
Волжская 62	0,005557	0	0,0056	11,18		11,18	11,18
Волжская 62	0,00609	0	0,0061	12,25		12,25	12,25
Волжская 62	0,10356	0	0,1036	208,29		208,29	208,29
Волжская 62	0,005751	0	0,0058	11,57		11,57	11,57
Володарского ул, 12	0,007592	0,00263	0,0102	15,27	18,51	33,78	25,43
Володарского ул, 12	0,005071	0,035473	0,0405	10,20	249,70	259,90	147,27
Володарского ул, 12	0,171941	0,0407278	0,2127	345,82	286,69	632,51	503,19
Володарского ул, 12	0,0143	0,002628	0,0169	28,76	18,50	47,26	38,92
Володарского ул, 14	0,035795	0,01256947	0,0484	71,99	88,48	160,47	120,56
Володарского ул, 14	0,00327	0,00243	0,0057	6,58	17,11	23,68	15,97
Володарского ул, 14а	0,09705	0	0,0971	195,19		195,19	195,19
Володарского ул, 14а	0,21757	0	0,2176	437,59		437,59	437,59
Володарского ул, 15/Сов.13	0,264079	0,0292	0,2933	531,13	205,54	736,68	643,96
Володарского ул, 17	0,032769	0,020761	0,0535	65,91	146,14	212,05	146,13
Володарского ул, 2/Кр.Набер 34	0,049758	0,00576101	0,0555	100,08	40,55	140,63	122,34
Володарского ул, 2/Кр.Набер 34	0,025588	0	0,0256	51,46		51,46	51,46
Володарского ул, 2/Кр.Набер 34	0,0103	0	0,0103	20,72		20,72	20,72
Володарского ул, 2/Кр.Набер 34	0,001777	0,00243	0,0042	3,57	17,11	20,68	12,96
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,012296	0	0,0123	24,73		24,73	24,73
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,009564	0	0,0096	19,24		19,24	19,24
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,007395	0	0,0074	14,87		14,87	14,87
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,005648	0,002433	0,0081	11,36	17,13	28,49	20,76
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,002627	0	0,0026	5,28		5,28	5,28
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,003216	0,00487	0,0081	6,47	34,28	40,75	25,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Володарского ул, 22/ Кр.Знам. 16/ Ленина ул. 15	0,049591	0,00785592	0,0574	99,74	55,30	155,04	130,10
Володарского ул, 3	0,036918	0,00104746	0,0380	74,25	7,37	81,63	78,30
Володарского ул, 3	0,002532	0,006082	0,0086	5,09	42,81	47,90	28,59
Володарского ул, 3	0,002659	0	0,0027	5,35		5,35	5,35
Володарского ул, 4/32	0,003926	0,002628	0,0066	7,90	18,50	26,40	18,05
Володарского ул, 4/32	0,007605	0	0,0076	15,30		15,30	15,30
Володарского ул, 4/32	0,142823	0,03620249	0,1790	287,25	254,84	542,09	427,14
Володарского ул, 8/ Эспланадная, 18	0,004909	0,01338	0,0183	9,87	94,18	104,06	61,57
Володарского ул, 8/ Эспланадная, 18	0,034794	0,01047456	0,0453	69,98	73,73	143,71	110,45
Володарского ул, 9	0,38218	0,029658	0,4118	768,66	208,77	977,43	883,26
Воробьева пр 11/Звезд 11	0,098722	0,00506	0,1038	198,56	35,62	234,17	218,11
Воробьева пр 11/Звезд 11	0,760187	0,23305352	0,9932	1528,93	1640,51	3169,45	2429,45
Воробьева пр 11/Звезд 11	0,001713	0,006569	0,0083	3,45	46,24	49,69	28,83
Воробьева пр 3	0,013314	0,070946	0,0843	26,78	499,40	526,18	300,91
Воробьева пр 3	0,010498	0,078828	0,0893	21,11	554,89	576,00	325,71
Воробьева пр 3	0,006931	0,026933	0,0339	13,94	189,59	203,53	118,01
Воробьева пр 3	0,001721	0,00263	0,0044	3,46	18,51	21,97	13,62
Воробьева пр 3	0,003376	0,00263	0,0060	6,79	18,51	25,30	16,95
Воробьева пр 3	0,002163	0,00263	0,0048	4,35	18,51	22,86	14,51
Воробьева пр 3	0,010439	0,01971	0,0301	21,00	138,74	159,74	97,15
Воробьева пр 3	0,006924	0	0,0069	13,93		13,93	13,93
Воробьева пр 3	0,019451	0	0,0195	39,12		39,12	39,12
Воробьева пр 3	0,657679	0,10295565	0,7606	1322,76	724,73	2047,49	1720,59
Воробьева пр 3	0,010681	0	0,0107	21,48		21,48	21,48
Воробьева пр 3	0,004187	0,00253	0,0067	8,42	17,81	26,23	18,20
Воробьева пр 3	0,006647	0,00526	0,0119	13,37	37,03	50,40	33,69
Воробьева пр 3	0,006489	0,02628	0,0328	13,05	184,99	198,04	114,60
Воробьева пр 3	0,001939	0,00263	0,0046	3,90	18,51	22,41	14,06
Воробьева пр 3 к 1	0,008538	0	0,0085	17,17		17,17	17,17
Воробьева пр 3 к 1	0,302898	0,04793702	0,3508	609,21	337,44	946,65	794,44
Воробьева пр 3 к 1	0,003795	0	0,0038	7,63		7,63	7,63
Воробьева пр 3 к 1	0,007132	0	0,0071	14,34		14,34	14,34
Воробьева пр 3 к 1	0,002548	0	0,0025	5,12		5,12	5,12
Воробьева пр 3 к 1	0,006588	0	0,0066	13,25		13,25	13,25
Воробьева пр 3 к 1	0,003275	0	0,0033	6,59		6,59	6,59
Воробьева пр 3 к 1	0,004411	0	0,0044	8,87		8,87	8,87
Воробьева пр 3 к 1	0,002493	0	0,0025	5,01		5,01	5,01
Воробьева пр 3 к 1	0,007423	0	0,0074	14,93		14,93	14,93
Воробьева пр 3 к 1	0,003656	0,00253	0,0062	7,35	17,81	25,16	17,13
Воробьева пр 3 к 1	0,00806	0	0,0081	16,21		16,21	16,21
Воробьева пр 6 к 1	0,21	0,017395	0,2274	422,36	122,45	544,81	489,58
Воробьева пр 8	0,593015	0,15216359	0,7452	1192,71	1071,11	2263,82	1780,67
Воробьева пр, 12	0,067899	0	0,0679	136,56		136,56	136,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Воробьева пр, 12	0,315056	0,07693029	0,3920	633,66	541,53	1175,19	930,92
Воробьева пр, 12, корп.1	0,307207	0,0814556	0,3887	617,87	573,38	1191,26	932,62
Воробьева пр, 12, корп.2	0,048964	0,023648	0,0726	98,48	166,46	264,94	189,86
Воробьева пр, 12, корп.2	0,006071	0,01051	0,0166	12,21	73,98	86,19	52,82
Воробьева пр, 12, корп.2	0,03144	0	0,0314	63,23		63,23	63,23
Воробьева пр, 12, корп.2	0,313815	0,07693029	0,3907	631,16	541,53	1172,69	928,42
Воробьева пр, 14	0,001783	0,00263	0,0044	3,59	18,51	22,10	13,75
Воробьева пр, 14	0,317235	0,11539543	0,4326	638,04	812,29	1450,33	1083,93
Воробьева пр, 14	0,002367	0,00263	0,0050	4,76	18,51	23,27	14,92
Воробьева пр, 14	0,002367	0	0,0024	4,76		4,76	4,76
Воробьева пр, 14	0,001752	0,002628	0,0044	3,52	18,50	22,02	13,68
Воробьева пр, 14	0,002351	0,009197	0,0115	4,73	64,74	69,47	40,27
Воробьева пр, 14, корп.1	0,243597	0,00644	0,2500	489,94	45,33	535,27	514,82
Воробьева пр, 14, корп.2	0,223911	0,05011598	0,2740	450,34	352,78	803,12	643,99
Воробьева пр, 7	0,021323	0,004866	0,0262	42,89	34,25	77,14	61,69
Воробьева пр, 7	0,014161	0,00243	0,0166	28,48	17,11	45,59	37,87
Воробьева пр, 7	0,004679	0	0,0047	9,41		9,41	9,41
Воробьева пр, 7	0,004856	0,002433	0,0073	9,77	17,13	26,89	19,17
Воробьева пр, 7	0,00497	0,005839	0,0108	10,00	41,10	51,10	32,56
Воробьева пр, 7	0,865518	0,24877069	1,1143	1740,78	1751,15	3491,93	2702,03
Воробьева пр, 7	0,007269	0	0,0073	14,62		14,62	14,62
Воробьева пр, 7	0,002221	0,002433	0,0047	4,47	17,13	21,59	13,87
Воробьева пр, 7	0,00385	0,012164	0,0160	7,74	85,62	93,37	54,75
Воробьева пр, 9	0,303903	0,09112863	0,3950	611,23	641,47	1252,70	963,35
Воробьева пр, 9	0,010727	0,00365	0,0144	21,57	25,69	47,27	35,68
Галлея, 10	0,042604	0,01309319	0,0557	85,69	92,17	177,85	136,28
Галлея, 12/Спортивная, 3	0,08438	0,05075	0,1351	169,71	357,24	526,95	365,81
Галлея, 2 а	0,01286	0,0194	0,0323	25,86	136,56	162,43	100,83
Галлея, 2 а	0,00942	0,027	0,0364	18,95	190,06	209,00	123,27
Галлея, 5	0,007979	0	0,0080	16,05		16,05	16,05
Галлея, 5	0,003813	0	0,0038	7,67		7,67	7,67
Галлея, 5	0,001345	0	0,0013	2,71		2,71	2,71
Галлея, 5	0,002129	0	0,0021	4,28		4,28	4,28
Галлея, 5	0,001522	0	0,0015	3,06		3,06	3,06
Галлея, 5	0,159855	0	0,1599	321,51		321,51	321,51
Галлея, 5	0,001253	0	0,0013	2,52		2,52	2,52
Галлея, 8 а	0,008804	0,00608	0,0149	17,71	42,80	60,51	41,20
Галлея, 8 а	0,249591	0,07017952	0,3198	501,99	494,01	996,00	773,17
Галлея, 8/Авиац 1	0,01178	0	0,0118	23,69		23,69	23,69
Галлея, 8/Авиац 1	0,249922	0,06337106	0,3133	502,66	446,08	948,74	747,52
Гаражная 1-я ул, 1/ Гаражная 2-я ул, 2	0,002153	0	0,0022	4,33		4,33	4,33
Гаражная 2-я ул, 1	0,02054	0	0,0205	41,31		41,31	41,31
Ген. Епишева ул, 16	0,004537	0,006326	0,0109	9,13	44,53	53,66	33,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ген. Епишева ул, 16	0,519406	0,11602938	0,6354	1044,66	816,75	1861,42	1493,00
Ген.Епишева 24	0,040027	0	0,0400	80,50		80,50	80,50
Ген.Епишева 26	0,039319	0	0,0393	79,08		79,08	79,08
Ген.Епишева 28	0,037218	0	0,0372	74,86		74,86	74,86
Ген.Епишева 30	0,048668	0	0,0487	97,88		97,88	97,88
Ген.Епишева 34	0,485695	0	0,4857	976,86		976,86	976,86
Ген.Епишева 49	0,003782	0	0,0038	7,61		7,61	7,61
Ген.Епишева 49	0,002902	0	0,0029	5,84		5,84	5,84
Ген.Епишева 49	0,035579	0	0,0356	71,56		71,56	71,56
Ген.Епишева 51	0,039488	0	0,0395	79,42		79,42	79,42
Ген.Епишева 55	0,111439	0	0,1114	224,13		224,13	224,13
Ген.Епишева 57	0,08698	0,073156	0,1601	174,94	514,96	689,90	457,61
Ген.Епишева 59	0,258638	0,02884886	0,2875	520,19	203,07	723,26	631,66
Ген.Епишева 61	0,082253	0	0,0823	165,43		165,43	165,43
Герасименко ул, 2	0,576965	0,12274906	0,6997	1160,43	864,06	2024,48	1634,73
Герасименко ул, 4	0,683019	0,15951722	0,8425	1373,73	1122,87	2496,60	1990,10
Герасименко ул, 4 к 1	0,005496	0,00056566	0,0061	11,05	3,98	15,04	13,24
Герасименко ул, 4 к 1	0,42465	0,11878942	0,5434	854,08	836,18	1690,26	1313,08
Герасименко ул, 6	0,00473	0,00056566	0,0053	9,51	3,98	13,50	11,70
Герасименко ул, 6	0,770084	0,13858765	0,9087	1548,84	975,55	2524,39	2084,34
Герасименко ул, 6 к 1	0,534548	0,1080418	0,6426	1075,12	760,53	1835,64	1492,59
Герасименко ул, 6 к 2	0,301855	0,05996037	0,3618	607,11	422,07	1029,18	838,80
Герасименко ул, 6 к 3	0,005035	0,00657	0,0116	10,13	46,25	56,37	35,51
Герасименко ул, 6 к 3	0,536671	0,14537562	0,6820	1079,39	1023,33	2102,71	1641,12
Герасименко ул, 8	0,696585	0,16630518	0,8629	1401,01	1170,66	2571,67	2043,62
Герасименко ул, 8 к 1	0,521852	0,09899118	0,6208	1049,58	696,82	1746,40	1432,08
Герасименко ул, 8 к 1	0,007143	0,002628	0,0098	14,37	18,50	32,87	24,52
Гилянская 40	0,172041	0,002817	0,1749	346,02	19,83	365,85	356,90
Гилянская 40	0,025242	0,078099	0,1033	50,77	549,75	600,52	352,54
Гилянская 40	0,208943	0,258519	0,4675	420,24	1819,77	2240,01	1419,16
Грузинская ул, 2/Пржевальского пер, 2	0,09848	0,007112	0,1056	198,07	50,06	248,13	225,55
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 10	0,236208	0	0,2362	475,08		475,08	475,08
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 10	0,540792	0	0,5408	1087,67		1087,67	1087,67
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 6	0,008773	0	0,0088	17,64		17,64	17,64
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 6	0,008446	0	0,0084	16,99		16,99	16,99
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 6	0,095519	0	0,0955	192,11		192,11	192,11
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 6	0,06123	0	0,0612	123,15		123,15	123,15
проспект Губернатора Анатолия Гужвина, 8	0,171029	0	0,1710	343,98		343,98	343,98
Дарвина ул, 2	0,004668	0	0,0047	9,39		9,39	9,39
Дарвина ул, 2	0,062983	0	0,0630	126,68		126,68	126,68
Дарвина ул, 2	0,005411	0	0,0054	10,88		10,88	10,88
Дачная ул, 8	0,577486	0,15906376	0,7365	1161,48	1119,68	2281,16	1776,10
Декабристов пл 10	0,029289	0	0,0293	58,91		58,91	58,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Декабристов пл 21	0,048583	0	0,0486	97,71		97,71	97,71
Декабристов пл 7	0,014784	0,04905	0,0638	29,73	345,27	375,01	219,26
Декабристов пл 7	0,017006	0,065864	0,0829	34,20	463,63	497,83	288,70
Декабристов пл 7	0,008823	0,004671	0,0135	17,75	32,88	50,63	35,79
Декабристов пл 7	0,00883	0,00883	0,0177	17,76	62,16	79,92	51,88
Декабристов пл 7	0,006799	0	0,0068	13,67		13,67	13,67
Декабристов пл 7	0,008467	0	0,0085	17,03		17,03	17,03
Декабристов пл 7	0,005618	0,005839	0,0115	11,30	41,10	52,40	33,86
Декабристов пл 7	0,008117	0,014831	0,0229	16,33	104,40	120,72	73,63
Декабристов пл 7	0,579584	0,03720741	0,6168	1165,70	261,91	1427,61	1309,46
Декабристов пл 7	0,017449	0	0,0174	35,09		35,09	35,09
Декабристов пл 7	0,013226	0	0,0132	26,60		26,60	26,60
Декабристов пл 7	0,007617	0	0,0076	15,32		15,32	15,32
Декабристов пл 7	0,02246	0,002336	0,0248	45,17	16,44	61,62	54,20
Декабристов пл 8	0,031886	0,00890337	0,0408	64,13	62,67	126,80	98,53
Демидова ул, 12	0,013692	0,00104746	0,0147	27,54	7,37	34,91	31,59
Дербентская 2-я,34	0,005356	0,003941	0,0093	10,77	27,74	38,51	26,00
Дербентская 2-я,34	0,749925	0,17592147	0,9258	1508,30	1238,35	2746,64	2188,06
Джона Рида 12	0,07353	0	0,0735	147,89		147,89	147,89
Джона Рида 12	0,09169	0	0,0917	184,41		184,41	184,41
Джона Рида 12	0,0062	0	0,0062	12,47		12,47	12,47
Джона Рида 12	0,0252	0	0,0252	50,68		50,68	50,68
Джона Рида 12	0,0308	0	0,0308	61,95		61,95	61,95
Джона Рида 29	0,427358	0,08484958	0,5122	859,53	597,27	1456,80	1187,39
Джона Рида 3	0,052841	0	0,0528	106,28		106,28	106,28
Джона Рида 3	0,005177	0	0,0052	10,41		10,41	10,41
Джона Рида 33	0,290659	0,0752333	0,3659	584,59	529,58	1114,17	875,29
Джона Рида 35	0,160034	0,003398	0,1634	321,87	23,92	345,79	335,00
Джона Рида 35	0,001689	0	0,0017	3,40		3,40	3,40
Джона Рида 35	0	0,005046	0,0050		35,52	35,52	19,50
Джона Рида пл, 1	0,076962	0	0,0770	154,79		154,79	154,79
Джона Рида пл, 7 к 1	0,007616	0,002628	0,0102	15,32	18,50	33,82	25,47
Джона Рида пл, 7 к 1	0,023409	0,00263	0,0260	47,08	18,51	65,59	57,24
Джона Рида пл, 7 к 1	0	0,00526	0,0053		37,03	37,03	20,32
Джона Рида пл, 7 к 1	0	0,00263	0,0026		18,51	18,51	10,16
Джона Рида пл, 7 к 1	0	0,00263	0,0026		18,51	18,51	10,16
Джона Рида пл, 7 к 1	0,537111	0,06335436	0,6005	1080,27	445,96	1526,23	1325,07
Джона Рида пл, 7 к 1	0,005955	0,00657	0,0125	11,98	46,25	58,22	37,36
Джона Рида пл, 7 к 1	0,006238	0,01051	0,0167	12,55	73,98	86,53	53,16
Джона Рида пл, 7 к 1	0,012404	0,002628	0,0150	24,95	18,50	43,45	35,10
Джона Рида пл, 7 к 1	0,008157	0,002628	0,0108	16,41	18,50	34,90	26,56
Джона Рида пл, 7 к 1	0,014349	0,013138	0,0275	28,86	92,48	121,34	79,62
Джона Рида пл, 7 к 1	0,003126	0,00263	0,0058	6,29	18,51	24,80	16,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Джона Рида пл, 7 к 1	0,009364	0,00263	0,0120	18,83	18,51	37,35	29,00
Джона Рида ул, 1 а	0,260451	0,08654658	0,3470	523,84	609,22	1133,05	858,25
Днепровская ул, 2/Наб.Прив.Затона, 37	0,0675	0	0,0675	135,76		135,76	135,76
Дубровинского 52	0,247896	0	0,2479	498,58		498,58	498,58
Дубровинского 52 к 1	0,018979	0,00973	0,0287	38,17	68,49	106,66	75,77
Дубровинского 52 к 1	0,194954	0,04399313	0,2389	392,10	309,68	701,78	562,09
Дубровинского 52 к 1	0,017158	0,00487	0,0220	34,51	34,28	68,79	53,33
Дубровинского 52 к 1	0,006746	0	0,0067	13,57		13,57	13,57
Дубровинского 52 к 2	0,003179	0	0,0032	6,39		6,39	6,39
Дубровинского 52 к 2	0,192856	0	0,1929	387,88		387,88	387,88
Дубровинского 54	0,246628	0	0,2466	496,03		496,03	496,03
Дубровинского 54 а	0,227	0,168	0,3950	456,56	1182,59	1639,14	1105,71
Дубровинского 54 к 1	0,005609	0,004866	0,0105	11,28	34,25	45,53	30,08
Дубровинского 54 к 1	0,016904	0,00243	0,0193	34,00	17,11	51,10	43,39
Дубровинского 54 к 1	0,004708	0	0,0047	9,47		9,47	9,47
Дубровинского 54 к 1	0,004484	0,002433	0,0069	9,02	17,13	26,14	18,42
Дубровинского 54 к 1	0,005794	0,006082	0,0119	11,65	42,81	54,47	35,15
Дубровинского 54 к 1	0,158871	0,03666094	0,1955	319,53	258,06	577,59	461,19
Дубровинского 54 к 1	0,006764	0,00243	0,0092	13,60	17,11	30,71	22,99
Дубровинского 56	0,246469	0,07070325	0,3172	495,71	497,69	993,41	768,91
Дубровинского 58	0,272342	0,06441852	0,3368	547,75	453,45	1001,21	796,66
Дубровинского 60	0,269875	0,06651343	0,3364	542,79	468,20	1010,99	799,80
Дубровинского 62	0,271168	0,07122698	0,3424	545,39	501,38	1046,77	820,61
Дубровинского 64	0,254459	0,07384562	0,3283	511,78	519,81	1031,60	797,12
Дубровинского 64 к 1	0,428739	0,10474556	0,5335	862,31	737,32	1599,63	1267,04
Дубровинского 66	0,260026	0,06756088	0,3276	522,98	475,57	998,55	784,04
Дубровинского 68	0,258395	0,05761006	0,3160	519,70	405,53	925,23	742,31
Дубровинского 68 к 1	0,261094	0,07017952	0,3313	525,13	494,01	1019,14	796,30
Дубровинского 68 к 2	0,25712	0,03666094	0,2938	517,14	258,06	775,20	658,79
Епишина 23	0,003599	0	0,0036	7,24		7,24	7,24
Епишина 23	0,002805	0	0,0028	5,64		5,64	5,64
Епишина 23	0,003319	0	0,0033	6,68		6,68	6,68
Епишина 23	0,00871	0	0,0087	17,52		17,52	17,52
Епишина 29	0,047605	0,040533	0,0881	95,75	285,32	381,07	252,37
Епишина 31	0,259461	0,03041	0,2899	521,84	214,06	735,91	639,35
Епишина 31	0	0,012164	0,0122		85,62	85,62	47,00
Епишина 31	0	0,012164	0,0122		85,62	85,62	47,00
Епишина 38	0,010969	0	0,0110	22,06		22,06	22,06
Епишина 38	0,46795	0,040547	0,5085	941,17	285,42	1226,59	1097,84
Епишина 38	0	0,012164	0,0122		85,62	85,62	47,00
Епишина 38	0	0,012164	0,0122		85,62	85,62	47,00
Епишина 43	0,043906	0,007713	0,0516	88,31	54,29	142,60	118,11
Епишина 43	0,012671	0	0,0127	25,48		25,48	25,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ереванская ул, 1	0,007901	0	0,0079	15,89		15,89	15,89
Ереванская ул, 1	0,00765	0	0,0077	15,39		15,39	15,39
Ереванская ул, 1	0,02388	0	0,0239	48,03		48,03	48,03
Ереванская ул, 1 к 1	0,022437	0	0,0224	45,13		45,13	45,13
Ереванская ул, 1 к 3	0,02136	0	0,0214	42,96		42,96	42,96
Ереванская ул, 1 к 4	0,018022	0	0,0180	36,25		36,25	36,25
Ереванская ул, 1 к 5	0,007814	0	0,0078	15,72		15,72	15,72
Ереванская ул, 1 к 7	0,019888	0	0,0199	40,00		40,00	40,00
Ереванская ул, 4	0,023759	0	0,0238	47,79		47,79	47,79
Ереванская ул, 4	0,059156	0,017795	0,0770	118,98	125,26	244,24	187,74
Ереванская ул, 4	0,06836	0	0,0684	137,49		137,49	137,49
Еричная ул, 10	0,00575	0,00113133	0,0069	11,56	7,96	19,53	15,94
Еричная ул, 2	0,077342	0,001977	0,0793	155,55	13,92	169,47	163,19
Еричная ул, 2	0,242545	0,1213	0,3638	487,82	853,85	1341,68	956,52
Еричная ул, 2	0,019027	0	0,0190	38,27		38,27	38,27
Еричная ул, 2	0,053621	0	0,0536	107,85		107,85	107,85
Еричная ул, 2	0,021925	0,003954	0,0259	44,10	27,83	71,93	59,38
Еричная ул, 2	0,015413	0	0,0154	31,00		31,00	31,00
Еричная ул, 2	0,085258	0,047274	0,1325	171,48	332,77	504,25	354,14
З.Космодемьянской 82 а	0,088494	0	0,0885	177,98		177,98	177,98
Звездная 11/11	0,006185	0,006569	0,0128	12,44	46,24	58,68	37,82
Звездная 11/11	0,006101	0,011824	0,0179	12,27	83,23	95,50	57,96
Звездная 11/11	0,004841	0,013138	0,0180	9,74	92,48	102,22	60,50
Звездная 11/11	0,009428	0,002628	0,0121	18,96	18,50	37,46	29,12
Звездная 11/11	0,009843	0,00263	0,0125	19,80	18,51	38,31	29,96
Звездная 11/11	0,003364	0,007591	0,0110	6,77	53,43	60,20	36,10
Звездная 11/11	0,006324	0,003941	0,0103	12,72	27,74	40,46	27,95
Звездная 11/11	0,0003	0	0,0003	0,60		0,60	0,60
Звездная 11/11	0,009075	0,02759	0,0367	18,25	194,21	212,46	124,86
Звездная 11/11	0,005648	0,01051	0,0162	11,36	73,98	85,34	51,97
Звездная 11/11	0,007984	0,015766	0,0238	16,06	110,98	127,04	76,98
Звездная 11/11	0,00869	0,005255	0,0139	17,48	36,99	54,47	37,78
Звездная 11/11	0,843109	0,23588184	1,0790	1695,71	1660,42	3356,13	2607,16
Звездная 11/11	0,005755	0,00788	0,0136	11,57	55,47	67,04	42,02
Звездная 11/11	0,006223	0	0,0062	12,52		12,52	12,52
Звездная 1/ Кубанская 33	0,006059	0,0073	0,0134	12,19	51,39	63,57	40,39
Звездная 1/ Кубанская 33	0,000694	0	0,0007	1,40		1,40	1,40
Звездная 1/ Кубанская 33	0,739671	0,19063691	0,9303	1487,67	1341,93	2829,60	2224,29
Звездная 1/ Кубанская 33	0,007774	0,01095	0,0187	15,64	77,08	92,71	57,95
Звездная 11 к 1	0,211391	0,0345055	0,2459	425,16	242,89	668,05	558,49
Звездная 13	0,003613	0,002007	0,0056	7,27	14,13	21,39	15,02
Звездная 13	0,00141	0	0,0014	2,84		2,84	2,84
Звездная 13	0,546244	0,16008288	0,7063	1098,64	1126,86	2225,49	1717,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Звездная 13	0,004486	0	0,0045	9,02		9,02	9,02
Звездная 15	0,917484	0,22343724	1,1409	1845,30	1572,82	3418,12	2708,66
Звездная 15 а	0,388787	0,004361	0,3931	781,95	30,70	812,65	798,80
Звездная 15 б	0,18974	0,013523	0,2033	381,62	95,19	476,81	433,87
Звездная 17 к 1	0,009608	0,00253	0,0121	19,32	17,81	37,13	29,10
Звездная 17 к 1	0,003189	0,013917	0,0171	6,41	97,96	104,38	60,19
Звездная 17 к 1	0,012661	0	0,0127	25,46		25,46	25,46
Звездная 17 к 1	0,2963	0,06427919	0,3606	595,94	452,47	1048,41	844,31
Звездная 17 к 2	0,027656	0,00526	0,0329	55,62	37,03	92,65	75,95
Звездная 17 к 2	0,304129	0,06957666	0,3737	611,68	489,76	1101,45	880,53
Звездная 17 к 3	0,009536	0,013917	0,0235	19,18	97,96	117,14	72,95
Звездная 17 к 3	0,004285	0	0,0043	8,62		8,62	8,62
Звездная 17 к 3	0,301282	0,06482393	0,3661	605,96	456,31	1062,27	856,44
Звездная 19	0,008671	0	0,0087	17,44		17,44	17,44
Звездная 19	0,344522	0	0,3445	692,92		692,92	692,92
Звездная 19	0,005077	0	0,0051	10,21		10,21	10,21
Звездная 21	0,365983	0	0,3660	736,09		736,09	736,09
Звездная 21 а	0,325007	0,003395	0,3284	653,67	23,90	677,57	666,79
Звездная 23	0,295035	0,08032427	0,3754	593,39	565,42	1158,81	903,77
Звездная 23	0,295242	0,08711224	0,3824	593,81	613,20	1207,01	930,41
Звездная 25	0,253651	0	0,2537	510,16		510,16	510,16
Звездная 27	0,205842	0	0,2058	414,00		414,00	414,00
Звездная 27 корп 1	0,28624	0,017548	0,3038	575,70	123,52	699,23	643,51
Звездная 29	0,587532	0,08315259	0,6707	1181,68	585,33	1767,01	1502,98
Звездная 3	0,00609	0	0,0061	12,25		12,25	12,25
Звездная 3	0,004045	0,003649	0,0077	8,14	25,69	33,82	22,24
Звездная 3	0,007374	0	0,0074	14,83		14,83	14,83
Звездная 3	0,491302	0,14297768	0,6343	988,14	1006,45	1994,59	1540,60
Звездная 3	0,004707	0	0,0047	9,47		9,47	9,47
Звездная 3 к 1	0,40958	0,11143579	0,5210	823,77	784,42	1608,19	1254,36
Звездная 3 к 2	0,403994	0,11143579	0,5154	812,54	784,42	1596,96	1243,13
Звездная 3 к 3	0,486786	0,13066836	0,6175	979,05	919,80	1898,85	1483,96
Звездная 3 к 4	0,002	0	0,0020	4,02		4,02	4,02
Звездная 3 к 4	0,221156	0,02505799	0,2462	444,80	176,39	621,19	541,63
Звездная 31	0,426228	0	0,4262	857,26		857,26	857,26
Звездная 33	0,004429	0	0,0044	8,91		8,91	8,91
Звездная 33	0,347237	0	0,3472	698,38		698,38	698,38
Звездная 41	0,514784	0,14141597	0,6562	1035,37	995,46	2030,82	1581,80
Звездная 41 к 1	0,508372	0,15159792	0,6600	1022,47	1067,13	2089,60	1608,24
Звездная 41 к 2	0,442114	0,12105207	0,5632	889,21	852,11	1741,32	1356,95
Звездная 41 к 3	0,442437	0,01640425	0,4588	889,86	115,47	1005,33	953,24
Звездная 41 к 4	0,013379	0,006179	0,0196	26,91	43,50	70,40	50,78
Звездная 41 к 4	0,644	0,006709	0,6507	1295,25	47,23	1342,48	1321,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Звездная 43	0,436684	0,13858765	0,5753	878,29	975,55	1853,83	1413,79
Звездная 43 к 1	0,001146	0,00263	0,0038	2,30	18,51	20,82	12,47
Звездная 43 к 1	0,434517	0,11313278	0,5476	873,93	796,36	1670,29	1311,07
Звездная 43 к 2	0,227247	0,0121	0,2393	457,05	85,17	542,23	503,81
Звездная 45	0,504528	0,15329491	0,6578	1014,74	1079,07	2093,81	1607,07
Звездная 45 к 1	0,595147	0,16404253	0,7592	1197,00	1154,73	2351,72	1830,86
Звездная 47	0,004183	0,01051	0,0147	8,41	73,98	82,40	49,02
Звездная 47	0,440015	0,10917313	0,5492	884,99	768,49	1653,48	1306,83
Звездная 47 к 1	0,592699	0,16177987	0,7545	1192,07	1138,80	2330,87	1817,19
Звездная 47 к 1	0,003975	0,00394	0,0079	7,99	27,73	35,73	23,22
Звездная 47 к 2	0,305353	0,09050622	0,3959	614,14	637,09	1251,24	963,86
Звездная 47 к 3	0,005859	0,01051	0,0164	11,78	73,98	85,77	52,39
Звездная 47 к 3	0,298487	0,10408216	0,4026	600,34	732,66	1332,99	1002,51
Звездная 47 к 4	0,426643	0,11143579	0,5381	858,09	784,42	1642,51	1288,68
Звездная 47 к 5	0,035765	0,015766	0,0515	71,93	110,98	182,91	132,85
Звездная 47 к 5	0,003503	0,00526	0,0088	7,05	37,03	44,07	27,37
Звездная 47 к 5	0,255392	0,06561701	0,3210	513,66	461,89	975,55	767,20
Звездная 49	0,608685	0,1566889	0,7654	1224,22	1102,96	2327,19	1829,67
Звездная 49 к 1	0,22	0,218481	0,4385	442,48	1537,93	1980,41	1286,69
Звездная 49 к 2	0,60311	0,16630518	0,7694	1213,01	1170,66	2383,67	1855,62
Звездная 49 к 3	0,004923	0	0,0049	9,90		9,90	9,90
Звездная 49 к 3	0,008067	0	0,0081	16,22		16,22	16,22
Звездная 49 к 3	0,006557	0	0,0066	13,19		13,19	13,19
Звездная 49 к 3	0,008462	0	0,0085	17,02		17,02	17,02
Звездная 49 к 3	0,009223	0	0,0092	18,55		18,55	18,55
Звездная 49 к 3	0,004451	0,006569	0,0110	8,95	46,24	55,19	34,33
Звездная 49 к 3	0,410119	0,05147541	0,4616	824,86	362,35	1187,20	1023,76
Звездная 49 к 3	0,005908	0	0,0059	11,88		11,88	11,88
Звездная 49 к 3	0,009166	0,034159	0,0433	18,44	240,45	258,89	150,43
Звездная 5	0,004529	0,017079	0,0216	9,11	120,22	129,33	75,10
Звездная 5	0,493724	0,15159792	0,6453	993,01	1067,13	2060,14	1578,78
Звездная 5 к 1	0,005013	0,013138	0,0182	10,08	92,48	102,56	60,85
Звездная 5 к 1	0,405409	0,10917313	0,5146	815,38	768,49	1583,88	1237,23
Звездная 5 к 1	0,004221	0,01051	0,0147	8,49	73,98	82,47	49,10
Звездная 5 к 2	0,416163	0,10973879	0,5259	837,01	772,47	1609,49	1261,04
Звездная 5 к 3	0,465476	0,11602938	0,5815	936,19	816,75	1752,95	1384,53
Звездная 5 к 4	0,203619	0,02342377	0,2270	409,53	164,88	574,42	500,04
Звездная 51 к 1	1,05399	0,2585084	1,3125	2119,85	1819,69	3939,54	3118,73
Звездная 57	0,448127	0,11313278	0,5613	901,30	796,36	1697,66	1338,45
Звездная 57 к 1	0,008181	0,000558	0,0087	16,45	3,93	20,38	18,61
Звездная 57 к 1	0,600194	0,15951722	0,7597	1207,15	1122,87	2330,02	1823,52
Звездная 57 к 2	0,040418	0	0,0404	81,29		81,29	81,29
Звездная 57 к 2	0,004875	0,028904	0,0338	9,80	203,46	213,27	121,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Звездная 57 к 2	0,564357	0,14141597	0,7058	1135,07	995,46	2130,52	1681,50
Звездная 57 к 3	0,004415	0,00394	0,0084	8,88	27,73	36,61	24,10
Звездная 57 к 3	0	0,00394	0,0039		27,73	27,73	15,22
Звездная 57 к 3	0,031572	0,00788	0,0395	63,50	55,47	118,97	93,95
Звездная 57 к 3	0,244699	0,06448568	0,3092	492,15	453,93	946,08	741,33
Звездная 57 к 3	0,001663	0	0,0017	3,34		3,34	3,34
Звездная 57 к 4	0,006676	0	0,0067	13,43		13,43	13,43
Звездная 57 к 4	0,014816	0,003954	0,0188	29,80	27,83	57,63	45,08
Звездная 57 к 4	0,002336	0	0,0023	4,70		4,70	4,70
Звездная 57 к 4	0,017864	0,019772	0,0376	35,93	139,18	175,11	112,33
Звездная 59	0,001561	0,003941	0,0055	3,14	27,74	30,88	18,37
Звездная 59	0,002537	0,00394	0,0065	5,10	27,73	32,84	20,33
Звездная 59	0,002624	0	0,0026	5,28		5,28	5,28
Звездная 59	0,942363	0,24832645	1,1907	1895,34	1748,02	3643,36	2854,87
Звездная 59/1	0,08699	0	0,0870	174,96		174,96	174,96
Звездная 59/1	0,388303	0,09194	0,4802	780,98	647,18	1428,16	1136,24
Звездная 61	0,747068	0,21721493	0,9643	1502,55	1529,02	3031,57	2341,87
Звездная 61 к 1	0,776383	0,20420466	0,9806	1561,51	1437,44	2998,95	2350,56
Звездная 63	0,591015	0,16121421	0,7522	1188,69	1134,82	2323,50	1811,62
Звездная 7 (эл 1) кв. 1-70	0,255635	0,06179988	0,3174	514,15	435,02	949,17	752,94
Звездная 7 (эл 1) кв. 1-70	0,003845	0,00608	0,0099	7,73	42,80	50,53	31,23
Звездная 7 (эл.2) кв. 71-138	0,254851	0,06546597	0,3203	512,57	460,83	973,40	765,53
Звездная 7 к 1	0,413058	0,10012251	0,5132	830,77	704,78	1535,55	1217,64
Звездная 7 к 2	0,406576	0,1159611	0,5225	817,73	816,27	1634,00	1265,80
Звездная 7 к 3	0,48678	0,12784004	0,6146	979,04	899,89	1878,93	1473,02
Звездная 9	0,003396	0,002628	0,0060	6,83	18,50	25,33	16,98
Звездная 9	0,011633	0,005255	0,0169	23,40	36,99	60,39	43,70
Звездная 9	0,002697	0,01051	0,0132	5,42	73,98	79,41	46,04
Звездная 9	0,003681	0,00526	0,0089	7,40	37,03	44,43	27,73
Звездная 9	0,563371	0,1691335	0,7325	1133,09	1190,56	2323,65	1786,62
Звездная 9	0,002344	0,002628	0,0050	4,71	18,50	23,21	14,87
Звездная 9	0,004948	0,00263	0,0076	9,95	18,51	28,46	20,11
Звездная 9 к 1	0,00669	0,007298	0,0140	13,46	51,37	64,83	41,65
Звездная 9 к 1	0,001284	0	0,0013	2,58		2,58	2,58
Звездная 9 к 1	0,008745	0	0,0087	17,59		17,59	17,59
Звездная 9 к 1	0,345483	0,10579301	0,4513	694,86	744,70	1439,55	1103,64
Зеленая ул, 1	0,206017	0,014878	0,2209	414,35	104,73	519,08	471,84
Зеленая ул, 1	0	0,000062	0,0001		0,44	0,44	0,24
Зеленая ул, 1	0,287618	0,044392	0,3320	578,48	312,48	890,96	750,01
Зеленая ул, 1 к 1	0,474975	0,10295083	0,5779	955,30	724,69	1679,99	1353,10
Зеленая ул, 1 к 2	0,41653	0,10125384	0,5178	837,75	712,75	1550,50	1229,00
Зеленая ул, 1 к 3	0,409976	0,08711224	0,4971	824,57	613,20	1437,77	1161,17
Зеленая ул, 1 к 3	0,003571	0,00263	0,0062	7,18	18,51	25,70	17,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленая ул, 1 к 4	0,466322	0,10068817	0,5670	937,90	708,76	1646,66	1326,95
Зеленая ул, 1 к 4	0,003299	0,002628	0,0059	6,64	18,50	25,13	16,79
Зеленая ул, 1 к 4	0,002528	0,00263	0,0052	5,08	18,51	23,60	15,25
Зеленая ул, 1 к 5	0,47136	0,11143579	0,5828	948,03	784,42	1732,45	1378,62
Зеленая ул, 1 к 6	0,196679	0,04016214	0,2368	395,57	282,71	678,28	550,76
Зеленая ул, 47	0,132	0,027	0,1590	265,49	190,06	455,54	369,81
Зеленая ул, 68	0,320639	0,10998283	0,4306	644,89	774,19	1419,08	1069,86
Зеленая ул, 68 а	0,156189	0,06165736	0,2178	314,14	434,02	748,16	552,38
Зеленая ул, 68 б	0,044763	0	0,0448	90,03		90,03	90,03
Зеленая ул, 70	0,310196	0,08327272	0,3935	623,89	586,17	1210,06	945,65
Зеленая ул, 70 а	0,30749	0,009989	0,3175	618,44	70,31	688,76	657,04
Зеленая ул, 72 а	0,422403	0,11369844	0,5361	849,56	800,35	1649,91	1288,89
Зеленая ул, 76	0,2474	0,0123	0,2597	497,59	86,58	584,17	545,11
Зеленгинская 2-я ул, 1	0,641761	0,1832751	0,8250	1290,75	1290,11	2580,86	1998,92
Зеленгинская 2-я ул, 1 а	0,0585	0,007909	0,0664	117,66	55,67	173,33	148,22
Зеленгинская 2-я ул, 1 к 1	0,435759	0,13066836	0,5664	876,43	919,80	1796,23	1381,33
Зеленгинская 2-я ул, 1 к 2	0,003487	0,00263	0,0061	7,01	18,51	25,53	17,18
Зеленгинская 2-я ул, 1 к 2	0,579651	0,12501172	0,7047	1165,83	879,98	2045,81	1648,88
Зеленгинская 2-я ул, 1 к 3	0,422106	0,14311296	0,5652	848,97	1007,40	1856,37	1401,95
Зеленгинская 2-я ул, 3	0,214162	0,04751577	0,2617	430,74	334,47	765,21	614,34
Зеленгинская 2-я ул, 3	0,004833	0,00657	0,0114	9,72	46,25	55,97	35,11
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 1	0,003655	0	0,0037	7,35		7,35	7,35
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 1	0,14148	0,03167718	0,1732	284,55	222,98	507,54	406,95
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 2	0,00484	0,01314	0,0180	9,73	92,50	102,23	60,51
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 2	0,488083	0,12501172	0,6131	981,66	879,98	1861,65	1464,71
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 2	0,005181	0	0,0052	10,42		10,42	10,42
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 3	0,002867	0,01051	0,0134	5,77	73,98	79,75	46,38
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 3	0,003419	0	0,0034	6,88		6,88	6,88
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 3	0,239262	0,07070799	0,3100	481,22	497,73	978,95	754,43
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 3	0,004368	0,006569	0,0109	8,79	46,24	55,03	34,17
Зеленгинская 2-я ул, 3 к 4	0,184181	0,04412178	0,2283	370,44	310,58	681,02	540,92
Зеленгинская 3-я ул, (никитинский бугор-2)	1,459	0,248	1,7070	2934,43	1745,72	4680,15	3892,70
Зеленгинская 3-я ул, 1 к.1	0	0,129	0,1290		908,06	908,06	498,46
Зеленгинская 3-я ул, 1 к.1	0,615	0,021634	0,6366	1236,93	152,29	1389,21	1320,52
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,000859	0	0,0009	1,73		1,73	1,73
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,025838	0	0,0258	51,97		51,97	51,97
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,002714	0	0,0027	5,46		5,46	5,46
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,032656	0	0,0327	65,68		65,68	65,68
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,042135	0	0,0421	84,74		84,74	84,74
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,014938	0	0,0149	30,04		30,04	30,04
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,077585	0	0,0776	156,04		156,04	156,04
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,003338	0	0,0033	6,71		6,71	6,71
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,003689	0	0,0037	7,42		7,42	7,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленгинская 3-я ул, 11	0,034491	0	0,0345	69,37		69,37	69,37
Зеленгинская 3-я ул, 13 А	0,016168	0	0,0162	32,52		32,52	32,52
Зеленгинская 3-я ул, 15	0,056953	0	0,0570	114,55		114,55	114,55
Зеленгинская 3-я ул, 17	0,003278	0	0,0033	6,59		6,59	6,59
Зеленгинская 3-я ул, 17	0,009719	0	0,0097	19,55		19,55	19,55
Зеленгинская 3-я ул, 17	0,003441	0	0,0034	6,92		6,92	6,92
Зеленгинская 3-я ул, 17	0,0064	0	0,0064	12,87		12,87	12,87
Зеленгинская 3-я ул, 17 А	0,075353	0	0,0754	151,55		151,55	151,55
Зеленгинская 3-я ул, 19	0,002122	0	0,0021	4,27		4,27	4,27
Зеленгинская 3-я ул, 19	0,009434	0	0,0094	18,97		18,97	18,97
Зеленгинская 3-я ул, 19	0,050982	0	0,0510	102,54		102,54	102,54
Зеленгинская 3-я ул, 19	0,040463	0,000433	0,0409	81,38	3,05	84,43	83,05
Зеленгинская 3-я ул, 2	0,106066	0,02488921	0,1310	213,33	175,20	388,53	309,50
Зеленгинская 3-я ул, 2 б	0,026909	0	0,0269	54,12		54,12	54,12
Зеленгинская 3-я ул, 2 к 2	0,510277	0,13293101	0,6432	1026,30	935,73	1962,03	1539,95
Зеленгинская 3-я ул, 2 к 3	0,419795	0,10860747	0,5284	844,32	764,51	1608,83	1263,98
Зеленгинская 3-я ул, 21	0,017736	0	0,0177	35,67		35,67	35,67
Зеленгинская 3-я ул, 21	0,014351	0	0,0144	28,86		28,86	28,86
Зеленгинская 3-я ул, 21	0,028477	0	0,0285	57,27		57,27	57,27
Зеленгинская 3-я ул, 3	0,413591	0,0784424	0,4920	831,84	552,17	1384,01	1134,94
Зеленгинская 3-я ул, 4	0,262343	0,06844533	0,3308	527,64	481,80	1009,44	792,11
Зеленгинская 3-я ул, 4 к 1	0,078746	0,0141416	0,0929	158,38	99,55	257,92	213,02
Зеленгинская 3-я ул, 56	0,233024	0,006	0,2390	468,67	42,24	510,91	491,86
Зеленгинская 3-я ул, 56	0,001243	0	0,0012	2,50		2,50	2,50
Зеленгинская 3-я ул, 56	0	0,04	0,0400		281,57	281,57	154,56
Зеленгинская 3-я ул, 56	0,011374	0	0,0114	22,88		22,88	22,88
Зеленгинская 3-я ул, 56	0,009267	0	0,0093	18,64		18,64	18,64
Зеленгинская 4-я ул, 37	0,355895	0	0,3559	715,80		715,80	715,80
Зеленгинская 4-я ул, 37	0,004731	0	0,0047	9,52		9,52	9,52
Зеленгинская 4-я ул, 37	0,004029	0	0,0040	8,10		8,10	8,10
Зеленгинская 4-я ул, 37 а	0,16	0,013694	0,1737	321,80	96,39	418,20	374,72
Зеленгинская 4-я ул, 39	0,356817	0	0,3568	717,65		717,65	717,65
Зеленгинская 4-я ул, 39	0,003588	0	0,0036	7,22		7,22	7,22
Зеленгинская 5-я ул, 7	0,170686	0,02602054	0,1967	343,29	183,16	526,46	443,84
Зеленгинская ул, 51	0,427965	0	0,4280	860,75		860,75	860,75
Игарская 2-я ул, 4	0,252482	0	0,2525	507,81		507,81	507,81
Игарская 2-я ул, 6	0,257319	0	0,2573	517,54		517,54	517,54
Игарская 2-я ул, 8	0,253644	0	0,2536	510,14		510,14	510,14
Игарская 2-я ул, 2	0,256351	0	0,2564	515,59		515,59	515,59
Интернацион. 3-я ул, 5/Чалабяна 10/Саратовская 1	0,054	0,02566266	0,0797	108,61	180,64	289,25	207,77
Ихтиологическая, 1	0,380274	0,038796	0,4191	764,83	273,09	1037,92	914,74
Казанская ул, 81 (Спартакoвская)	0,04871	0	0,0487	97,97		97,97	97,97
Казанская ул, 81 (Спартакoвская)	0,037661	0	0,0377	75,75		75,75	75,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанская ул, 70 (Спартаковская)	0,028755	0	0,0288	57,83		57,83	57,83
Казанская ул, 90 (Спартаковская)	0,097968	0,021749	0,1197	197,04	153,10	350,13	281,08
Калинина ул, 51	0,722	0	0,7220	1452,13		1452,13	1452,13
Калинина ул, 9/ Бабуш.63	0,193128	0,021626	0,2148	388,43	152,23	540,66	471,99
Карла Либкнехта ул, 13	0,003672	0	0,0037	7,39		7,39	7,39
Карла Либкнехта ул, 15	0,003703	0,00209491	0,0058	7,45	14,75	22,19	15,54
Карла Либкнехта ул, 17	0,003942	0,00104746	0,0050	7,93	7,37	15,30	11,98
Карла Маркса пл, 21	0,447702	0,10917313	0,5569	900,45	768,49	1668,94	1322,29
Карла Маркса пл, 21	0,00519	0,0092	0,0144	10,44	64,76	75,20	45,99
Карла Маркса пл, 23	0,283385	0,06901099	0,3524	569,96	485,78	1055,74	836,62
Карла Маркса пл, 3	0,586002	0,1225523	0,7086	1178,60	862,67	2041,27	1652,15
Карла Маркса пл, 33	0,047479	0	0,0475	95,49		95,49	95,49
Карла Маркса пл, 33	0,000804	0	0,0008	1,62		1,62	1,62
Карла Маркса пл, 33	0,03236	0	0,0324	65,08		65,08	65,08
Карла Маркса пл, 33	0,003212	0	0,0032	6,46		6,46	6,46
Карла Маркса пл, 33	0,028869	0	0,0289	58,06		58,06	58,06
Карла Маркса пл, 33	0,030668	0	0,0307	61,68		61,68	61,68
Карла Маркса пл, 33	0,001127	0	0,0011	2,27		2,27	2,27
Карла Маркса пл, 33	0,002691	0	0,0027	5,41		5,41	5,41
Карла Маркса пл, 33	0,007693	0	0,0077	15,47		15,47	15,47
Карла Маркса пл, 33	0,030645	0	0,0306	61,64		61,64	61,64
Карла Маркса пл, 33	0,000638	0	0,0006	1,28		1,28	1,28
Карла Маркса пл, 33	0,012052	0	0,0121	24,24		24,24	24,24
Карла Маркса пл, 33	0,002288	0	0,0023	4,60		4,60	4,60
Карла Маркса пл, 33	0,006298	0	0,0063	12,67		12,67	12,67
Карла Маркса пл, 33 к 1	0,446538	0,12444606	0,5710	898,10	876,00	1774,11	1378,96
Карла Маркса пл, 35	0	0,004943	0,0049		34,79	34,79	19,10
Карла Маркса пл, 35	0	0,004943	0,0049		34,79	34,79	19,10
Карла Маркса пл, 35	0	0,004943	0,0049		34,79	34,79	19,10
Карла Маркса пл, 35	0	0,045476	0,0455		320,11	320,11	175,72
Карла Маркса пл, 5	0,550216	0,12045739	0,6707	1106,63	847,92	1954,55	1572,08
Карла Маркса пл, 7	0,406036	0,04977842	0,4558	816,64	350,40	1167,04	1008,99
Кирова 1	0,00464	0	0,0046	9,33		9,33	9,33
Кирова 1	0,022029	0	0,0220	44,31		44,31	44,31
Кирова 1	0,004142	0	0,0041	8,33		8,33	8,33
Кирова 1	0,01803	0,003954	0,0220	36,26	27,83	64,10	51,54
Кирова 1	0,001652	0	0,0017	3,32		3,32	3,32
Кирова 1	0,0054	0	0,0054	10,86		10,86	10,86
Кирова 1	0,024719	0,011863	0,0366	49,72	83,51	133,22	95,56
Кирова 1	0,002086	0	0,0021	4,20		4,20	4,20
Кирова 1	0,009548	0,001977	0,0115	19,20	13,92	33,12	26,84
Кирова 1	0,002297	0	0,0023	4,62		4,62	4,62
Кирова 1	0,010907	0,004943	0,0159	21,94	34,79	56,73	41,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кирова 1	0,001354	0	0,0014	2,72		2,72	2,72
Кирова 1	0,006427	0,001977	0,0084	12,93	13,92	26,84	20,57
Кирова 1	0,001803	0	0,0018	3,63		3,63	3,63
Кирова 1	0,008559	0,001977	0,0105	17,21	13,92	31,13	24,85
Кирова 1	0,003015	0	0,0030	6,06		6,06	6,06
Кирова 1	0,000236	0	0,0002	0,47		0,47	0,47
Кирова 1	0,014414	0,005932	0,0203	28,99	41,76	70,75	51,91
Кирова 1	0,001128	0	0,0011	2,27		2,27	2,27
Кирова 1	0,019513	0,008897	0,0284	39,25	62,63	101,87	73,62
Кирова 1	0,00411	0	0,0041	8,27		8,27	8,27
Кирова 1	0,009656	0	0,0097	19,42		19,42	19,42
Кирова 1	0,002034	0	0,0020	4,09		4,09	4,09
Кирова 1	0,003977	0	0,0040	8,00		8,00	8,00
Кирова 1	0,010398	0,003954	0,0144	20,91	27,83	48,75	36,19
Кирова 1	0,017767	0,00692	0,0247	35,73	48,71	84,45	62,47
Кирова 1	0,003583	0	0,0036	7,21		7,21	7,21
Кирова 1	0,001728	0	0,0017	3,48		3,48	3,48
Кирова 1	0,008883	0,009886	0,0188	17,87	69,59	87,46	56,07
Кирова 1	0,006041	0,001977	0,0080	12,15	13,92	26,07	19,79
Кирова 1	0,001263	0	0,0013	2,54		2,54	2,54
Кирова 1	0,012236	0,00692	0,0192	24,61	48,71	73,32	51,35
Кирова 1	0,002577	0	0,0026	5,18		5,18	5,18
Кирова 1	0,016855	0,003954	0,0208	33,90	27,83	61,73	49,18
Кирова 1	0,003525	0	0,0035	7,09		7,09	7,09
Кирова 1	0,010398	0,001977	0,0124	20,91	13,92	34,83	28,55
Кирова 1	0,002174	0	0,0022	4,37		4,37	4,37
Кирова 1	0,02027	0,003954	0,0242	40,77	27,83	68,60	56,05
Кирова 1	0,004239	0	0,0042	8,53		8,53	8,53
Кирова 11	0,022207	0	0,0222	44,66		44,66	44,66
Кирова 11	0,011113	0	0,0111	22,35		22,35	22,35
Кирова 11	0,01879	0	0,0188	37,79		37,79	37,79
Кирова 11	0,006625	0	0,0066	13,32		13,32	13,32
Кирова 11	0,009526	0	0,0095	19,16		19,16	19,16
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,003241	0	0,0032	6,52		6,52	6,52
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,000695	0	0,0007	1,40		1,40	1,40
Кирова 12 / Эспланадная 10	0	0,002433	0,0024		17,13	17,13	9,40
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,004455	0,00608	0,0105	8,96	42,80	51,76	32,45
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,007402	0,0073	0,0147	14,89	51,39	66,27	43,09
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,046536	0,00314237	0,0497	93,60	22,12	115,72	105,74
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,007072	0	0,0071	14,22		14,22	14,22
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,004147	0,00243	0,0066	8,34	17,11	25,45	17,73
Кирова 12 / Эспланадная 10	0,005771	0	0,0058	11,61		11,61	11,61
Кирова 17	0,007977	0	0,0080	16,04		16,04	16,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кирова 17	0,01246	0,00104746	0,0135	25,06	7,37	32,43	29,11
Кирова 19	0,1824	0	0,1824	366,85		366,85	366,85
Кирова 2	0,100357	0,001256	0,1016	201,84	8,84	210,69	206,70
Кирова 20	0,184081	0,03194739	0,2160	370,24	224,88	595,12	493,68
Кирова 20	0,013362	0,002433	0,0158	26,87	17,13	44,00	36,28
Кирова 21	0,328	0,037	0,3650	659,69	260,45	920,14	802,66
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0	0,002433	0,0024		17,13	17,13	9,40
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0,009826	0,002433	0,0123	19,76	17,13	36,89	29,16
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0,006991	0	0,0070	14,06		14,06	14,06
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0	0,002433	0,0024		17,13	17,13	9,40
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0,039365	0,000479	0,0398	79,17	3,37	82,55	81,02
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0,010872	0,00680846	0,0177	21,87	47,93	69,79	48,17
Кирова 22/ Чернышевского, 8/Кр.Знамени,7	0	0,004866	0,0049		34,25	34,25	18,80
Кирова 30	0,028294	0	0,0283	56,91		56,91	56,91
Кирова 30	0,007625	0,01051	0,0181	15,34	73,98	89,32	55,95
Кирова 30	0,005847	0,01087	0,0167	11,76	76,52	88,28	53,76
Кирова 30	0,307453	0,0610917	0,3685	618,37	430,04	1048,41	854,43
Кирова 30	0,00598	0,005256	0,0112	12,03	37,00	49,03	32,34
Кирова 32	0,014643	0	0,0146	29,45		29,45	29,45
Кирова 32	0,026923	0,01703	0,0440	54,15	119,88	174,03	119,95
Кирова 38	0,007836	0,002966	0,0108	15,76	20,88	36,64	27,22
Кирова 38	0,147547	0,005818	0,1534	296,76	40,95	337,71	319,24
Кирова 38	0,034966	0,001833	0,0368	70,33	12,90	83,23	77,41
Кирова 39/Казанская, 85/Челюскинцев, 92	0,206	0,185	0,3910	414,32	1302,25	1716,57	1129,16
Кирова 39/Казанская, 85/Челюскинцев, 92	0,227	0,129507	0,3565	456,56	911,63	1368,18	956,97
Кирова 41	0,313055	0,150268	0,4633	629,64	1057,77	1687,40	1210,27
Кирова 42	0,002693	0,002433	0,0051	5,42	17,13	22,54	14,82
Кирова 42	0,005884	0	0,0059	11,83		11,83	11,83
Кирова 42	0,003344	0	0,0033	6,73		6,73	6,73
Кирова 42	0,003132	0,005	0,0081	6,30	35,20	41,50	25,62
Кирова 42	0,067027	0,01571183	0,0827	134,81	110,60	245,41	195,52
Кирова 42	0	0,01338	0,0134		94,18	94,18	51,70
Кирова 42	0,002116	0,00365	0,0058	4,26	25,69	29,95	18,36
Кирова 45/ Епишина.25	0,005564	0,00418982	0,0098	11,19	29,49	40,68	27,38
Кирова 45/ Епишина.25	0,030382	0,00785592	0,0382	61,11	55,30	116,41	91,46
Кирова 47	0,285367	0,209583	0,4950	573,95	1475,30	2049,24	1383,78
Кирова 47	0,055562	0,002966	0,0585	111,75	20,88	132,63	123,21
Кирова 47	0,00111	0,000058	0,0012	2,23	0,41	2,64	2,46
Кирова 47	0,008068	0,001977	0,0100	16,23	13,92	30,14	23,87
Кирова 47	0,001077	0	0,0011	2,17		2,17	2,17
Кирова 5	0,189184	0,0396	0,2288	380,50	278,75	659,25	533,51
Кирова 51	0,01284	0	0,0128	25,82		25,82	25,82
Кирова 51	0,013604	0	0,0136	27,36		27,36	27,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кирова 54	0,027992	0	0,0280	56,30		56,30	56,30
Кирова 54	0,039226	0	0,0392	78,89		78,89	78,89
Кирова 54	0,03908	0	0,0391	78,60		78,60	78,60
Кирова 54	0,019502	0	0,0195	39,22		39,22	39,22
Кирова 54	0,006954	0,002433	0,0094	13,99	17,13	31,11	23,39
Кирова 54	0,178219	0,04032704	0,2185	358,45	283,87	642,32	514,27
Кирова 54	0	0,00973	0,0097		68,49	68,49	37,60
Кирова 63	0,003533	0,003954	0,0075	7,11	27,83	34,94	22,38
Кирова 63	0,015599	0,001977	0,0176	31,37	13,92	45,29	39,01
Кирова 63	0,035572	0,010875	0,0464	71,54	76,55	148,10	113,57
Кирова 7	0,987604	0,040533	1,0281	1986,33	285,32	2271,65	2142,95
Кирова 87	0,006172	0	0,0062	12,41		12,41	12,41
Кирова 87	0,213071	0,03620249	0,2493	428,54	254,84	683,38	568,43
Кирова 87	0,012602	0,002628	0,0152	25,35	18,50	43,84	35,50
Кирова 87	0,006614	0,00263	0,0092	13,30	18,51	31,82	23,46
Кирова 87	0,00451	0,00263	0,0071	9,07	18,51	27,58	19,23
Кирова 87	0,0067	0,00263	0,0093	13,48	18,51	31,99	23,64
Кирова 87 к 2а	0,011665	0,005256	0,0169	23,46	37,00	60,46	43,77
Кирова 87 к 2а	0	0,00526	0,0053		37,03	37,03	20,32
Кирова 87 к 2а	0,254885	0,03054585	0,2854	512,64	215,02	727,66	630,67
Кирова 87 к 2а	0,009166	0,002628	0,0118	18,44	18,50	36,93	28,59
Кирова 87 к 2а	0,009212	0,00526	0,0145	18,53	37,03	55,55	38,85
Кирова 87 к 2а	0,028065	0	0,0281	56,45		56,45	56,45
Кирова 87 к 2а	0,004827	0,002628	0,0075	9,71	18,50	28,21	19,86
Кирова 89	0,11083	0,019772	0,1306	222,91	139,18	362,09	299,31
Кирова 89	0,054073	0,014829	0,0689	108,75	104,38	213,14	166,05
Кирова 89	0,021548	0	0,0215	43,34		43,34	43,34
Кирова 89	0,020044	0	0,0200	40,31		40,31	40,31
Кирова 89	0,111652	0,092928	0,2046	224,56	654,14	878,70	583,64
Кирова 90	0,006703	0	0,0067	13,48		13,48	13,48
Кирова 90	0,003303	0	0,0033	6,64		6,64	6,64
Кирова 90	0,003529	0	0,0035	7,10		7,10	7,10
Кирова 90	0,004426	0	0,0044	8,90		8,90	8,90
Кирова 90	0,074574	0	0,0746	149,99		149,99	149,99
Кирова 90 б	0,029231	0	0,0292	58,79		58,79	58,79
Кирова 92	0,00236	0	0,0024	4,75		4,75	4,75
Кирова 92	0,01371	0	0,0137	27,57		27,57	27,57
Кирова 92	0,00571	0	0,0057	11,48		11,48	11,48
Кирова 92	0,002003	0	0,0020	4,03		4,03	4,03
Кирова 92	0,079487	0	0,0795	159,87		159,87	159,87
Кирова 92	0,004151	0	0,0042	8,35		8,35	8,35
Кирова 92 а	0,072084	0	0,0721	144,98		144,98	144,98
Кирова 94	0,008626	0,004866	0,0135	17,35	34,25	51,60	36,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кирова 94	0,003563	0,00243	0,0060	7,17	17,11	24,27	16,56
Кирова 94	0,018474	0,00366609	0,0221	37,16	25,81	62,96	51,32
Кирова 96 а	0,132823	0,02671012	0,1595	267,14	188,02	455,16	370,35
Кирова ул, 72а	0,61	0,09554	0,7055	1226,87	672,53	1899,39	1596,04
Ком.Набережная ул, 11	0,396563	0,09060491	0,4872	797,59	637,79	1435,38	1147,69
Ком.Набережная ул, 12	0,272459	0,06392002	0,3364	547,99	449,95	997,93	794,97
Ком.Набережная ул, 12 а	0,14185	0,015696	0,1575	285,30	110,49	395,78	345,95
Ком.Набережная ул, 13	0,392227	0,08589136	0,4781	788,87	604,61	1393,48	1120,76
Ком.Набережная ул, 14	0,270006	0,07175071	0,3418	543,05	505,07	1048,12	820,30
Ком.Набережная ул, 15	0,392626	0,10265064	0,4953	789,67	722,58	1512,25	1186,32
Ком.Набережная ул, 16	0,268845	0,06284733	0,3317	540,72	442,39	983,11	783,56
Ком.Набережная ул, 17	0,403506	0,08955745	0,4931	811,56	630,41	1441,97	1157,61
Ком.Набережная ул, 18	0,202764	0,04870668	0,2515	407,81	342,86	750,67	596,01
Ком.Набережная ул, 19	0,393049	0,07489307	0,4679	790,52	527,19	1317,71	1079,91
Ком.Набережная ул, 20	0,168076	0,04016214	0,2082	338,04	282,71	620,75	493,23
Ком.Набережная ул, 21	0,035745	0,026276	0,0620	71,89	184,96	256,85	173,42
Ком.Набережная ул, 21	0,16478	0,0407278	0,2055	331,42	286,69	618,11	488,79
Ком.Набережная ул, 22	0,156796	0,03507116	0,1919	315,36	246,87	562,23	450,87
Ком.Набережная ул, 23	0,042023	0	0,0420	84,52		84,52	84,52
Ком.Набережная ул, 23	0,16219	0,03846514	0,2007	326,21	270,76	596,97	474,84
Ком.Набережная ул, 7 а	0,328032	0,010671	0,3387	659,76	75,12	734,87	700,99
Коммунистическая ул, 12	0,186315	0,001456	0,1878	374,73	10,25	384,98	380,35
Коммунистическая ул, 2/4	0,044613	0	0,0446	89,73		89,73	89,73
Коммунистическая ул, 2/4	0,007541	0,014597	0,0221	15,17	102,75	117,92	71,57
Коммунистическая ул, 2/4	0,002678	0,002433	0,0051	5,39	17,13	22,51	14,79
Коммунистическая ул, 2/4	0,0784	0,01623556	0,0946	157,68	114,29	271,97	220,42
Коммунистическая ул, 2/4	0,003247	0,00973	0,0130	6,53	68,49	75,02	44,13
Коммунистическая ул, 2/4	0,005009	0,002433	0,0074	10,07	17,13	27,20	19,48
Коммунистическая ул, 24	0,128384	0,02094911	0,1493	258,21	147,46	405,68	339,16
Коммунистическая ул, 29	0,055108	0,004793	0,0599	110,84	33,74	144,58	129,36
Коммунистическая ул, 31/Хлебн 6	0,004994	0,00243	0,0074	10,04	17,11	27,15	19,43
Коммунистическая ул, 31/Хлебн 6	0,028646	0,00576101	0,0344	57,61	40,55	98,17	79,88
Коммунистическая ул, 31/Хлебн 6	0,002832	0,00608	0,0089	5,70	42,80	48,49	29,19
Коммунистическая ул, 31/Хлебн 6	0,003239	0,00243	0,0057	6,51	17,11	23,62	15,90
Коммунистическая ул, 35/Берез 6	0,003869	0	0,0039	7,78		7,78	7,78
Коммунистическая ул, 35/Берез 6	0,181451	0,00359	0,1850	364,95	25,27	390,22	378,82
Коммунистическая ул, 38/Берез13	0,104976	0,004943	0,1099	211,13	34,79	245,93	230,23
Коммунистическая ул, 3а	0,0051	0,002433	0,0075	10,26	17,13	27,38	19,66
Коммунистическая ул, 3а	0,01091	0,018246	0,0292	21,94	128,44	150,38	92,45
Коммунистическая ул, 3а	0,021463	0,01095	0,0324	43,17	77,08	120,25	85,48
Коммунистическая ул, 3а	0,01532	0,00365	0,0190	30,81	25,69	56,51	44,92
Коммунистическая ул, 3а	0,113705	0,0282813	0,1420	228,69	199,08	427,77	337,97
Коммунистическая ул, 48	0,008504	0	0,0085	17,10		17,10	17,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коммунистическая ул, 48	0,111223	0	0,1112	223,70		223,70	223,70
Коммунистическая ул, 48	0,284082	0	0,2841	571,36		571,36	571,36
Коммунистическая ул, 48	0,03279	0	0,0328	65,95		65,95	65,95
Коммунистическая ул, 48	0,199744	0	0,1997	401,74		401,74	401,74
Коммунистическая ул, 52	0,005748	0,006082	0,0118	11,56	42,81	54,37	35,06
Коммунистическая ул, 52	0,01097	0	0,0110	22,06		22,06	22,06
Коммунистическая ул, 52	0,273637	0,06965579	0,3433	550,36	490,32	1040,68	819,51
Коммунистическая ул, 54	0,005217	0,000337	0,0056	10,49	2,37	12,86	11,79
Коммунистическая ул, 54	0,003396	0,000524	0,0039	6,83	3,69	10,52	8,85
Коммунистическая ул, 54	0,291786	0,07384562	0,3656	586,86	519,81	1106,67	872,20
Коммунистическая ул, 56	0,00554	0,00243	0,0080	11,14	17,11	28,25	20,53
Коммунистическая ул, 56	0	0,00243	0,0024		17,11	17,11	9,39
Коммунистическая ул, 56	0,29254	0,07908289	0,3716	588,37	556,68	1145,05	893,95
Коммунистическая ул, 58	0,293453	0,07489307	0,3683	590,21	527,19	1117,40	879,60
Коммунистическая ул, 58	0,003143	0,004866	0,0080	6,32	34,25	40,57	25,12
Коммунистическая ул, 60	0,026878	0	0,0269	54,06		54,06	54,06
Коммунистическая ул, 60	0,014899	0,00487	0,0198	29,97	34,28	64,25	48,78
Коммунистическая ул, 60	0,253159	0,06965579	0,3228	509,17	490,32	999,49	778,32
Коммунистическая ул, 62	0,18633	0,017741	0,2041	374,76	124,88	499,64	443,31
Коммунистическая ул, 68	0,002474	0,00243	0,0049	4,98	17,11	22,08	14,37
Коммунистическая ул, 68	0,00451	0,002433	0,0069	9,07	17,13	26,20	18,47
Коммунистическая ул, 68	0,037359	0,052305	0,0897	75,14	368,19	443,32	277,25
Коммунистическая ул, 68	0,158141	0,04032704	0,1985	318,06	283,87	601,93	473,89
Коммунистическая ул, 8	0,005778	0,00487	0,0106	11,62	34,28	45,90	30,44
Коммунистическая ул, 8	0,013047	0,008515	0,0216	26,24	59,94	86,18	59,14
Коммунистическая ул, 8	0,250287	0,05813378	0,3084	503,39	409,22	912,61	728,02
Кооперативная ул, 28	0,012294	0,01825	0,0305	24,73	128,47	153,19	95,24
Кооперативная ул, 28	0,357329	0,10422183	0,4616	718,68	733,64	1452,32	1121,40
Кооперативная ул, 45	0,205309	0,05939471	0,2647	412,93	418,09	831,02	642,43
Кооперативная ул, 45 а	0,356833	0,09503153	0,4519	717,68	668,95	1386,63	1084,89
Косм. Комарова ул, 130 (6)	0,062431	0	0,0624	125,57		125,57	125,57
Косм. Комарова ул, 130 (6)	0,227603	0	0,2276	457,77		457,77	457,77
Косм. Комарова ул, 132 (6)	0,286737	0	0,2867	576,70		576,70	576,70
Косм. Комарова ул, 132 (6)	0,005202	0	0,0052	10,46		10,46	10,46
Косм. Комарова ул, 134 (6)	0,297301	0,08315259	0,3805	597,95	585,33	1183,28	919,25
Косм. Комарова ул, 144(10)	0,428926	0	0,4289	862,68		862,68	862,68
Косм. Комарова ул, 144а(10)	0,291251	0,06965579	0,3609	585,78	490,32	1076,10	854,93
Косм. Комарова ул, 148 (10)	0,135656	0,014267	0,1499	272,84	100,43	373,27	327,97
Косм. Комарова ул, 154 (10)	0,31539	0	0,3154	634,33		634,33	634,33
Косм. Комарова ул, 158(10)	0,005571	0	0,0056	11,20		11,20	11,20
Косм. Комарова ул, 158(10)	0,029193	0	0,0292	58,71		58,71	58,71
Косм. Комарова ул, 168 (10)	0,251494	0	0,2515	505,82		505,82	505,82
Косм. Комарова ул, 168 (10)	0,00944	0	0,0094	18,99		18,99	18,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Косм. Комарова ул, 170 (10)	0,24943	0	0,2494	501,67		501,67	501,67
Косм. Комарова ул, 172 (10)	0,358547	0	0,3585	721,13		721,13	721,13
Косм. Комарова ул, 172 (10)	0,008922	0	0,0089	17,94		17,94	17,94
Косм. Комарова ул, 174а	0,327514	0,1159611	0,4435	658,72	816,27	1474,99	1106,79
Косм. Комарова ул, 174б	0,335551	0,07466763	0,4102	674,88	525,60	1200,48	963,40
Косм. Комарова ул, 176 (10)	0,308764	0,07806162	0,3868	621,01	549,49	1170,50	922,64
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,006557	0	0,0066	13,19		13,19	13,19
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,007027	0	0,0070	14,13		14,13	14,13
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,004353	0	0,0044	8,76		8,76	8,76
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,137665	0	0,1377	276,88		276,88	276,88
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,005411	0	0,0054	10,88		10,88	10,88
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,005282	0	0,0053	10,62		10,62	10,62
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,005662	0	0,0057	11,39		11,39	11,39
Косм. Комарова ул, 61 (6)	0,006243	0	0,0062	12,56		12,56	12,56
Косм. Комарова ул, 61а (10)	0	0,007441	0,0074		52,38	52,38	28,75
Косм. Комарова ул, 61а (6)	0,060977	0	0,0610	122,64		122,64	122,64
Косм. Комарова ул, 63 (6)	0,004727	0	0,0047	9,51		9,51	9,51
Косм. Комарова ул, 63 (6)	0,16147	0	0,1615	324,76		324,76	324,76
Косм. Комарова ул, 63а (10)	0	0,006737	0,0067		47,42	47,42	26,03
Косм. Комарова ул, 63а (6)	0,082933	0	0,0829	166,80		166,80	166,80
Косм. Комарова ул, 65 (6)	0,019077	0	0,0191	38,37		38,37	38,37
Косм. Комарова ул, 65 (6)	0,043974	0	0,0440	88,44		88,44	88,44
Косм. Комарова ул, 65а (6)	0,057141	0	0,0571	114,93		114,93	114,93
Косм. Комарова ул, 67 (10)	0,00304	0	0,0030	6,11		6,11	6,11
Космическая ул, 6 (10)	0,309933	0,09276888	0,4027	623,36	653,02	1276,38	981,82
Космонавтов 1	0,005159	0,015766	0,0209	10,38	110,98	121,36	71,30
Космонавтов 1	0,432894	0,11935508	0,5522	870,66	840,16	1710,83	1331,85
Космонавтов 1 г	0,00108	0	0,0011	2,17		2,17	2,17
Космонавтов 10	0,003795	0	0,0038	7,63		7,63	7,63
Космонавтов 10	0,417032	0	0,4170	838,76		838,76	838,76
Космонавтов 10 к 1	0,18217	0,014252	0,1964	366,39	100,32	466,71	421,46
Космонавтов 12	0,359624	0	0,3596	723,30		723,30	723,30
Космонавтов 12 к 1	0,25345	0	0,2535	509,75		509,75	509,75
Космонавтов 12 к 1	0,004567	0	0,0046	9,19		9,19	9,19
Космонавтов 12 к 2	0,016367	0,035473	0,0518	32,92	249,70	282,62	169,99
Космонавтов 12 к 2	0,274413	0,06505135	0,3395	551,92	457,91	1009,83	803,27
Космонавтов 12 к 2	0,009589	0,01182	0,0214	19,29	83,20	102,49	64,96
Космонавтов 12 к 2	0,002513	0,00657	0,0091	5,05	46,25	51,30	30,44
Космонавтов 12 к 2	0,005271	0,00263	0,0079	10,60	18,51	29,11	20,76
Космонавтов 14	0,074776	0,178393	0,2532	150,39	1255,74	1406,14	839,70
Космонавтов 14	0,027754	0,075912	0,1037	55,82	534,36	590,18	349,14
Космонавтов 14	0,007085	0	0,0071	14,25		14,25	14,25
Космонавтов 14	0,346921	0,10125384	0,4482	697,75	712,75	1410,49	1088,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Космонавтов 14	0,00312	0,006569	0,0097	6,28	46,24	52,52	31,66
Космонавтов 14 к 1	0,259518	0	0,2595	521,96		521,96	521,96
Космонавтов 16	0,365927	0,09785985	0,4638	735,97	688,86	1424,83	1114,11
Космонавтов 2	0,57952	0,15386058	0,7334	1165,57	1083,06	2248,62	1760,08
Космонавтов 3	0,002221	0,002628	0,0048	4,47	18,50	22,97	14,62
Космонавтов 3	0,327462	0,13293101	0,4604	658,61	935,73	1594,34	1172,26
Космонавтов 3 а	0,288461	0,11574384	0,4042	580,17	814,74	1394,91	1027,40
Космонавтов 3 б	0,338033	0,1018195	0,4399	679,87	716,73	1396,60	1073,30
Космонавтов 4	0,004621	0	0,0046	9,29		9,29	9,29
Космонавтов 4	0,001061	0	0,0011	2,13		2,13	2,13
Космонавтов 4	0,2479	0	0,2479	498,59		498,59	498,59
Космонавтов 4	0,004529	0	0,0045	9,11		9,11	9,11
Космонавтов 4 к 1	0,363084	0	0,3631	730,26		730,26	730,26
Космонавтов 4 к 2	0,368966	0	0,3690	742,09		742,09	742,09
Космонавтов 4 к 3	0,40032	0,10917313	0,5095	805,15	768,49	1573,64	1226,99
Космонавтов 4 к 4	0,27621	0,006813	0,2830	555,53	47,96	603,49	581,86
Космонавтов 5	0,002274	0,002628	0,0049	4,57	18,50	23,07	14,73
Космонавтов 5	0,319733	0,11087012	0,4306	643,07	780,44	1423,50	1071,47
Космонавтов 6	0,25888	0	0,2589	520,68		520,68	520,68
Космонавтов 6 к 1	0,253205	0	0,2532	509,26		509,26	509,26
Космонавтов 8	0,315437	0	0,3154	634,43		634,43	634,43
Космонавтов 8	0,002274	0	0,0023	4,57		4,57	4,57
Космонавтов 8 к 1	0,256117	0	0,2561	515,12		515,12	515,12
Космонавтов 8 к 2	0,003851	0	0,0039	7,75		7,75	7,75
Космонавтов 8 к 2	0,003956	0	0,0040	7,96		7,96	7,96
Космонавтов 8 к 2	0,360224	0	0,3602	724,50		724,50	724,50
Костина ул, 2	0,085042	0,114678	0,1997	171,04	807,24	978,28	614,16
Костина ул, 2	0,10603	0	0,1060	213,25		213,25	213,25
Костина ул, 2	0,04807	0	0,0481	96,68		96,68	96,68
Костина ул, 4	0,224418	0	0,2244	451,36		451,36	451,36
Костина ул, 4	0,008401	0	0,0084	16,90		16,90	16,90
Кр.Набережная ул, 1/ Урицкого, 1	0,1436	0,005932	0,1495	288,82	41,76	330,57	311,74
Кр.Набережная ул, 1/ Урицкого, 1	0,082297	0,001977	0,0843	165,52	13,92	179,44	173,16
Кр.Набережная ул, 11	0,040881	0,003345	0,0442	82,22	23,55	105,77	95,15
Кр.Набережная ул, 11	0,012395	0,00680846	0,0192	24,93	47,93	72,86	51,24
Кр.Набережная ул, 11 д	0,03211	0	0,0321	64,58		64,58	64,58
Кр.Набережная ул, 11 д	0,005653	0	0,0057	11,37		11,37	11,37
Кр.Набережная ул, 12 а	0,028864	0	0,0289	58,05		58,05	58,05
Кр.Набережная ул, 13	0,050532	0,01466438	0,0652	101,63	103,23	204,86	158,30
Кр.Набережная ул, 13	0,005229	0	0,0052	10,52		10,52	10,52
Кр.Набережная ул, 13	0,005173	0	0,0052	10,40		10,40	10,40
Кр.Набережная ул, 13	0,010814	0	0,0108	21,75		21,75	21,75
Кр.Набережная ул, 13 в	0,0676	0,017	0,0846	135,96	119,67	255,63	201,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кр.Набережная ул, 138	0,158694	0,05260674	0,2113	319,18	370,31	689,48	522,45
Кр.Набережная ул, 14	0,004409	0	0,0044	8,87		8,87	8,87
Кр.Набережная ул, 14	0,002564	0	0,0026	5,16		5,16	5,16
Кр.Набережная ул, 14	0,006422	0	0,0064	12,92		12,92	12,92
Кр.Набережная ул, 14	0,003075	0	0,0031	6,18		6,18	6,18
Кр.Набережная ул, 14	0,038161	0	0,0382	76,75		76,75	76,75
Кр.Набережная ул, 15	0,004817	0,006082	0,0109	9,69	42,81	52,50	33,19
Кр.Набережная ул, 15	0,026931	0,00680846	0,0337	54,17	47,93	102,09	80,47
Кр.Набережная ул, 15	0,003609	0,004866	0,0085	7,26	34,25	41,51	26,06
Кр.Набережная ул, 16	0,004407	0	0,0044	8,86		8,86	8,86
Кр.Набережная ул, 16	0,002875	0	0,0029	5,78		5,78	5,78
Кр.Набережная ул, 16	0,044889	0	0,0449	90,28		90,28	90,28
Кр.Набережная ул, 16	0,009143	0	0,0091	18,39		18,39	18,39
Кр.Набережная ул, 167	0,06806	0	0,0681	136,89		136,89	136,89
Кр.Набережная ул, 167	0,035	0	0,0350	70,39		70,39	70,39
Кр.Набережная ул, 169	0,041042	0,00680846	0,0479	82,55	47,93	130,47	108,85
Кр.Набережная ул, 169а	0,122054	0,01923257	0,1413	245,48	135,38	380,86	319,80
Кр.Набережная ул, 17/Чехова ул,1	0,207866	0,04294568	0,2508	418,07	302,30	720,38	584,01
Кр.Набережная ул, 17/Чехова ул,1	0,003374	0,002433	0,0058	6,79	17,13	23,91	16,19
Кр.Набережная ул, 171а	0,224002	0,07862728	0,3026	450,53	553,47	1004,00	754,34
Кр.Набережная ул, 171б	0,094	0,063	0,1570	189,06	443,47	632,53	432,49
Кр.Набережная ул, 18	0,125209	0,007909	0,1331	251,83	55,67	307,50	282,39
Кр.Набережная ул, 19/Чехова 2/Раскольников 2	0,032425	0	0,0324	65,22		65,22	65,22
Кр.Набережная ул, 19/Чехова 2/Раскольников 2	0,012755	0	0,0128	25,65		25,65	25,65
Кр.Набережная ул, 21	0,20992	0,00587	0,2158	422,20	41,32	463,52	444,89
Кр.Набережная ул, 21	0,036256	0,01018195	0,0464	72,92	71,67	144,59	112,26
Кр.Набережная ул, 223а	0,001443	0	0,0014	2,90		2,90	2,90
Кр.Набережная ул, 223а	0,000653	0	0,0007	1,31		1,31	1,31
Кр.Набережная ул, 225	0,117661	0	0,1177	236,65		236,65	236,65
Кр.Набережная ул, 227	0,293692	0,06052604	0,3542	590,69	426,05	1016,75	824,56
Кр.Набережная ул, 227а	0,10481	0	0,1048	210,80		210,80	210,80
Кр.Набережная ул, 229	0,779301	0,18847966	0,9678	1567,38	1326,75	2894,12	2295,66
Кр.Набережная ул, 229/1	0,22	0,020874	0,2409	442,48	146,94	589,41	523,13
Кр.Набережная ул, 231	0,20954	0,04581878	0,2554	421,44	322,53	743,97	598,48
Кр.Набережная ул, 231/1	0,210692	0,04525311	0,2559	423,76	318,55	742,30	598,61
Кр.Набережная ул, 231/2	0,00711	0,00263	0,0097	14,30	18,51	32,81	24,46
Кр.Набережная ул, 231/2	0,009966	0,00263	0,0126	20,04	18,51	38,56	30,21
Кр.Набережная ул, 231/2	0,006462	0,00263	0,0091	13,00	18,51	31,51	23,16
Кр.Набережная ул, 231/2	0,008187	0,00263	0,0108	16,47	18,51	34,98	26,63
Кр.Набережная ул, 231/2	0,007424	0	0,0074	14,93		14,93	14,93
Кр.Набережная ул, 231/2	0,010219	0,00263	0,0128	20,55	18,51	39,07	30,72
Кр.Набережная ул, 231/2	0,287941	0,04468745	0,3326	579,12	314,56	893,69	751,80
Кр.Набережная ул, 231/2	0,00806	0,00657	0,0146	16,21	46,25	62,46	41,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кр.Набережная ул, 231/2	0,00921	0	0,0092	18,52		18,52	18,52
Кр.Набережная ул, 233	0,749498	0,18044678	0,9299	1507,44	1270,20	2777,64	2204,68
Кр.Набережная ул, 233	0,001169	0,00526	0,0064	2,35	37,03	39,38	22,68
Кр.Набережная ул, 24	0,047757	0,004943	0,0527	96,05	34,79	130,85	115,15
Кр.Набережная ул, 28(на эл Кр.Наб.30)	0	0,00576101	0,0058		40,55	40,55	22,26
Кр.Набережная ул, 3	0,951	0,116	1,0670	1912,71	816,55	2729,26	2360,93
Кр.Набережная ул, 30	0,126207	0,007909	0,1341	253,84	55,67	309,51	284,40
Кр.Набережная ул, 30	0,039951	0	0,0400	80,35		80,35	80,35
Кр.Набережная ул, 30	0,008601	0	0,0086	17,30		17,30	17,30
Кр.Набережная ул, 30	0,007205	0	0,0072	14,49		14,49	14,49
Кр.Набережная ул, 30	0,165705	0,037567	0,2033	333,28	264,44	597,72	478,43
Кр.Набережная ул, 30	0,000964	0	0,0010	1,94		1,94	1,94
Кр.Набережная ул, 31	0,24381	0,003089	0,2469	490,37	21,74	512,11	502,30
Кр.Набережная ул, 32	0,12069	0,0415	0,1622	242,74	292,13	534,87	403,10
Кр.Набережная ул, 32	0,10433	0,002479	0,1068	209,83	17,45	227,29	219,41
Кр.Набережная ул, 32	0,04429	0,004	0,0483	89,08	28,16	117,24	104,53
Кр.Набережная ул, 35	0,005492	0	0,0055	11,05		11,05	11,05
Кр.Набережная ул, 35	0,051288	0,02212	0,0734	103,15	155,71	258,86	188,63
Кр.Набережная ул, 35	0,039611	0,002513	0,0421	79,67	17,69	97,36	89,38
Кр.Набережная ул, 35	0,010617	0,000741	0,0114	21,35	5,22	26,57	24,22
Кр.Набережная ул, 37	0,287759	0	0,2878	578,76		578,76	578,76
Кр.Набережная ул, 37	0,02479	0	0,0248	49,86		49,86	49,86
Кр.Набережная ул, 38	0,033494	0,00995083	0,0434	67,37	70,05	137,41	105,82
Кр.Набережная ул, 38	0,006871	0	0,0069	13,82		13,82	13,82
Кр.Набережная ул, 38	0,002913	0	0,0029	5,86		5,86	5,86
Кр.Набережная ул, 3а	0,088	0	0,0880	176,99		176,99	176,99
Кр.Набережная ул, 40	0,0764	0,005932	0,0823	153,66	41,76	195,42	176,58
Кр.Набережная ул, 40	0,002722	0	0,0027	5,47		5,47	5,47
Кр.Набережная ул, 43/Марфинск2	0,029481	0,000103	0,0296	59,29	0,73	60,02	59,69
Кр.Набережная ул, 43/Марфинск2	0,107454	0,038555	0,1460	216,12	271,40	487,51	365,09
Кр.Набережная ул, 43/Марфинск2	0,021512	0,001977	0,0235	43,27	13,92	57,18	50,91
Кр.Набережная ул, 45, литер а	0,125864	0,067225	0,1931	253,15	473,21	726,36	512,90
Кр.Набережная ул, 46	0,148042	0,03823213	0,1863	297,75	269,12	566,87	445,48
Кр.Набережная ул, 46	0,003728	0	0,0037	7,50		7,50	7,50
Кр.Набережная ул, 48	0,065373	0	0,0654	131,48		131,48	131,48
Кр.Набережная ул, 48	0,004247	0	0,0042	8,54		8,54	8,54
Кр.Набережная ул, 54	0,031039	0,00314237	0,0342	62,43	22,12	84,55	74,57
Кр.Набережная ул, 56	0,028978	0,109476	0,1385	58,28	770,62	828,91	481,30
Кр.Набережная ул, 56	0,131216	0,02513893	0,1564	263,91	176,96	440,87	361,05
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,006243	0,002433	0,0087	12,56	17,13	29,68	21,96
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,00474	0,00973	0,0145	9,53	68,49	78,02	47,13
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,028601	0,00243	0,0310	57,52	17,11	74,63	66,91
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,036933	0,00837964	0,0453	74,28	58,99	133,27	106,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,004294	0	0,0043	8,64		8,64	8,64
Кр.Набережная ул, 58/Калинина ул,25	0,020606	0	0,0206	41,44		41,44	41,44
Кр.Набережная ул, 60	0,207932	0,04870668	0,2566	418,21	342,86	761,06	606,41
Кр.Набережная ул, 62	0,172363	0,055362	0,2277	346,67	389,70	736,37	560,59
Кр.Набережная ул, 7	0,209434	0	0,2094	421,23		421,23	421,23
Кр.Набережная ул, 9/Куйбышева2	0,11601	0	0,1160	233,33		233,33	233,33
Красноармейская 3-я ул, 13 (Беринга 14/13)	0,002842	0	0,0028	5,72		5,72	5,72
Красноармейская ул, 11	0,102049	0,05708633	0,1591	205,25	401,84	607,09	425,83
Красноармейская ул, 13	0,065715	0,030365	0,0961	132,17	213,75	345,92	249,50
Красноармейская ул, 13	0,009788	0	0,0098	19,69		19,69	19,69
Красноармейская ул, 13	0,297833	0,07070799	0,3685	599,02	497,73	1096,75	872,24
Красноармейская ул, 15	0,074455	0,002981	0,0774	149,75	20,98	170,73	161,27
Красноармейская ул, 15	0,292082	0,07636463	0,3684	587,45	537,55	1125,00	882,53
Красноармейская ул, 15 к1	0,112536	0,040533	0,1531	226,34	285,32	511,66	382,96
Красноармейская ул, 17	0,31609	0,08598091	0,4021	635,74	605,24	1240,98	967,97
Красноармейская ул, 19	0,31468	0,06651343	0,3812	632,90	468,20	1101,11	889,91
Красноармейская ул, 1а	0,040958	0,0094271	0,0504	82,38	66,36	148,74	118,80
Красноармейская ул, 23	0,008058	0,00243	0,0105	16,21	17,11	33,31	25,60
Красноармейская ул, 23	0,251598	0,06703716	0,3186	506,03	471,89	977,92	765,06
Красноармейская ул, 23 а	0,256535	0,06441852	0,3210	515,96	453,45	969,41	764,87
Красноармейская ул, 25	0,338981	0,08598091	0,4250	681,78	605,24	1287,02	1014,01
Красноармейская ул, 25 а	0,003809	0	0,0038	7,66		7,66	7,66
Красноармейская ул, 25 а	0,331735	0,08536763	0,4171	667,21	600,92	1268,13	997,07
Красноармейская ул, 27	0,25299	0,05970497	0,3127	508,83	420,28	929,10	739,53
Красноармейская ул, 27 а	0,42582	0,1131252	0,5389	856,44	796,31	1652,75	1293,55
Красноармейская ул, 29	0,255651	0,06441852	0,3201	514,18	453,45	967,64	763,09
Красноармейская ул, 29 а	0,258595	0,06703716	0,3256	520,10	471,89	991,99	779,13
Красноармейская ул, 3	0,036433	0,00733219	0,0438	73,28	51,61	124,89	101,61
Красноармейская ул, 31	0,286607	0,09390021	0,3805	576,44	660,98	1237,42	939,27
Красноармейская ул, 31	0	0,002628	0,0026		5,98	5,98	3,02
Красноармейская ул, 33	0,361893	0,09008118	0,4520	727,86	204,93	932,80	831,45
Красноармейская ул, 35	0,431926	0,10317437	0,5351	868,72	234,72	1103,44	987,37
Красноармейская ул, 37	0,261633	0,06965579	0,3313	526,21	158,47	684,68	606,32
Красноармейская ул, 39	0,257262	0,06179988	0,3191	517,42	140,59	658,02	588,49
Красноармейская ул, 7/Беринг8	0,042666	0	0,0427	85,81		85,81	85,81
Красноармейская ул, 9	0,20734	0,11103029	0,3184	417,01	252,59	669,61	544,70
Красного Знамени ул, 1	0,009356	0,00209491	0,0115	18,82	4,77	23,58	21,23
Красного Знамени ул, 11/Чернышевского ул, 12	0,007902	0,006082	0,0140	15,89	13,84	29,73	22,89
Красного Знамени ул, 11/Чернышевского ул, 12	0,0539	0,01571183	0,0696	108,41	35,74	144,15	126,48
Красного Знамени ул, 11/Чернышевского ул, 12	0,084606	0	0,0846	170,16		170,16	170,16
Красного Знамени ул, 4	0,035225	0,00523728	0,0405	70,85	11,91	82,76	76,87
Красного Знамени ул, 5	0,039	0,017	0,0560	78,44	38,68	117,11	97,99
Красного Знамени ул, 6	0,082647	0,01204574	0,0947	166,22	27,40	193,63	180,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Красного Знамени ул, 6	0	0,00243	0,0024		5,53	5,53	2,79
Красного Знамени ул, 8	0,004658	0,00243	0,0071	9,37	5,53	14,90	12,16
Красного Знамени ул, 8	0,005657	0,00973	0,0154	11,38	22,14	33,51	22,57
Красного Знамени ул, 8	0,006372	0,00243	0,0088	12,82	5,53	18,34	15,61
Красного Знамени ул, 8	0,008591	0,002433	0,0110	17,28	5,54	22,81	20,08
Красного Знамени ул, 8	0,036849	0,00261864	0,0395	74,11	5,96	80,07	77,12
Краснодарская ул, 43	1,011202	0,2505891	1,2618	2033,79	570,09	2603,88	2321,97
Краснодарская ул, 43	0,00647	0,00263	0,0091	13,01	5,98	19,00	16,04
Краснодарская ул, 43 а	0,008064	0	0,0081	16,22		16,22	16,22
Краснодарская ул, 43 а	0,001632	0	0,0016	3,28		3,28	3,28
Краснодарская ул, 43 к 1	0,23099	0,018487	0,2495	464,58	42,06	506,64	485,84
Краснодарская ул, 43 к 2	0,004806	0,00263	0,0074	9,67	5,98	15,65	12,69
Краснодарская ул, 43 к 2	0,583195	0,15386058	0,7371	1172,96	350,03	1522,99	1349,90
Краснодарская ул, 43 к 3	0,423946	0,11493991	0,5389	852,67	261,49	1114,15	984,85
Краснодарская ул, 45	0,776849	0,19119439	0,9680	1562,45	434,97	1997,41	1782,32
Краснодарская ул, 47	0,551833	0,14933527	0,7012	1109,88	339,74	1449,62	1281,62
Краснодарская ул, 47 к 1	0,00569	0,00263	0,0083	11,44	5,98	17,43	14,47
Краснодарская ул, 47 к 1	0,39044	0,08598091	0,4764	785,28	195,61	980,88	884,16
Краснопитерская ул, 127 (6)	0,291678	0	0,2917	586,64		586,64	586,64
Краснопитерская ул, 115(6)	0,415909	0	0,4159	836,50		836,50	836,50
Крупской 6	0,341835	0,05882904	0,4007	687,52	133,84	821,36	755,17
Крупской 6	0,004865	0,00263	0,0075	9,78	5,98	15,77	12,81
Кубанская 1	0,173243	0,007715	0,1810	348,44	17,55	365,99	357,31
Кубанская 1	0,001613	0	0,0016	3,24		3,24	3,24
Кубанская 1	0,247291	0,015354	0,2626	497,37	34,93	532,30	515,02
Кубанская 1	0,206548	0,014256	0,2208	415,42	32,43	447,85	431,82
Кубанская 1	0,114251	0,007071	0,1213	229,79	16,09	245,88	237,92
Кубанская 1	0,022311	0,00692	0,0292	44,87	15,74	60,62	52,83
Кубанская 1	0,014622	0,016312	0,0309	29,41	37,11	66,52	48,17
Кубанская 1	0,076556	0,048441	0,1250	153,97	110,20	264,18	209,68
Кубанская 1	0,067461	0,008897	0,0764	135,68	20,24	155,92	145,91
Кубанская 1	0,091102	0,079582	0,1707	183,23	181,05	364,28	274,75
Кубанская 1	0,064851	0,044981	0,1098	130,43	102,33	232,76	182,16
Кубанская 1	0,039846	0,030647	0,0705	80,14	69,72	149,86	115,38
Кубанская 1	0,096913	0,010757	0,1077	194,92	24,47	219,39	207,29
Кубанская 1	0,034807	0	0,0348	70,01		70,01	70,01
Кубанская 1	0,06243	0,16	0,2224	125,56	364,00	489,56	309,56
Кубанская 1	0,059	0,010875	0,0699	118,66	24,74	143,41	131,17
Кубанская 1 б	0,010319	0,017795	0,0281	20,75	40,48	61,24	41,22
Кубанская 1 б	0,033648	0,055362	0,0890	67,67	125,95	193,62	131,34
Кубанская 1 б	0,066091	0,046959	0,1131	132,93	106,83	239,76	186,93
Кубанская 1 б	0,090541	0,134153	0,2247	182,10	305,20	487,30	336,38
Кубанская 1 б	0,021371	0,021749	0,0431	42,98	49,48	92,46	67,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кубанская 1 б	0,011718	0,001977	0,0137	23,57	4,50	28,07	25,84
Кубанская 1 б	0,000459	0,001977	0,0024	0,92	4,50	5,42	3,20
Кубанская 1 б	0,01188	0	0,0119	23,89		23,89	23,89
Кубанская 17	0,922336	0,20194201	1,1243	1855,06	459,42	2314,48	2087,29
Кубанская 17 к 1	0,411103	0,09842552	0,5095	826,84	223,92	1050,75	940,02
Кубанская 17 к 2	0,003436	0,018394	0,0218	6,91	41,85	48,76	28,06
Кубанская 17 к 2	0,006177	0	0,0062	12,42		12,42	12,42
Кубанская 17 к 2	0,009351	0,01708	0,0264	18,81	38,86	57,66	38,45
Кубанская 17 к 2	0,243853	0,05373807	0,2976	490,45	122,25	612,71	552,25
Кубанская 17 к 2	0,005401	0,00263	0,0080	10,86	5,98	16,85	13,89
Кубанская 19	0,00509	0,00394	0,0090	10,24	8,96	19,20	14,77
Кубанская 19	0	0,00394	0,0039		8,96	8,96	4,53
Кубанская 19	0,434135	0,11256711	0,5467	873,16	256,09	1129,25	1002,61
Кубанская 19 к 1	0,440215	0,10464782	0,5449	885,39	238,07	1123,46	1005,73
Кубанская 19 к 2	0,006385	0,00263	0,0090	12,84	5,98	18,83	15,87
Кубанская 19 к 2	0,021967	0,00066	0,0226	44,18	1,50	45,68	44,94
Кубанская 19 к 2	0,352005	0,06901099	0,4210	707,97	157,00	864,97	787,34
Кубанская 19 к 2	0,009465	0,002	0,0115	19,04	4,55	23,59	21,34
Кубанская 21	0,438584	0,11143579	0,5500	882,11	253,52	1135,62	1010,26
Кубанская 21 к 1	0,443298	0,08654658	0,5298	891,59	196,89	1088,48	991,12
Кубанская 21 к 2	0,215267	0,04299046	0,2583	432,96	97,80	530,76	482,40
Кубанская 23	0,004752	0,002628	0,0074	9,56	5,98	15,54	12,58
Кубанская 23	0,004983	0,002628	0,0076	10,02	5,98	16,00	13,04
Кубанская 23	0,000769	0,00394	0,0047	1,55	8,96	10,51	6,08
Кубанская 23	0,912271	0,22174024	1,1340	1834,82	504,46	2339,27	2089,82
Кубанская 23 к 1	0,36309	0,012038	0,3751	730,27	27,39	757,66	744,11
Кубанская 23 к 2	0,07322	0,00067	0,0739	147,26	1,52	148,79	148,04
Кубанская 23 к 2	0	0,00003	0,0000		0,07	0,07	0,03
Кубанская 23 к 2	0,218538	0,06392002	0,2825	439,54	145,42	584,96	513,05
Кубанская 25	0,351214	0,07749595	0,4287	706,38	176,30	882,69	795,50
Кубанская 27 к 1	0,03651	0	0,0365	73,43		73,43	73,43
Кубанская 29	0,325418	0,01187894	0,3373	654,50	27,02	681,53	668,16
Кубанская 29	0,002453	0	0,0025	4,93		4,93	4,93
Кубанская 29 к 1	0,32458	0,11426411	0,4388	652,82	259,95	912,77	784,22
Кубанская 31	0,003537	0,002433	0,0060	7,11	5,54	12,65	9,91
Кубанская 31	0,003476	0,006082	0,0096	6,99	13,84	20,83	13,99
Кубанская 31	0,340858	0,06860834	0,4095	685,55	156,08	841,64	764,45
Кубанская 31 к 1	0,250683	0,06284733	0,3135	504,19	142,98	647,17	576,46
Кубанская 31 к 1	0,004452	0,004866	0,0093	8,95	11,07	20,02	14,55
Кубанская 31 к 1	0,004298	0,008515	0,0128	8,64	19,37	28,02	18,44
Кубанская 31 к 2	0,23	0,01687	0,2469	462,59	38,38	500,97	481,99
Кубанская 33 к 1	0,263232	0,06913207	0,3324	529,43	157,28	686,70	608,93
Кубанская 5	0,219884	0,151256	0,3711	442,24	344,11	786,35	616,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кубанская 5	0,067397	0	0,0674	135,55		135,55	135,55
Кубанская 5	0,041928	0	0,0419	84,33		84,33	84,33
Кубанская 5	0,308781	0,284717	0,5935	621,04	647,73	1268,77	948,46
Кубанская 5	0,08854	0,095894	0,1844	178,08	218,16	396,24	288,36
Кубанская 5	0,353	0,151	0,5040	709,98	343,53	1053,50	883,63
Кубанская 5	0,006	0	0,0060	12,07		12,07	12,07
Кубанская 5	0,89	0,31	1,2000	1790,02	705,25	2495,27	2146,52
Кубанская 5	1,14	0,175	1,3150	2292,84	398,13	2690,96	2494,09
Кубанская 64	0,010544	0	0,0105	21,21		21,21	21,21
Кубанская 64	0,011335	0	0,0113	22,80		22,80	22,80
Кубанская 64	0,00448	0,000014	0,0045	9,01	0,03	9,04	9,03
Кубанская 64	0,255433	0,06427919	0,3197	513,74	146,24	659,98	587,66
Кубанская 64	0,254338	0,07408449	0,3284	511,54	168,54	680,08	596,74
Кубанская 64	0,006537	0	0,0065	13,15		13,15	13,15
Кубанская 64	0,002585	0,00584	0,0084	5,20	13,29	18,49	11,92
Кубанская 64	0,003106	0,015182	0,0183	6,25	34,54	40,79	23,71
Кубанская 64	0,01696	0,006326	0,0233	34,11	14,39	48,50	41,39
Кубанская 64	0,012048	0,00253	0,0146	24,23	5,76	29,99	27,14
Кубанская 64	0,008399	0	0,0084	16,89		16,89	16,89
Кубанская 64	0,00887	0	0,0089	17,84		17,84	17,84
Кубанская 64	0,012499	0	0,0125	25,14		25,14	25,14
Кубанская 66	0,005021	0,006569	0,0116	10,10	14,94	25,04	17,65
Кубанская 66	0,600246	0,13915332	0,7394	1207,25	316,57	1523,83	1367,28
Кубанская 66	0,004091	0,01971	0,0238	8,23	44,84	53,07	30,89
Кубанская 68 к 1	0,4096	0,08937489	0,4990	823,81	203,33	1027,14	926,59
Кубанская 68 к 2	0,401304	0,09955684	0,5009	807,13	226,49	1033,62	921,62
Кубанская 70	0,409243	0,09616286	0,5054	823,09	218,77	1041,87	933,68
Кубанская 70 к 1	0,362446	0,10295083	0,4654	728,97	234,21	963,19	847,37
Кубанская 72	0,001768	0	0,0018	3,56		3,56	3,56
Кубанская 72	1,170872	0,30772116	1,4786	2354,93	700,07	3055,00	2708,81
Куйбышева ул, 11	0,008187	0	0,0082	16,47		16,47	16,47
Куйбышева ул, 11	0,007255	0,00104746	0,0083	14,59	2,38	16,97	15,80
Куйбышева ул, 12	0,015523	0,00733219	0,0229	31,22	16,68	47,90	39,65
Куйбышева ул, 4	0,028608	0,00209491	0,0307	57,54	4,77	62,30	59,95
Куйбышева ул, 69	3,14	1,1	4,2400	6315,36	2502,50	8817,86	7580,36
Куйбышева ул, 69	0,29	0,22	0,5100	583,27	500,50	1083,77	836,27
Куйбышева ул, 69	0,549138	0,00402242	0,5532	1104,46	9,15	1113,61	1109,09
Куликова ул, 13	0,338423	0,0610917	0,3995	680,66	138,98	819,64	750,91
Куликова ул, 13 к 1	0,37396	0,08937489	0,4633	752,13	203,33	955,46	854,91
Куликова ул, 13 к 2	0,415657	0,09220321	0,5079	835,99	209,76	1045,76	942,03
Куликова ул, 13 к 3	0,420233	0,1018195	0,5221	845,20	231,64	1076,84	962,29
Куликова ул, 15	0,003423	0	0,0034	6,88		6,88	6,88
Куликова ул, 15	0,389049	0,09785985	0,4869	782,48	222,63	1005,11	895,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куликова ул, 15	0,007728	0,005255	0,0130	15,54	11,96	27,50	21,59
Куликова ул, 15 к 1	0,291494	0,07806162	0,3696	586,27	177,59	763,86	676,04
Куликова ул, 15 к 2	0,408027	0,09729419	0,5053	820,65	221,34	1041,99	932,54
Куликова ул, 15 к 3	0,500434	0,12105207	0,6215	1006,50	275,39	1281,90	1145,71
Куликова ул, 19	0,355078	0,09163755	0,4467	714,15	208,48	922,63	819,54
Куликова ул, 23	0,496373	0,09842552	0,5948	998,34	223,92	1222,25	1111,53
Куликова ул, 23	0,0006	0,00263	0,0032	1,21	5,98	7,19	4,23
Куликова ул, 25	0,005593	0,00113133	0,0067	11,25	2,57	13,82	12,55
Куликова ул, 25	0,558893	0,1284057	0,6873	1124,08	292,12	1416,20	1271,75
Куликова ул, 34	0,211104	0,05543506	0,2665	424,59	126,11	550,70	488,34
Куликова ул, 36	0,459428	0,10068817	0,5601	924,03	229,07	1153,10	1039,82
Куликова ул, 36 к 1	0,245253	0,05826338	0,3035	493,27	132,55	625,82	560,27
Куликова ул, 36 к 2	0,00521	0	0,0052	10,48		10,48	10,48
Куликова ул, 36 к 2	0,151937	0,02941452	0,1814	305,59	66,92	372,50	339,41
Куликова ул, 36 к 3	0,247124	0,05034409	0,2975	497,03	114,53	611,56	554,93
Куликова ул, 38	0,609846	0,15838589	0,7682	1226,56	360,33	1586,89	1408,70
Куликова ул, 38 к 1	0,847249	0,21325529	1,0605	1704,04	485,16	2189,20	1949,28
Куликова ул, 38 к 2	0,256676	0,04556432	0,3022	516,24	103,66	619,90	568,64
Куликова ул, 38 к 3	0,002254	0	0,0023	4,53		4,53	4,53
Куликова ул, 38 к 3	0,006122	0,004866	0,0110	12,31	11,07	23,38	17,91
Куликова ул, 38 к 3	0,299755	0,05237278	0,3521	602,89	119,15	722,03	663,11
Куликова ул, 38 к 3	0,006994	0,00487	0,0119	14,07	11,08	25,15	19,67
Куликова ул, 38 к 3	0,00634	0,00243	0,0088	12,75	5,53	18,28	15,55
Куликова ул, 40	0,126835	0,03676815	0,1636	255,10	83,65	338,75	297,38
Куликова ул, 40 а	0,280794	0,015051	0,2958	564,75	34,24	598,99	582,06
Куликова ул, 40 а	0,133724	0	0,1337	268,95		268,95	268,95
Куликова ул, 40 к 1	0,771384	0,21947759	0,9909	1551,45	499,31	2050,77	1803,85
Куликова ул, 42	0,012943	0,005932	0,0189	26,03	13,50	39,53	32,85
Куликова ул, 42	0	0,000824	0,0008		1,87	1,87	0,95
Куликова ул, 42	0,46103	0,022062	0,4831	927,25	50,19	977,44	952,62
Куликова ул, 42	0,016283	0	0,0163	32,75		32,75	32,75
Куликова ул, 42	0,29827	0,0276	0,3259	599,90	62,79	662,69	631,64
Куликова ул, 42 к 1	0,758036	0,19798236	0,9560	1524,61	450,41	1975,02	1752,29
Куликова ул, 42 к 2	0,252804	0,0548694	0,3077	508,45	124,83	633,28	571,55
Куликова ул, 42 к 2	0,003392	0,00657	0,0100	6,82	14,95	21,77	14,38
Куликова ул, 42 к 3	0,50176	0,11822375	0,6200	1009,17	268,96	1278,13	1145,13
Куликова ул, 44	0,325535	0,11369844	0,4392	654,74	258,66	913,40	785,49
Куликова ул, 44	0,002344	0,00263	0,0050	4,71	5,98	10,70	7,74
Куликова ул, 44 а	0,028919	0	0,0289	58,16		58,16	58,16
Куликова ул, 44 а	0,178397	0,0203639	0,1988	358,80	46,33	405,13	382,22
Куликова ул, 46	0,005694	0,004866	0,0106	11,45	11,07	22,52	17,05
Куликова ул, 46	0,004752	0	0,0048	9,56		9,56	9,56
Куликова ул, 46	0,001206	0,00608	0,0073	2,43	13,83	16,26	9,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куликова ул, 46	0,408479	0,1696878	0,5782	821,56	386,04	1207,60	1016,70
Куликова ул, 46	0,003658	0,002433	0,0061	7,36	5,54	12,89	10,16
Куликова ул, 46	0,003512	0,00851	0,0120	7,06	19,36	26,42	16,85
Куликова ул, 46	0,006462	0,02068	0,0271	13,00	47,05	60,04	36,78
Куликова ул, 46 а	0,356446	0,058424	0,4149	716,91	132,91	849,82	784,09
Куликова ул, 46 а	0	0,021021	0,0210		47,82	47,82	24,17
Куликова ул, 46 к 1	0,327045	0,11878942	0,4458	657,77	270,25	928,02	794,38
Куликова ул, 46 к 2	0,330597	0,13406234	0,4647	664,92	304,99	969,91	819,09
Куликова ул, 48	0,008597	0,00526	0,0139	17,29	11,97	29,26	23,34
Куликова ул, 48	0,332519	0,09672853	0,4292	668,78	220,06	888,84	780,02
Куликова ул, 48	0,003649	0	0,0036	7,34		7,34	7,34
Куликова ул, 48 к 1	0,003779	0,006326	0,0101	7,60	14,39	21,99	14,88
Куликова ул, 48 к 1	0,405898	0,07579896	0,4817	816,37	172,44	988,81	903,54
Куликова ул, 50	0,033977	0,003954	0,0379	68,34	9,00	77,33	72,88
Куликова ул, 50	0,002067	0	0,0021	4,16		4,16	4,16
Куликова ул, 50	0,002228	0	0,0022	4,48		4,48	4,48
Куликова ул, 50	0,004426	0,017079	0,0215	8,90	38,85	47,76	28,54
Куликова ул, 50	0,004879	0,00657	0,0114	9,81	14,95	24,76	17,37
Куликова ул, 50	0,000945	0,00394	0,0049	1,90	8,96	10,86	6,43
Куликова ул, 50	0,008989	0	0,0090	18,08		18,08	18,08
Куликова ул, 50	0,001566	0	0,0016	3,15		3,15	3,15
Куликова ул, 50	0,510076	0,13689066	0,6470	1025,90	311,43	1337,32	1183,32
Куликова ул, 50	0,035784	0,024962	0,0607	71,97	56,79	128,76	100,68
Куликова ул, 50	0,002451	0,01577	0,0182	4,93	35,88	40,81	23,07
Куликова ул, 52	0,003143	0,00657	0,0097	6,32	14,95	21,27	13,88
Куликова ул, 52	0,510969	0,13123402	0,6422	1027,69	298,56	1326,25	1178,61
Куликова ул, 54	0,516145	0,14763828	0,6638	1038,10	335,88	1373,98	1207,89
Куликова ул, 56	0,002284	0,002628	0,0049	4,59	5,98	10,57	7,62
Куликова ул, 56	0,330228	0,11709243	0,4473	664,17	266,39	930,56	798,83
Куликова ул, 56 к 1	0,287461	0,08654658	0,3740	578,16	196,89	775,05	677,69
Куликова ул, 56 к 2	0,597613	0,12897137	0,7266	1201,96	293,41	1495,37	1350,27
Куликова ул, 58	0,425711	0,06561701	0,4913	856,22	149,28	1005,49	931,68
Куликова ул, 61	0,11051	0,03033	0,1408	222,26	69,00	291,27	257,14
Куликова ул, 62	0,362028	0,09050622	0,4525	728,13	205,90	934,03	832,22
Куликова ул, 62 г	0,03	0,029	0,0590	60,34	65,98	126,31	93,69
Куликова ул, 62 к 1	0,567278	0,13236535	0,6996	1140,94	301,13	1442,08	1293,16
Куликова ул, 62А	0,328959	0,09955684	0,4285	661,62	226,49	888,11	776,11
Куликова ул, 63	0,376786	0,09616286	0,4729	757,82	218,77	976,59	868,40
Куликова ул, 64	0,612073	0,136325	0,7484	1231,04	310,14	1541,18	1387,81
Куликова ул, 64 к 1	0,304843	0,08202126	0,3869	613,12	186,60	799,72	707,44
Куликова ул, 66	0,232536	0,07183931	0,3044	467,69	163,43	631,13	550,31
Куликова ул, 66	0,006992	0,01314	0,0201	14,06	29,89	43,96	29,17
Куликова ул, 67	0,039094	0	0,0391	78,63		78,63	78,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куликова ул, 67	0,006445	0	0,0064	12,96		12,96	12,96
Куликова ул, 67	0,097879	0,002966	0,1008	196,86	6,75	203,61	200,27
Куликова ул, 67 а	0,005293	0	0,0053	10,65		10,65	10,65
Куликова ул, 67 а	0,047456	0	0,0475	95,45		95,45	95,45
Куликова ул, 67 в	0,501519	0,07626344	0,5778	1008,69	173,50	1182,19	1096,39
Куликова ул, 69/75	0,081409	0,0425	0,1239	163,73	96,69	260,42	212,61
Куликова ул, 69/75	0,028271	0,01	0,0383	56,86	22,75	79,61	68,36
Куликова ул, 69/75	0,128541	0,011	0,1395	258,53	25,03	283,55	271,18
Куликова ул, 69/75	0,006781	0,033	0,0398	13,64	75,08	88,71	51,59
Куликова ул, 69/75	0,003737	0	0,0037	7,52		7,52	7,52
Куликова ул, 69/75	0,009266	0	0,0093	18,64		18,64	18,64
Куликова ул, 69/75	0,00244	0	0,0024	4,91		4,91	4,91
Куликова ул, 69/75	0,003676	0	0,0037	7,39		7,39	7,39
Куликова ул, 69/75	0,01991	0,012	0,0319	40,04	27,30	67,34	53,84
Куликова ул, 69/75	0,013711	0	0,0137	27,58		27,58	27,58
Куликова ул, 69/75	0,007882	0	0,0079	15,85		15,85	15,85
Куликова ул, 71	0,03683	0	0,0368	74,07		74,07	74,07
Куликова ул, 71	0,033472	0,004943	0,0384	67,32	11,25	78,57	73,01
Куликова ул, 71	0,024653	0	0,0247	49,58		49,58	49,58
Куликова ул, 71 К	0,068764	0	0,0688	138,30		138,30	138,30
Куликова ул, 73	0,625631	0,15103226	0,7767	1258,31	343,60	1601,91	1431,99
Куликова ул, 73 к 1	0,300056	0,05769772	0,3578	603,49	131,26	734,75	669,84
Куликова ул, 73 к 2	0,304615	0,08202126	0,3866	612,66	186,60	799,26	706,98
Куликова ул, 73 к 3	0,209417	0,05769772	0,2671	421,19	131,26	552,45	487,54
Куликова ул, 75	0,395321	0,10577915	0,5011	795,09	240,65	1035,74	916,74
Куликова ул, 77	0,422202	0,13293101	0,5551	849,16	302,42	1151,58	1002,03
Куликова ул, 77 к 1	0,317994	0,08032427	0,3983	639,57	182,74	822,31	731,94
Куликова ул, 77 к 4	0,453562	0,10659419	0,5602	912,23	242,50	1154,73	1034,82
Курская ул, 53	0,583595	0,14769123	0,7313	1173,76	336,00	1509,76	1343,61
Курская ул, 53 к 1	0,675643	0,12307603	0,7987	1358,89	280,00	1638,89	1500,43
Курская ул, 53 к 1	0,003706	0,0146	0,0183	7,45	33,22	40,67	24,24
Курская ул, 55	0,189022	0,155	0,3440	380,17	352,63	732,80	558,42
Курская ул, 57	0,60138	0,14245396	0,7438	1209,53	324,08	1533,62	1373,35
Курская ул, 57 к 1	0,252199	0,06127615	0,3135	507,24	139,40	646,64	577,71
Курская ул, 57 к 1	0,005229	0,0073	0,0125	10,52	16,61	27,12	18,91
Курская ул, 59	0,004268	0,002628	0,0069	8,58	5,98	14,56	11,61
Курская ул, 59	0,558189	0,14594128	0,7041	1122,66	332,02	1454,68	1290,50
Курская ул, 59 а	0,026802	0,014	0,0408	53,91	31,85	85,76	70,01
Курская ул, 74	0,414533	0	0,4145	833,73		833,73	833,73
Курская ул, 74	0,003352	0	0,0034	6,74		6,74	6,74
Курская ул, 76	0,108611	0,006576	0,1152	218,45	14,96	233,41	226,01
Курская ул, 78	0,009535	0	0,0095	19,18		19,18	19,18
Курская ул, 78	0,4178	0	0,4178	840,31		840,31	840,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Курская ул, 80	0,004114	0	0,0041	8,27		8,27	8,27
Курская ул, 80	0,552615	0,14198164	0,6946	1111,45	323,01	1434,46	1274,73
Кутум ст, 1	0,032	0	0,0320	64,36		64,36	64,36
Латышева ул, 1	0,247036	0	0,2470	496,85		496,85	496,85
Латышева ул, 1	0,050413	0	0,0504	101,39		101,39	101,39
Латышева ул, 1	0,004631	0	0,0046	9,31		9,31	9,31
Латышева ул, 1	0,383676	0	0,3837	771,67		771,67	771,67
Латышева ул, 1	0,052771	0	0,0528	106,14		106,14	106,14
Латышева ул, 1	0,237143	0	0,2371	476,96		476,96	476,96
Латышева ул, 1	0,093649	0	0,0936	188,35		188,35	188,35
Латышева ул, 1	0,039313	0	0,0393	79,07		79,07	79,07
Латышева ул, 1	0,015685	0	0,0157	31,55		31,55	31,55
Латышева ул, 1	0,026196	0	0,0262	52,69		52,69	52,69
Латышева ул, 1	0,096661	0	0,0967	194,41		194,41	194,41
Латышева ул, 1	0,436729	0	0,4367	878,38		878,38	878,38
Латышева ул, 1	0,217944	0	0,2179	438,34		438,34	438,34
Латышева ул, 1	0,108687	0	0,1087	218,60		218,60	218,60
Латышева ул, 1	0,03456	0	0,0346	69,51		69,51	69,51
Латышева ул, 1	0,006208	0	0,0062	12,49		12,49	12,49
Латышева ул, 1	0,041287	0	0,0413	83,04		83,04	83,04
Латышева ул, 1	0,014538	0	0,0145	29,24		29,24	29,24
Латышева ул, 1	0,000944	0	0,0009	1,90		1,90	1,90
Латышева ул, 11, а	0,04428	0	0,0443	89,06		89,06	89,06
Латышева ул, 11, а	0,00151	0	0,0015	3,04		3,04	3,04
Латышева ул, 11, а	0,0009	0	0,0009	1,81		1,81	1,81
Латышева ул, 18 г	0,03788	0	0,0379	76,19		76,19	76,19
Латышева ул, 4	0,005724	0	0,0057	11,51		11,51	11,51
Латышева ул, 4	0,206595	0	0,2066	415,52		415,52	415,52
Латышева ул, 4 а	0,090264	0,007157	0,0974	181,54	16,28	197,83	189,78
Латышева ул, 6	0,135189	0	0,1352	271,90		271,90	271,90
Латышева ул, 6 а	0,190766	0	0,1908	383,68		383,68	383,68
Латышева ул, 6 а	0,003445	0	0,0034	6,93		6,93	6,93
Латышева ул, 6 б	0,028776	0,00085	0,0296	57,88	1,93	59,81	58,85
Латышева ул, 6 б	0,112599	0,02723384	0,1398	226,47	61,96	288,42	257,78
Латышева ул, 6 в	0,154784	0,03224284	0,1870	311,31	73,35	384,66	348,39
Латышева ул, 6 г	0,174834	0,028669	0,2035	351,64	65,22	416,86	384,61
Латышева ул, 6 г	0,033843	0,004943	0,0388	68,07	11,25	79,31	73,75
Латышева ул, 8	0,173549	0,276808	0,4504	349,05	629,74	978,79	667,38
Латышева ул, 8	0,151151	0,010875	0,1620	304,00	24,74	328,74	316,51
Латышева ул, 8	0,001306	0	0,0013	2,63		2,63	2,63
Латышева ул, 8	0	0,03559	0,0356		80,97	80,97	40,93
Латышева ул, 8	1,528219	0,014088	1,5423	3073,65	32,05	3105,70	3089,85
Латышева ул, 8	0,316677	0,021749	0,3384	636,92	49,48	686,40	661,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина пл, 10	0,025026	0,02889	0,0539	50,33	65,72	116,06	83,56
Ленина пл, 10	0,004872	0,002433	0,0073	9,80	5,54	15,33	12,60
Ленина пл, 10	0,055739	0,0073	0,0630	112,11	16,61	128,71	120,50
Ленина пл, 10	0,022959	0,00487	0,0278	46,18	11,08	57,26	51,78
Ленина пл, 10	0,272338	0,0188542	0,2912	547,74	42,89	590,64	569,43
Ленина пл, 12	0,023505	0,0073	0,0308	47,27	16,61	63,88	55,67
Ленина пл, 12	0,004948	0,00243	0,0074	9,95	5,53	15,48	12,75
Ленина пл, 12	0,298448	0,05446769	0,3529	600,26	123,91	724,17	662,89
Ленина пл, 12	0,005594	0	0,0056	11,25		11,25	11,25
Ленина пл, 14	0,042464	0,00487	0,0473	85,41	11,08	96,49	91,01
Ленина пл, 14	0,193048	0,03037621	0,2234	388,27	69,11	457,38	423,20
Ленина пл, 4	0,327078	0,05865751	0,3857	657,84	133,45	791,29	725,30
Ленина пл, 4а	0,046326	0,007517	0,0538	93,17	17,10	110,27	101,82
Ленина пл, 4а	0,006437	0,014829	0,0213	12,95	33,74	46,68	30,00
Ленина пл, 6	0,060118	0	0,0601	120,91		120,91	120,91
Ленина пл, 6а	0,159878	0,027681	0,1876	321,56	62,97	384,53	353,39
Ленина пл, 8	0,347801	0,00785592	0,3557	699,52	17,87	717,39	708,55
Ленина пл. 2	0,009589	0,002628	0,0122	19,29	5,98	25,26	22,31
Ленина пл. 2	0,012861	0	0,0129	25,87		25,87	25,87
Ленина пл. 2	0,013901	0,00263	0,0165	27,96	5,98	33,94	30,98
Ленина пл. 2	0,224283	0,03846514	0,2627	451,09	87,51	538,60	495,33
Ленина пл. 2	0,008299	0,00263	0,0109	16,69	5,98	22,67	19,72
Ленина пл. 2	0,005486	0,00263	0,0081	11,03	5,98	17,02	14,06
Ленина пл. 2	0,007469	0,006569	0,0140	15,02	14,94	29,97	22,58
Ленина ул, 1	0,047729	0,00890337	0,0566	96,00	20,26	116,25	106,23
Ленина ул, 10	0,001746	0	0,0017	3,51		3,51	3,51
Ленина ул, 10	0,004236	0	0,0042	8,52		8,52	8,52
Ленина ул, 10	0,005194	0,00487	0,0101	10,45	11,08	21,53	16,05
Ленина ул, 10	0,008679	0,00366609	0,0123	17,46	8,34	25,80	21,67
Ленина ул, 11	0,023061	0,018246	0,0413	46,38	41,51	87,89	67,36
Ленина ул, 11	0,005848	0,003649	0,0095	11,76	8,30	20,06	15,96
Ленина ул, 11	0,052946	0,018246	0,0712	106,49	41,51	148,00	127,47
Ленина ул, 11	0,003801	0,002433	0,0062	7,64	5,54	13,18	10,44
Ленина ул, 11	0,25351	0,071236	0,3247	509,87	162,06	671,94	591,80
Ленина ул, 11	0,009918	0,002433	0,0124	19,95	5,54	25,48	22,75
Ленина ул, 11	0,00364	0,00243	0,0061	7,32	5,53	12,85	10,12
Ленина ул, 11	0,077161	0,01518811	0,0923	155,19	34,55	189,74	172,66
Ленина ул, 11	0,002562	0	0,0026	5,15		5,15	5,15
Ленина ул, 11	0,003459	0	0,0035	6,96		6,96	6,96
Ленина ул, 11	0,002824	0,00243	0,0053	5,68	5,53	11,21	8,47
Ленина ул, 11	0,003693	0,00243	0,0061	7,43	5,53	12,96	10,22
Ленина ул, 12	0,00337	0,00052373	0,0039	6,78	1,19	7,97	7,38
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,001316	0	0,0013	2,65		2,65	2,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,006579	0	0,0066	13,23		13,23	13,23
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,012073	0,03528	0,0474	24,28	80,26	104,54	64,85
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,053414	0,00314237	0,0566	107,43	7,15	114,58	111,04
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,006604	0	0,0066	13,28		13,28	13,28
Ленина ул, 13 / Красного Знамени 14	0,003662	0	0,0037	7,37		7,37	7,37
Ленина ул, 14	0,008868	0	0,0089	17,84		17,84	17,84
Ленина ул, 14	0,021875	0	0,0219	44,00		44,00	44,00
Ленина ул, 14	0,036219	0	0,0362	72,85		72,85	72,85
Ленина ул, 16	0,00287	0	0,0029	5,77		5,77	5,77
Ленина ул, 17	0,268894	0,012411	0,2813	540,82	28,24	569,05	555,09
Ленина ул, 19/Коммунист1	0,015383	0,00487	0,0203	30,94	11,08	42,02	36,54
Ленина ул, 19/Коммунист1	0,018833	0,00487	0,0237	37,88	11,08	48,96	43,48
Ленина ул, 19/Коммунист1	0,022821	0,01703	0,0399	45,90	38,74	84,64	65,48
Ленина ул, 19/Коммунист1	0,233104	0,01047456	0,2436	468,83	23,83	492,66	480,88
Ленина ул, 20	0,053465	0	0,0535	107,53		107,53	107,53
Ленина ул, 20	0,08364	0	0,0836	168,22		168,22	168,22
Ленина ул, 20	0,199828	0	0,1998	401,91		401,91	401,91
Ленина ул, 20	0,30727	0	0,3073	618,00		618,00	618,00
Ленина ул, 20	0,01299	0	0,0130	26,13		26,13	26,13
Ленина ул, 20	0,066174	0	0,0662	133,09		133,09	133,09
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,006785	0	0,0068	13,65		13,65	13,65
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,008318	0	0,0083	16,73		16,73	16,73
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,020477	0,00243	0,0229	41,18	5,53	46,71	43,98
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,002387	0	0,0024	4,80		4,80	4,80
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,310227	0,07698798	0,3872	623,95	175,15	799,10	712,48
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,004971	0	0,0050	10,00		10,00	10,00
Ленина ул, 23 /Щелгунова ул. 20	0,041447	0,009731	0,0512	83,36	22,14	105,50	94,55
Ленина ул, 24	0,077141	0,01108319	0,0882	155,15	25,21	180,36	167,90
Ленина ул, 24	0,00382	0,004477	0,0083	7,68	10,19	17,87	12,83
Ленина ул, 24	0,004109	0,00224	0,0063	8,26	5,10	13,36	10,84
Ленина ул, 26	0,051792	0	0,0518	104,17		104,17	104,17
Ленина ул, 28	0,241619	0,01384	0,2555	485,96	31,49	517,45	501,88
Ленина ул, 3	0,18236	0,06191	0,2443	366,77	140,85	507,62	437,97
Ленина ул, 30	1,356063	0,517038	1,8731	2727,40	1176,26	3903,66	3321,99
Ленина ул, 4	0,008152	0	0,0082	16,40		16,40	16,40
Ленина ул, 4	0,055596	0,01309319	0,0687	111,82	29,79	141,61	126,88
Ленина ул, 44	0,344903	0	0,3449	693,69		693,69	693,69
Ленина ул, 50	0,032048	0	0,0320	64,46		64,46	64,46
Ленина ул, 50	0,007067	0	0,0071	14,21		14,21	14,21
Ленина ул, 50	0,123507	0	0,1235	248,40		248,40	248,40
Ленина ул, 50	0,004386	0	0,0044	8,82		8,82	8,82
Ленина ул, 6	0,044174	0,00837964	0,0526	88,85	19,06	107,91	98,48
Ленина ул, 6	0,003847	0,00243	0,0063	7,74	5,53	13,27	10,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина ул, 6	0,003855	0	0,0039	7,75		7,75	7,75
Ленина ул, 8	0,050499	0,01099828	0,0615	101,57	25,02	126,59	114,21
Ленина ул, 9	0,003644	0	0,0036	7,33		7,33	7,33
Ленина ул, 9	0,032679	0	0,0327	65,73		65,73	65,73
Луконина 10	0,003575	0,002628	0,0062	7,19	5,98	13,17	10,21
Луконина 10	0,329016	0,05882904	0,3878	661,74	133,84	795,57	729,39
Луконина 10 к 1	0,008687	0	0,0087	17,47		17,47	17,47
Луконина 10 к 1	0,245839	0,06494224	0,3108	494,45	147,74	642,19	569,13
Луконина 10 к 2	0,252	0,016386	0,2684	506,84	37,28	544,12	525,68
Луконина 11	0,005982	0,013138	0,0191	12,03	29,89	41,92	27,14
Луконина 11	0,005121	0,005255	0,0104	10,30	11,96	22,25	16,34
Луконина 11	0,592838	0,17252749	0,7654	1192,35	392,50	1584,85	1390,76
Луконина 11 к 1	0,204958	0,05204108	0,2570	412,22	118,39	530,62	472,07
Луконина 12	0,339345	0,09842552	0,4378	682,51	223,92	906,43	795,70
Луконина 12 к 1	0,008458	0,00243	0,0109	17,01	5,53	22,54	19,81
Луконина 12 к 1	0,008235	0,00487	0,0131	16,56	11,08	27,64	22,16
Луконина 12 к 1	0,346698	0,08955745	0,4363	697,30	203,74	901,04	800,29
Луконина 12 к 2	0,00269	0	0,0027	5,41		5,41	5,41
Луконина 12 к 2	0,000927	0	0,0009	1,86		1,86	1,86
Луконина 12 к 2	0,000796	0	0,0008	1,60		1,60	1,60
Луконина 12 к 2	0,000414	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Луконина 12 к 2	0,345857	0,10422183	0,4501	695,61	237,10	932,71	815,46
Луконина 12 к 3	0,072635	0,130155	0,2028	146,09	296,10	442,19	295,77
Луконина 12 к 3	0,290203	0,07908289	0,3693	583,67	179,91	763,59	674,62
Луконина 4	0,004183	0,00263	0,0068	8,41	5,98	14,40	11,44
Луконина 4	0,407241	0,10577915	0,5130	819,07	240,65	1059,72	940,71
Луконина 4 к 1	0,19567	0	0,1957	393,54		393,54	393,54
Луконина 4 к 1	0,20907	0,018215	0,2273	420,49	41,44	461,93	441,44
Луконина 4 к 1	0,27695	0	0,2770	557,02		557,02	557,02
Луконина 4 к 1	0,114949	0	0,1149	231,19		231,19	231,19
Луконина 5	0,089388	0,027928	0,1173	179,78	63,54	243,32	211,90
Луконина 5	0,0987	0,0958	0,1945	198,51	217,95	416,46	308,68
Луконина 5	0,173998	0,028669	0,2027	349,96	65,22	415,18	382,92
Луконина 5	0,052798	0,002966	0,0558	106,19	6,75	112,94	109,60
Луконина 5	0,042003	0,011863	0,0539	84,48	26,99	111,47	98,12
Луконина 5	0,008016	0,005932	0,0139	16,12	13,50	29,62	22,94
Луконина 5	0,008265	0,03559	0,0439	16,62	80,97	97,59	57,55
Луконина 5	0,001724	0	0,0017	3,47		3,47	3,47
Луконина 5	0,006219	0	0,0062	12,51		12,51	12,51
Луконина 5	0,023336	0	0,0233	46,93		46,93	46,93
Луконина 6	0,40659	0,11143579	0,5180	817,76	253,52	1071,28	945,91
Луконина 6 а	0,53014	0,122586	0,6527	1066,25	278,88	1345,13	1207,22
Луконина 6 к 1	0,14308	0,075134	0,2182	287,77	170,93	458,70	374,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Луконина 7 к 2	0,079024	0	0,0790	158,94		158,94	158,94
Луконина 7 к 2	0,031771	0	0,0318	63,90		63,90	63,90
Луконина 7 к 2	0,099667	0	0,0997	200,46		200,46	200,46
Луконина 8	0,248684	0,06756088	0,3162	500,17	153,70	653,87	577,86
Луконина 9	0,60441	0,17083049	0,7752	1215,63	388,64	1604,27	1412,08
Луконина 9 к 1	0,240536	0,06957666	0,3101	483,78	158,29	642,07	563,79
Луконина 9 к 2	0,301112	0,04412178	0,3452	605,61	100,38	705,99	656,36
Лычманова 28 (общ. эл. с Кирова, 51)	0,015512	0	0,0155	31,20		31,20	31,20
Ляхова ул, 11	0,21163	0,013566	0,2252	425,64	30,86	456,51	441,24
Ляхова ул, 3	0,306854	0,06075242	0,3676	617,16	138,21	755,38	687,03
Ляхова ул, 4	0,176234	0,016806	0,1930	354,45	38,23	392,69	373,78
Ляхова ул, 4	0,016439	0,005932	0,0224	33,06	13,50	46,56	39,88
Ляхова ул, 4	0,003243	0	0,0032	6,52		6,52	6,52
Ляхова ул, 4	0,008074	0,004943	0,0130	16,24	11,25	27,48	21,92
Ляхова ул, 4	0,065034	0,011863	0,0769	130,80	26,99	157,79	144,44
Ляхова ул, 4	0,027747	0,004943	0,0327	55,81	11,25	67,05	61,49
Ляхова ул, 4	0,109616	0,001977	0,1116	220,47	4,50	224,96	222,74
Ляхова ул, 4	0,055048	0,003954	0,0590	110,72	9,00	119,71	115,26
Ляхова ул, 4	0,053695	0	0,0537	107,99		107,99	107,99
Ляхова ул, 4	0,066912	0,007909	0,0748	134,58	17,99	152,57	143,67
Ляхова ул, 4	0,010901	0	0,0109	21,92		21,92	21,92
Ляхова ул, 4	0,011456	0,003954	0,0154	23,04	9,00	32,04	27,59
Ляхова ул, 4	0,0981	0,032	0,1301	197,30	72,80	270,10	234,10
Ляхова ул, 4	0,0555	0,016	0,0715	111,63	36,40	148,03	130,03
Ляхова ул, 5	0,296773	0,06232361	0,3591	596,89	141,79	738,67	668,56
Ляхова ул, 6	0,025426	0,06082	0,0862	51,14	138,37	189,50	121,08
Ляхова ул, 6	0,123554	0,07803544	0,2016	248,50	177,53	426,03	338,24
Ляхова ул, 7	0,293435	0,06075242	0,3542	590,17	138,21	728,39	660,04
Ляхова ул, 8	0,124025	0,07070325	0,1947	249,45	160,85	410,30	330,76
Ляхова ул, 8 а	0,031312	0,23963	0,2709	62,98	545,16	608,13	338,55
Ляхова ул, 8 а	0,006524	0	0,0065	13,12		13,12	13,12
Ляхова ул, 8 а	0,1533	0,00052373	0,1538	308,33	1,19	309,52	308,93
Ляхова ул, 9	0,204513	0,05184905	0,2564	411,33	117,96	529,29	470,96
М. Гвардии ул, 15	0,012414	0	0,0124	24,97		24,97	24,97
М. Гвардии ул, 15	0,004704	0	0,0047	9,46		9,46	9,46
М. Гвардии ул, 15	0,004604	0,002433	0,0070	9,26	5,54	14,79	12,06
М. Гвардии ул, 15	0,003617	0,0146	0,0182	7,27	33,22	40,49	24,06
М. Гвардии ул, 15	0,003617	0	0,0036	7,27		7,27	7,27
М. Гвардии ул, 15	0,00717	0	0,0072	14,42		14,42	14,42
М. Гвардии ул, 15	0,319559	0,03037621	0,3499	642,72	69,11	711,82	677,65
М. Гвардии ул, 16	0,007805	0	0,0078	15,70		15,70	15,70
М. Гвардии ул, 16	0,008647	0	0,0086	17,39		17,39	17,39
М. Гвардии ул, 17	0,009606	0	0,0096	19,32		19,32	19,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
М. Гвардии ул, 17	0,058853	0	0,0589	118,37		118,37	118,37
М. Гвардии ул, 2/Волод13	0,025241	0	0,0252	50,77		50,77	50,77
М. Гвардии ул, 2/Волод13	0,15012	0	0,1501	301,93		301,93	301,93
М. Гвардии ул, 3	0,07765	0,029658	0,1073	156,17	67,47	223,65	190,28
М. Гвардии ул, 3	0,32698	0	0,3270	657,64		657,64	657,64
М. Гвардии ул, 3	0,338296	0	0,3383	680,40		680,40	680,40
М. Гвардии ул, 5	0,251629	0,024328	0,2760	506,09	55,35	561,44	534,07
М. Гвардии ул, 5	0	0,002433	0,0024		5,54	5,54	2,80
М. Гвардии ул, 5	0	0,002433	0,0024		5,54	5,54	2,80
М. Гвардии ул, 5	0,003047	0,002076	0,0051	6,13	4,72	10,85	8,52
М. Горького ул, 11/Ник.1	0,031112	0	0,0311	62,57		62,57	62,57
М. Горького ул, 11/Ник.1	0,005357	0	0,0054	10,77		10,77	10,77
М. Горького ул, 15	0	0,00104746	0,0010		2,38	2,38	1,20
М. Горького ул, 3	0,005407	0	0,0054	10,87		10,87	10,87
М. Горького ул, 3	0,002861	0	0,0029	5,75		5,75	5,75
М. Горького ул, 3	0,04292	0	0,0429	86,32		86,32	86,32
Максаковой 10	0,113	0,024	0,1370	227,27	54,60	281,87	254,87
Максаковой 10	0,191	0,156	0,3470	384,15	354,90	739,05	563,55
Максаковой 12 а	0,017627	0,03285	0,0505	35,45	74,73	110,19	73,23
Максаковой 12 а	0,012056	0,00657	0,0186	24,25	14,95	39,19	31,80
Максаковой 12 а	0,012111	0	0,0121	24,36		24,36	24,36
Максаковой 12 а	0,575028	0,09672853	0,6718	1156,53	220,06	1376,59	1267,77
Максаковой 14	0,035179	0	0,0352	70,75		70,75	70,75
Максаковой 14	0,114841	0	0,1148	230,98		230,98	230,98
Максаковой 14 к 1	0,015105	0	0,0151	30,38		30,38	30,38
Максаковой 14 к 1	0,037814	0	0,0378	76,05		76,05	76,05
Максаковой 14 к 1	0,137967	0,009886	0,1479	277,49	22,49	299,98	288,86
Максаковой 18 б	0,092411	0	0,0924	185,86		185,86	185,86
Максаковой 39/Поляков10	0,005928	0,006569	0,0125	11,92	14,94	26,87	19,48
Максаковой 39/Поляков10	0,005275	0,00263	0,0079	10,61	5,98	16,59	13,63
Максаковой 39/Поляков10	0,812949	0,21608361	1,0290	1635,05	491,59	2126,64	1883,55
Максаковой 6	0,18001	0,006889	0,1869	362,05	15,67	377,72	369,97
Максаковой 6	0,006836	0,00036	0,0072	13,75	0,82	14,57	14,16
Максаковой 6	0,005831	0,00036	0,0062	11,73	0,82	12,55	12,14
Максаковой 6	0,013716	0,005108	0,0188	27,59	11,62	39,21	33,46
Максаковой 6	0,001117	0,000051	0,0012	2,25	0,12	2,36	2,31
Максаковой 6	0,02147	0,000051	0,0215	43,18	0,12	43,30	43,24
Максаковой 6	0,017285	0,002564	0,0198	34,76	5,83	40,60	37,71
Максаковой 81/Чернышева 1	0,06553	0	0,0655	131,80		131,80	131,80
Максаковой 81/Чернышева 1	0,00141	0	0,0014	2,84		2,84	2,84
Максаковой 81/Чернышева 1	0,003858	0	0,0039	7,76		7,76	7,76
Максаковой 81/Чернышева 1	0,006922	0	0,0069	13,92		13,92	13,92
Маркина ул, 100	0,368109	0,09322354	0,4613	740,36	212,08	952,45	847,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маркина ул, 102	0,366267	0,10212692	0,4684	736,66	232,34	969,00	854,10
Маркина ул, 104	0,365858	0,09636591	0,4622	735,84	219,23	955,07	846,66
Маркина ул, 104 к 1	0,402999	0,13010269	0,5331	810,54	295,98	1106,52	960,15
Маркина ул, 106	0,233304	0,0752333	0,3085	469,24	171,16	640,39	555,75
Маркина ул, 108	0,366665	0,09276888	0,4594	737,46	211,05	948,51	844,14
Маркина ул, 29А/Социалистическая ул, 37/Даргомыжского ул, 2	0,009495	0	0,0095	19,10		19,10	19,10
Маркина ул, 29А/Социалистическая ул, 37/Даргомыжского ул, 2	0,007019	0	0,0070	14,12		14,12	14,12
Маркина ул, 46	0,331842	0,038425	0,3703	667,42	87,42	754,84	711,61
Маркина ул, 48	0,003099	0,002433	0,0055	6,23	5,54	11,77	9,03
Маркина ул, 48	0,400984	0,11155402	0,5125	806,48	253,79	1060,27	934,77
Маркина ул, 71	0,31195	0,05078308	0,3627	627,41	115,53	742,94	685,81
Маркина ул, 80	0,0397	0,06325	0,1030	79,85	143,89	223,74	152,58
Маркина ул, 96	0,361369	0,09672853	0,4581	726,81	220,06	946,86	838,05
Маркина ул, 98	0,008212	0,0073	0,0155	16,52	16,61	33,12	24,91
Маркина ул, 98	0,349167	0,094271	0,4434	702,27	214,47	916,73	810,68
Маркина ул, 98	0,007912	0,003649	0,0116	15,91	8,30	24,21	20,11
Марфинская ул, 21	0,019485	0,034863	0,0543	39,19	79,31	118,50	79,28
Марфинская ул, 21	0,50004	0,015727	0,5158	1005,71	35,78	1041,49	1023,80
Медиков ул, 3	0,028108	0,00692	0,0350	56,53	15,74	72,28	64,49
Медиков ул, 3	0,278	0,00451	0,2825	559,13	10,26	569,39	564,32
Медиков ул, 3	0	0,059316	0,0593		134,94	134,94	68,21
Медиков ул, 5	0,389666	0,08598091	0,4756	783,72	195,61	979,33	882,60
Медиков ул, 5 к 1	0,479515	0,13179969	0,6113	964,43	299,84	1264,27	1116,00
Медиков ул, 5 к 1	0,003514	0	0,0035	7,07		7,07	7,07
Медиков ул, 6	0,537265	0,040594	0,5779	1080,58	92,35	1172,93	1127,26
Медиков ул, 6	0,033442	0	0,0334	67,26		67,26	67,26
Медиков ул, 6	0,164986	0,017239	0,1822	331,83	39,22	371,05	351,65
Медиков ул, 6	0,055644	0,026363	0,0820	111,91	59,98	171,89	142,23
Медиков ул, 6	0,058504	0,026363	0,0849	117,67	59,98	177,64	147,98
Медиков ул, 6	0,022505	0	0,0225	45,26		45,26	45,26
Медиков ул, 6	0,197785	0,006179	0,2040	397,80	14,06	411,85	404,90
Медиков ул, 6	0,007455	0	0,0075	14,99		14,99	14,99
Медиков ул, 6	0,003522	0	0,0035	7,08		7,08	7,08
Медиков ул, 6	0,006804	0	0,0068	13,68		13,68	13,68
Медиков ул, 6	0,006386	0	0,0064	12,84		12,84	12,84
Медиков ул, 7	0,762337	0,15135733	0,9137	1533,26	344,34	1877,60	1707,32
Медиков ул, 7	0,003506	0,01483	0,0183	7,05	33,74	40,79	24,11
Медиков ул, 7	0,000346	0	0,0003	0,70		0,70	0,70
Медиков ул, 7	0,000031	0	0,0000	0,06		0,06	0,06
Медиков ул, 7	0,000023	0	0,0000	0,05		0,05	0,05
Медиков ул, 7	0,000031	0	0,0000	0,06		0,06	0,06
Медиков ул, 7	0,000723	0,00365	0,0044	1,45	8,30	9,76	5,65
Медиков ул, 7	0,001507	0	0,0015	3,03		3,03	3,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Медиков ул, 7	0,000085	0,00243	0,0025	0,17	5,53	5,70	2,97
Медиков ул, 7	0,0002	0,01216	0,0124	0,40	27,66	28,07	14,39
Медиков ул, 8	0,263838	0,07014232	0,3340	530,65	159,57	690,22	611,31
Медиков ул, 8	0,005102	0,0092	0,0143	10,26	20,93	31,19	20,84
Медиков ул, 9	0,424731	0,05543506	0,4802	854,25	126,11	980,36	918,00
Мечникова 20	0,819595	0,230838	1,0504	1648,42	525,16	2173,58	1913,88
Мечникова 22	0,020415	0,002966	0,0234	41,06	6,75	47,81	44,47
Мечникова ул, 17	0,058809	0	0,0588	118,28		118,28	118,28
Мечникова ул, 19	0,095858	0,00052373	0,0964	192,80	1,19	193,99	193,40
Мечникова ул, 5	0,19137	0,05499142	0,2464	384,90	125,11	510,00	448,14
Минусинская ул, 11	0,0471	0	0,0471	94,73		94,73	94,73
Минусинская ул, 2	0,007304	0,00226266	0,0096	14,69	5,15	19,84	17,29
Минусинская ул, 2	0,300534	0,06052604	0,3611	604,45	137,70	742,15	674,06
Минусинская ул, 2 а	0,077	0	0,0770	154,87		154,87	154,87
Минусинская ул, 4	0,017581	0	0,0176	35,36		35,36	35,36
Минусинская ул, 4	0,145445	0,01923257	0,1647	292,53	43,75	336,28	314,65
Минусинская ул, 4 к 1	0,236733	0,04355612	0,2803	476,13	99,09	575,22	526,22
Минусинская ул, 5	0,46519	0,11369844	0,5789	935,62	258,66	1194,28	1066,37
Минусинская ул, 6	0,004615	0	0,0046	9,28		9,28	9,28
Минусинская ул, 6	0,005846	0,012652	0,0185	11,76	28,78	40,54	26,31
Минусинская ул, 6	0,004178	0,005839	0,0100	8,40	13,28	21,69	15,12
Минусинская ул, 6	0,860487	0,14732121	1,0078	1730,66	335,16	2065,82	1900,08
Минусинская ул, 6	0,007048	0,006326	0,0134	14,18	14,39	28,57	21,45
Минусинская ул, 6	0,003571	0,01518	0,0188	7,18	34,53	41,72	24,64
Минусинская ул, 8	0,5271	0	0,5271	1060,14		1060,14	1060,14
Минусинская ул, 8	0,7125	0	0,7125	1433,02		1433,02	1433,02
Минусинская ул, 8	0,11124	0	0,1112	223,73		223,73	223,73
Минусинская ул, 8	0,2375	0	0,2375	477,67		477,67	477,67
Михаила Аладьина ул, 13	0,099762	0,001977	0,1017	200,65	4,50	205,15	202,92
Михаила Аладьина ул, 15	0,054454	0,01414065	0,0686	109,52	32,17	141,69	125,78
Михаила Аладьина ул, 16	0,003808	0	0,0038	7,66		7,66	7,66
Михаила Аладьина ул, 17	0,054242	0	0,0542	109,09		109,09	109,09
Михаила Аладьина ул, 5	0,08915	0,008442	0,0976	179,30	19,21	198,51	189,01
Михаила Аладьина ул, 6	0	0,00657	0,0066		14,95	14,95	7,56
Михаила Аладьина ул, 6	0,003458	0,00657	0,0100	6,95	14,95	21,90	14,51
Михаила Аладьина ул, 6	0,004956	0	0,0050	9,97		9,97	9,97
Михаила Аладьина ул, 6	0,005801	0,00263	0,0084	11,67	5,98	17,65	14,69
Михаила Аладьина ул, 6	0,268982	0,05373807	0,3227	540,99	122,25	663,25	602,79
Михаила Аладьина ул, 8	0,017243	0	0,0172	34,68		34,68	34,68
Михаила Аладьина ул, 8	0,006808	0	0,0068	13,69		13,69	13,69
Михаила Аладьина ул, 8	0,191181	0	0,1912	384,51		384,51	384,51
Михаила Аладьина ул, 8	0,013116	0	0,0131	26,38		26,38	26,38
Моздокская ул, 52 к 2	0,247338	0	0,2473	497,46		497,46	497,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Моздокская ул, 54	0,02702	0	0,0270	54,34		54,34	54,34
Моздокская ул, 54	0,248315	0	0,2483	499,43		499,43	499,43
Моздокская ул, 56	0,031141	0	0,0311	62,63		62,63	62,63
Моздокская ул, 56	0,245216	0	0,2452	493,19		493,19	493,19
Моздокская ул, 63	0,00579	0,005255	0,0110	11,65	11,96	23,60	17,69
Моздокская ул, 63	0,332176	0,09163755	0,4238	668,09	208,48	876,57	773,48
Моздокская ул, 64	0,049014	0	0,0490	98,58		98,58	98,58
Моздокская ул, 65	0,197221	0	0,1972	396,66		396,66	396,66
Моздокская ул, 66	0,047206	0	0,0472	94,94		94,94	94,94
Моздокская ул, 68	0,072276	0	0,0723	145,37		145,37	145,37
Московская ул, 123	0,295865	0,05600073	0,3519	595,06	127,40	722,46	659,46
Московская ул, 89	0,566205	0,13575933	0,7020	1138,79	308,85	1447,64	1294,91
Мусы Джалиля ул, 4	0,9845	0,1257	1,1102	1980,09	285,97	2266,05	2124,64
Н.Островского 1	0,074219	0	0,0742	149,27		149,27	149,27
Н.Островского 1 а	0,068767	0	0,0688	138,31		138,31	138,31
Н.Островского 1 б	0,109041	0	0,1090	219,31		219,31	219,31
Н.Островского 107	0,133675	0,04294568	0,1766	268,86	97,70	366,56	318,24
Н.Островского 107	0,003389	0,00487	0,0083	6,82	11,08	17,90	12,42
Н.Островского 111	0,523321	0,017953	0,5413	1052,54	40,84	1093,38	1073,18
Н.Островского 113	0,006117	0,002628	0,0087	12,30	5,98	18,28	15,33
Н.Островского 113	0,006117	0	0,0061	12,30		12,30	12,30
Н.Островского 113	0,00519	0	0,0052	10,44		10,44	10,44
Н.Островского 113	0,174111	0,07183931	0,2460	350,18	163,43	513,62	432,80
Н.Островского 113 к 1	0,371035	0,08371826	0,4548	746,25	190,46	936,71	842,52
Н.Островского 113 к 2	0,570693	0,20420466	0,7749	1147,81	464,57	1612,38	1382,65
Н.Островского 115	0,005259	0,00394	0,0092	10,58	8,96	19,54	15,11
Н.Островского 115	0,226208	0,06392002	0,2901	454,96	145,42	600,38	528,47
Н.Островского 115 к 1	0	0,00263	0,0026		5,98	5,98	3,02
Н.Островского 115 к 1	0	0,00526	0,0053		11,97	11,97	6,05
Н.Островского 115 к 1	0,009809	0	0,0098	19,73		19,73	19,73
Н.Островского 115 к 1	0,30963	0,04808143	0,3577	622,75	109,39	732,13	678,04
Н.Островского 119	0,004511	0	0,0045	9,07		9,07	9,07
Н.Островского 119	0,184245	0,020132	0,2044	370,56	45,80	416,37	393,72
Н.Островского 119	0,047069	0,019278	0,0663	94,67	43,86	138,53	116,84
Н.Островского 119	0,036874	0,00692	0,0438	74,16	15,74	89,91	82,12
Н.Островского 119	0,002612	0,001977	0,0046	5,25	4,50	9,75	7,53
Н.Островского 119	0,181507	0,010947	0,1925	365,06	24,90	389,96	377,65
Н.Островского 119	0,013159	0,021749	0,0349	26,47	49,48	75,95	51,48
Н.Островского 119	0,0949	0,037567	0,1325	190,87	85,46	276,33	234,07
Н.Островского 121	0,038485	0	0,0385	77,40		77,40	77,40
Н.Островского 121	0,013071	0	0,0131	26,29		26,29	26,29
Н.Островского 121	0,014802	0	0,0148	29,77		29,77	29,77
Н.Островского 121	0,294012	0	0,2940	591,34		591,34	591,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 121	0,008332	0	0,0083	16,76		16,76	16,76
Н.Островского 121	0,009551	0	0,0096	19,21		19,21	19,21
Н.Островского 122 а	0,010601	0	0,0106	21,32		21,32	21,32
Н.Островского 123	0,003998	0,002628	0,0066	8,04	5,98	14,02	11,06
Н.Островского 123	0,290752	0,08937489	0,3801	584,78	203,33	788,11	687,56
Н.Островского 123	0,003445	0,002628	0,0061	6,93	5,98	12,91	9,95
Н.Островского 124	0,06661	0	0,0666	133,97		133,97	133,97
Н.Островского 124	0,090852	0	0,0909	182,73		182,73	182,73
Н.Островского 124	0,087683	0	0,0877	176,35		176,35	176,35
Н.Островского 124	0,00575	0	0,0058	11,56		11,56	11,56
Н.Островского 124	0,025053	0	0,0251	50,39		50,39	50,39
Н.Островского 124	0,059581	0	0,0596	119,83		119,83	119,83
Н.Островского 124	0,033046	0	0,0330	66,46		66,46	66,46
Н.Островского 124	0,021	0	0,0210	42,24		42,24	42,24
Н.Островского 126	0,135373	0	0,1354	272,27		272,27	272,27
Н.Островского 126	0,015163	0	0,0152	30,50		30,50	30,50
Н.Островского 126	0,00269	0	0,0027	5,41		5,41	5,41
Н.Островского 126	0,024534	0	0,0245	49,34		49,34	49,34
Н.Островского 127	0,01995	0	0,0200	40,12		40,12	40,12
Н.Островского 127	0,04672	0	0,0467	93,97		93,97	93,97
Н.Островского 127	0,00461	0	0,0046	9,27		9,27	9,27
Н.Островского 127	0,06105	0	0,0611	122,79		122,79	122,79
Н.Островского 127	0,02721	0	0,0272	54,73		54,73	54,73
Н.Островского 127	0,013398	0	0,0134	26,95		26,95	26,95
Н.Островского 127	0,01704	0	0,0170	34,27		34,27	34,27
Н.Островского 127	0,09318	0	0,0932	187,41		187,41	187,41
Н.Островского 127	0,28584	0	0,2858	574,90		574,90	574,90
Н.Островского 128	0,27	0	0,2700	543,04		543,04	543,04
Н.Островского 129	0,028233	0	0,0282	56,78		56,78	56,78
Н.Островского 130 а	0,075087	0,014829	0,0899	151,02	33,74	184,76	168,07
Н.Островского 132	0,336318	0,0848439	0,4212	676,42	193,02	869,44	773,99
Н.Островского 132	0,004598	0,006082	0,0107	9,25	13,84	23,08	16,24
Н.Островского 134	0,005438	0	0,0054	10,94		10,94	10,94
Н.Островского 134	0,00882	0	0,0088	17,74		17,74	17,74
Н.Островского 134	0,00058	0	0,0006	1,17		1,17	1,17
Н.Островского 134	0,203129	0	0,2031	408,55		408,55	408,55
Н.Островского 134	0,001565	0	0,0016	3,15		3,15	3,15
Н.Островского 134	0,002509	0	0,0025	5,05		5,05	5,05
Н.Островского 134	0,000718	0	0,0007	1,44		1,44	1,44
Н.Островского 136	0,009703	0	0,0097	19,52		19,52	19,52
Н.Островского 136	0,046818	0	0,0468	94,16		94,16	94,16
Н.Островского 136	0,127398	0	0,1274	256,23		256,23	256,23
Н.Островского 136	0,020047	0,060305	0,0804	40,32	137,19	177,51	109,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 136	0,341062	0,291143	0,6322	685,96	662,35	1348,32	1020,78
Н.Островского 136	0,016858	0	0,0169	33,91		33,91	33,91
Н.Островского 136	0,192216	0	0,1922	386,60		386,60	386,60
Н.Островского 136	0,007142	0	0,0071	14,36		14,36	14,36
Н.Островского 136	0,006371	0	0,0064	12,81		12,81	12,81
Н.Островского 136 ж/д	0,127279	0	0,1273	255,99		255,99	255,99
Н.Островского 138	0,193161	0,094906	0,2881	388,50	215,91	604,41	497,64
Н.Островского 138	0,055429	0,009886	0,0653	111,48	22,49	133,97	122,85
Н.Островского 138	0,019519	0,001977	0,0215	39,26	4,50	43,76	41,53
Н.Островского 138	0,027216	0,001977	0,0292	54,74	4,50	59,24	57,01
Н.Островского 140	0,205253	0,03280851	0,2381	412,82	74,64	487,46	450,55
Н.Островского 142	0,004017	0	0,0040	8,08		8,08	8,08
Н.Островского 142	0,005228	0	0,0052	10,51		10,51	10,51
Н.Островского 142	0,009994	0	0,0100	20,10		20,10	20,10
Н.Островского 142	0,007265	0	0,0073	14,61		14,61	14,61
Н.Островского 142	0,004092	0	0,0041	8,23		8,23	8,23
Н.Островского 142	0,01168	0	0,0117	23,49		23,49	23,49
Н.Островского 142 а	0,255618	0,09333454	0,3490	514,11	212,34	726,45	621,45
Н.Островского 142 б	0,003934	0,005255	0,0092	7,91	11,96	19,87	13,96
Н.Островского 142 б	0,138762	0,04977842	0,1885	279,09	113,25	392,33	336,33
Н.Островского 144	0,008143	0	0,0081	16,38		16,38	16,38
Н.Островского 144	0,305936	0	0,3059	615,32		615,32	615,32
Н.Островского 144 а	0,000572	0	0,0006	1,15		1,15	1,15
Н.Островского 144 а	0,004679	0,00263	0,0073	9,41	5,98	15,39	12,44
Н.Островского 144 а	0,003166	0,002628	0,0058	6,37	5,98	12,35	9,39
Н.Островского 144 а	0,522505	0,19854803	0,7211	1050,89	451,70	1502,59	1279,22
Н.Островского 144 а	0,00418	0	0,0042	8,41		8,41	8,41
Н.Островского 144 а	0,001202	0	0,0012	2,42		2,42	2,42
Н.Островского 147	0,37706	0,21804	0,5951	758,37	496,04	1254,41	1009,11
Н.Островского 147	0	0,22505	0,2251		511,99	511,99	258,81
Н.Островского 147	0	0,05301	0,0530		120,60	120,60	60,96
Н.Островского 147	0,871	0,54	1,4110	1751,81	1228,50	2980,31	2372,81
Н.Островского 147	0,13202	0,18504	0,3171	265,53	420,97	686,49	478,32
Н.Островского 147	0	1,04019	1,0402		2366,43	2366,43	1196,22
Н.Островского 147	0,10101	0	0,1010	203,16		203,16	203,16
Н.Островского 147	0,06501	0	0,0650	130,75		130,75	130,75
Н.Островского 147	1,3882	0,0688	1,4570	2792,03	156,52	2948,55	2871,15
Н.Островского 150	0,521397	0,13689066	0,6583	1048,67	311,43	1360,09	1206,09
Н.Островского 150 к 2	0,003914	0,00394	0,0079	7,87	8,96	16,84	12,40
Н.Островского 150 к 2	0,43344	0,06448568	0,4979	871,76	146,70	1018,47	945,92
Н.Островского 150 к 3	0,605079	0,13236535	0,7374	1216,97	301,13	1518,10	1369,19
Н.Островского 152	0,444282	0,10295083	0,5472	893,57	234,21	1127,78	1011,96
Н.Островского 152	0,004575	0,01051	0,0151	9,20	23,91	33,11	21,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 152 к 1	0,26184	0,01465	0,2765	526,63	33,33	559,96	543,48
Н.Островского 152 к 2	0,55766	0,1566889	0,7143	1121,60	356,47	1478,07	1301,79
Н.Островского 152 к 3	0,04752	0	0,0475	95,58		95,58	95,58
Н.Островского 152 к 3	0	0,078828	0,0788		179,33	179,33	90,65
Н.Островского 152 к 3	0,647523	0,1487696	0,7963	1302,34	338,45	1640,79	1473,42
Н.Островского 154	0,00446	0,01314	0,0176	8,97	29,89	38,86	24,08
Н.Островского 154	0,882925	0,24323547	1,1262	1775,79	553,36	2329,15	2055,51
Н.Островского 154	0,004578	0	0,0046	9,21		9,21	9,21
Н.Островского 154	0,004649	0	0,0046	9,35		9,35	9,35
Н.Островского 154 к 1	0,005345	0	0,0053	10,75		10,75	10,75
Н.Островского 154 к 1	0,431026	0,1159611	0,5470	866,91	263,81	1130,72	1000,26
Н.Островского 154 к 1	0,005559	0,007909	0,0135	11,18	17,99	29,17	20,28
Н.Островского 154 к 2	0,46828	0,11878942	0,5871	941,83	270,25	1212,08	1078,44
Н.Островского 154 к 3	0,007737	0,00394	0,0117	15,56	8,96	24,52	20,09
Н.Островского 154 к 3	0,262712	0,06222303	0,3249	528,38	141,56	669,94	599,94
Н.Островского 154 к 3	0	0,02145	0,0215		48,80	48,80	24,67
Н.Островского 156 к 1	0,204548	0,06165736	0,2662	411,40	140,27	551,67	482,31
Н.Островского 156 к 2	0,199473	0,06052604	0,2600	401,19	137,70	538,89	470,80
Н.Островского 156 к 3	0,005106	0,009197	0,0143	10,27	20,92	31,19	20,85
Н.Островского 156 к 3	0,902113	0,22909388	1,1312	1814,39	521,19	2335,57	2077,84
Н.Островского 156 к 3	0,000723	0,013138	0,0139	1,45	29,89	31,34	16,56
Н.Островского 156 к 3	0,004391	0	0,0044	8,83		8,83	8,83
Н.Островского 156 к 3	0,005036	0	0,0050	10,13		10,13	10,13
Н.Островского 158 к 1	0,004021	0,006569	0,0106	8,09	14,94	23,03	15,64
Н.Островского 158 к 1	0,473225	0,12274906	0,5960	951,78	279,25	1231,03	1092,94
Н.Островского 158 к 1	0,005236	0,01182	0,0171	10,53	26,89	37,42	24,12
Н.Островского 160	0,00456	0	0,0046	9,17		9,17	9,17
Н.Островского 160	0,003798	0	0,0038	7,64		7,64	7,64
Н.Островского 160	0,004486	0,010219	0,0147	9,02	23,25	32,27	20,77
Н.Островского 160	0,005067	0,006569	0,0116	10,19	14,94	25,14	17,75
Н.Островского 160	0,240487	0,06278869	0,3033	483,68	142,84	626,53	555,89
Н.Островского 160	0,000694	0	0,0007	1,40		1,40	1,40
Н.Островского 160 к 1	0,027374	0,002628	0,0300	55,06	5,98	61,03	58,08
Н.Островского 160 к 1	0,009735	0,002628	0,0124	19,58	5,98	25,56	22,60
Н.Островского 160 к 1	0,437662	0,10691048	0,5446	880,25	243,22	1123,47	1003,20
Н.Островского 160 к 1	0,004414	0	0,0044	8,88		8,88	8,88
Н.Островского 160 к 2	0,352034	0,08598091	0,4380	708,03	195,61	903,64	806,91
Н.Островского 160 к 3	0,014717	0,002628	0,0173	29,60	5,98	35,58	32,62
Н.Островского 160 к 3	0,004039	0,003941	0,0080	8,12	8,97	17,09	12,66
Н.Островского 160 к 3	0,004239	0,00788	0,0121	8,53	17,93	26,45	17,59
Н.Островского 160 к 3	0,007634	0,00657	0,0142	15,35	14,95	30,30	22,91
Н.Островского 160 к 3	0,255153	0,06901099	0,3242	513,18	157,00	670,18	592,54
Н.Островского 162	0,004475	0,00263	0,0071	9,00	5,98	14,98	12,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 162	0,003875	0,01445	0,0183	7,79	32,87	40,67	24,41
Н.Островского 162	0,002668	0,00263	0,0053	5,37	5,98	11,35	8,39
Н.Островского 162	0,757656	0,19911369	0,9568	1523,84	452,98	1976,83	1752,83
Н.Островского 162	0,00459	0,002628	0,0072	9,23	5,98	15,21	12,25
Н.Островского 162	0,001915	0,00263	0,0045	3,85	5,98	9,83	6,88
Н.Островского 162 к 1	0,612476	0,16234554	0,7748	1231,85	369,34	1601,19	1418,55
Н.Островского 162 к 2	0	0,053549	0,0535		121,82	121,82	61,58
Н.Островского 162 к 2	0,081	0,063765	0,1448	162,91	145,07	307,98	236,24
Н.Островского 162 к 2	0,39474	0,032288	0,4270	793,93	73,46	867,38	831,06
Н.Островского 164	0,005313	0,0092	0,0145	10,69	20,93	31,62	21,27
Н.Островского 164	0,910582	0,22456856	1,1352	1831,42	510,89	2342,31	2089,67
Н.Островского 166	0,005131	0	0,0051	10,32		10,32	10,32
Н.Островского 166	0,019079	0	0,0191	38,37		38,37	38,37
Н.Островского 166	0,008562	0	0,0086	17,22		17,22	17,22
Н.Островского 27	0,116942	0	0,1169	235,20		235,20	235,20
Н.Островского 3	0,031432	0	0,0314	63,22		63,22	63,22
Н.Островского 31	0	0,0035	0,0035		7,96	7,96	4,03
Н.Островского 33	0,020098	0	0,0201	40,42		40,42	40,42
Н.Островского 37	0,063426	0	0,0634	127,57		127,57	127,57
Н.Островского 39	0,053454	0	0,0535	107,51		107,51	107,51
Н.Островского 41	0,040327	0	0,0403	81,11		81,11	81,11
Н.Островского 41 а	0,04472	0,01047456	0,0552	89,94	23,83	113,77	101,99
Н.Островского 43	0,042758	0	0,0428	86,00		86,00	86,00
Н.Островского 43 а	0,048229	0	0,0482	97,00		97,00	97,00
Н.Островского 45	0,001261	0	0,0013	2,54		2,54	2,54
Н.Островского 45	0,044071	0,00995083	0,0540	88,64	22,64	111,28	100,08
Н.Островского 45	0,005009	0	0,0050	10,07		10,07	10,07
Н.Островского 46	0,296411	0	0,2964	596,16		596,16	596,16
Н.Островского 47	0,004563	0	0,0046	9,18		9,18	9,18
Н.Островского 47	0,014489	0	0,0145	29,14		29,14	29,14
Н.Островского 47	0,083867	0	0,0839	168,68		168,68	168,68
Н.Островского 5	0,07419	0	0,0742	149,22		149,22	149,22
Н.Островского 5 а	0,083414	0	0,0834	167,77		167,77	167,77
Н.Островского 5 б	0,084551	0	0,0846	170,05		170,05	170,05
Н.Островского 50	0,063644	0,03142367	0,0951	128,00	71,49	199,49	164,14
Н.Островского 51	0,003173	0	0,0032	6,38		6,38	6,38
Н.Островского 51	0,002182	0	0,0022	4,39		4,39	4,39
Н.Островского 51	0,01016	0	0,0102	20,43		20,43	20,43
Н.Островского 51	0,003271	0	0,0033	6,58		6,58	6,58
Н.Островского 51	0,170902	0	0,1709	343,73		343,73	343,73
Н.Островского 51	0,002463	0	0,0025	4,95		4,95	4,95
Н.Островского 52	0,075066	0	0,0751	150,98		150,98	150,98
Н.Островского 53	0,004896	0	0,0049	9,85		9,85	9,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 53	0,004679	0	0,0047	9,41		9,41	9,41
Н.Островского 53	0,004733	0	0,0047	9,52		9,52	9,52
Н.Островского 53	0,087349	0	0,0873	175,68		175,68	175,68
Н.Островского 54	0,049483	0	0,0495	99,52		99,52	99,52
Н.Островского 55	0,002342	0	0,0023	4,71		4,71	4,71
Н.Островского 55	0,090647	0	0,0906	182,31		182,31	182,31
Н.Островского 55	0,003731	0	0,0037	7,50		7,50	7,50
Н.Островского 55	0,004873	0	0,0049	9,80		9,80	9,80
Н.Островского 56	0,110255	0	0,1103	221,75		221,75	221,75
Н.Островского 56 а	0,101732	0	0,1017	204,61		204,61	204,61
Н.Островского 59	0,010634	0	0,0106	21,39		21,39	21,39
Н.Островского 59	0,003212	0	0,0032	6,46		6,46	6,46
Н.Островского 59	0,003319	0	0,0033	6,68		6,68	6,68
Н.Островского 59	0,004397	0	0,0044	8,84		8,84	8,84
Н.Островского 59	0,218497	0	0,2185	439,45		439,45	439,45
Н.Островского 59	0,002453	0	0,0025	4,93		4,93	4,93
Н.Островского 61	0,003319	0	0,0033	6,68		6,68	6,68
Н.Островского 61	0,003281	0	0,0033	6,60		6,60	6,60
Н.Островского 61	0,226911	0	0,2269	456,38		456,38	456,38
Н.Островского 61	0,002274	0	0,0023	4,57		4,57	4,57
Н.Островского 61	0,003312	0	0,0033	6,66		6,66	6,66
Н.Островского 61	0,004234	0	0,0042	8,52		8,52	8,52
Н.Островского 61	0,002364	0	0,0024	4,75		4,75	4,75
Н.Островского 61 а	0,004188	0	0,0042	8,42		8,42	8,42
Н.Островского 61 а	0,24221	0	0,2422	487,15		487,15	487,15
Н.Островского 62	0,007439	0	0,0074	14,96		14,96	14,96
Н.Островского 62	0,166028	0	0,1660	333,93		333,93	333,93
Н.Островского 62	0,000746	0	0,0007	1,50		1,50	1,50
Н.Островского 62	0,000746	0	0,0007	1,50		1,50	1,50
Н.Островского 63	0,003258	0	0,0033	6,55		6,55	6,55
Н.Островского 63	0,002558	0	0,0026	5,14		5,14	5,14
Н.Островского 63	0,231821	0	0,2318	466,25		466,25	466,25
Н.Островского 63	0,004272	0	0,0043	8,59		8,59	8,59
Н.Островского 63	0,002211	0	0,0022	4,45		4,45	4,45
Н.Островского 63	0,002348	0	0,0023	4,72		4,72	4,72
Н.Островского 63 а	0,10294	0,006467	0,1094	207,04	14,71	221,75	214,48
Н.Островского 64	0,240957	0	0,2410	484,63		484,63	484,63
Н.Островского 64 к 1	0,009069	0,002433	0,0115	18,24	5,54	23,78	21,04
Н.Островского 64 к 1	0,064234	0,00680846	0,0710	129,19	15,49	144,68	137,02
Н.Островского 65	0,006188	0	0,0062	12,45		12,45	12,45
Н.Островского 65	0,006027	0	0,0060	12,12		12,12	12,12
Н.Островского 65	0,005882	0	0,0059	11,83		11,83	11,83
Н.Островского 65	0,006955	0	0,0070	13,99		13,99	13,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского 65	0,010513	0	0,0105	21,14		21,14	21,14
Н.Островского 65	0,008988	0	0,0090	18,08		18,08	18,08
Н.Островского 65	0,007407	0	0,0074	14,90		14,90	14,90
Н.Островского 65	0,195845	0	0,1958	393,90		393,90	393,90
Н.Островского 66	0,052519	0	0,0525	105,63		105,63	105,63
Н.Островского 66	0,197367	0	0,1974	396,96		396,96	396,96
Н.Островского 66 к 1	0,429081	0,10998283	0,5391	862,99	250,21	1113,21	989,47
Н.Островского 66 к 2	0,074362	0,00707	0,0814	149,56	16,08	165,65	157,69
Н.Островского 66 к 2	0,290636	0,07855917	0,3692	584,55	178,72	763,27	674,89
Н.Островского 67	0,002374	0	0,0024	4,77		4,77	4,77
Н.Островского 67	0,004429	0	0,0044	8,91		8,91	8,91
Н.Островского 67	0,233089	0	0,2331	468,80		468,80	468,80
Н.Островского 67	0,002646	0	0,0026	5,32		5,32	5,32
Н.Островского 67	0,00283	0	0,0028	5,69		5,69	5,69
Н.Островского 68	0,250306	0	0,2503	503,43		503,43	503,43
Н.Островского 7	0,07305	0,007495	0,0805	146,92	17,05	163,97	155,54
Н.Островского 70	0,247558	0	0,2476	497,90		497,90	497,90
Н.Островского 70 к 1	0,243862	0	0,2439	490,47		490,47	490,47
Н.Островского 72	0,246443	0	0,2464	495,66		495,66	495,66
Н.Островского 72 к 1	0,248246	0	0,2482	499,29		499,29	499,29
Н.Островского 72 к 2	0,211	0,042	0,2530	424,38	95,55	519,93	472,68
Н.Островского 74	0,020839	0	0,0208	41,91		41,91	41,91
Н.Островского 74	0,00614	0	0,0061	12,35		12,35	12,35
Н.Островского 74	0,1885	0	0,1885	379,12		379,12	379,12
Н.Островского 74	0,007089	0	0,0071	14,26		14,26	14,26
Н.Островского 74 к 1	0,241357	0	0,2414	485,43		485,43	485,43
Н.Островского 76	0,245068	0	0,2451	492,90		492,90	492,90
Н.Островского 76 к 1	0,24496	0	0,2450	492,68		492,68	492,68
Н.Островского 8	0,045331	0	0,0453	91,17		91,17	91,17
Н.Островского пр 10	0,28139	0,0955972	0,3770	565,95	217,48	783,43	675,89
Н.Островского пр 12	0,002374	0	0,0024	4,77		4,77	4,77
Н.Островского пр 12	0,20021	0,12517094	0,3254	402,67	284,76	687,44	546,62
Н.Островского пр 14	0,024574	0,03559	0,0602	49,42	80,97	130,39	90,35
Н.Островского пр 14	0,021745	0	0,0217	43,73		43,73	43,73
Н.Островского пр 14	0,055604	0,004943	0,0605	111,83	11,25	123,08	117,52
Н.Островского пр 14	0,001087	0	0,0011	2,19		2,19	2,19
Н.Островского пр 4	0,009389	0,00487	0,0143	18,88	11,08	29,96	24,48
Н.Островского пр 4	0,008163	0	0,0082	16,42		16,42	16,42
Н.Островского пр 4	0,273659	0,04294568	0,3166	550,40	97,70	648,10	599,79
Н.Островского пр 4 к 1	0,284034	0,05317241	0,3372	571,27	120,97	692,23	632,41
Н.Островского пр 4 к 2	0,201862	0,03733382	0,2392	406,00	84,93	490,93	448,93
Н.Островского пр 4 к 3	0,217812	0,02828319	0,2461	438,08	64,34	502,42	470,60
Н.Островского пр 4 к 4	0,182357	0,02149523	0,2039	366,77	48,90	415,67	391,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Н.Островского пр, 6	0,10795	0	0,1080	217,12		217,12	217,12
Наб 1 Мая 103	0,040828	0,00680846	0,0476	82,12	15,49	97,61	89,95
Наб 1 Мая 117	0,002792	0	0,0028	5,62		5,62	5,62
Наб 1 Мая 117	0,181228	0	0,1812	364,50		364,50	364,50
Наб 1 Мая 117	0,031044	0	0,0310	62,44		62,44	62,44
Наб 1 Мая 119	0,086095	0,01256947	0,0987	173,16	28,60	201,76	187,61
Наб 1 Мая 119	0	0,00608	0,0061		13,83	13,83	6,99
Наб 1 Мая 41/ Бэра7	0,007048	0	0,0070	14,18		14,18	14,18
Наб 1 Мая 43	0,143486	0	0,1435	288,59		288,59	288,59
Наб 1 Мая 43	0,058634	0	0,0586	117,93		117,93	117,93
Наб 1 Мая 47	0,444857	0,010226	0,4551	894,72	23,26	917,99	906,48
Наб 1 Мая 47	0,00988	0,01977	0,0297	19,87	44,98	64,85	42,61
Наб 1 Мая 47	0,010374	0	0,0104	20,86		20,86	20,86
Наб 1 Мая 53	0,10808	0,005137	0,1132	217,38	11,69	229,06	223,28
Наб 1 Мая 63	0,093629	0,002525	0,0962	188,31	5,74	194,06	191,22
Наб 1 Мая 65	0,02	0	0,0200	40,23		40,23	40,23
Наб 1 Мая 69	0,00619	0	0,0062	12,45		12,45	12,45
Наб 1 Мая 69	0,055758	0	0,0558	112,14		112,14	112,14
Наб 1 Мая 69	0,061405	0	0,0614	123,50		123,50	123,50
Наб 1 Мая 69	0,121576	0,002018	0,1236	244,52	4,59	249,11	246,84
Наб 1 Мая 71	0,02839	0,00314237	0,0315	57,10	7,15	64,25	60,71
Наб 1 Мая 75/Шаумяна 48	0,2196	0	0,2196	441,67		441,67	441,67
Наб 1 Мая 75/Шаумяна 48	0,067	0	0,0670	134,75		134,75	134,75
Наб 1 Мая 75/Шаумяна 48	0,45088	0	0,4509	906,84		906,84	906,84
Наб 1 Мая 75/Шаумяна 48	0,45	0	0,4500	905,07		905,07	905,07
Наб 1 Мая 75/Шаумяна 48	0,13807	0	0,1381	277,69		277,69	277,69
Наб 1 Мая 9	0,298404	0,07227443	0,3707	600,17	164,42	764,59	683,28
Наб 1 Мая 91/Мечник9	0,091944	0,054956	0,1469	184,92	125,02	309,95	248,12
Наб 1 Мая 91/Мечник9	0,001644	0,02919	0,0308	3,31	66,41	69,71	36,88
Наб 1 Мая 91/Мечник9	0,004802	0,002433	0,0072	9,66	5,54	15,19	12,46
Наб 1 Мая 91/Мечник9	0,136549	0,02618639	0,1627	274,64	59,57	334,21	304,75
Наб 1 Мая 95	0,011393	0	0,0114	22,91		22,91	22,91
Наб 1 Мая 95	0,02346	0	0,0235	47,18		47,18	47,18
Наб 1 Мая 95	0,100374	0,027187	0,1276	201,88	61,85	263,73	233,14
Наб 1 Мая 95	0,018542	0	0,0185	37,29		37,29	37,29
Наб 1 Мая 96	0,04397	0,004943	0,0489	88,44	11,25	99,68	94,12
Наб 1 Мая 96	0,043221	0,010875	0,0541	86,93	24,74	111,67	99,43
Наб 1 Мая 99	0,0744	0,054349	0,1287	149,64	123,64	273,28	212,14
Наб.Каз.Ерика ул,147 (6)	0,318678	0	0,3187	640,94		640,94	640,94
Наб.Каз.Ерика ул,149(6)	0,429077	0	0,4291	862,99		862,99	862,99
Наб.Каз.Ерика ул,151 (10)	0,426381	0	0,4264	857,56		857,56	857,56
Наб.Каз.Ерика ул,153 (10)	0,430372	0	0,4304	865,59		865,59	865,59
Наб.Прив.Затона ул, 13	0,134262	0	0,1343	270,04		270,04	270,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Наб.Прив.Затона ул, 13	0,08325	0	0,0833	167,44		167,44	167,44
Наб.Прив.Затона ул, 13к1	0,32	0,125	0,4450	643,60	284,38	927,98	787,35
Наб.Прив.Затона ул, 13к2	0,018204	0	0,0182	36,61		36,61	36,61
Наб.Прив.Затона ул, 13к2	0,204512	0,000678	0,2052	411,33	1,54	412,87	412,11
Наб.Прив.Затона ул, 14к1	0,317102	0,029194	0,3463	637,78	66,42	704,19	671,35
Наб.Прив.Затона ул, 14к1	0,115	0,065	0,1800	231,30	147,88	379,17	306,05
Наб.Прив.Затона ул, 14к2	0,010655	0,002628	0,0133	21,43	5,98	27,41	24,45
Наб.Прив.Затона ул, 14к2	0,005338	0,007883	0,0132	10,74	17,93	28,67	19,80
Наб.Прив.Затона ул, 14к2	0,045973	0,002886	0,0489	92,46	6,57	99,03	95,78
Наб.Прив.Затона ул, 14к2	0,406301	0,07579896	0,4821	817,18	172,44	989,62	904,35
Наб.Прив.Затона ул, 15	0,004375	0,00526	0,0096	8,80	11,97	20,77	14,85
Наб.Прив.Затона ул, 15	0,655451	0,13971898	0,7952	1318,28	317,86	1636,14	1478,96
Наб.Прив.Затона ул, 15к1	0,483128	0,11652676	0,5997	971,70	265,10	1236,80	1105,70
Наб.Прив.Затона ул, 15к2	0,004029	0,02278	0,0268	8,10	51,82	59,93	34,30
Наб.Прив.Затона ул, 15к2	1,002943	0,21898503	1,2219	2017,18	498,19	2515,37	2269,01
Наб.Прив.Затона ул, 16	0,253182	0	0,2532	509,22		509,22	509,22
Наб.Прив.Затона ул, 16к1	0,198549	0	0,1985	399,33		399,33	399,33
Наб.Прив.Затона ул, 16к2	0,289329	0	0,2893	581,92		581,92	581,92
Наб.Прив.Затона ул, 16к2	0,00234	0	0,0023	4,71		4,71	4,71
Наб.Прив.Затона ул, 16к3	0,007361	0	0,0074	14,80		14,80	14,80
Наб.Прив.Затона ул, 16к3	0,000384	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Наб.Прив.Затона ул, 16к3	0,018165	0	0,0182	36,53		36,53	36,53
Наб.Прив.Затона ул, 16к3	0,287065	0,07466763	0,3617	577,36	169,87	747,23	663,23
Наб.Прив.Затона ул, 18	0,042682	0	0,0427	85,84		85,84	85,84
Наб.Прив.Затона ул, 18и	0,044843	0	0,0448	90,19		90,19	90,19
Наб.Прив.Затона ул, 18к	0,043551	0	0,0436	87,59		87,59	87,59
Наб.Прив.Затона ул, 18л	0,050404	0	0,0504	101,38		101,38	101,38
Наб.Прив.Затона ул, 32	0,216974	0,05392915	0,2709	436,39	122,69	559,08	498,41
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,00368	0	0,0037	7,40		7,40	7,40
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,006339	0	0,0063	12,75		12,75	12,75
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,006847	0	0,0068	13,77		13,77	13,77
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,217727	0,05034409	0,2681	437,91	114,53	552,44	495,80
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,008912	0,007883	0,0168	17,92	17,93	35,86	26,99
Наб.Прив.Затона ул, 34	0,00171	0	0,0017	3,44		3,44	3,44
Наб.Прив.Затона ул, 35 А	0,18472	0	0,1847	371,52		371,52	371,52
Наб.Прив.Затона ул, 35 корп. 1	0,43619	0,031635	0,4678	877,29	71,97	949,26	913,67
Наб.Прив.Затона ул, 35 корп. 2	0,083685	0	0,0837	168,31		168,31	168,31
Наб.Прив.Затона ул, 36	0,052696	0	0,0527	105,99		105,99	105,99
Наб.Прив.Затона ул, 36	0,235886	0	0,2359	474,43		474,43	474,43
Наб.Прив.Затона ул, 36	0,010973	0	0,0110	22,07		22,07	22,07
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,035864	0	0,0359	72,13		72,13	72,13
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,003088	0	0,0031	6,21		6,21	6,21
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,008695	0	0,0087	17,49		17,49	17,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,009077	0	0,0091	18,26		18,26	18,26
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,017075	0	0,0171	34,34		34,34	34,34
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,011755	0	0,0118	23,64		23,64	23,64
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,00969	0	0,0097	19,49		19,49	19,49
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,015292	0	0,0153	30,76		30,76	30,76
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,008712	0	0,0087	17,52		17,52	17,52
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,027176	0	0,0272	54,66		54,66	54,66
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,01284	0	0,0128	25,82		25,82	25,82
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,16943	0	0,1694	340,77		340,77	340,77
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,042296	0	0,0423	85,07		85,07	85,07
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,021066	0	0,0211	42,37		42,37	42,37
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,010922	0	0,0109	21,97		21,97	21,97
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,014508	0	0,0145	29,18		29,18	29,18
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,01383	0	0,0138	27,82		27,82	27,82
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,008675	0	0,0087	17,45		17,45	17,45
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,008635	0	0,0086	17,37		17,37	17,37
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,008956	0	0,0090	18,01		18,01	18,01
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,014747	0	0,0147	29,66		29,66	29,66
Наб.Прив.Затона ул, 4	0,013677	0	0,0137	27,51		27,51	27,51
Наб.Прив.Затона ул, 68	0,005792	0	0,0058	11,65		11,65	11,65
Наб.Прив.Затона ул, 70	0,003665	0	0,0037	7,37		7,37	7,37
Наб.Прив.Затона ул, 74	0,005513	0	0,0055	11,09		11,09	11,09
Наб.Прив.Затона ул, 76	0,00943	0	0,0094	18,97		18,97	18,97
Нариманова ул, 1 а	0,007924	0,00243	0,0104	15,94	5,53	21,47	18,73
Нариманова ул, 1 а	0,3547	0,09322354	0,4479	713,39	212,08	925,48	820,60
Нариманова ул, 2 а	0,002511	0	0,0025	5,05		5,05	5,05
Нариманова ул, 2 а	0,194829	0,05184905	0,2467	391,85	117,96	509,81	451,48
Нариманова ул, 2 б	0,004467	0,00243	0,0069	8,98	5,53	14,51	11,78
Нариманова ул, 2 б	0	0,00243	0,0024		5,53	5,53	2,79
Нариманова ул, 2 б	0,266769	0,07698798	0,3438	536,54	175,15	711,69	625,08
Нариманова ул, 2 в	0,272274	0,07489307	0,3472	547,61	170,38	718,00	633,74
Нариманова ул, 2 г	0,007851	0,00365	0,0115	15,79	8,30	24,09	19,99
Нариманова ул, 2 г	0,339078	0,06965579	0,4087	681,97	158,47	840,44	762,08
Нариманова ул, 2 д	0,399416	0,1036981	0,5031	803,33	235,91	1039,24	922,58
Нариманова ул, 2 е	0,032078	0	0,0321	64,52		64,52	64,52
Нариманова ул, 2 е	0,023362	0	0,0234	46,99		46,99	46,99
Нариманова ул, 2 е	0,16155	0	0,1616	324,92		324,92	324,92
Народная 4-я 25	0,04671	0,003518	0,0502	93,95	8,00	101,95	97,99
Наташи Качуевской ул, 20	0,066102	0,009886	0,0760	132,95	22,49	155,44	144,32
Наташи Качуевской ул, 7	0,012039	0	0,0120	24,21		24,21	24,21
Наташи Качуевской ул, 7	0,001155	0	0,0012	2,32		2,32	2,32
Наташи Качуевской ул, 7	0,059593	0,009886	0,0695	119,86	22,49	142,35	131,23
Наташи Качуевской ул, 9	0,09446	0,006	0,1005	189,98	13,65	203,63	196,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Наташи Качуевской ул, 9	0,007553	0	0,0076	15,19		15,19	15,19
Наташи Качуевской ул, 9	0,018445	0	0,0184	37,10		37,10	37,10
Наташи Качуевской ул, 9	0,079	0	0,0790	158,89		158,89	158,89
Началовское ш, 5	0,008635	0	0,0086	17,37		17,37	17,37
Началовское ш, 5	0,237588	0	0,2376	477,85		477,85	477,85
Началовское ш, 5	0,009083	0	0,0091	18,27		18,27	18,27
Началовское ш, 5к.1	0,214471	0,11993366	0,3344	431,36	272,85	704,21	569,28
Началовское ш, 7	0,263	0,168	0,4310	528,96	382,20	911,16	722,16
Началовское ш, 7	0	0					
Началовское ш, 7	0,400641	0,067245	0,4679	805,79	152,98	958,78	883,13
Началовское ш, 7	0,227046	0,030523	0,2576	456,65	69,44	526,09	491,75
Началовское ш, 7	0,136408	0,023665	0,1601	274,35	53,84	328,19	301,57
Началовское ш, 7	0,100784	0	0,1008	202,70		202,70	202,70
Началовское ш, 7	0,125962	0,06327	0,1892	253,34	143,94	397,28	326,10
Началовское ш, 7	0,043455	0,01236	0,0558	87,40	28,12	115,52	101,61
Началовское ш, 7	0,062564	0,047453	0,1100	125,83	107,96	233,79	180,40
Началовское ш, 7	0	0,047453	0,0475		107,96	107,96	54,57
Началовское ш, 7	0,007522	0	0,0075	15,13		15,13	15,13
Началовское ш, 9	0,213739	0,141864	0,3556	429,89	322,74	752,63	593,03
Началовское ш, 9	0	0,141864	0,1419		322,74	322,74	163,14
Началовское ш, 9	0,080665	0,034107	0,1148	162,24	77,59	239,83	201,46
Началовское ш, 9	0,031702	0,049924	0,0816	63,76	113,58	177,34	121,17
Началовское ш, 9	0,018584	0,010875	0,0295	37,38	24,74	62,12	49,88
Нечаева ул, 2	0,003312	0	0,0033	6,66		6,66	6,66
Нечаева ул, 12	0,029062	0,000187	0,0292	58,45	0,43	58,88	58,67
Нечаева ул, 12	0,08889	0	0,0889	178,78		178,78	178,78
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,058421	0	0,0584	117,50		117,50	117,50
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,00934	0	0,0093	18,79		18,79	18,79
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,077226	0	0,0772	155,32		155,32	155,32
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,002317	0	0,0023	4,66		4,66	4,66
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,00573	0	0,0057	11,52		11,52	11,52
Никольская 10 (Р.Люксембург)/Ульяновы14	0,010249	0	0,0102	20,61		20,61	20,61
Никольская 11 (Р.Люксембург)/Щепной 4/Ульяновых5	0,005084	0	0,0051	10,23		10,23	10,23
Никольская 11 (Р.Люксембург)/Щепной 4/Ульяновых5	0,051999	0,00104746	0,0530	104,58	2,38	106,97	105,79
Никольская 11 (Р.Люксембург)/Щепной 4/Ульяновых5	0,007256	0	0,0073	14,59		14,59	14,59
Никольская 2 (Р.Люксембург)/М.Горько13	0,013151	0,00314237	0,0163	26,45	7,15	33,60	30,06
Никольская 3 (Р.Люксембург)	0,11913	0,066236	0,1854	239,60	150,69	390,29	315,77
Никольская 3 (Р.Люксембург)	0,103608	0	0,1036	208,38		208,38	208,38
Никольская 3 (Р.Люксембург)	0,00923	0	0,0092	18,56		18,56	18,56
Никольская 5 (Р.Люксембург)	0,005788	0	0,0058	11,64		11,64	11,64
Никольская 5 (Р.Люксембург)	0,013893	0	0,0139	27,94		27,94	27,94
Никольская 5 (Р.Люксембург)	0,005729	0	0,0057	11,52		11,52	11,52
Никольская 5 (Р.Люксембург)	0,314666	0,045095	0,3598	632,88	102,59	735,47	684,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Никольская 6 (Р.Люксембург)/Фиолет14	0,410341	0,025704	0,4360	825,30	58,48	883,78	854,86
Никольская 9 (Р.Люксембург)	0,037726	0	0,0377	75,88		75,88	75,88
Никольская 9 (Р.Люксембург)	0,051765	0,004943	0,0567	104,11	11,25	115,36	109,80
Никольская 9 (Р.Люксембург)	0,012736	0,037567	0,0503	25,62	85,46	111,08	68,82
Нововосточная ул, 8	0,006872	0,00253	0,0094	13,82	5,76	19,58	16,73
Нововосточная ул, 8	0,00833	0,005061	0,0134	16,75	11,51	28,27	22,57
Нововосточная ул, 8	0,254238	0,04248963	0,2967	511,34	96,66	608,00	560,20
Нововосточная ул, 8	0,010115	0,00506	0,0152	20,34	11,51	31,86	26,16
Нововосточная ул, 21	0,431781	0,12218108	0,5540	868,42	277,96	1146,39	1008,93
Ноздрина ул, 67	0,003211	0,006569	0,0098	6,46	14,94	21,40	14,01
Ноздрина ул, 67	0,002841	0,002628	0,0055	5,71	5,98	11,69	8,74
Ноздрина ул, 67	0,471152	0,09163755	0,5628	947,61	208,48	1156,09	1052,99
Ноздрина ул, 67	0,004988	0,01051	0,0155	10,03	23,91	33,94	22,12
Перевозная 1-я ул, 100	0,050961	0	0,0510	102,50		102,50	102,50
Перевозная 1-я ул, 100 а	0,063848	0	0,0638	128,42		128,42	128,42
Перевозная 1-я ул, 102	0,049683	0	0,0497	99,93		99,93	99,93
Перевозная 1-я ул, 102 в	0,049822	0	0,0498	100,21		100,21	100,21
Перевозная 1-я ул, 104	0,048094	0	0,0481	96,73		96,73	96,73
Перевозная 1-я ул, 104 а	0,049599	0	0,0496	99,76		99,76	99,76
Перевозная 1-я ул, 106	0,048691	0	0,0487	97,93		97,93	97,93
Перевозная 1-я ул, 106 а	0,047983	0	0,0480	96,51		96,51	96,51
Перевозная 1-я ул, 106 б	0,096312	0	0,0963	193,71		193,71	193,71
Перевозная 1-я ул, 108	0,049291	0	0,0493	99,14		99,14	99,14
Перевозная 1-я ул, 108 а	0,07806	0,009787	0,0878	157,00	22,27	179,26	168,25
Перевозная 1-я ул, 110	0,047737	0	0,0477	96,01		96,01	96,01
Перевозная 1-я ул, 112	0,072468	0	0,0725	145,75		145,75	145,75
Перевозная 1-я ул, 114	0,072507	0	0,0725	145,83		145,83	145,83
Перевозная 1-я ул, 116	0,194846	0	0,1948	391,89		391,89	391,89
Перевозная 1-я ул, 118	0,561035	0,14763828	0,7087	1128,39	335,88	1464,27	1298,17
Перевозная 1-я ул, 118к2	0,005217	0,00263	0,0078	10,49	5,98	16,48	13,52
Перевозная 1-я ул, 118к2	0,037505	0	0,0375	75,43		75,43	75,43
Перевозная 1-я ул, 118к2	0,288466	0,06618268	0,3546	580,18	150,57	730,75	656,29
Перевозная 1-я ул, 120	0,02741	0,005255	0,0327	55,13	11,96	67,08	61,17
Перевозная 1-я ул, 120	0,060309	0	0,0603	121,30		121,30	121,30
Перевозная 1-я ул, 120	0,004201	0,00169699	0,0059	8,45	3,86	12,31	10,40
Перевозная 1-я ул, 120	0,031281	0,01051	0,0418	62,91	23,91	86,82	75,00
Перевозная 1-я ул, 120	0,20389	0	0,2039	410,08		410,08	410,08
Перевозная 1-я ул, 120	0,010363	0	0,0104	20,84		20,84	20,84
Перевозная 1-я ул, 120	0,405964	0,07070799	0,4767	816,50	160,86	977,36	897,81
Перевозная 1-я ул, 120	0,251843	0,04638444	0,2982	506,52	105,52	612,05	559,86
Перевозная 1-я ул, 120	0,676618	0,10464782	0,7813	1360,86	238,07	1598,93	1481,20
Перевозная 1-я ул, 129	0,25767	0,05289651	0,3106	518,24	120,34	638,58	579,07
Перевозная 1-я ул, 131	0,005256	0,006082	0,0113	10,57	13,84	24,41	17,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Перевозная 1-я ул, 131	0,247519	0,12831331	0,3758	497,83	291,91	789,74	645,39
Перевозная 1-я ул, 131 б	0,331392	0,05128588	0,3827	666,52	116,68	783,19	725,49
Перевозная 1-я ул, 133	0,204866	0,06222303	0,2671	412,04	141,56	553,60	483,60
Перевозная 1-я ул, 135	0,248708	0	0,2487	500,22		500,22	500,22
Перевозная 1-я ул, 94	0	0,025704	0,0257		58,48	58,48	29,56
Перевозная 1-я ул, 94	0,027983	0,129	0,1570	56,28	293,48	349,76	204,63
Перевозная 1-я ул, 94	0,491983	0,014965	0,5069	989,51	34,05	1023,55	1006,72
Перевозная 1-я ул, 98	0,04956	0	0,0496	99,68		99,68	99,68
Перевозная 1-я ул, 98 в	0,107639	0,0265862	0,1342	216,49	60,48	276,97	247,06
Плещеева 121	0,006153	0	0,0062	12,38		12,38	12,38
Плещеева ул, 37/Трофимова ул, 38/Волжская ул, 27	0,238	0,008943	0,2469	478,68	20,35	499,03	488,96
Победы б-р, 1	0,173731	0,04525311	0,2190	349,42	102,95	452,37	401,46
Победы б-р, 11	0,00662	0,01216	0,0188	13,31	27,66	40,98	27,30
Победы б-р, 11	0,337417	0,07227443	0,4097	678,63	164,42	843,06	761,75
Победы б-р, 11	0,002391	0,002433	0,0048	4,81	5,54	10,34	7,61
Победы б-р, 3	0,171211	0,04355612	0,2148	344,35	99,09	443,44	394,44
Победы б-р, 5	0,169874	0,03563683	0,2055	341,66	81,07	422,73	382,64
Победы б-р, 6	0,252145	0,06389479	0,3160	507,13	145,36	652,49	580,61
Победы б-р, 7	0,27159	0,05813378	0,3297	546,24	132,25	678,49	613,09
Победы б-р, 8	0,003137	0	0,0031	6,31		6,31	6,31
Победы б-р, 8	0,011941	0	0,0119	24,02		24,02	24,02
Победы б-р, 8	0,270068	0,06127615	0,3313	543,18	139,40	682,58	613,64
Победы б-р, 8 к 1	0,271813	0,06389479	0,3357	546,69	145,36	692,05	620,17
Победы б-р, 8 к 2	0,273935	0,06546597	0,3394	550,95	148,94	699,89	626,24
Победы б-р, 9	0,003422	0,00243	0,0059	6,88	5,53	12,41	9,68
Победы б-р, 9	0,269829	0,05237278	0,3222	542,70	119,15	661,84	602,93
Победы ул, 50	0,005144	0,00263	0,0078	10,35	5,98	16,33	13,37
Победы ул, 50	0,003022	0,007883	0,0109	6,08	17,93	24,01	15,14
Победы ул, 50	0,005444	0,002628	0,0081	10,95	5,98	16,93	13,97
Победы ул, 50	0,005206	0,002628	0,0078	10,47	5,98	16,45	13,49
Победы ул, 50	0,583698	0,14085031	0,7245	1173,97	320,43	1494,40	1335,95
Победы ул, 50	0,00456	0,00526	0,0098	9,17	11,97	21,14	15,22
Победы ул, 52	0,225021	0,006566	0,2316	452,58	14,94	467,51	460,13
Победы ул, 52	0,007242	0	0,0072	14,57		14,57	14,57
Победы ул, 52	0,007456	0	0,0075	15,00		15,00	15,00
Победы ул, 52 к 1	0,262217	0,0548694	0,3171	527,39	124,83	652,21	590,49
Победы ул, 53	0,123979	0,015818	0,1398	249,35	35,99	285,34	267,54
Победы ул, 53	0,585	0	0,5850	1176,59		1176,59	1176,59
Победы ул, 53	0,004665	0	0,0047	9,38		9,38	9,38
Победы ул, 53	0,164131	0,017795	0,1819	330,11	40,48	370,59	350,57
Победы ул, 53 а	0,004797	0	0,0048	9,65		9,65	9,65
Победы ул, 53 а	0,245633	0,016806	0,2624	494,03	38,23	532,27	513,36
Победы ул, 53 а	0,006003	0,002966	0,0090	12,07	6,75	18,82	15,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Победы ул, 54	0,030735	0	0,0307	61,82		61,82	61,82
Победы ул, 54	0,005767	0,00253	0,0083	11,60	5,76	17,35	14,51
Победы ул, 54	0,021146	0,013138	0,0343	42,53	29,89	72,42	57,64
Победы ул, 54	0,783913	0,19854803	0,9825	1576,65	451,70	2028,35	1804,98
Победы ул, 54 к 1	0,13479	0,023112	0,1579	271,10	52,58	323,68	297,68
Победы ул, 54 к 1	0,138033	0,017638	0,1557	277,62	40,13	317,75	297,90
Победы ул, 54 к 2	0,314766	0,024734	0,3395	633,08	56,27	689,35	661,52
Победы ул, 54 к 3	0,192958	0,08994056	0,2829	388,09	204,61	592,70	491,52
Победы ул, 54 к 4	0,210761	0,05769772	0,2685	423,90	131,26	555,16	490,25
Победы ул, 54 к 5	0,212244	0,03393983	0,2462	426,88	77,21	504,09	465,91
Победы ул, 54 к 6	0,003733	0	0,0037	7,51		7,51	7,51
Победы ул, 54 к 6	0,004801	0,002628	0,0074	9,66	5,98	15,63	12,68
Победы ул, 54 к 6	0,276986	0,04185913	0,3188	557,09	95,23	652,32	605,23
Победы ул, 55/Вокзальная пл, 16	0,723591	0,015334	0,7389	1455,33	34,88	1490,22	1472,96
Победы ул, 56	0,605102	0,09050622	0,6956	1217,02	205,90	1422,92	1321,10
Победы ул, 56 к 1	0,1531	0	0,1531	307,92		307,92	307,92
Победы ул, 57	0,104	0	0,1040	209,17		209,17	209,17
Победы ул, 58	0,603829	0,16234554	0,7662	1214,46	369,34	1583,79	1401,16
Покровская пл, 1	0,084575	0,013717	0,0983	170,10	31,21	201,31	185,88
Покровская пл, 1	0,010012	0,10875	0,1188	20,14	247,41	267,54	145,20
Покровская пл, 1	0,07455	0,03439	0,1089	149,94	78,24	228,18	189,49
Покровская пл, 1	0,11978	0,0258	0,1456	240,91	58,70	299,60	270,58
Покровская пл, 1	0,01728	0,06879	0,0861	34,75	156,50	191,25	113,86
Покровская пл, 1	0,01591	0,0258	0,0417	32,00	58,70	90,69	61,67
Покровская пл, 10	0,071115	0	0,0711	143,03		143,03	143,03
Покровская пл, 3 а	0,024666	0	0,0247	49,61		49,61	49,61
Покровская пл, 3 а	0,002049	0	0,0020	4,12		4,12	4,12
Покровская пл, 3 а	0,006247	0	0,0062	12,56		12,56	12,56
Покровская пл, 5	0,002983	0,004866	0,0078	6,00	11,07	17,07	11,60
Покровская пл, 5	0,421722	0,10003201	0,5218	848,19	227,57	1075,77	963,23
Покровская пл, 6	0,00495	0	0,0050	9,96		9,96	9,96
Покровская пл, 6	0,00434	0	0,0043	8,73		8,73	8,73
Покровская пл, 6	0,00394	0,006	0,0099	7,92	13,65	21,57	14,82
Покровская пл, 6	0,00357	0,008	0,0116	7,18	18,20	25,38	16,38
Покровская пл, 6	0,00501	0	0,0050	10,08		10,08	10,08
Покровская пл, 6	0,002	0	0,0020	4,02		4,02	4,02
Покровская пл, 6	0,02042	0	0,0204	41,07		41,07	41,07
Покровская пл, 6	0,159632	0	0,1596	321,06		321,06	321,06
Покровская Роща ул, 25	0,003395	0,00104746	0,0044	6,83	2,38	9,21	8,03
Покровская Роща ул, 4	2,27815	0,723	3,0012	4581,96	1644,83	6226,78	5413,41
Покровская Роща ул, 5	0,003952	0,00052373	0,0045	7,95	1,19	9,14	8,55
Полякова ул, 17	0,002976	0,004866	0,0078	5,99	11,07	17,06	11,58
Полякова ул, 17	0,425897	0,09636591	0,5223	856,59	219,23	1075,82	967,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Полякова ул, 18	0,018535	0	0,0185	37,28		37,28	37,28
Полякова ул, 18	0,015781	0,0835	0,0993	31,74	189,96	221,70	127,76
Полякова ул, 18	0,0118	0	0,0118	23,73		23,73	23,73
Полякова ул, 18	0,332695	0,03050538	0,3632	669,14	69,40	738,54	704,22
Полякова ул, 18	0,015748	0,03163	0,0474	31,67	71,96	103,63	68,05
Полякова ул, 18	0,018719	0,018978	0,0377	37,65	43,17	80,82	59,47
Полякова ул, 18	0,013278	0,010122	0,0234	26,71	23,03	49,73	38,35
Полякова ул, 18 к 1	0,200401	0,022738	0,2231	403,06	51,73	454,79	429,21
Полякова ул, 18 к 1	0,004469	0	0,0045	8,99		8,99	8,99
Полякова ул, 19	0,072817	0,00492	0,0777	146,45	11,19	157,65	152,11
Полякова ул, 19	0,292528	0,07384562	0,3664	588,35	168,00	756,35	673,27
Пороховая 10	0,210384	0	0,2104	423,14		423,14	423,14
Пороховая 14	0,065007	0	0,0650	130,75		130,75	130,75
Пороховая 14 а	0,070101	0	0,0701	140,99		140,99	140,99
Пороховая 14 в	0,005234	0	0,0052	10,53		10,53	10,53
Пороховая 14 в	0,002195	0	0,0022	4,41		4,41	4,41
Пороховая 14 в	0,001307	0	0,0013	2,63		2,63	2,63
Пороховая 16 а	0,124355	0	0,1244	250,11		250,11	250,11
Пороховая 16 г	0,116891	0,09846082	0,2154	235,10	224,00	459,10	348,33
Пороховая 4	0,021283	0	0,0213	42,81		42,81	42,81
Раскольников ул, 10	0,009773	0	0,0098	19,66		19,66	19,66
Раскольников ул, 10	0,007261	0	0,0073	14,60		14,60	14,60
Раскольников ул, 10	0,057499	0,01780674	0,0753	115,65	40,51	156,16	136,12
Раскольников ул, 10 а	0,141013	0,03299485	0,1740	283,61	75,06	358,68	321,56
Раскольников ул, 11	0	0,00261864	0,0026		5,96	5,96	3,01
Раскольников ул, 12/Марфинская ул, 7 а	0,018549	0	0,0185	37,31		37,31	37,31
Раскольников ул, 12/Марфинская ул, 7 а	0,005947	0	0,0059	11,96		11,96	11,96
Раскольников ул, 12/Марфинская ул, 7 а	0,007072	0	0,0071	14,22		14,22	14,22
Раскольников ул, 12/Марфинская ул, 7 а	0,012263	0	0,0123	24,66		24,66	24,66
Раскольников ул, 12/Марфинская ул, 7 а	0,022744	0	0,0227	45,74		45,74	45,74
Раскольников ул, 13	0,004339	0,00314237	0,0075	8,73	7,15	15,88	12,34
Рыбацкая 3-я ул, 3	0,353122	0,0876779	0,4408	710,22	199,47	909,69	811,05
Рыбацкая 3-я ул, 5	0,612153	0,004484	0,6166	1231,20	10,20	1241,40	1236,36
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,102058	0	0,1021	205,27		205,27	205,27
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,037553	0	0,0376	75,53		75,53	75,53
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,065479	0	0,0655	131,70		131,70	131,70
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,005075	0	0,0051	10,21		10,21	10,21
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,008261	0	0,0083	16,62		16,62	16,62
Рыбацкая 3-я ул, 7	0,00618	0	0,0062	12,43		12,43	12,43
Рыбинская ул, 10	0,05061	0	0,0506	101,79		101,79	101,79
Рыбинская ул, 10	0,06323	0	0,0632	127,17		127,17	127,17
Рыбинская ул, 4	0,030701	0	0,0307	61,75		61,75	61,75
Рыбинская ул, 4	0,014565	0	0,0146	29,29		29,29	29,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Рыбинская ул, 8	0,028022	0,02	0,0480	56,36	45,50	101,86	79,36
Рылеева ул, 32 а	0,001514	0	0,0015	3,05		3,05	3,05
Рылеева ул, 32 а	0,005233	0	0,0052	10,52		10,52	10,52
Рылеева ул, 32 а	0,254037	0	0,2540	510,93		510,93	510,93
Рылеева ул, 34 а	0,31025	0	0,3103	623,99		623,99	623,99
Рылеева ул, 36 а	0,010137	0,001977	0,0121	20,39	4,50	24,89	22,66
Рылеева ул, 36 а	0,034015	0	0,0340	68,41		68,41	68,41
Рылеева ул, 82	0,42359	0,10408216	0,5277	851,95	236,79	1088,74	971,64
Рылеева ул, 82 к 1	0,316243	0,11822375	0,4345	636,05	268,96	905,01	772,00
Рылеева ул, 84	0,379038	0,040547	0,4196	762,34	92,24	854,59	808,97
Рылеева ул, 84	0	0,012164	0,0122		27,67	27,67	13,99
Рылеева ул, 84	0	0,012164	0,0122		27,67	27,67	13,99
Рылеева ул, 86	0,567225	0,12936076	0,6966	1140,84	294,30	1435,13	1289,60
Рылеева ул, 86	0,000623	0,009	0,0096	1,25	20,48	21,73	11,60
Рылеева ул, 86	0,000631	0,00243	0,0031	1,27	5,53	6,80	4,06
Рылеева ул, 86	0,000661	0,00365	0,0043	1,33	8,30	9,63	5,53
Рылеева ул, 88	0,584987	0,15329491	0,7383	1176,56	348,75	1525,31	1352,85
Рылеева ул, 90 ввод № 1	0,15659	0,04185913	0,1984	314,94	95,23	410,17	363,08
Рылеева ул, 90 ввод № 2	0,427081	0,11256711	0,5396	858,97	256,09	1115,06	988,42
С.Перовской ул, 101 к 10	0,254651	0	0,2547	512,17		512,17	512,17
С.Перовской ул, 101 к 11	0,033779	0	0,0338	67,94		67,94	67,94
С.Перовской ул, 101 к 11	0,03567	0	0,0357	71,74		71,74	71,74
С.Перовской ул, 101 к 11	0,289944	0	0,2899	583,15		583,15	583,15
С.Перовской ул, 101 к 12	0,256932	0,06703716	0,3240	516,76	152,51	669,27	593,85
С.Перовской ул, 101 к 12 а	0,283089	0,07279816	0,3559	569,37	165,62	734,98	653,08
С.Перовской ул, 101 к 5	0,090552	0	0,0906	182,12		182,12	182,12
С.Перовской ул, 101 к 7	0,004403	0,006569	0,0110	8,86	14,94	23,80	16,41
С.Перовской ул, 101 к 7	0,082507	0,02262656	0,1051	165,94	51,48	217,42	191,96
С.Перовской ул, 101 к 8	0,257726	0	0,2577	518,35		518,35	518,35
С.Перовской ул, 101 к 9	0,256694	0	0,2567	516,28		516,28	516,28
С.Перовской ул, 103 к 20	0,080531	0	0,0805	161,97		161,97	161,97
С.Перовской ул, 103 к 21	0,099371	0	0,0994	199,86		199,86	199,86
С.Перовской ул, 103 к 21	0,003467	0	0,0035	6,97		6,97	6,97
С.Перовской ул, 103 к 25	0,01119	0	0,0112	22,51		22,51	22,51
С.Перовской ул, 103 к 25	0,012395	0	0,0124	24,93		24,93	24,93
С.Перовской ул, 103 к 25	0,007856	0	0,0079	15,80		15,80	15,80
С.Перовской ул, 103 к 25	0,291228	0	0,2912	585,74		585,74	585,74
С.Перовской ул, 103 к 25	0,005103	0	0,0051	10,26		10,26	10,26
С.Перовской ул, 103 к 25	0,003399	0	0,0034	6,84		6,84	6,84
С.Перовской ул, 103 к 25	0,010165	0	0,0102	20,44		20,44	20,44
С.Перовской ул, 103 к 26	0,161875	0,03733382	0,1992	325,57	84,93	410,51	368,51
С.Перовской ул, 103 к 26	0	0,01139	0,0114		25,91	25,91	13,10
С.Перовской ул, 105	0,008696	0	0,0087	17,49		17,49	17,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
С.Перовской ул, 105	0,354803	0	0,3548	713,60		713,60	713,60
С.Перовской ул, 107	0,365752	0	0,3658	735,62		735,62	735,62
С.Перовской ул, 107 а	0,260894	0	0,2609	524,73		524,73	524,73
С.Перовской ул, 107 б	0,261356	0	0,2614	525,66		525,66	525,66
С.Перовской ул, 109	0,26021	0	0,2602	523,35		523,35	523,35
С.Перовской ул, 111	0,107927	0	0,1079	217,07		217,07	217,07
С.Перовской ул, 111	0,31473	0	0,3147	633,00		633,00	633,00
С.Перовской ул, 111	0,022306	0	0,0223	44,86		44,86	44,86
С.Перовской ул, 111	0,038035	0	0,0380	76,50		76,50	76,50
С.Перовской ул, 113	0,258645	0	0,2586	520,20		520,20	520,20
С.Перовской ул, 6/1	0,365628	0,08824357	0,4539	735,37	200,75	936,13	836,85
С.Перовской ул, 6/2	0,753388	0,15895155	0,9123	1515,26	361,61	1876,88	1698,05
С.Перовской ул, 6/3	0,342389	0,06901099	0,4114	688,63	157,00	845,63	768,00
С.Перовской ул, 6/3	0,003476	0,00657	0,0100	6,99	14,95	21,94	14,55
С.Перовской ул, 64	0,335064	0,03519619	0,3703	673,90	80,07	753,97	714,38
С.Перовской ул, 64	0,00698	0	0,0070	14,04		14,04	14,04
С.Перовской ул, 64	0,042453	0	0,0425	85,38		85,38	85,38
С.Перовской ул, 64	0,010269	0	0,0103	20,65		20,65	20,65
С.Перовской ул, 64	0,01004	0	0,0100	20,19		20,19	20,19
С.Перовской ул, 6а	0,024913	0	0,0249	50,11		50,11	50,11
С.Перовской ул, 71	0,050141	0,046223	0,0964	100,85	105,16	206,00	154,00
С.Перовской ул, 71	0,196136	0	0,1961	394,48		394,48	394,48
С.Перовской ул, 73	0,003373	0	0,0034	6,78		6,78	6,78
С.Перовской ул, 73	0,004334	0	0,0043	8,72		8,72	8,72
С.Перовской ул, 73	0,002324	0	0,0023	4,67		4,67	4,67
С.Перовской ул, 73	0,00334	0	0,0033	6,72		6,72	6,72
С.Перовской ул, 73	0,002391	0	0,0024	4,81		4,81	4,81
С.Перовской ул, 73	0,002595	0	0,0026	5,22		5,22	5,22
С.Перовской ул, 73	0,158287	0	0,1583	318,36		318,36	318,36
С.Перовской ул, 73	0,005771	0	0,0058	11,61		11,61	11,61
С.Перовской ул, 73	0,004191	0	0,0042	8,43		8,43	8,43
С.Перовской ул, 73	0,003734	0	0,0037	7,51		7,51	7,51
С.Перовской ул, 73	0,003381	0	0,0034	6,80		6,80	6,80
С.Перовской ул, 73 А	0,022737	0,00692	0,0297	45,73	15,74	61,47	53,69
С.Перовской ул, 75	0,195384	0	0,1954	392,97		392,97	392,97
С.Перовской ул, 75	0,019619	0	0,0196	39,46		39,46	39,46
С.Перовской ул, 75	0,010227	0	0,0102	20,57		20,57	20,57
С.Перовской ул, 77	0,004695	0	0,0047	9,44		9,44	9,44
С.Перовской ул, 77	0,003453	0	0,0035	6,94		6,94	6,94
С.Перовской ул, 77	0,004591	0	0,0046	9,23		9,23	9,23
С.Перовской ул, 77	0,003468	0	0,0035	6,98		6,98	6,98
С.Перовской ул, 77	0,003633	0	0,0036	7,31		7,31	7,31
С.Перовской ул, 77	0,168283	0	0,1683	338,46		338,46	338,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
С.Перовской ул, 77	0,006869	0	0,0069	13,82		13,82	13,82
С.Перовской ул, 77	0,002236	0	0,0022	4,50		4,50	4,50
С.Перовской ул, 77 а	0,0139	0	0,0139	27,96		27,96	27,96
С.Перовской ул, 77 к 1	0,003389	0	0,0034	6,82		6,82	6,82
С.Перовской ул, 77 к 1	0,139323	0	0,1393	280,21		280,21	280,21
С.Перовской ул, 79	0,018618	0	0,0186	37,45		37,45	37,45
С.Перовской ул, 79	0,003469	0	0,0035	6,98		6,98	6,98
С.Перовской ул, 79	0,002336	0	0,0023	4,70		4,70	4,70
С.Перовской ул, 79	0,002889	0	0,0029	5,81		5,81	5,81
С.Перовской ул, 79	0,00419	0	0,0042	8,43		8,43	8,43
С.Перовской ул, 79	0,202561	0	0,2026	407,40		407,40	407,40
С.Перовской ул, 79	0,006716	0	0,0067	13,51		13,51	13,51
С.Перовской ул, 79 к 1	0,004483	0	0,0045	9,02		9,02	9,02
С.Перовской ул, 79 к 1	0,14834	0	0,1483	298,35		298,35	298,35
С.Перовской ул, 80/1	0,193675	0,03676815	0,2304	389,53	83,65	473,18	431,81
С.Перовской ул, 81	0,767959	0,18384076	0,9518	1544,57	418,24	1962,80	1755,98
С.Перовской ул, 81	0,004175	0,01839	0,0226	8,40	41,84	50,23	29,55
С.Перовской ул, 81	0,001584	0,00263	0,0042	3,19	5,98	9,17	6,21
С.Перовской ул, 82 к 1	0,196936	0,03733382	0,2343	396,09	84,93	481,02	439,02
С.Перовской ул, 82 к 2	0,193809	0,03563683	0,2294	389,80	81,07	470,87	430,78
С.Перовской ул, 84	1,021773	0,13179969	1,1536	2055,05	299,84	2354,90	2206,62
С.Перовской ул, 84 к 1	0,20045	0,04299046	0,2434	403,16	97,80	500,96	452,60
С.Перовской ул, 89	0,410596	0,08088994	0,4915	825,82	184,02	1009,84	918,84
С.Перовской ул, 91	0,363298	0,06335436	0,4267	730,69	144,13	874,82	803,54
С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а	0,009135	0,002628	0,0118	18,37	5,98	24,35	21,40
С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а	0,003178	0,005256	0,0084	6,39	11,96	18,35	12,44
С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а	0,005771	0,00263	0,0084	11,61	5,98	17,59	14,63
С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а	0,005681	0,00263	0,0083	11,43	5,98	17,41	14,45
С.Перовской ул, 94/ Студенческая ул,1а	0,327643	0,05939471	0,3870	658,98	135,12	794,10	727,28
С.Перовской ул, 96	0,033	0,001977	0,0350	66,37	4,50	70,87	68,65
С.Перовской ул, 96	0,186513	0,002966	0,1895	375,13	6,75	381,87	378,54
С.Перовской ул, 96	0,290075	0,068523	0,3586	583,42	155,89	739,31	662,22
С.Перовской ул, 96	0,440476	0,080689	0,5212	885,91	183,57	1069,48	978,70
С.Перовской ул, 96	0,316421	0,065248	0,3817	636,41	148,44	784,84	711,44
С.Перовской ул, 96	0,238868	0,009886	0,2488	480,43	22,49	502,92	491,79
С.Перовской ул, 96	0,04851	0,002	0,0505	97,57	4,55	102,12	99,87
С.Перовской ул, 98 а	0,313114	0,106769	0,4199	629,75	242,90	872,65	752,54
С.Перовской ул, 98 а	0,002342	0	0,0023	4,71		4,71	4,71
С.Перовской ул, 99 к 1	0,162069	0,02771753	0,1898	325,96	63,06	389,02	357,84
Савушкина ул, 1	0,350638	0,174982	0,5256	705,22	398,08	1103,31	906,45
Савушкина ул, 1	0,117806	0,025704	0,1435	236,94	58,48	295,42	266,50
Савушкина ул, 10	0,341685	0,07698798	0,4187	687,22	175,15	862,37	775,75
Савушкина ул, 11	0,270937	0,07436934	0,3453	544,93	169,19	714,12	630,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 12	0,261417	0,06651343	0,3279	525,78	151,32	677,10	602,27
Савушкина ул, 13	0,271567	0,0659897	0,3376	546,19	150,13	696,32	622,08
Савушкина ул, 14	0,337479	0,08536763	0,4228	678,76	194,21	872,97	776,93
Савушкина ул, 14	0,005421	0,00243	0,0079	10,90	5,53	16,43	13,70
Савушкина ул, 15	0,196774	0,04294568	0,2397	395,76	97,70	493,47	445,15
Савушкина ул, 15	0,002284	0,00487	0,0072	4,59	11,08	15,67	10,19
Савушкина ул, 16	0,268284	0,06075242	0,3290	539,59	138,21	677,80	609,45
Савушкина ул, 16	0,007013	0	0,0070	14,10		14,10	14,10
Савушкина ул, 17 к 1	0,254774	0,06179988	0,3166	512,42	140,59	653,01	583,49
Савушкина ул, 17 к 2	0,250906	0,06075242	0,3117	504,64	138,21	642,85	574,50
Савушкина ул, 19 к 1	0,004514	0,00487	0,0094	9,08	11,08	20,16	14,68
Савушкина ул, 19 к 1	0,00559	0,015813	0,0214	11,24	35,97	47,22	29,43
Савушкина ул, 19 к 1	0,004583	0,00243	0,0070	9,22	5,53	14,75	12,01
Савушкина ул, 19 к 1	0,002384	0,00243	0,0048	4,79	5,53	10,32	7,59
Савушкина ул, 19 к 1	0,004606	0,00608	0,0107	9,26	13,83	23,10	16,26
Савушкина ул, 19 к 1	0,241694	0,06022869	0,3019	486,11	137,02	623,13	555,37
Савушкина ул, 19 к 1	0,003237	0,00234	0,0056	6,51	5,32	11,83	9,20
Савушкина ул, 19 к 1	0,004575	0,00487	0,0094	9,20	11,08	20,28	14,80
Савушкина ул, 19 к 2	0,002999	0,003649	0,0066	6,03	8,30	14,33	10,23
Савушкина ул, 19 к 2	0,272021	0,05918124	0,3312	547,11	134,64	681,74	615,16
Савушкина ул, 2	0,008989	0,01314	0,0221	18,08	29,89	47,97	33,19
Савушкина ул, 2	0,008957	0,017079	0,0260	18,01	38,85	56,87	37,66
Савушкина ул, 2	0,525315	0,05600073	0,5813	1056,55	127,40	1183,95	1120,95
Савушкина ул, 2	0,008957	0	0,0090	18,01		18,01	18,01
Савушкина ул, 2	0,019442	0	0,0194	39,10		39,10	39,10
Савушкина ул, 2	0,017387	0	0,0174	34,97		34,97	34,97
Савушкина ул, 2	0,008737	0,00657	0,0153	17,57	14,95	32,52	25,13
Савушкина ул, 2	0,007972	0,04204	0,0500	16,03	95,64	111,67	64,38
Савушкина ул, 20	0,011588	0,00243	0,0140	23,31	5,53	28,83	26,10
Савушкина ул, 20	0,008758	0,006082	0,0148	17,61	13,84	31,45	24,61
Савушкина ул, 20	0,340647	0,08536763	0,4260	685,13	194,21	879,34	783,30
Савушкина ул, 21	0,162793	0,03959647	0,2024	327,42	90,08	417,50	372,96
Савушкина ул, 22	0,337871	0,07803544	0,4159	679,55	177,53	857,08	769,29
Савушкина ул, 23	0,079818	0	0,0798	160,53		160,53	160,53
Савушкина ул, 23	0,154745	0,03224284	0,1870	311,23	73,35	384,59	348,31
Савушкина ул, 24	0,333657	0,07908289	0,4127	671,07	179,91	850,99	762,02
Савушкина ул, 24	0,002753	0,002433	0,0052	5,54	5,54	11,07	8,33
Савушкина ул, 24	0,003091	0	0,0031	6,22		6,22	6,22
Савушкина ул, 24 а	0,005209	0,001977	0,0072	10,48	4,50	14,97	12,75
Савушкина ул, 24 а	0,003729	0,004866	0,0086	7,50	11,07	18,57	13,10
Савушкина ул, 24 а	0	0,0096	0,0096		21,84	21,84	11,04
Савушкина ул, 25 к 1	0,3	0	0,3000	603,38		603,38	603,38
Савушкина ул, 25 к 2	0,004629	0,015813	0,0204	9,31	35,97	45,28	27,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 25 к 2	0,267169	0,06494224	0,3321	537,35	147,74	685,09	612,03
Савушкина ул, 26	0,000887	0,000262	0,0011	1,78	0,60	2,38	2,09
Савушкина ул, 26	0,000887	0,00052373	0,0014	1,78	1,19	2,98	2,39
Савушкина ул, 26	0,000887	0,00052373	0,0014	1,78	1,19	2,98	2,39
Савушкина ул, 26	0,000887	0,00052373	0,0014	1,78	1,19	2,98	2,39
Савушкина ул, 26	0,001815	0,00052373	0,0023	3,65	1,19	4,84	4,25
Савушкина ул, 26	0,000927	0,00052373	0,0015	1,86	1,19	3,06	2,47
Савушкина ул, 26	0,00895	0,00243	0,0114	18,00	5,53	23,53	20,80
Савушкина ул, 26	0,239842	0,04556432	0,2854	482,38	103,66	586,04	534,78
Савушкина ул, 27	0,004483	0,017881	0,0224	9,02	40,68	49,70	29,58
Савушкина ул, 27	0,258234	0,05184905	0,3101	519,38	117,96	637,33	579,00
Савушкина ул, 27	0,004098	0,01216	0,0163	8,24	27,66	35,91	22,23
Савушкина ул, 27	0,004626	0	0,0046	9,30		9,30	9,30
Савушкина ул, 28	0,00456	0,002433	0,0070	9,17	5,54	14,71	11,97
Савушкина ул, 28	0,246523	0,05813378	0,3047	495,82	132,25	628,08	562,68
Савушкина ул, 28	0,008735	0,00243	0,0112	17,57	5,53	23,10	20,36
Савушкина ул, 29	0,00772	0,014597	0,0223	15,53	33,21	48,74	32,31
Савушкина ул, 29	0,263909	0,06232361	0,3262	530,79	141,79	672,58	602,46
Савушкина ул, 3 к 1	0,154309	0	0,1543	310,36		310,36	310,36
Савушкина ул, 3 к 1	0,005201	0	0,0052	10,46		10,46	10,46
Савушкина ул, 3 к 1	0,03315	0	0,0332	66,67		66,67	66,67
Савушкина ул, 3 к 2	0,055846	0,002086	0,0579	112,32	4,75	117,07	114,72
Савушкина ул, 3 к 2	0,171349	0,03789948	0,2092	344,63	86,22	430,85	388,21
Савушкина ул, 30	0,002211	0	0,0022	4,45		4,45	4,45
Савушкина ул, 30	0,001106	0,003941	0,0050	2,22	8,97	11,19	6,76
Савушкина ул, 30	0,245039	0,05769772	0,3027	492,84	131,26	624,10	559,19
Савушкина ул, 31	0,002361	0,002433	0,0048	4,75	5,54	10,28	7,55
Савушкина ул, 31	0,257165	0,0565626	0,3137	517,23	128,68	645,91	582,27
Савушкина ул, 31	0,003153	0,00608	0,0092	6,34	13,83	20,17	13,33
Савушкина ул, 31	0,004329	0,00487	0,0092	8,71	11,08	19,79	14,31
Савушкина ул, 32	0,009127	0,00243	0,0116	18,36	5,53	23,89	21,15
Савушкина ул, 32	0,00872	0,002433	0,0112	17,54	5,54	23,07	20,34
Савушкина ул, 32	0,234313	0,05813378	0,2924	471,26	132,25	603,52	538,12
Савушкина ул, 32	0,004344	0,00243	0,0068	8,74	5,53	14,27	11,53
Савушкина ул, 33 к 1	0,00293	0,00243	0,0054	5,89	5,53	11,42	8,69
Савушкина ул, 33 к 1	0,188178	0,03980331	0,2280	378,48	90,55	469,03	424,25
Савушкина ул, 33 к 2	0,269714	0,06860834	0,3383	542,47	156,08	698,55	621,36
Савушкина ул, 34	0,008123	0,01825	0,0264	16,34	41,52	57,86	37,32
Савушкина ул, 34	0,33871	0,07227443	0,4110	681,23	164,42	845,66	764,35
Савушкина ул, 34	0,004437	0,002433	0,0069	8,92	5,54	14,46	11,72
Савушкина ул, 34	0,003427	0,009731	0,0132	6,89	22,14	29,03	18,08
Савушкина ул, 35	0,189439	0,04661177	0,2361	381,01	106,04	487,05	434,61
Савушкина ул, 35	0,007082	0	0,0071	14,24		14,24	14,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 36	0,034278	0	0,0343	68,94		68,94	68,94
Савушкина ул, 36	0,152578	0,02319222	0,1758	306,87	52,76	359,64	333,55
Савушкина ул, 36	0,010611	0,015766	0,0264	21,34	35,87	57,21	39,47
Савушкина ул, 37 к 1	0,002891	0,002433	0,0053	5,81	5,54	11,35	8,61
Савушкина ул, 37 к 1	0,419684	0,09060491	0,5103	844,09	206,13	1050,22	948,29
Савушкина ул, 37 к 2	0,316029	0,07175071	0,3878	635,62	163,23	798,85	718,13
Савушкина ул, 39 к 1	0,328526	0,075	0,4035	660,75	170,63	831,38	747,00
Савушкина ул, 4	0,0387	0,114	0,1527	77,84	259,35	337,19	208,94
Савушкина ул, 4	0,073238	0	0,0732	147,30		147,30	147,30
Савушкина ул, 4 а	0,130939	0,010032	0,1410	263,35	22,82	286,18	274,89
Савушкина ул, 4 к1	0,003997	0,015766	0,0198	8,04	35,87	43,91	26,17
Савушкина ул, 4 к1	0,01249	0,002628	0,0151	25,12	5,98	31,10	28,14
Савушкина ул, 4 к1	0,006194	0	0,0062	12,46		12,46	12,46
Савушкина ул, 4 к1	0,007037	0,03416	0,0412	14,15	77,71	91,87	53,44
Савушкина ул, 4 к1	0,002037	0,00263	0,0047	4,10	5,98	10,08	7,12
Савушкина ул, 4 к1	0,015756	0,002628	0,0184	31,69	5,98	37,67	34,71
Савушкина ул, 4 к1	0,007811	0	0,0078	15,71		15,71	15,71
Савушкина ул, 4 к1	0,005233	0,002628	0,0079	10,52	5,98	16,50	13,55
Савушкина ул, 4 к1	0,003221	0,018394	0,0216	6,48	41,85	48,32	27,63
Савушкина ул, 4 к1	0,001915	0,006569	0,0085	3,85	14,94	18,80	11,41
Савушкина ул, 4 к1	0,001895	0,002628	0,0045	3,81	5,98	9,79	6,83
Савушкина ул, 4 к1	0,003111	0,02102	0,0241	6,26	47,82	54,08	30,43
Савушкина ул, 4 к1	0,003072	0,002628	0,0057	6,18	5,98	12,16	9,20
Савушкина ул, 4 к1	0,005052	0,006569	0,0116	10,16	14,94	25,11	17,72
Савушкина ул, 4 к1	0,001908	0,00394	0,0058	3,84	8,96	12,80	8,37
Савушкина ул, 4 к1	0,006565	0,018393	0,0250	13,20	41,84	55,05	34,36
Савушкина ул, 4 к1	0,004055	0,002628	0,0067	8,16	5,98	14,13	11,18
Савушкина ул, 4 к1	0,003958	0,002628	0,0066	7,96	5,98	13,94	10,98
Савушкина ул, 4 к1	0,012884	0,00263	0,0155	25,91	5,98	31,90	28,94
Савушкина ул, 4 к1	1,630727	0,19402271	1,8247	3279,82	441,40	3721,22	3502,94
Савушкина ул, 4 к1	0,019902	0,077514	0,0974	40,03	176,34	216,37	129,17
Савушкина ул, 4 к1	0,029236	0,135321	0,1646	58,80	307,86	366,66	214,42
Савушкина ул, 4 к1	0,012393	0,00263	0,0150	24,93	5,98	30,91	27,95
Савушкина ул, 4 к1	0,00207	0	0,0021	4,16		4,16	4,16
Савушкина ул, 4 к1	0,003137	0,00263	0,0058	6,31	5,98	12,29	9,33
Савушкина ул, 4 к1	0,00612	0	0,0061	12,31		12,31	12,31
Савушкина ул, 4 к1	0,006766	0,013466	0,0202	13,61	30,64	44,24	29,09
Савушкина ул, 4 к1	0,005928	0,016685	0,0226	11,92	37,96	49,88	31,11
Савушкина ул, 4 к1	0,003124	0,002628	0,0058	6,28	5,98	12,26	9,31
Савушкина ул, 4 к1	0,001882	0,00263	0,0045	3,79	5,98	9,77	6,81
Савушкина ул, 40	0,064728	0,000381	0,0651	130,18	0,87	131,05	130,62
Савушкина ул, 40	0,003078	0	0,0031	6,19		6,19	6,19
Савушкина ул, 41	0,061401	0	0,0614	123,49		123,49	123,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 41	0,165113	0,036578	0,2017	332,09	83,21	415,30	374,15
Савушкина ул, 41	0,236095	0,074145	0,3102	474,85	168,68	643,53	560,12
Савушкина ул, 41	0,03556	0,090951	0,1265	71,52	206,91	278,43	176,11
Савушкина ул, 41	0,054301	0,00890337	0,0632	109,21	20,26	129,47	119,45
Савушкина ул, 41	0,075393	0	0,0754	151,64		151,64	151,64
Савушкина ул, 42 к 1	0,050274	0,024715	0,0750	101,11	56,23	157,34	129,54
Савушкина ул, 42 к 1	0,004943	0	0,0049	9,94		9,94	9,94
Савушкина ул, 43	0,53014	0	0,5301	1066,25		1066,25	1066,25
Савушкина ул, 44 а	0,007501	0	0,0075	15,09		15,09	15,09
Савушкина ул, 44 в	0,039968	0	0,0400	80,39		80,39	80,39
Савушкина ул, 44 в	0,010719	0	0,0107	21,56		21,56	21,56
Савушкина ул, 45 а	0,278	0	0,2780	559,13		559,13	559,13
Савушкина ул, 46	0,012978	0,002628	0,0156	26,10	5,98	32,08	29,12
Савушкина ул, 46	0,008567	0	0,0086	17,23		17,23	17,23
Савушкина ул, 46	0,600907	0,03163	0,6325	1208,58	71,96	1280,54	1244,96
Савушкина ул, 46	0,043405	0,08934	0,1327	87,30	203,25	290,55	190,04
Савушкина ул, 46	0,810883	0,19176006	1,0026	1630,90	436,25	2067,15	1851,42
Савушкина ул, 47	0,012776	0,003954	0,0167	25,70	9,00	34,69	30,24
Савушкина ул, 47	0,037301	0	0,0373	75,02		75,02	75,02
Савушкина ул, 47	0	0,019	0,0190		43,23	43,23	21,85
Савушкина ул, 47	0,006238	0	0,0062	12,55		12,55	12,55
Савушкина ул, 48	0,175329	0,03563683	0,2110	352,63	81,07	433,71	393,61
Савушкина ул, 48	0,002558	0	0,0026	5,14		5,14	5,14
Савушкина ул, 49	0,586433	0,1425473	0,7290	1179,47	324,30	1503,77	1343,40
Савушкина ул, 50	0,179325	0,04355612	0,2229	360,67	99,09	459,76	410,76
Савушкина ул, 51	0,048957	0,016349	0,0653	98,47	37,19	135,66	117,27
Савушкина ул, 51	0	0,01703	0,0170		38,74	38,74	19,58
Савушкина ул, 51	0,581289	0,14821496	0,7295	1169,12	337,19	1506,31	1339,57
Савушкина ул, 52	0,00342	0,00169699	0,0051	6,88	3,86	10,74	8,83
Савушкина ул, 52	0,175606	0,04808143	0,2237	353,19	109,39	462,57	408,48
Савушкина ул, 6	0,001303	0,007909	0,0092	2,62	17,99	20,61	11,72
Савушкина ул, 6	0,000362	0	0,0004	0,73		0,73	0,73
Савушкина ул, 6	0,084208	0	0,0842	169,36		169,36	169,36
Савушкина ул, 6	0,382077	0	0,3821	768,46		768,46	768,46
Савушкина ул, 6	0,001284	0,001977	0,0033	2,58	4,50	7,08	4,86
Савушкина ул, 6	0,000357	0	0,0004	0,72		0,72	0,72
Савушкина ул, 6	0,001348	0,001348	0,0027	2,71	3,07	5,78	4,26
Савушкина ул, 6	0,000375	0	0,0004	0,75		0,75	0,75
Савушкина ул, 6	0,001258	0,007909	0,0092	2,53	17,99	20,52	11,63
Савушкина ул, 6	0,000349	0	0,0003	0,70		0,70	0,70
Савушкина ул, 6	0,047817	0	0,0478	96,17		96,17	96,17
Савушкина ул, 6	0,00043	0	0,0004	0,86		0,86	0,86
Савушкина ул, 6	0,000443	0	0,0004	0,89		0,89	0,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,159403	0,016806	0,1762	320,60	38,23	358,83	339,93
Савушкина ул, 6	0,001548	0,005932	0,0075	3,11	13,50	16,61	9,94
Савушкина ул, 6	0,001594	0,00692	0,0085	3,21	15,74	18,95	11,16
Савушкина ул, 6	0,002536	0,019772	0,0223	5,10	44,98	50,08	27,84
Савушкина ул, 6	0,000704	0	0,0007	1,42		1,42	1,42
Савушкина ул, 6	0,002568	0,007909	0,0105	5,16	17,99	23,16	14,26
Савушкина ул, 6	0,000713	0	0,0007	1,43		1,43	1,43
Савушкина ул, 6	0,001316	0,007909	0,0092	2,65	17,99	20,64	11,74
Савушкина ул, 6	0,000366	0	0,0004	0,74		0,74	0,74
Савушкина ул, 6	0,042397	0,009886	0,0523	85,27	22,49	107,76	96,64
Савушкина ул, 6	1,435099	0,120609	1,5557	2886,36	274,39	3160,74	3025,06
Савушкина ул, 6	0,226008	0,017795	0,2438	454,56	40,48	495,04	475,03
Савушкина ул, 6	0,000389	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,001399	0,007909	0,0093	2,81	17,99	20,81	11,91
Савушкина ул, 6	0,001392	0,007909	0,0093	2,80	17,99	20,79	11,90
Савушкина ул, 6	0,000387	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,001413	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,000385	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,001385	0,007909	0,0093	2,79	17,99	20,78	11,88
Савушкина ул, 6	0,001428	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,87	11,97
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,000396	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,001413	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,001392	0,007909	0,0093	2,80	17,99	20,79	11,90
Савушкина ул, 6	0,000387	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,001378	0,007909	0,0093	2,77	17,99	20,76	11,87
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,000383	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,00039	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,001406	0,007909	0,0093	2,83	17,99	20,82	11,92
Савушкина ул, 6	0,001455	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,000404	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,000398	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,0004	0	0,0004	0,80		0,80	0,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,001406	0,007909	0,0093	2,83	17,99	20,82	11,92
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,0004	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001406	0,007909	0,0093	2,83	17,99	20,82	11,92
Савушкина ул, 6	0,000398	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,00039	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,001428	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,87	11,97
Савушкина ул, 6	0,000396	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000394	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,00142	0,007909	0,0093	2,86	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,000396	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,002071	0,007909	0,0100	4,17	17,99	22,16	13,26
Савушкина ул, 6	0,000398	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,000371	0	0,0004	0,75		0,75	0,75
Савушкина ул, 6	0,000385	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,001336	0,007909	0,0092	2,69	17,99	20,68	11,78
Савушкина ул, 6	0,001385	0,007909	0,0093	2,79	17,99	20,78	11,88
Савушкина ул, 6	0,00129	0,007909	0,0092	2,59	17,99	20,59	11,69
Савушкина ул, 6	0,001297	0,007909	0,0092	2,61	17,99	20,60	11,70
Савушкина ул, 6	0,00129	0,007909	0,0092	2,59	17,99	20,59	11,69
Савушкина ул, 6	0,000358	0	0,0004	0,72		0,72	0,72
Савушкина ул, 6	0,00036	0	0,0004	0,72		0,72	0,72
Савушкина ул, 6	0,000358	0	0,0004	0,72		0,72	0,72
Савушкина ул, 6	0,001392	0,007909	0,0093	2,80	17,99	20,79	11,90
Савушкина ул, 6	0,000387	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,001385	0,007909	0,0093	2,79	17,99	20,78	11,88
Савушкина ул, 6	0,000385	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,001378	0,007909	0,0093	2,77	17,99	20,76	11,87
Савушкина ул, 6	0,000383	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,001364	0,007909	0,0093	2,74	17,99	20,74	11,84
Савушкина ул, 6	0,000379	0	0,0004	0,76		0,76	0,76
Савушкина ул, 6	0,001406	0,007909	0,0093	2,83	17,99	20,82	11,92
Савушкина ул, 6	0,001413	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,00039	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000379	0	0,0004	0,76		0,76	0,76
Савушкина ул, 6	0,001364	0,007909	0,0093	2,74	17,99	20,74	11,84
Савушкина ул, 6	0,001357	0,007909	0,0093	2,73	17,99	20,72	11,82
Савушкина ул, 6	0,000377	0	0,0004	0,76		0,76	0,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,001413	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,001371	0,007909	0,0093	2,76	17,99	20,75	11,85
Савушкина ул, 6	0,000381	0	0,0004	0,77		0,77	0,77
Савушкина ул, 6	0,001462	0,007909	0,0094	2,94	17,99	20,93	12,04
Савушкина ул, 6	0,001413	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,000406	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000392	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,001297	0,007909	0,0092	2,61	17,99	20,60	11,70
Савушкина ул, 6	0,00036	0	0,0004	0,72		0,72	0,72
Савушкина ул, 6	0,00131	0,007909	0,0092	2,63	17,99	20,63	11,73
Савушкина ул, 6	0,000364	0	0,0004	0,73		0,73	0,73
Савушкина ул, 6	0,001303	0,007909	0,0092	2,62	17,99	20,61	11,72
Савушкина ул, 6	0,000362	0	0,0004	0,73		0,73	0,73
Савушкина ул, 6	0,001342	0,008897	0,0102	2,70	20,24	22,94	12,93
Савушкина ул, 6	0,000373	0	0,0004	0,75		0,75	0,75
Савушкина ул, 6	0	0					
Савушкина ул, 6	0,000793	0	0,0008	1,59		1,59	1,59
Савушкина ул, 6	0,000389	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000393	0	0,0004	0,79		0,79	0,79
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000397	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000504	0	0,0005	1,01		1,01	1,01
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000409	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000309	0	0,0003	0,62		0,62	0,62
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000399	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000411	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000409	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,000409	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000413	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Савушкина ул, 6	0,000413	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Савушкина ул, 6	0,000411	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000409	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000411	0	0,0004	0,83		0,83	0,83
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000397	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000403	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000517	0	0,0005	1,04		1,04	1,04
Савушкина ул, 6	0,000399	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,000407	0	0,0004	0,82		0,82	0,82
Савушкина ул, 6	0,000401	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000405	0	0,0004	0,81		0,81	0,81
Савушкина ул, 6	0,000389	0	0,0004	0,78		0,78	0,78
Савушкина ул, 6	0,000802	0	0,0008	1,61		1,61	1,61
Савушкина ул, 6	0,000399	0	0,0004	0,80		0,80	0,80
Савушкина ул, 6	0,002824	0,007909	0,0107	5,68	17,99	23,67	14,78
Савушкина ул, 6	0,001383	0,007909	0,0093	2,78	17,99	20,77	11,88
Савушкина ул, 6	0,001398	0,007909	0,0093	2,81	17,99	20,80	11,91
Савушкина ул, 6	0,001398	0,007909	0,0093	2,81	17,99	20,80	11,91
Савушкина ул, 6	0,001398	0,007909	0,0093	2,81	17,99	20,80	11,91
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001412	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,001796	0,007909	0,0097	3,61	17,99	21,61	12,71
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,001456	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,001419	0,007909	0,0093	2,85	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001419	0,007909	0,0093	2,85	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001463	0,007909	0,0094	2,94	17,99	20,94	12,04
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001456	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001456	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001456	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,00147	0,007909	0,0094	2,96	17,99	20,95	12,05
Савушкина ул, 6	0,001463	0,007909	0,0094	2,94	17,99	20,94	12,04
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001456	0,007909	0,0094	2,93	17,99	20,92	12,02
Савушкина ул, 6	0,001463	0,007909	0,0094	2,94	17,99	20,94	12,04
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001412	0,007909	0,0093	2,84	17,99	20,83	11,94
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001434	0,007909	0,0093	2,88	17,99	20,88	11,98
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001844	0,007909	0,0098	3,71	17,99	21,70	12,80
Савушкина ул, 6	0,001419	0,007909	0,0093	2,85	17,99	20,85	11,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Савушкина ул, 6	0,001448	0,007909	0,0094	2,91	17,99	20,91	12,01
Савушкина ул, 6	0,001427	0,007909	0,0093	2,87	17,99	20,86	11,97
Савушкина ул, 6	0,001441	0,007909	0,0094	2,90	17,99	20,89	11,99
Савушкина ул, 6	0,001383	0,007909	0,0093	2,78	17,99	20,77	11,88
Савушкина ул, 6	0,002853	0,007909	0,0108	5,74	17,99	23,73	14,83
Савушкина ул, 6	0,001419	0,007909	0,0093	2,85	17,99	20,85	11,95
Савушкина ул, 6	0,001336	0,005932	0,0073	2,69	13,50	16,18	9,51
Савушкина ул, 6	0,000371	0	0,0004	0,75		0,75	0,75
Савушкина ул, 6 к 2	0,180293	0	0,1803	362,62		362,62	362,62
Савушкина ул, 9	0,002422	0,00365	0,0061	4,87	8,30	13,18	9,07
Савушкина ул, 9	0,269114	0,05813378	0,3272	541,26	132,25	673,51	608,11
Саратовская ул, 12	0,012474	0,00104746	0,0135	25,09	2,38	27,47	26,29
Саратовская ул, 16	0,217181	0,016147	0,2333	436,81	36,73	473,54	455,38
Сахалинская ул, 7	0,008996	0,01314	0,0221	18,09	29,89	47,99	33,20
Сахалинская ул, 7	0,630769	0,13066836	0,7614	1268,64	297,27	1565,91	1418,91
Сахалинская ул, 7 а	0,356527	0,09050622	0,4470	717,07	205,90	922,97	821,15
Сахалинская ул, 7 б	0,222841	0,067314	0,2902	448,19	153,14	601,33	525,60
Сахалинская ул, 9	0,204656	0,06618268	0,2708	411,62	150,57	562,18	487,73
Сахалинская ул, 9 к1	0,389309	0,09672853	0,4860	783,00	220,06	1003,06	894,24
Свердлова ул, 11	0,023184	0	0,0232	46,63		46,63	46,63
Свердлова ул, 12	0,007868	0	0,0079	15,82		15,82	15,82
Свердлова ул, 12	0,160623	0,0407278	0,2014	323,05	92,66	415,71	369,89
Свердлова ул, 12	0,009758	0,005255	0,0150	19,63	11,96	31,58	25,67
Свердлова ул, 13	0,002301	0	0,0023	4,63		4,63	4,63
Свердлова ул, 13	0,022191	0,00052373	0,0227	44,63	1,19	45,82	45,23
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,011514	0,002433	0,0139	23,16	5,54	28,69	25,96
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,021023	0	0,0210	42,28		42,28	42,28
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,018901	0	0,0189	38,01		38,01	38,01
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,150486	0,04870668	0,1992	302,67	110,81	413,47	358,68
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,006547	0	0,0065	13,17		13,17	13,17
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,011768	0	0,0118	23,67		23,67	23,67
Свердлова ул, 17 и 19 (общ. эл. уз.)	0,010847	0	0,0108	21,82		21,82	21,82
Свердлова ул, 18	0,004263	0,00263	0,0069	8,57	5,98	14,56	11,60
Свердлова ул, 18	0,046652	0,01301027	0,0597	93,83	29,60	123,43	108,79
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,009934	0	0,0099	19,98		19,98	19,98
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,004894	0	0,0049	9,84		9,84	9,84
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,005524	0	0,0055	11,11		11,11	11,11
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,010039	0	0,0100	20,19		20,19	20,19
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,0263	0,00418982	0,0305	52,90	9,53	62,43	57,71
Свердлова ул, 21/Кирова 6	0,006821	0	0,0068	13,72		13,72	13,72
Свердлова ул, 25	0,100476	0	0,1005	202,08		202,08	202,08
Свердлова ул, 29	0,407634	0,0768	0,4844	819,86	174,72	994,58	908,18
Свердлова ул, 31	0,062339	0,013138	0,0755	125,38	29,89	155,27	140,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свердлова ул, 31	0,661094	0,14028464	0,8014	1329,63	319,15	1648,78	1490,96
Свердлова ул, 31	0,062393	0,0008	0,0632	125,49	1,82	127,31	126,41
Свердлова ул, 34	0,111125	0	0,1111	223,50		223,50	223,50
Свердлова ул, 37	0,162255	0	0,1623	326,34		326,34	326,34
Свердлова ул, 37	0,006118	0	0,0061	12,30		12,30	12,30
Свердлова ул, 37	0,007255	0	0,0073	14,59		14,59	14,59
Свердлова ул, 37	0,006514	0	0,0065	13,10		13,10	13,10
Свердлова ул, 37	0,011055	0	0,0111	22,23		22,23	22,23
Свердлова ул, 37	0,008134	0	0,0081	16,36		16,36	16,36
Свердлова ул, 37	0,002457	0	0,0025	4,94		4,94	4,94
Свердлова ул, 39	0,005318	0	0,0053	10,70		10,70	10,70
Свердлова ул, 39	0,004101	0	0,0041	8,25		8,25	8,25
Свердлова ул, 39	0,004082	0	0,0041	8,21		8,21	8,21
Свердлова ул, 39	0,0045	0	0,0045	9,05		9,05	9,05
Свердлова ул, 39	0,003893	0,002433	0,0063	7,83	5,54	13,36	10,63
Свердлова ул, 39	0,003401	0	0,0034	6,84		6,84	6,84
Свердлова ул, 39	0,006156	0,00243	0,0086	12,38	5,53	17,91	15,18
Свердлова ул, 39	0,001754	0,00243	0,0042	3,53	5,53	9,06	6,32
Свердлова ул, 39	0,007322	0	0,0073	14,73		14,73	14,73
Свердлова ул, 39	0,004832	0	0,0048	9,72		9,72	9,72
Свердлова ул, 39	0,007573	0	0,0076	15,23		15,23	15,23
Свердлова ул, 39	0,123035	0,02618639	0,1492	247,46	59,57	307,03	277,57
Свердлова ул, 39	0,006902	0	0,0069	13,88		13,88	13,88
Свердлова ул, 39	0,008572	0	0,0086	17,24		17,24	17,24
Свердлова ул, 39	0,002131	0	0,0021	4,29		4,29	4,29
Свердлова ул, 39	0,008599	0	0,0086	17,29		17,29	17,29
Свердлова ул, 39	0,006142	0	0,0061	12,35		12,35	12,35
Свердлова ул, 39	0,005051	0	0,0051	10,16		10,16	10,16
Свердлова ул, 39	0,004389	0	0,0044	8,83		8,83	8,83
Свердлова ул, 41	0,021937	0,041966	0,0639	44,12	95,47	139,59	92,38
Свердлова ул, 41	0,091374	0,01256947	0,1039	183,78	28,60	212,37	198,23
Свердлова ул, 41	0,021492	0,0219	0,0434	43,23	49,82	93,05	68,41
Свердлова ул, 41	0,003882	0	0,0039	7,81		7,81	7,81
Свердлова ул, 42	0,037708	0	0,0377	75,84		75,84	75,84
Свердлова ул, 43	0,001888	0	0,0019	3,80		3,80	3,80
Свердлова ул, 43	0,018375	0	0,0184	36,96		36,96	36,96
Свердлова ул, 43	0,001824	0	0,0018	3,67		3,67	3,67
Свердлова ул, 45	0,007536	0	0,0075	15,16		15,16	15,16
Свердлова ул, 45	0,056124	0,000309	0,0564	112,88	0,70	113,58	113,24
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,002193	0	0,0022	4,41		4,41	4,41
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,003986	0	0,0040	8,02		8,02	8,02
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,003354	0	0,0034	6,75		6,75	6,75
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,006536	0	0,0065	13,15		13,15	13,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,002198	0	0,0022	4,42		4,42	4,42
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,053161	0	0,0532	106,92		106,92	106,92
Свердлова ул, 46/Коммун16	0,004049	0	0,0040	8,14		8,14	8,14
Свердлова ул, 48	0,002829	0	0,0028	5,69		5,69	5,69
Свердлова ул, 48	0,007625	0,00243	0,0101	15,34	5,53	20,86	18,13
Свердлова ул, 48	0,054369	0,00209491	0,0565	109,35	4,77	114,12	111,76
Свердлова ул, 51	0,001172	0	0,0012	2,36		2,36	2,36
Свердлова ул, 51	0,016104	0	0,0161	32,39		32,39	32,39
Свердлова ул, 52	0,020986	0,00692	0,0279	42,21	15,74	57,95	50,17
Свердлова ул, 53	0,011807	0,00016	0,0120	23,75	0,36	24,11	23,93
Свердлова ул, 53	0,039803	0,00995083	0,0498	80,05	22,64	102,69	91,50
Свердлова ул, 55	0,002809	0	0,0028	5,65		5,65	5,65
Свердлова ул, 55	0,00397	0	0,0040	7,98		7,98	7,98
Свердлова ул, 55	0,052246	0	0,0522	105,08		105,08	105,08
Свердлова ул, 64	0,63	0,057	0,6870	1267,09	129,68	1396,77	1332,64
Свердлова ул, 64	0,07824	0,009886	0,0881	157,36	22,49	179,85	168,73
Свердлова ул, 64	0,056	0	0,0560	112,63		112,63	112,63
Свердлова ул, 64	0,0347	0,003954	0,0387	69,79	9,00	78,79	74,34
Свердлова ул, 64	0,081	0	0,0810	162,91		162,91	162,91
Свердлова ул, 64	0,17	0,073156	0,2432	341,91	166,43	508,34	426,04
Свердлова ул, 64	0,243318	0,019772	0,2631	489,38	44,98	534,36	512,11
Свердлова ул, 64	0,009222	0	0,0092	18,55		18,55	18,55
Свердлова ул, 67	0,258538	0,009886	0,2684	519,99	22,49	542,48	531,36
Свердлова ул, 67	0,025652	0,003954	0,0296	51,59	9,00	60,59	56,14
Свердлова ул, 67	0,016045	0	0,0160	32,27		32,27	32,27
Свердлова ул, 67	0,014426	0,005932	0,0204	29,01	13,50	42,51	35,84
Свердлова ул, 67	0,003126	0,002966	0,0061	6,29	6,75	13,03	9,70
Свердлова ул, 67	0,003844	0	0,0038	7,73		7,73	7,73
Свердлова ул, 67	0,007959	0	0,0080	16,01		16,01	16,01
Свердлова ул, 67	0,003721	0,03559	0,0393	7,48	80,97	88,45	48,41
Свердлова ул, 73	0,045409	0	0,0454	91,33		91,33	91,33
Свердлова ул, 81	0,154439	0,00124	0,1557	310,62	2,82	313,44	312,04
Селенского ул, 13	0,183252	0,010875	0,1941	368,57	24,74	393,31	381,07
Селенского ул, 15 а	0,122379	0	0,1224	246,14		246,14	246,14
Сен-Симона ул, 10 / пер.Валдайский, 12	0,035307	0	0,0353	71,01		71,01	71,01
Сен-Симона ул, 10 / пер.Валдайский, 12	0,007681	0	0,0077	15,45		15,45	15,45
Сен-Симона ул, 10 / пер.Валдайский, 12	0,276241	0	0,2762	555,59		555,59	555,59
Сен-Симона ул, 10 / пер.Валдайский, 12	0,013167	0	0,0132	26,48		26,48	26,48
Сен-Симона ул, 31	0,706197	0,00842	0,7146	1420,35	19,16	1439,50	1430,03
Сен-Симона ул, 33	0,005586	0,01051	0,0161	11,23	23,91	35,15	23,32
Сен-Симона ул, 33	0,283641	0,05939471	0,3430	570,48	135,12	705,60	638,78
Сен-Симона ул, 33к1	0,007654	0	0,0077	15,39		15,39	15,39
Сен-Симона ул, 33к1	0,183349	0,0188542	0,2022	368,76	42,89	411,66	390,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сен-Симона ул, 35	0,189306	0,03823213	0,2275	380,74	86,98	467,72	424,71
Сен-Симона ул, 35	0,004533	0,00243	0,0070	9,12	5,53	14,65	11,91
Сен-Симона ул, 36	0,001525	0	0,0015	3,07		3,07	3,07
Сен-Симона ул, 36	0,011412	0	0,0114	22,95		22,95	22,95
Сен-Симона ул, 36	0,005423	0	0,0054	10,91		10,91	10,91
Сен-Симона ул, 38/Щекина пер.6	0,003543	0	0,0035	7,13		7,13	7,13
Сен-Симона ул, 38/Щекина пер.6	0,003218	0,00448	0,0077	6,47	10,19	16,66	11,62
Сен-Симона ул, 38/Щекина пер.6	0,399096	0,07613669	0,4752	802,69	173,21	975,90	890,24
Сен-Симона ул, 40	0,142719	0,04870668	0,1914	287,05	110,81	397,85	343,06
Сен-Симона ул, 40 к 1	0,141843	0,03561349	0,1775	285,28	81,02	366,30	326,24
Сен-Симона ул, 42	0,299137	0,08994056	0,3891	601,64	204,61	806,26	705,07
Сен-Симона ул, 42 к 1	0,478188	0,06052604	0,5387	961,76	137,70	1099,46	1031,37
Сен-Симона ул, 42 к 2	0,367748	0,07636463	0,4441	739,64	173,73	913,37	827,46
Сен-Симона ул, 42 к 3	0,594565	0,04581878	0,6404	1195,83	104,24	1300,06	1248,52
Сен-Симона ул, 42 к 4	0,331473	0,02206089	0,3535	666,68	50,19	716,87	692,05
Сен-Симона ул, 42 к 5	0,00969	0,00657	0,0163	19,49	14,95	34,44	27,04
Сен-Симона ул, 42 к 5	0,010047	0,024962	0,0350	20,21	56,79	77,00	48,91
Сен-Симона ул, 42 к 5	0,373426	0,03393983	0,4074	751,06	77,21	828,27	790,09
Сен-Симона ул, 42 к 5	0,010742	0,000283	0,0110	21,60	0,64	22,25	21,93
Сен-Симона ул, 42 к 6	0,013979	0,017736	0,0317	28,12	40,35	68,46	48,51
Сен-Симона ул, 42 к 6	0,014417	0,009197	0,0236	29,00	20,92	49,92	39,57
Сен-Симона ул, 42 к 6	0,008649	0,00263	0,0113	17,40	5,98	23,38	20,42
Сен-Симона ул, 42 к 6	0,320018	0,04468745	0,3647	643,64	101,66	745,30	695,03
Сен-Симона ул, 42 к 6	0	0,006569	0,0066		14,94	14,94	7,55
Сен-Симона ул, 44	0,003722	0,002628	0,0064	7,49	5,98	13,46	10,51
Сен-Симона ул, 44	0,265472	0,06278869	0,3283	533,93	142,84	676,78	606,14
Сен-Симона ул, 46	0,326103	0,04581878	0,3719	655,88	104,24	760,12	708,57
Сен-Симона ул, 48а	0,057648	0	0,0576	115,95		115,95	115,95
Сен-Симона ул, 55	0,082	0,0375	0,1195	164,92	85,31	250,24	208,05
Сен-Симона ул, 57	0,11718	0,007227	0,1244	235,68	16,44	252,12	243,99
Смоляной пер, 2	0,002898	0	0,0029	5,83		5,83	5,83
Смоляной пер, 2	0,425396	0,065248	0,4906	855,58	148,44	1004,02	930,62
Смоляной пер, 2	0,014151	0	0,0142	28,46		28,46	28,46
Смоляной пер, 2	0,012051	0	0,0121	24,24		24,24	24,24
Смоляной пер, 2	0,091665	0	0,0917	184,36		184,36	184,36
Смоляной пер, 2	0,001984	0	0,0020	3,99		3,99	3,99
Смоляной пер, 2	0,23987	0	0,2399	482,44		482,44	482,44
Смоляной пер, 2	0,05095	0	0,0510	102,47		102,47	102,47
Смоляной пер, 2	0,00573	0	0,0057	11,52		11,52	11,52
Смоляной пер, 2	0,01397	0	0,0140	28,10		28,10	28,10
Смоляной пер, 2	0,003433	0	0,0034	6,90		6,90	6,90
Смоляной пер, 2	0,003945	0	0,0039	7,93		7,93	7,93
Смоляной пер, 2	0,0312	0	0,0312	62,75		62,75	62,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Смоляной пер, 2	0,01942	0	0,0194	39,06		39,06	39,06
Смоляной пер, 2	0,02357	0	0,0236	47,41		47,41	47,41
Смоляной пер, 2	0,01537	0	0,0154	30,91		30,91	30,91
Смоляной пер, 2 а	0,00435	0,00733219	0,0117	8,75	16,68	25,43	17,18
Смоляной пер, 2 б	0,028764	0	0,0288	57,85		57,85	57,85
Смоляной пер, 4	0,198901	0,008063	0,2070	400,04	18,34	418,39	409,31
Смоляной пер, 6	0,249917	0,07410197	0,3240	502,65	168,58	671,23	587,87
Смоляной пер, 8	0,02395	0,004	0,0280	48,17	9,10	57,27	52,77
Сов.Милиции ул, 1 а	0,089301	0	0,0893	179,61		179,61	179,61
Сов.Милиции ул, 12	0,006463	0,00339398	0,0099	13,00	7,72	20,72	16,90
Сов.Милиции ул, 12	0,008618	0,009731	0,0183	17,33	22,14	39,47	28,52
Сов.Милиции ул, 16	0,159497	0	0,1595	320,79		320,79	320,79
Сов.Милиции ул, 16	0,239554	0,045476	0,2850	481,81	103,46	585,26	534,10
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,003632	0,03892	0,0426	7,30	88,54	95,85	52,06
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,074037	0,03247112	0,1065	148,91	73,87	222,78	186,25
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,002016	0,00608	0,0081	4,05	13,83	17,89	11,05
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,001374	0	0,0014	2,76		2,76	2,76
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,000175	0	0,0002	0,35		0,35	0,35
Сов.Милиции ул, 2/Адмиралтейская, 20	0,000552	0	0,0006	1,11		1,11	1,11
Сов.Милиции ул, 21	0,010295	0,00209491	0,0124	20,71	4,77	25,47	23,12
Сов.Милиции ул, 23	0,074214	0	0,0742	149,26		149,26	149,26
Сов.Милиции ул, 23	0,024253	0	0,0243	48,78		48,78	48,78
Сов.Милиции ул, 38	0,078893	0,009	0,0879	158,67	20,48	179,15	169,02
Сов.Милиции ул, 38	0,004578	0,00052373	0,0051	9,21	1,19	10,40	9,81
Сов.Милиции ул, 4	0,029562	0,00628473	0,0358	59,46	14,30	73,75	66,68
Сов.Милиции ул, 5	0,340048	0,006055	0,3461	683,93	13,78	697,70	690,89
Сов.Милиции ул, 6	0,030646	0,00052373	0,0312	61,64	1,19	62,83	62,24
Сов.Милиции ул, 7	0,05831	0,001153	0,0595	117,28	2,62	119,90	118,60
Сов.Милиции ул, 7	0,094442	0,002595	0,0970	189,95	5,90	195,85	192,93
Сов.Милиции ул, 9/Кирова4	0,019844	0	0,0198	39,91		39,91	39,91
Сов.Милиции ул, 9/Кирова4	0,00671	0,002	0,0087	13,50	4,55	18,05	15,80
Сов.Милиции ул, 9/Кирова4	0,028039	0,00785592	0,0359	56,39	17,87	74,27	65,43
Советская ул, 10/Волод.18	0,004971	0	0,0050	10,00		10,00	10,00
Советская ул, 10/Волод.18	0,00648	0,00243	0,0089	13,03	5,53	18,56	15,83
Советская ул, 10/Волод.18	0,008317	0	0,0083	16,73		16,73	16,73
Советская ул, 10/Волод.18	0,175199	0,04661177	0,2218	352,37	106,04	458,41	405,97
Советская ул, 10/Волод.18	0,001713	0	0,0017	3,45		3,45	3,45
Советская ул, 10/Волод.18	0,002836	0,006082	0,0089	5,70	13,84	19,54	12,70
Советская ул, 11/Володарского ул,16	0,004773	0,007298	0,0121	9,60	16,60	26,20	17,99
Советская ул, 11/Володарского ул,16	0,009024	0,010948	0,0200	18,15	24,91	43,06	30,74
Советская ул, 11/Володарского ул,16	0,14051	0,03089994	0,1714	282,60	70,30	352,90	318,14
Советская ул, 12	0,416369	0,0407	0,4571	837,43	92,59	930,02	884,23
Советская ул, 14	0,36	0,033	0,3930	724,05	75,08	799,13	762,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Советская ул, 14	0,039204	0,037567	0,0768	78,85	85,46	164,31	122,05
Советская ул, 15	1,326975	0,1035	1,4305	2668,89	235,46	2904,36	2787,92
Советская ул, 17	0,031622	0,004866	0,0365	63,60	11,07	74,67	69,20
Советская ул, 17	0,241426	0,01256947	0,2540	485,57	28,60	514,17	500,03
Советская ул, 17	0,027362	0,006082	0,0334	55,03	13,84	68,87	62,03
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,005065	0,00973	0,0148	10,19	22,14	32,32	21,38
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003982	0,002433	0,0064	8,01	5,54	13,54	10,81
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0	0,00243	0,0024		5,53	5,53	2,79
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,005773	0,00487	0,0106	11,61	11,08	22,69	17,21
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003098	0,006082	0,0092	6,23	13,84	20,07	13,23
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,09346	0,01780674	0,1113	187,97	40,51	228,48	208,45
Советская ул, 2 а/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,008355	0	0,0084	16,80		16,80	16,80
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,012844	0,01825	0,0311	25,83	41,52	67,35	46,82
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003636	0,004866	0,0085	7,31	11,07	18,38	12,91
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,011714	0,006082	0,0178	23,56	13,84	37,40	30,55
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003801	0,00243	0,0062	7,64	5,53	13,17	10,44
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003928	0,002433	0,0064	7,90	5,54	13,44	10,70
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,102323	0,02042538	0,1227	205,80	46,47	252,27	229,29
Советская ул, 2 б/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,008678	0,00851	0,0172	17,45	19,36	36,81	27,24
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,00349	0,002433	0,0059	7,02	5,54	12,55	9,82
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,00796	0,00243	0,0104	16,01	5,53	21,54	18,80
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0	0,00365	0,0037		8,30	8,30	4,20
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0	0,00608	0,0061		13,83	13,83	6,99
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,312057	0,07122698	0,3833	627,63	162,04	789,67	709,54
Советская ул, 2 в/Третьяковского ул,7/Чернышевского ул,1	0,003205	0,007298	0,0105	6,45	16,60	23,05	14,84
Советская ул, 21	0,1015	0,057339	0,1588	204,14	130,45	334,59	270,08
Советская ул, 21	0,370452	0	0,3705	745,08		745,08	745,08
Советская ул, 22	0,002376	0	0,0024	4,78		4,78	4,78
Советская ул, 22	0,00891	0,0146	0,0235	17,92	33,22	51,14	34,71
Советская ул, 22	0,040619	0,01047456	0,0511	81,70	23,83	105,53	93,74
Советская ул, 23	0,501896	0	0,5019	1009,44		1009,44	1009,44
Советская ул, 25	0,193563	0	0,1936	389,31		389,31	389,31
Советская ул, 28	0,732	0,109735	0,8417	1472,24	249,65	1721,89	1598,44
Советская ул, 29 ж/д/Калинина,13	0,004236	0	0,0042	8,52		8,52	8,52
Советская ул, 32	0,048495	0,00628473	0,0548	97,54	14,30	111,83	104,76
Советская ул, 34/Советский пер,1/Калинина,11	0,002982	0	0,0030	6,00		6,00	6,00
Советская ул, 34/Советский пер,1/Калинина,11	0,098498	0,00104746	0,0995	198,11	2,38	200,49	199,31
Советская ул, 36	0,008237	0,00243	0,0107	16,57	5,53	22,10	19,36
Советская ул, 36	0,007499	0	0,0075	15,08		15,08	15,08
Советская ул, 36	0,022518	0	0,0225	45,29		45,29	45,29
Советская ул, 36	0,311733	0,0754168	0,3871	626,98	171,57	798,55	713,71
Советская ул, 36	0,012202	0	0,0122	24,54		24,54	24,54
Советская ул, 36	0,006016	0	0,0060	12,10		12,10	12,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Советская ул, 36	0,007031	0	0,0070	14,14		14,14	14,14
Советская ул, 36	0,006962	0	0,0070	14,00		14,00	14,00
Советская ул, 36	0,007438	0,00243	0,0099	14,96	5,53	20,49	17,75
Советская ул, 36	0,007192	0	0,0072	14,46		14,46	14,46
Советская ул, 4/Кирова, 18	0,251	0,215	0,4660	504,83	489,13	993,95	752,08
Советская ул, 4/Кирова, 18	0,14	0	0,1400	281,58		281,58	281,58
Советская ул, 8	0,00971	0	0,0097	19,53		19,53	19,53
Советская ул, 8	0,022779	0,003954	0,0267	45,81	9,00	54,81	50,36
Советская ул, 8	0,002273	0	0,0023	4,57		4,57	4,57
Советская ул, 8	0,019346	0	0,0193	38,91		38,91	38,91
Советская ул, 8	0,00129	0	0,0013	2,59		2,59	2,59
Советская ул, 8	0,002325	0	0,0023	4,68		4,68	4,68
Советская ул, 8	0,000981	0	0,0010	1,97		1,97	1,97
Советская ул, 8	0,085556	0,000706	0,0863	172,08	1,61	173,68	172,89
Советская ул, 8	0,033902	0,003954	0,0379	68,19	9,00	77,18	72,73
Советская ул, 8	0,007413	0	0,0074	14,91		14,91	14,91
Советская ул, 8	0,003288	0	0,0033	6,61		6,61	6,61
Советская ул, 8	0,0007	0	0,0007	1,41		1,41	1,41
Советская ул, 8	0,00525	0	0,0053	10,56		10,56	10,56
Советская ул, 8	0,014915	0	0,0149	30,00		30,00	30,00
Советская ул, 8	0,000505	0	0,0005	1,02		1,02	1,02
Советская ул, 9/Театр.5	0,00489	0	0,0049	9,84		9,84	9,84
Советская ул, 9/Театр.5	0	0,00243	0,0024		5,53	5,53	2,79
Советская ул, 9/Театр.5	0	0,11434	0,1143		260,12	260,12	131,49
Советская ул, 9/Театр.5	0,058032	0,01204574	0,0701	116,72	27,40	144,12	130,57
Советская ул, 9/Театр.5	0,007441	0,006082	0,0135	14,97	13,84	28,80	21,96
Советская ул, 9/Театр.5	0,00584	0,00243	0,0083	11,75	5,53	17,27	14,54
Советская ул, 9/Театр.5	0,008756	0	0,0088	17,61		17,61	17,61
Социалистическая ул, 35 (т.е. Социалистическая, 29)	0,279208	0,048441	0,3276	561,56	110,20	671,76	617,27
Социалистическая ул, 35 (т.е. Социалистическая, 29)	0,006746	0,007909	0,0147	13,57	17,99	31,56	22,66
Социалистическая ул, 39а	0,292	0,255	0,5470	587,29	580,13	1167,41	880,54
Спортивная ул, 36 а	0,1631	0,065	0,2281	328,04	147,88	475,91	402,79
Спортивная ул, 41	0,321024	0,07908289	0,4001	645,66	179,91	825,58	736,61
Спортивная ул, 41 б	0,211853	0,05551514	0,2674	426,09	126,30	552,39	489,93
Спортивная ул, 42	0,320686	0,08746254	0,4081	644,98	198,98	843,96	745,57
Ст.Здоровцева ул, 10	0,002493	0	0,0025	5,01		5,01	5,01
Ст.Здоровцева ул, 10	0,003445	0	0,0034	6,93		6,93	6,93
Ст.Здоровцева ул, 10	0,240765	0	0,2408	484,24		484,24	484,24
Ст.Здоровцева ул, 3	0,014999	0	0,0150	30,17		30,17	30,17
Ст.Здоровцева ул, 3	0,119061	0	0,1191	239,46		239,46	239,46
Ст.Здоровцева ул, 3	0,00826	0	0,0083	16,61		16,61	16,61
Ст.Здоровцева ул, 4	0,139561	0,00157118	0,1411	280,69	3,57	284,27	282,50
Ст.Здоровцева ул, 4	0,00305	0	0,0031	6,13		6,13	6,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ст.Здоровцева ул, 4 а	0,09918	0,003707	0,1029	199,48	8,43	207,91	203,74
Ст.Здоровцева ул, 5	0,192534	0	0,1925	387,24		387,24	387,24
Ст.Здоровцева ул, 6	0,004607	0	0,0046	9,27		9,27	9,27
Ст.Здоровцева ул, 6	0,003266	0	0,0033	6,57		6,57	6,57
Ст.Здоровцева ул, 6	0,23554	0	0,2355	473,73		473,73	473,73
Ст.Здоровцева ул, 6 а	0,242179	0	0,2422	487,09		487,09	487,09
Ст.Здоровцева ул, 8	0,112215	0	0,1122	225,69		225,69	225,69
Студенческая ул, 1	0,441491	0,11143579	0,5529	887,95	253,52	1141,47	1016,11
Студенческая ул, 3	0,446215	0,0313	0,4775	897,46	71,21	968,66	933,45
Студенческая ул, 4	0,774242	0,18214377	0,9564	1557,20	414,38	1971,58	1766,67
Студенческая ул, 4а	0,087218	0,00574	0,0930	175,42	13,06	188,48	182,02
Студенческая ул, 4б	0,012375	0	0,0124	24,89		24,89	24,89
Студенческая ул, 6	0,640611	0,11888621	0,7595	1288,44	270,47	1558,90	1425,16
Студенческая ул, 6 к 1	0,549288	0,010273	0,5596	1104,76	23,37	1128,13	1116,58
Студенческая ул, 7	0,013	0,017079	0,0301	26,15	38,85	65,00	45,79
Студенческая ул, 7	0,021085	0	0,0211	42,41		42,41	42,41
Студенческая ул, 7	0,013564	0	0,0136	27,28		27,28	27,28
Студенческая ул, 7	0,015567	0	0,0156	31,31		31,31	31,31
Студенческая ул, 7	0,004266	0,01537	0,0196	8,58	34,97	43,55	26,26
Студенческая ул, 7	0	0,08315259	0,0832		189,17	189,17	95,63
Студенческая ул, 7	0	0,08315259	0,0832		189,17	189,17	95,63
Сун-Ят-Сена ул, 2 а	0,008643	0	0,0086	17,38		17,38	17,38
Сун-Ят-Сена ул, 2 а	0,249591	0,06756088	0,3172	501,99	153,70	655,69	579,69
Сун-Ят-Сена ул, 2 б	0,007351	0,002433	0,0098	14,78	5,54	20,32	17,58
Сун-Ят-Сена ул, 2 б	0,250376	0,05918124	0,3096	503,57	134,64	638,21	571,63
Сун-Ят-Сена ул, 41 а	0,085886	0,04346941	0,1294	172,74	98,89	271,63	222,73
Сун-Ят-Сена ул, 43 а	0,016716	0,01971	0,0364	33,62	44,84	78,46	56,29
Сун-Ят-Сена ул, 43 а	0,026259	0,09059	0,1168	52,81	206,09	258,91	156,99
Сун-Ят-Сена ул, 43 а	0,159612	0,04242479	0,2020	321,02	96,52	417,54	369,81
Сун-Ят-Сена ул, 61	0,01055	0,022663	0,0332	21,22	51,56	72,78	47,28
Сун-Ят-Сена ул, 61	0,202003	0,06392002	0,2659	406,28	145,42	551,70	479,79
Сун-Ят-Сена ул, 61 б	0,16676	0,010047	0,1768	335,40	22,86	358,25	346,95
Сун-Ят-Сена ул, 61 к 2	0,338671	0,07489307	0,4136	681,16	170,38	851,54	767,28
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,351548	0,039177	0,3907	707,05	89,13	796,18	752,11
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,081826	0,031635	0,1135	164,57	71,97	236,54	200,95
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,015861	0,080077	0,0959	31,90	182,18	214,08	123,99
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,018977	0,017795	0,0368	38,17	40,48	78,65	58,63
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,162464	0,088974	0,2514	326,76	202,42	529,17	429,08
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,016416	0,009886	0,0263	33,02	22,49	55,51	44,39
Сун-Ят-Сена ул, 62	0,068687	0,017795	0,0865	138,15	40,48	178,63	158,61
Сун-Ят-Сена ул, 63	0,240427	0,04654753	0,2870	483,56	105,90	589,46	537,09
Сун-Ят-Сена ул, 63 к 2	0,136732	0,019675	0,1564	275,00	44,76	319,76	297,63
Сун-Ят-Сена ул, 64	0,339124	0,09107189	0,4302	682,07	207,19	889,26	786,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сун-Ят-Сена ул, 64 а	0,264401	0,15659461	0,4210	531,78	356,25	888,03	711,86
Сун-Ят-Сена ул, 64 б	0,245774	0,14559632	0,3914	494,32	331,23	825,55	661,75
Сун-Ят-Сена ул, 64 б	0,003957	0,00487	0,0088	7,96	11,08	19,04	13,56
Сун-Ят-Сена ул, 65	0,00802	0,004866	0,0129	16,13	11,07	27,20	21,73
Сун-Ят-Сена ул, 65	0,232477	0,05603887	0,2885	467,57	127,49	595,06	532,02
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,015855	0	0,0159	31,89		31,89	31,89
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,013764	0,007883	0,0216	27,68	17,93	45,62	36,75
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,009608	0	0,0096	19,32		19,32	19,32
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,290629	0,08484958	0,3755	584,53	193,03	777,56	682,11
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,023706	0,00253	0,0262	47,68	5,76	53,43	50,59
Сун-Ят-Сена ул, 66	0,007797	0,002628	0,0104	15,68	5,98	21,66	18,70
Сун-Ят-Сена ул, 66 а	0,003737	0	0,0037	7,52		7,52	7,52
Сун-Ят-Сена ул, 66 а	0,355164	0,11256711	0,4677	714,33	256,09	970,42	843,78
Сун-Ят-Сена ул, 66 а	0,004772	0	0,0048	9,60		9,60	9,60
Сун-Ят-Сена ул, 66 а	0,008612	0,04204	0,0507	17,32	95,64	112,96	65,67
Сун-Ят-Сена ул, 68 б	0,127908	0,012578	0,1405	257,26	28,61	285,87	271,72
Таманский 1-й пер, дом № 27	0,541163	0,06972658	0,6109	1088,42	158,63	1247,05	1168,61
Таманский 1-й пер, дом № 27	0,014588	0,00054474	0,0151	29,34	1,24	30,58	29,97
Таманский пер, 11	0,033756	0,00052373	0,0343	67,89	1,19	69,08	68,49
Таманский пер, 2	0,048268	0	0,0483	97,08		97,08	97,08
Таманский пер, 4	0,044528	0	0,0445	89,56		89,56	89,56
Таманский пер, 6	0,021329	0,00052373	0,0219	42,90	1,19	44,09	43,50
Таманский пер, 8	0,033109	0	0,0331	66,59		66,59	66,59
Таманский пер, 8/9	0,028939	0	0,0289	58,20		58,20	58,20
Тамбовская 32	0,165079	0,0407278	0,2058	332,02	92,66	424,67	378,85
Тамбовская 38	0,073117	0,0062223	0,0793	147,06	14,16	161,21	154,21
Татищева ул, 1 б	0,144386	0,017815	0,1622	290,40	40,53	330,93	310,89
Татищева ул, 10	0,014021	0	0,0140	28,20		28,20	28,20
Татищева ул, 10	0,007204	0	0,0072	14,49		14,49	14,49
Татищева ул, 10	0,156712	0	0,1567	315,19		315,19	315,19
Татищева ул, 10	0,005296	0	0,0053	10,65		10,65	10,65
Татищева ул, 10	0,004297	0	0,0043	8,64		8,64	8,64
Татищева ул, 10	0,004051	0	0,0041	8,15		8,15	8,15
Татищева ул, 10	0,006118	0	0,0061	12,30		12,30	12,30
Татищева ул, 11Б	0,202161	0,11888621	0,3210	406,60	270,47	677,06	543,32
Татищева ул, 12 а	0,063653	0	0,0637	128,02		128,02	128,02
Татищева ул, 13 а	0,261474	0,045413	0,3069	525,89	103,31	629,21	578,12
Татищева ул, 14 б	0,047435	0	0,0474	95,40		95,40	95,40
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,005597	0	0,0056	11,26		11,26	11,26
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,004095	0	0,0041	8,24		8,24	8,24
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,010831	0	0,0108	21,78		21,78	21,78
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,004212	0	0,0042	8,47		8,47	8,47
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,019701	0	0,0197	39,62		39,62	39,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,005977	0	0,0060	12,02		12,02	12,02
Татищева ул, 14/28 Армии4	0,147282	0	0,1473	296,22		296,22	296,22
Татищева ул, 16	0,295605	0,043385	0,3390	594,54	98,70	693,24	644,43
Татищева ул, 16	0,561276	0,1758	0,7371	1128,87	399,95	1528,82	1331,04
Татищева ул, 16	0,027381	0,03559	0,0630	55,07	80,97	136,04	96,00
Татищева ул, 16	0,311173	0,153	0,4642	625,85	348,08	973,93	801,80
Татищева ул, 16	0,307723	0,07866	0,3864	618,91	178,95	797,86	709,37
Татищева ул, 16	0,26263	0,03559	0,2982	528,22	80,97	609,18	569,15
Татищева ул, 16	0,055737	0	0,0557	112,10		112,10	112,10
Татищева ул, 16	0,639397	0,002966	0,6424	1285,99	6,75	1292,74	1289,41
Татищева ул, 16	0,004285	0	0,0043	8,62		8,62	8,62
Татищева ул, 16	0,014816	0,002966	0,0178	29,80	6,75	36,55	33,21
Татищева ул, 16	0,626062	0,19426	0,8203	1259,17	441,94	1701,12	1482,57
Татищева ул, 16	0,173868	0	0,1739	349,69		349,69	349,69
Татищева ул, 16	0,46176	0	0,4618	928,72		928,72	928,72
Татищева ул, 16	0,025045	0	0,0250	50,37		50,37	50,37
Татищева ул, 16	0,01692	0,001977	0,0189	34,03	4,50	38,53	36,30
Татищева ул, 16	0,054701	0,015818	0,0705	110,02	35,99	146,00	128,21
Татищева ул, 16	0,295015	0,002966	0,2980	593,35	6,75	600,10	596,76
Татищева ул, 16	0,333531	0,082054	0,4156	670,82	186,67	857,49	765,18
Татищева ул, 16	0,025598	0	0,0256	51,48		51,48	51,48
Татищева ул, 16	0,091083	0	0,0911	183,19		183,19	183,19
Татищева ул, 16	0,101672	0,03559	0,1373	204,49	80,97	285,46	245,42
Татищева ул, 16	0,659	0	0,6590	1325,42		1325,42	1325,42
Татищева ул, 16	0,001405	0,03559	0,0370	2,83	80,97	83,79	43,75
Татищева ул, 16	0,005543	0,005932	0,0115	11,15	13,50	24,64	17,97
Татищева ул, 16	0,296	0,11	0,4060	595,33	250,25	845,58	721,83
Татищева ул, 16 в	0,209617	0	0,2096	421,59		421,59	421,59
Татищева ул, 16 д	0,27419	0,039736	0,3139	551,47	90,40	641,87	597,16
Татищева ул, 16 ж	0,02101111	0,05027787	0,0713	42,26	114,38	156,64	100,08
Татищева ул, 16 з	0,589688	0,10521348	0,6949	1186,02	239,36	1425,38	1307,01
Татищева ул, 16 к 1	0,075696	0,00890337	0,0846	152,24	20,26	172,50	162,48
Татищева ул, 18	0,237679	0,004436	0,2421	478,03	10,09	488,13	483,14
Татищева ул, 18 а	0,245938	0,003046	0,2490	494,65	6,93	501,58	498,15
Татищева ул, 18 а	0,453164	0,002272	0,4554	911,43	5,17	916,60	914,04
Татищева ул, 18 б	0,191482	0,002027	0,1935	385,12	4,61	389,73	387,45
Татищева ул, 18 б	0,025628	0	0,0256	51,54		51,54	51,54
Татищева ул, 18 в	0,014566	0	0,0146	29,30		29,30	29,30
Татищева ул, 18 в	0,072258	0,001648	0,0739	145,33	3,75	149,08	147,22
Татищева ул, 2	0,051286	0,012852	0,0641	103,15	29,24	132,39	117,93
Татищева ул, 2	0,362714	0,633693	0,9964	729,51	1441,65	2171,16	1458,26
Татищева ул, 2	0,023273	0	0,0233	46,81		46,81	46,81
Татищева ул, 2	0,138326	0	0,1383	278,21		278,21	278,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Татищева ул, 2	1,045	0,08	1,1250	2101,77	182,00	2283,77	2193,77
Татищева ул, 2	0,109418	0,061293	0,1707	220,07	139,44	359,51	290,56
Татищева ул, 2	0,069701	0,104792	0,1745	140,19	238,40	378,59	260,70
Татищева ул, 2	1,91914	0,72668	2,6458	3859,89	1653,20	5513,09	4695,57
Татищева ул, 2	0,022	0	0,0220	44,25		44,25	44,25
Татищева ул, 2	0,04439	0	0,0444	89,28		89,28	89,28
Татищева ул, 2	0,0386	0	0,0386	77,63		77,63	77,63
Татищева ул, 2	0,022618	0	0,0226	45,49		45,49	45,49
Татищева ул, 2	0,01892	0	0,0189	38,05		38,05	38,05
Татищева ул, 2	0,219507	0,3035	0,5230	441,49	690,46	1131,95	790,51
Татищева ул, 2	0,210467	0,191788	0,4023	423,30	436,32	859,62	643,86
Татищева ул, 2	0,011379	0	0,0114	22,89		22,89	22,89
Татищева ул, 2	0,070828	0,050419	0,1212	142,45	114,70	257,16	200,44
Татищева ул, 2	0,045991	0	0,0460	92,50		92,50	92,50
Татищева ул, 2	0,143462	0,259013	0,4025	288,54	589,25	877,79	586,40
Татищева ул, 2	0,329239	0,615898	0,9451	662,19	1401,17	2063,35	1370,47
Татищева ул, 2	0,232511	0,498254	0,7308	467,64	1133,53	1601,17	1040,63
Татищева ул, 2	0,208579	0,305477	0,5141	419,51	694,96	1114,47	770,81
Татищева ул, 2	0,057878	0	0,0579	116,41		116,41	116,41
Татищева ул, 2	1,461737	0,128977	1,5907	2939,94	293,42	3233,36	3088,26
Татищева ул, 2 а	0,4715	0,012419	0,4839	948,31	28,25	976,56	962,59
Татищева ул, 2 а	0,07	0	0,0700	140,79		140,79	140,79
Татищева ул, 2 а	0,1776	0,01384	0,1914	357,20	31,49	388,69	373,12
Татищева ул, 2 а	0,4933	0,022244	0,5155	992,16	50,61	1042,76	1017,74
Татищева ул, 2 а	0,132988	0,078099	0,2111	267,47	177,68	445,15	357,29
Татищева ул, 2 а	0	0,078099	0,0781		177,68	177,68	89,81
Татищева ул, 2 а	0,103074	0,057339	0,1604	207,31	130,45	337,75	273,25
Татищева ул, 20а	1,936978	0,569131	2,5061	3895,77	1294,77	5190,54	4550,27
Татищева ул, 20а	0,475838	0,073651	0,5495	957,03	167,56	1124,59	1041,73
Татищева ул, 20а	0,083622	0,006624	0,0902	168,19	15,07	183,26	175,80
Татищева ул, 22 А	0,062585	0,040572	0,1032	125,87	92,30	218,18	172,53
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,011702	0	0,0117	23,54		23,54	23,54
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,00378	0	0,0038	7,60		7,60	7,60
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,013442	0	0,0134	27,04		27,04	27,04
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,014261	0	0,0143	28,68		28,68	28,68
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,44683	0	0,4468	898,69		898,69	898,69
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,015531	0	0,0155	31,24		31,24	31,24
Татищева ул, 22/Патышев 2	0,02932	0	0,0293	58,97		58,97	58,97
Татищева ул, 23 а	0,003357	0,009731	0,0131	6,75	22,14	28,89	17,94
Татищева ул, 23 а	0,009678	0,00314237	0,0128	19,46	7,15	26,61	23,08
Татищева ул, 4	0,156451	0,017743	0,1742	314,66	40,37	355,03	335,07
Татищева ул, 4	0,125758	0,017743	0,1435	252,93	40,37	293,30	273,34
Татищева ул, 4 а	0,280473	0,069202	0,3497	564,10	157,43	721,54	643,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Татищева ул, 4 б	0,005408	0,010122	0,0155	10,88	23,03	33,90	22,52
Татищева ул, 4 б	0,275472	0,03431855	0,3098	554,05	78,07	632,12	593,51
Татищева ул, 4 б	0,004529	0,00633	0,0109	9,11	14,40	23,51	16,39
Татищева ул, 4 б	0,004716	0,01898	0,0237	9,49	43,18	52,66	31,31
Татищева ул, 4 б	0,005221	0,00253	0,0078	10,50	5,76	16,26	13,41
Татищева ул, 6а лит.А	0,038869	0,00995083	0,0488	78,18	22,64	100,81	89,62
Татищева ул, 6а лит.Б	0,018302	0,00471355	0,0230	36,81	10,72	47,53	42,23
Татищева ул, 8	0,234861	0,006473	0,2413	472,37	14,73	487,09	479,81
Татищева ул, 8 а	0,288851	0,008239	0,2971	580,95	18,74	599,70	590,43
Татищева ул, 8 д	0,04444	0,01779	0,0622	89,38	40,47	129,85	109,84
Татищева ул, к 10	0,270198	0,07384562	0,3440	543,44	168,00	711,44	628,36
Татищева ул, к 10А	0,241095	0	0,2411	484,91		484,91	484,91
Татищева ул, к 11	0,197964	0,05289651	0,2509	398,16	120,34	518,50	458,99
Татищева ул, к 11 а	0,253474	0,06022869	0,3137	509,80	137,02	646,82	579,07
Татищева ул, к 12	0,197966	0,04242195	0,2404	398,16	96,51	494,67	446,95
Татищева ул, к 13	0,199496	0,04923041	0,2487	401,24	112,00	513,24	457,85
Татищева ул, к 14	0,006851	0,00243	0,0093	13,78	5,53	19,31	16,57
Татищева ул, к 14	0,191315	0,04294568	0,2343	384,78	97,70	482,49	434,17
Татищева ул, к 15	0,176755	0,094271	0,2710	355,50	214,47	569,97	463,91
Татищева ул, к 15а	0,008944	0	0,0089	17,99		17,99	17,99
Татищева ул, к 15а	0,212512	0,11260147	0,3251	427,42	256,17	683,59	556,91
Татищева ул, к 15а	0,001775	0,00608	0,0079	3,57	13,83	17,40	10,56
Татищева ул, к 15а	0,00866	0,002433	0,0111	17,42	5,54	22,95	20,22
Татищева ул, к 17	0,272336	0,07070325	0,3430	547,74	160,85	708,59	629,05
Татищева ул, к 17а	0,009005	0,01338	0,0224	18,11	30,44	48,55	33,50
Татищева ул, к 17а	0,226354	0,10055573	0,3269	455,26	228,76	684,02	570,90
Татищева ул, к 18	0,271058	0,06232361	0,3334	545,17	141,79	686,95	616,84
Татищева ул, к 18 а	0,121274	0,012092	0,1334	243,91	27,51	271,42	257,82
Татищева ул, к 19	0,004506	0,004866	0,0094	9,06	11,07	20,13	14,66
Татищева ул, к 19	0,267922	0,07227443	0,3402	538,86	164,42	703,29	621,98
Татищева ул, к 20	0,270675	0,06441852	0,3351	544,40	146,55	690,95	618,48
Татищева ул, к 21	0,271436	0,06337106	0,3348	545,93	144,17	690,10	618,81
Татищева ул, к 22	0,272492	0,07070325	0,3432	548,05	160,85	708,90	629,36
Татищева ул, к 23	0,269991	0,05933073	0,3293	543,02	134,98	678,00	611,25
Татищева ул, к 24	0,269237	0,0754168	0,3447	541,51	171,57	713,08	628,24
Татищева ул, к 25	0,272075	0,06651343	0,3386	547,21	151,32	698,53	623,70
Татищева ул, к 26	0,270767	0,06494224	0,3357	544,58	147,74	692,33	619,27
Татищева ул, к 27	0,003218	0,01703	0,0202	6,47	38,74	45,22	26,06
Татищева ул, к 27	0,001898	0	0,0019	3,82		3,82	3,82
Татищева ул, к 27	0,001148	0	0,0011	2,31		2,31	2,31
Татищева ул, к 27	0,000664	0	0,0007	1,34		1,34	1,34
Татищева ул, к 27	0,260187	0,0565626	0,3167	523,30	128,68	651,98	588,35
Татищева ул, к 28	0,271629	0,05184905	0,3235	546,32	117,96	664,27	605,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Татищева ул, к 29	0,004752	0,015813	0,0206	9,56	35,97	45,53	27,74
Татищева ул, к 29	0,259472	0,06494224	0,3244	521,87	147,74	669,61	596,55
Татищева ул, к 30	0,198966	0,02715135	0,2261	400,17	61,77	461,94	431,40
Татищева ул, к 31	0,270214	0,0659897	0,3362	543,47	150,13	693,60	619,36
Татищева ул, к 32	0,002519	0	0,0025	5,07		5,07	5,07
Татищева ул, к 32	0,262971	0,06075242	0,3237	528,90	138,21	667,12	598,77
Татищева ул, к 32	0,002384	0	0,0024	4,79		4,79	4,79
Татищева ул, к 32	0,003122	0,002433	0,0056	6,28	5,54	11,81	9,08
Татищева ул, к 33	0,00316	0,00243	0,0056	6,36	5,53	11,88	9,15
Татищева ул, к 33	0,282443	0,04189822	0,3243	568,07	95,32	663,39	616,25
Татищева ул, к 41	0,003206	0,002433	0,0056	6,45	5,54	11,98	9,25
Татищева ул, к 41	0,003253	0,01581	0,0191	6,54	35,97	42,51	24,72
Татищева ул, к 41	0,266354	0,06179988	0,3282	535,71	140,59	676,30	606,78
Татищева ул, к 42	0,271121	0,05289651	0,3240	545,30	120,34	665,63	606,13
Татищева ул, к 43	0,003206	0,002433	0,0056	6,45	5,54	11,98	9,25
Татищева ул, к 43	0,2668	0,06022869	0,3270	536,60	137,02	673,62	605,87
Татищева ул, к 43А	0,00166	0,013138	0,0148	3,34	29,89	33,23	18,45
Татищева ул, к 43А	0,31904	0,10521348	0,4243	641,67	239,36	881,03	762,67
Татищева ул, к 44	0,267792	0,06337106	0,3312	538,60	144,17	682,77	611,48
Татищева ул, к 44	0,003291	0,00608	0,0094	6,62	13,83	20,45	13,61
Татищева ул, к 56	0,270168	0,06913207	0,3393	543,38	157,28	700,65	622,88
Татищева ул, к 56А	0,042107	0,000905	0,0430	84,69	2,06	86,75	85,73
Татищева ул, к 56А	0,001575	0	0,0016	3,17		3,17	3,17
Татищева ул, к 56А	0,165072	0,03980331	0,2049	332,00	90,55	422,56	377,78
Татищева ул, к 56Б	0,030981	0,000905	0,0319	62,31	2,06	64,37	63,35
Татищева ул, к 56Б	0,176106	0,03718467	0,2133	354,20	84,60	438,79	396,96
Татищева ул, к 57	0,019246	0	0,0192	38,71		38,71	38,71
Татищева ул, к 57	0,030334	0,02433	0,0547	61,01	55,35	116,36	88,99
Татищева ул, к 57	0,265631	0,05865751	0,3243	534,25	133,45	667,70	601,71
Татищева ул, к 57А	0,429111	0,07183931	0,5010	863,05	163,43	1026,49	945,67
Татищева ул, к 59	0,397285	0,10788792	0,5052	799,04	245,45	1044,49	923,12
Татищева ул, к 61	0,011026	0,0146	0,0256	22,18	33,22	55,39	38,97
Татищева ул, к 61	0,007384	0	0,0074	14,85		14,85	14,85
Татищева ул, к 61	0,018749	0,00608	0,0248	37,71	13,83	51,54	44,70
Татищева ул, к 61	0,012071	0	0,0121	24,28		24,28	24,28
Татищева ул, к 61	0,004795	0	0,0048	9,64		9,64	9,64
Татищева ул, к 61	0,017957	0	0,0180	36,12		36,12	36,12
Татищева ул, к 61	0,004372	0	0,0044	8,79		8,79	8,79
Татищева ул, к 61	0,325542	0,06703716	0,3926	654,75	152,51	807,26	731,84
Татищева ул, к 61	0,006308	0,00365	0,0100	12,69	8,30	20,99	16,88
Татищева ул, к 61	0,005993	0	0,0060	12,05		12,05	12,05
Татищева ул, к 61	0,004971	0,00973	0,0147	10,00	22,14	32,13	21,19
Татищева ул, к 61	0,001952	0	0,0020	3,93		3,93	3,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Татищева ул, к 63	0,004672	0,00608	0,0108	9,40	13,83	23,23	16,39
Татищева ул, к 63	0,002835	0,01247	0,0153	5,70	28,37	34,07	20,04
Татищева ул, к 63	0,016889	0,0073	0,0242	33,97	16,61	50,58	42,36
Татищева ул, к 63	0,047025	0,03661	0,0836	94,58	83,29	177,87	136,68
Татищева ул, к 63	0,23803	0,05865751	0,2967	478,74	133,45	612,19	546,20
Татищева ул, к 9	0,273412	0,07227443	0,3457	549,90	164,42	714,33	633,02
Театральный пер, 2/Халт8	0,003782	0,002433	0,0062	7,61	5,54	13,14	10,40
Театральный пер, 2/Халт8	0,003728	0,004866	0,0086	7,50	11,07	18,57	13,09
Театральный пер, 2/Халт8	0,004942	0,004866	0,0098	9,94	11,07	21,01	15,54
Театральный пер, 2/Халт8	0,004589	0,002433	0,0070	9,23	5,54	14,76	12,03
Театральный пер, 2/Халт8	0,002171	0	0,0022	4,37		4,37	4,37
Театральный пер, 2/Халт8	0,004043	0,002433	0,0065	8,13	5,54	13,67	10,93
Театральный пер, 2/Халт8	0,003267	0,002433	0,0057	6,57	5,54	12,11	9,37
Театральный пер, 2/Халт8	0,004135	0,046223	0,0504	8,32	105,16	113,47	61,47
Театральный пер, 2/Халт8	0,19636	0,03823213	0,2346	394,93	86,98	481,91	438,90
Театральный пер, 2/Халт8	0,003167	0,00243	0,0056	6,37	5,53	11,90	9,16
Театральный пер, 2/Халт8	0,004105	0,00487	0,0090	8,26	11,08	19,34	13,86
Театральный пер, 3	0,069786	0,119208	0,1890	140,36	271,20	411,56	277,45
Театральный пер, 3	0,119495	0,036492	0,1560	240,34	83,02	323,35	282,30
Театральный пер, 3	0,022037	0,031626	0,0537	44,32	71,95	116,27	80,69
Театральный пер, 3	0,067687	0,01047456	0,0782	136,14	23,83	159,97	148,18
Тихвинская 3-я ул, 11	0,007833	0	0,0078	15,75		15,75	15,75
Тихвинская 3-я ул, 4 (Покровская Роща ул, 32)	0,007977	0,00052373	0,0085	16,04	1,19	17,24	16,65
Тихвинская 3-я ул, 5	0,003212	0,00157118	0,0048	6,46	3,57	10,03	8,27
Тихвинская 3-я ул, 7	0,004631	0	0,0046	9,31		9,31	9,31
Тихорецкий пер, 1	0,002072	0	0,0021	4,17		4,17	4,17
Тихорецкий пер, 1	0,137866	0,03903081	0,1769	277,28	88,80	366,08	322,17
Тихорецкий пер, 3	0,003691	0	0,0037	7,42		7,42	7,42
Тихорецкий пер, 3	0,151395	0,02092956	0,1723	304,49	47,61	352,11	328,56
Тихорецкий пер, 5 к 1	0,137505	0,04129346	0,1788	276,56	93,94	370,50	324,05
Тихорецкий пер, 7	0,150832	0,03167718	0,1825	303,36	72,07	375,43	339,79
Тихорецкий пер, 7 к 1	0,137982	0,03903081	0,1770	277,52	88,80	366,31	322,40
Товарищеская ул, 31 а	0,213575	0,05708633	0,2707	429,56	129,87	559,43	495,20
Третьяковского ул, 13	0,054655	0	0,0547	109,93		109,93	109,93
Третьяковского ул, 13	0,065972	0	0,0660	132,69		132,69	132,69
Третьяковского ул, 13	0,069558	0,018	0,0876	139,90	40,95	180,85	160,60
Третьяковского ул, 13	0,069717	0	0,0697	140,22		140,22	140,22
Третьяковского ул, 13	0,003878	0	0,0039	7,80		7,80	7,80
Третьяковского ул, 13	0,004711	0	0,0047	9,48		9,48	9,48
Третьяковского ул, 2	0,09546	0	0,0955	192,00		192,00	192,00
Третьяковского ул, 2	0,03101	0	0,0310	62,37		62,37	62,37
Третьяковского ул, 2	0,04497	0	0,0450	90,45		90,45	90,45
Третьяковского ул, 2	0,09336	0	0,0934	187,77		187,77	187,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тредиаковского ул, 2	0,020183	0	0,0202	40,59		40,59	40,59
Тредиаковского ул, 2	0,084009	0	0,0840	168,96		168,96	168,96
Тредиаковского ул, 2	0,124	0	0,1240	249,40		249,40	249,40
Тредиаковского ул, 2	0,065079	0	0,0651	130,89		130,89	130,89
Тредиаковского ул, 2	0,138448	0	0,1384	278,46		278,46	278,46
Тредиаковского ул, 2	0,208531	0	0,2085	419,41		419,41	419,41
Тредиаковского ул, 2	0,104094	0	0,1041	209,36		209,36	209,36
Трофимова 115	0	0,3373	0,3373		767,36	767,36	387,90
Трофимова 115	0,535933	0,1391	0,6750	1077,90	316,45	1394,35	1237,87
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,001901	0,00243	0,0043	3,82	5,53	9,35	6,62
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,003855	0,00243	0,0063	7,75	5,53	13,28	10,55
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,003378	0,01216	0,0155	6,79	27,66	34,46	20,78
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,003298	0	0,0033	6,63		6,63	6,63
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,053277	0,01466438	0,0679	107,15	33,36	140,52	124,02
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,002278	0	0,0023	4,58		4,58	4,58
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,018859	0,01247	0,0313	37,93	28,37	66,30	52,27
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,006648	0	0,0066	13,37		13,37	13,37
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,001985	0,006082	0,0081	3,99	13,84	17,83	10,99
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,003309	0,002433	0,0057	6,66	5,54	12,19	9,45
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,007479	0,035276	0,0428	15,04	80,25	95,30	55,61
Тургенева ул, 1/Эспланадная.15	0,002124	0	0,0021	4,27		4,27	4,27
Тургенева ул, 11/Эспланадная 5	0,0102	0,002	0,0122	20,51	4,55	25,06	22,81
Тургенева ул, 11/Эспланадная 5	0,004774	0,00692	0,0117	9,60	15,74	25,34	17,56
Тургенева ул, 4	0,010696	0	0,0107	21,51		21,51	21,51
Тургенева ул, 4	0,281498	0	0,2815	566,17		566,17	566,17
Тургенева ул, 4	0,376511	0,009886	0,3864	757,26	22,49	779,75	768,63
Тургенева ул, 4	0,003628	0	0,0036	7,30		7,30	7,30
Тургенева ул, 4	0,00669	0	0,0067	13,46		13,46	13,46
Тургенева ул, 4	0	0,016806	0,0168		38,23	38,23	19,33
Тургенева ул, 6	0,096373	0,01675929	0,1131	193,83	38,13	231,96	213,10
Тургенева ул, 6а	0,103568	0,02094911	0,1245	208,30	47,66	255,96	232,39
Тургенева ул, 8	0,004817	0,00157118	0,0064	9,69	3,57	13,26	11,50
Тургенева ул, 8	0,126005	0,01780674	0,1438	253,43	40,51	293,94	273,91
Тургенева ул, 9/Эспланадная ул, 7	0,004432	0,00052373	0,0050	8,91	1,19	10,11	9,52
Тютчева ул, 2	0,362553	0,09531846	0,4579	729,19	216,85	946,04	838,81
Тютчева ул, 4	0,006685	0	0,0067	13,45		13,45	13,45
Тютчева ул, 4	0,003886	0,00169699	0,0056	7,82	3,86	11,68	9,77
Тютчева ул, 4	0,253406	0,07353631	0,3269	509,67	167,30	676,96	594,23
Ужгородская ул, 3	0,007245	0,00052373	0,0078	14,57	1,19	15,76	15,17
Ужгородская ул, 3	0,266593	0,03980331	0,3064	536,19	90,55	626,74	581,96
Ужгородская ул, 7	0,061753	0	0,0618	124,20		124,20	124,20
Ужгородская ул, 7 а	0,138568	0,06284733	0,2014	278,70	142,98	421,67	350,97
Ужгородская ул, 9	0,243205	0	0,2432	489,15		489,15	489,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Украинская ул, 11 (10)	0	0,08711224	0,0871		198,18	198,18	100,18
Украинская ул, 11 (6)	0,395409	0	0,3954	795,27		795,27	795,27
Украинская ул, 12 (10)	0	0,00299	0,0030		6,80	6,80	3,44
Украинская ул, 12 (6)	0,001944	0	0,0019	3,91		3,91	3,91
Украинская ул, 12 (6)	0,05527	0	0,0553	111,16		111,16	111,16
Украинская ул, 12 (6)	0,022913	0	0,0229	46,08		46,08	46,08
Украинская ул, 12 (6)	0	0,07227443	0,0723		164,42	164,42	83,12
Украинская ул, 12 (6)	0,283433	0	0,2834	570,06		570,06	570,06
Украинская ул, 13 (10)	0	0,14507259	0,1451		330,04	330,04	166,83
Украинская ул, 13 (6)	0,725692	0	0,7257	1459,56		1459,56	1459,56
Украинская ул, 14 (6)	0,092567	0	0,0926	186,18		186,18	186,18
Украинская ул, 15 (10)	0	0,01361692	0,0136		30,98	30,98	15,66
Украинская ул, 15 (6)	0,058732	0	0,0587	118,13		118,13	118,13
Украинская ул, 16 (6)	0,071069	0	0,0711	142,94		142,94	142,94
Украинская ул, 17 (10)	0	0,01414065	0,0141		32,17	32,17	16,26
Украинская ул, 17 (6)	0,059897	0	0,0599	120,47		120,47	120,47
Украинская ул, 18 (6)	0,062345	0	0,0623	125,39		125,39	125,39
Украинская ул, 19 (10)	0	0,01675929	0,0168		38,13	38,13	19,27
Украинская ул, 19 (6)	0,057879	0	0,0579	116,41		116,41	116,41
Украинская ул, 21 (10)	0	0,01361692	0,0136		30,98	30,98	15,66
Украинская ул, 21 (6)	0,058694	0	0,0587	118,05		118,05	118,05
Украинская ул, 23 (10)	0	0,01728302	0,0173		39,32	39,32	19,88
Украинская ул, 23 (6)	0,057416	0	0,0574	115,48		115,48	115,48
Украинская ул, 25 (10)	0	0,01675929	0,0168		38,13	38,13	19,27
Украинская ул, 25 (6)	0,058248	0	0,0582	117,15		117,15	117,15
Украинская ул, 3 (10)	0,009618	0	0,0096	19,34		19,34	19,34
Украинская ул, 3 (10)	0,015246	0	0,0152	30,66		30,66	30,66
Украинская ул, 3 (10)	0,028875	0	0,0289	58,08		58,08	58,08
Украинская ул, 3 (6)	0,066	0	0,0660	132,74		132,74	132,74
Украинская ул, 3 (6)	0,021	0	0,0210	42,24		42,24	42,24
Украинская ул, 3 (6)	0,21	0	0,2100	422,36		422,36	422,36
Украинская ул, 3 (6)	0,105	0	0,1050	211,18		211,18	211,18
Украинская ул, 3 (6)	0,023	0	0,0230	46,26		46,26	46,26
Украинская ул, 3 (6)	0,034	0	0,0340	68,38		68,38	68,38
Украинская ул, 3 (6)	0,012	0	0,0120	24,14		24,14	24,14
Украинская ул, 5 (10)	0	0,055658	0,0557		126,62	126,62	64,01
Украинская ул, 5 (10)	0	0,001977	0,0020		4,50	4,50	2,27
Украинская ул, 5 (6)	0,091613	0	0,0916	184,26		184,26	184,26
Украинская ул, 5 (6)	0,065489	0	0,0655	131,72		131,72	131,72
Украинская ул, 5 (6)	0,00793	0	0,0079	15,95		15,95	15,95
Украинская ул, 5 (6)	0,005742	0	0,0057	11,55		11,55	11,55
Украинская ул, 5 в (6)	0,017245	0	0,0172	34,68		34,68	34,68
Украинская ул, 6 (6)	0,075996	0	0,0760	152,85		152,85	152,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Украинская ул, 6 а (6)	0,139301	0	0,1393	280,17		280,17	280,17
Украинская ул, 6а (10)	0	0,017717	0,0177		40,31	40,31	20,37
Ульяновых ул, 10	0,021944	0	0,0219	44,14		44,14	44,14
Ульяновых ул, 12	0,005732	0	0,0057	11,53		11,53	11,53
Ульяновых ул, 12	0,02344	0	0,0234	47,14		47,14	47,14
Ульяновых ул, 12	0,044164	0	0,0442	88,83		88,83	88,83
Ульяновых ул, 12	0,007699	0	0,0077	15,48		15,48	15,48
Ульяновых ул, 16	0,011734	0	0,0117	23,60		23,60	23,60
Ульяновых ул, 18	0,0455	0	0,0455	91,51		91,51	91,51
Ульяновых ул, 2	0,057874	0,005108	0,0630	116,40	11,62	128,02	122,27
Ульяновых ул, 2	0,158665	0,01571183	0,1744	319,12	35,74	354,86	337,19
Ульяновых ул, 3	0,007894	0,01576	0,0237	15,88	35,85	51,73	34,00
Ульяновых ул, 3	0,299175	0,04525311	0,3444	601,72	102,95	704,67	653,76
Ульяновых ул, 4	0,166498	0	0,1665	334,87		334,87	334,87
Ульяновых ул, 7	0,002985	0,00314237	0,0061	6,00	7,15	13,15	9,62
Ульяновых ул, 9	0,050564	0	0,0506	101,70		101,70	101,70
Урицкого ул, 10	0,035606	0	0,0356	71,61		71,61	71,61
Урицкого ул, 10	0,041726	0	0,0417	83,92		83,92	83,92
Урицкого ул, 11	0,016832	0	0,0168	33,85		33,85	33,85
Урицкого ул, 11	0,014235	0,001977	0,0162	28,63	4,50	33,13	30,90
Урицкого ул, 11	0,012888	0,00452531	0,0174	25,92	10,30	36,22	31,13
Урицкого ул, 13	0,007479	0,00052373	0,0080	15,04	1,19	16,23	15,64
Урицкого ул, 20/М. Горького 17	0,023859	0	0,0239	47,99		47,99	47,99
Урицкого ул, 20/М. Горького 17	0,014165	0,00366609	0,0178	28,49	8,34	36,83	32,71
Урицкого ул, 20/М. Горького 17	0,020306	0	0,0203	40,84		40,84	40,84
Урицкого ул, 20/М. Горького 17	0,027162	0	0,0272	54,63		54,63	54,63
Урицкого ул, 22	0,008115	0	0,0081	16,32		16,32	16,32
Урицкого ул, 3	0,001433	0	0,0014	2,88		2,88	2,88
Урицкого ул, 3	0,306039	0,05128588	0,3573	615,52	116,68	732,20	674,50
Урицкого ул, 3	0	0,18489	0,1849		420,62	420,62	212,62
Урицкого ул, 5	0,307916	0,06700288	0,3749	619,30	152,43	771,73	696,35
Урицкого ул, 6	0,008702	0	0,0087	17,50		17,50	17,50
Урицкого ул, 6	0,007848	0	0,0078	15,78		15,78	15,78
Урицкого ул, 7	0,017981	0	0,0180	36,16		36,16	36,16
Урицкого ул, 7	0,005526	0	0,0055	11,11		11,11	11,11
Урицкого ул, 7	0,008038	0	0,0080	16,17		16,17	16,17
Урицкого ул, 7	0,047046	0	0,0470	94,62		94,62	94,62
Урицкого ул, 7	0,014494	0	0,0145	29,15		29,15	29,15
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,000321	0	0,0003	0,65		0,65	0,65
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,016993	0	0,0170	34,18		34,18	34,18
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,029341	0	0,0293	59,01		59,01	59,01
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,010159	0	0,0102	20,43		20,43	20,43
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,01575	0	0,0158	31,68		31,68	31,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,014513	0	0,0145	29,19		29,19	29,19
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,010273	0	0,0103	20,66		20,66	20,66
Урицкого ул, 7/Свердлова ул, 4	0,003647	0	0,0036	7,34		7,34	7,34
Урицкого ул, 8	0,003424	0,00487	0,0083	6,89	11,08	17,97	12,49
Урицкого ул, 8	0,03246	0,01047456	0,0429	65,29	23,83	89,12	77,33
Ф.Энгельса 10	0,206	0,02317	0,2292	414,32	52,71	467,03	440,97
Ф.Энгельса 14	0,289427	0,030647	0,3201	582,11	69,72	651,84	617,36
Фиолетова ул, 12	0,166112	0,053879	0,2200	334,09	122,57	456,67	396,06
Фиолетова ул, 15	0,004786	0	0,0048	9,63		9,63	9,63
Фиолетова ул, 3	0,008886	0,00243	0,0113	17,87	5,53	23,40	20,67
Фиолетова ул, 3	0,018582	0	0,0186	37,37		37,37	37,37
Фиолетова ул, 3	0	0,00974	0,0097		22,16	22,16	11,20
Фиолетова ул, 3	0,029823	0,00890337	0,0387	59,98	20,26	80,24	70,22
Фиолетова ул, 3	0,012895	0	0,0129	25,94		25,94	25,94
Фиолетова ул, 7	0,003309	0	0,0033	6,66		6,66	6,66
Фиолетова ул, 7	0,003993	0	0,0040	8,03		8,03	8,03
Фиолетова ул, 9	0,001058	0	0,0011	2,13		2,13	2,13
Фиолетова ул, 9	0,024227	0	0,0242	48,73		48,73	48,73
Фиолетова ул, 9	0,00315	0	0,0032	6,34		6,34	6,34
Фиолетова ул, 9	0,003004	0	0,0030	6,04		6,04	6,04
Фиолетова ул, 9	0,003643	0	0,0036	7,33		7,33	7,33
Фурманова ул, 10 а	0,003612	0	0,0036	7,26		7,26	7,26
Хлебникова ул, 12	0,016012	0,00314237	0,0192	32,20	7,15	39,35	35,82
Хлебникова ул, 14	0,051261	0,00733219	0,0586	103,10	16,68	119,78	111,53
Хлебникова ул, 16	0,003123	0	0,0031	6,28		6,28	6,28
Хлебникова ул, 7	0,100723	0,142583	0,2433	202,58	324,38	526,96	366,55
Чалабяна ул, 16	0,108923	0	0,1089	219,07		219,07	219,07
Челюскинцев 132	0,062528	0	0,0625	125,76		125,76	125,76
Челюскинцев 132	0,007468	0	0,0075	15,02		15,02	15,02
Челюскинцев 132	0,007664	0	0,0077	15,41		15,41	15,41
Челябинская 1	0,036641	0	0,0366	73,69		73,69	73,69
Челябинская 1	0,175062	0,073	0,2481	352,10	166,08	518,17	436,05
Челябинская 20	0,019243	0	0,0192	38,70		38,70	38,70
Челябинская 20	0,004754	0	0,0048	9,56		9,56	9,56
Челябинская 20 а	0,012241	0,031635	0,0439	24,62	71,97	96,59	61,00
Челябинская 20 а	0,026387	0	0,0264	53,07		53,07	53,07
Челябинская 21	0,429285	0,10422183	0,5335	863,40	237,10	1100,51	983,26
Челябинская 22	0,254466	0,0659897	0,3205	511,80	150,13	661,92	587,69
Челябинская 24	0,255251	0,07646426	0,3317	513,38	173,96	687,33	601,31
Черновицкая ул, 7	0,009832	0	0,0098	19,77		19,77	19,77
Чернышевского ул 10/Кир25	1,002466	0,047453	1,0499	2016,22	107,96	2124,18	2070,79
Чернышевского ул 10/Кир25	0,554195	0,0398	0,5940	1114,63	90,55	1205,18	1160,40
Чернышевского ул, 14	0,209266	0	0,2093	420,89		420,89	420,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чернышевского ул, 14	0,077066	0,009886	0,0870	155,00	22,49	177,49	166,37
Чернышевского ул, 14	0,077882	0	0,0779	156,64		156,64	156,64
Чернышевского ул, 14	0,008536	0	0,0085	17,17		17,17	17,17
Чернышевского ул, 4	0,036671	0	0,0367	73,75		73,75	73,75
Чернышевского ул, 4	0,099691	0,015818	0,1155	200,50	35,99	236,49	218,70
Чернышевского ул, 4	0,09155	0,002966	0,0945	184,13	6,75	190,88	187,54
Чернышевского ул, 4	0,025483	0,03559	0,0611	51,25	80,97	132,22	92,18
Чернышевского ул, 6	0,319709	0,136427	0,4561	643,02	310,37	953,39	799,91
Чернышевского ул, 7	0,007886	0	0,0079	15,86		15,86	15,86
Чернышевского ул, 7	0	0,029194	0,0292		66,42	66,42	33,57
Чернышевского ул, 7	0,100624	0,01990166	0,1205	202,38	45,28	247,66	225,27
Чернышевского ул, 7	0,004109	0,00243	0,0065	8,26	5,53	13,79	11,06
Чернышевского ул, 7	0,002906	0,00487	0,0078	5,84	11,08	16,92	11,45
Чернышевского ул, 9/Володарского, 18	0	0,032	0,0320		72,80	72,80	36,80
Чехова ул, 10	0,125711	0,010875	0,1366	252,84	24,74	277,58	265,34
Чехова ул, 10	0,007351	0,001977	0,0093	14,78	4,50	19,28	17,06
Чехова ул, 10	0,01952	0,022491	0,0420	39,26	51,17	90,43	65,12
Чехова ул, 10, а	0,08998	0,009	0,0990	180,97	20,48	201,45	191,32
Чехова ул, 10, а	0,000654	0	0,0007	1,32		1,32	1,32
Чехова ул, 10, а	0,437941	0	0,4379	880,81		880,81	880,81
Чехова ул, 101	0,043381	0	0,0434	87,25		87,25	87,25
Чехова ул, 103	0,046149	0,02496	0,0711	92,82	56,78	149,60	121,52
Чехова ул, 103	0,001675	0	0,0017	3,37		3,37	3,37
Чехова ул, 103	0,00083	0	0,0008	1,67		1,67	1,67
Чехова ул, 103	0,007761	0	0,0078	15,61		15,61	15,61
Чехова ул, 103	0,487233	0,12897137	0,6162	979,95	293,41	1273,36	1128,27
Чехова ул, 13	0,135	0,066	0,2010	271,52	150,15	421,67	347,42
Чехова ул, 13	1,05	0,154	1,2040	2111,82	350,35	2462,17	2288,92
Чехова ул, 3	0,059316	0,01152201	0,0708	119,30	26,21	145,51	132,55
Чехова ул, 3 б	0	0,00261864	0,0026		5,96	5,96	3,01
Чехова ул, 4	0,021302	0,001977	0,0233	42,84	4,50	47,34	45,12
Чугунова ул, 21	0,288017	0,05939471	0,3474	579,28	135,12	714,40	647,58
Шаумяна пл, 1	0,4105	0,06	0,4705	825,62	136,50	962,12	894,62
Шаумяна пл, 1 а	0,332725	0,012759	0,3455	669,20	29,03	698,22	683,87
Шаумяна пл, 1 а	0,041081	0	0,0411	82,62		82,62	82,62
Шаумяна пл, 1 а	0,298006	0	0,2980	599,37		599,37	599,37
Шаумяна пл, 13	0,139115	0	0,1391	279,80		279,80	279,80
Шаумяна пл, 13	0,00334	0	0,0033	6,72		6,72	6,72
Шаумяна пл, 15	0,140844	0	0,1408	283,27		283,27	283,27
Шаумяна пл, 17	0,139008	0,00226266	0,1413	279,58	5,15	284,73	282,18
Шаумяна пл, 28	0,036644	0,01047456	0,0471	73,70	23,83	97,53	85,75
Шаумяна пл, 2а	0,008117	0	0,0081	16,33		16,33	16,33
Шаумяна пл, 2а	0,13064	0	0,1306	262,75		262,75	262,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шаумяна пл, 2а	0,006758	0	0,0068	13,59		13,59	13,59
Шаумяна пл, 3	0,004796	0	0,0048	9,65		9,65	9,65
Шаумяна пл, 3	0,003359	0	0,0034	6,76		6,76	6,76
Шаумяна пл, 3	0,008545	0	0,0085	17,19		17,19	17,19
Шаумяна пл, 3	0,08253	0	0,0825	165,99		165,99	165,99
Шаумяна пл, 3	0,002931	0	0,0029	5,90		5,90	5,90
Шаумяна пл, 5	0,091131	0	0,0911	183,29		183,29	183,29
Шаумяна ул, 14а	0,098568	0,02	0,1186	198,25	45,50	243,75	221,25
Шаумяна ул, 14а	0,005	0	0,0050	10,06		10,06	10,06
Шаумяна ул, 14б	0,111925	0,02432355	0,1362	225,11	55,34	280,45	253,08
Шаумяна ул, 14б	0,00425	0	0,0043	8,55		8,55	8,55
Шаумяна ул, 46	0,811072	0,088974	0,9000	1631,28	202,42	1833,69	1733,60
Шаумяна ул, 47	0,158663	0	0,1587	319,11		319,11	319,11
Шаумяна ул, 51/Кирова ,33	0,00404	0,00487	0,0089	8,13	11,08	19,20	13,73
Шаумяна ул, 51/Кирова ,33	0,037218	0,00733219	0,0446	74,86	16,68	91,54	83,29
Шаумяна ул, 51/Кирова ,33	0,007056	0,002433	0,0095	14,19	5,54	19,73	16,99
Шаумяна ул, 60	0,227341	0,002163	0,2295	457,24	4,92	462,16	459,73
Шаумяна ул, 73	0,041001	0,0073	0,0483	82,46	16,61	99,07	90,86
Шаумяна ул, 73	0,156005	0,03613722	0,1921	313,77	82,21	395,98	355,32
Шаумяна ул, 73	0,008205	0	0,0082	16,50		16,50	16,50
Шаумяна ул, 73	0,008209	0	0,0082	16,51		16,51	16,51
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,006031	0	0,0060	12,13		12,13	12,13
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,001483	0	0,0015	2,98		2,98	2,98
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,000807	0	0,0008	1,62		1,62	1,62
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,00092	0	0,0009	1,85		1,85	1,85
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,236032	0	0,2360	474,72		474,72	474,72
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,001314	0	0,0013	2,64		2,64	2,64
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,040901	0	0,0409	82,26		82,26	82,26
Шаумяна ул, 87/Дарвина 8	0,005692	0	0,0057	11,45		11,45	11,45
Шелгунова ул, 1	0,105127	0	0,1051	211,44		211,44	211,44
Шелгунова ул, 10	0,07042	0	0,0704	141,63		141,63	141,63
Шелгунова ул, 14/10	0,61441	0,010063	0,6245	1235,74	22,89	1258,63	1247,31
Широкая ул, 1	0,039207	0	0,0392	78,86		78,86	78,86
Широкая ул, 1	0,003598	0	0,0036	7,24		7,24	7,24
Широкая ул, 1	0,045372	0	0,0454	91,25		91,25	91,25
Широкая ул, 1	0,044968	0	0,0450	90,44		90,44	90,44
Широкая ул, 1	0,001549	0	0,0015	3,12		3,12	3,12
Широкая ул, 1	0,046673	0	0,0467	93,87		93,87	93,87
Широкая ул, 1 В	0,0232	0	0,0232	46,66		46,66	46,66
Широкая ул, 1 В	0,0465	0	0,0465	93,52		93,52	93,52
Широкая ул, 1 Д	0,173	0	0,1730	347,95		347,95	347,95
Ширяева ул, 14	0,12703	0,005932	0,1330	255,49	13,50	268,99	262,31
Ширяева ул, 14	0,049375	0	0,0494	99,31		99,31	99,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ширяева ул, 14	0,028576	0	0,0286	57,47		57,47	57,47
Ширяева ул, 14	0,104086	0	0,1041	209,34		209,34	209,34
Ширяева ул, 14	0,013389	0	0,0134	26,93		26,93	26,93
Ширяева ул, 16	0,029423	0	0,0294	59,18		59,18	59,18
Ширяева ул, 16	0,029423	0	0,0294	59,18		59,18	59,18
Ширяева ул, 16	0,005451	0	0,0055	10,96		10,96	10,96
Ширяева ул, 16	0,026549	0	0,0265	53,40		53,40	53,40
Ширяева ул, 16	0,03381	0	0,0338	68,00		68,00	68,00
Ширяева ул, 16	0,034325	0	0,0343	69,04		69,04	69,04
Ширяева ул, 16	0,033294	0	0,0333	66,96		66,96	66,96
Ширяева ул, 2	0,003975	0	0,0040	7,99		7,99	7,99
Ширяева ул, 2	0,013431	0	0,0134	27,01		27,01	27,01
Ширяева ул, 2	0,064	0	0,0640	128,72		128,72	128,72
Ширяева ул, 2	0,08	0	0,0800	160,90		160,90	160,90
Ширяева ул, 3	0,583656	0,13462801	0,7183	1173,88	306,28	1480,16	1328,71
Ширяева ул, 5	0,234297	0	0,2343	471,23		471,23	471,23
Ширяева ул, 5	0,101702	0	0,1017	204,55		204,55	204,55
Ширяева ул, 5	0,011492	0	0,0115	23,11		23,11	23,11
Ширяева ул, 5	0,019535	0	0,0195	39,29		39,29	39,29
Ширяева ул, 5	0,042893	0	0,0429	86,27		86,27	86,27
Ширяева ул, 5	0,007066	0	0,0071	14,21		14,21	14,21
Ширяева ул, 5	0,013448	0	0,0134	27,05		27,05	27,05
Ширяева ул, 5	0,058374	0	0,0584	117,41		117,41	117,41
Ширяева ул, 5	0,012514	0	0,0125	25,17		25,17	25,17
Ширяева ул, 4	0,061095	0,003954	0,0650	122,88	9,00	131,87	127,43
Ширяева ул, 4	0,101864	0,019278	0,1211	204,88	43,86	248,73	227,04
Ширяева ул, 4	0,183162	0,005932	0,1891	368,39	13,50	381,88	375,21
Ширяева ул, 4	0,020953	0	0,0210	42,14		42,14	42,14
Ширяева ул, 4	0,143422	0,030647	0,1741	288,46	69,72	358,18	323,70
Ширяева ул, 4	0,19008	0,005932	0,1960	382,30	13,50	395,80	389,12
Ширяева ул, 4	0,057437	0	0,0574	115,52		115,52	115,52
Ширяева ул, 4	0,001983	0	0,0020	3,99		3,99	3,99
Ширяева ул, 4	0,002352	0	0,0024	4,73		4,73	4,73
Ширяева ул, 4	0,002507	0	0,0025	5,04		5,04	5,04
Щекина пер, 10	0,012533	0,023648	0,0362	25,21	53,80	79,01	52,40
Щекина пер, 10	0,032031	0,006569	0,0386	64,42	14,94	79,37	71,98
Щекина пер, 10	0,011846	0,009197	0,0210	23,83	20,92	44,75	34,40
Щекина пер, 10	0,015669	0,006569	0,0222	31,51	14,94	46,46	39,07
Щекина пер, 10	0,250499	0,01810124	0,2686	503,82	41,18	545,00	524,64
Щекина пер, 10	0,005525	0,002628	0,0082	11,11	5,98	17,09	14,13
Щекина пер, 9	0,175528	0,04468745	0,2202	353,03	101,66	454,70	404,42
Энергетиков проезд, 1	0,193352	0,05882904	0,2522	388,88	133,84	522,72	456,53
Энергетиков ш, 1	0,012605	0,002	0,0146	25,35	4,55	29,90	27,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энергетиков ш, 1	0,318026	0,022	0,3400	639,63	50,05	689,68	664,93
Энергетиков ш, 1	0,140057	0,008	0,1481	281,69	18,20	299,89	290,89
Энергетиков ш, 1	0,119032	0,012	0,1310	239,40	27,30	266,70	253,20
Энергетиков ш, 1	0,49432	0,008	0,5023	994,21	18,20	1012,41	1003,41
Эспланадная ул, 1 (Трусова)/Турген.15	0,033265	0	0,0333	66,90		66,90	66,90
Эспланадная ул, 1 (Трусова)/Турген.15	0,002437	0	0,0024	4,90		4,90	4,90
Эспланадная ул, 1 (Трусова)/Турген.15	0,004886	0	0,0049	9,83		9,83	9,83
Эспланадная ул, 10 (Трусова) (общ. эл. с Кирова, 12)	0,3635	0,0726	0,4361	731,09	165,17	896,26	814,58
Эспланадная ул, 13 (Трусова)	0,024607	0,03559	0,0602	49,49	80,97	130,46	90,42
Эспланадная ул, 13 (Трусова)	0,006915	0	0,0069	13,91		13,91	13,91
Эспланадная ул, 13 (Трусова)	0,05791	0	0,0579	116,47		116,47	116,47
Эспланадная ул, 14 (Трусова)	0,505166	0,03	0,5352	1016,02	68,25	1084,27	1050,52
Эспланадная ул, 14 (Трусова)	0,021736	0	0,0217	43,72		43,72	43,72
Эспланадная ул, 22 (Трусова)/Коммунистич.9б	0,266212	0,056765	0,3230	535,42	129,14	664,56	600,70
Эспланадная ул, 22 (Трусова)/Коммунистич.9б	0	0,004866	0,0049		11,07	11,07	5,60
Эспланадная ул, 22 (Трусова)/Коммунистич.9б	0	0,004866	0,0049		11,07	11,07	5,60
Эспланадная ул, 25 (Трусова)	0,032501	0,01204574	0,0445	65,37	27,40	92,77	79,22
Эспланадная ул, 26 (Трусова)	0,002552	0	0,0026	5,13		5,13	5,13
Эспланадная ул, 26 (Трусова)	0,001688	0	0,0017	3,40		3,40	3,40
Эспланадная ул, 26 (Трусова)	0,022475	0,00576101	0,0282	45,20	13,11	58,31	51,83
Эспланадная ул, 28 (Трусова)	0,051039	0	0,0510	102,65		102,65	102,65
Эспланадная ул, 28 (Трусова)	0,00317	0	0,0032	6,38		6,38	6,38
Эспланадная ул, 28 (Трусова)	0,02243	0	0,0224	45,11		45,11	45,11
Эспланадная ул, 28 (Трусова)	0,00291	0	0,0029	5,85		5,85	5,85
Эспланадная ул, 29(Трусова)	0,004465	0,00052373	0,0050	8,98	1,19	10,17	9,58
Эспланадная ул, 30 (Трусова)	0,069614	0,008753	0,0784	140,01	19,91	159,93	150,08
Эспланадная ул, 30 (Трусова)	0,037148	0	0,0371	74,71		74,71	74,71
Эспланадная ул, 31 (Трусова)	0,05172	0	0,0517	104,02		104,02	104,02
Эспланадная ул, 32 (Трусова)	0,23908	0	0,2391	480,85		480,85	480,85
Эспланадная ул, 34 (Трусова)	0,004131	0	0,0041	8,31		8,31	8,31
Эспланадная ул, 37а (Трусова)/Коммунистическая 16а	0,075305	0	0,0753	151,46		151,46	151,46
Эспланадная ул, 38 (Трусова)	0	0,002628	0,0026		5,98	5,98	3,02
Эспланадная ул, 38 (Трусова)	0,005655	0,002628	0,0083	11,37	5,98	17,35	14,40
Эспланадная ул, 38 (Трусова)	0,004887	0,00263	0,0075	9,83	5,98	15,81	12,85
Эспланадная ул, 38 (Трусова)	0,005648	0	0,0056	11,36		11,36	11,36
Эспланадная ул, 38 (Трусова)	0,155367	0,02375788	0,1791	312,48	54,05	366,53	339,81
Эспланадная ул, 45 (Трусова)	0,047349	0	0,0473	95,23		95,23	95,23
Эспланадная ул, 8 (Трусова)	0,002677	0,008897	0,0116	5,38	20,24	25,62	15,62
Эспланадная ул, 8 (Трусова)	0,033199	0,003954	0,0372	66,77	9,00	75,77	71,32
Эспланадная ул, 8 (Трусова)	0,00082	0	0,0008	1,65		1,65	1,65
Эспланадная ул, 8 (Трусова)	0,215798	0,036578	0,2524	434,03	83,21	517,24	476,09
Юговосточный проезд, 5	0,023926	0	0,0239	48,12		48,12	48,12
Южная ул, 23	1,219222	0,32469107	1,5439	2452,17	738,67	3190,85	2825,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Южная ул, 23 к1	0,149504	0,03280851	0,1823	300,69	74,64	375,33	338,42
Южная ул, 23 к2	0,338264	0,10464782	0,4429	680,34	238,07	918,41	800,68
Южная ул, 25	0,150757	0,03676815	0,1875	303,21	83,65	386,86	345,50
Южная ул, 25 к1	0,00402	0,00657	0,0106	8,09	14,95	23,03	15,64
Южная ул, 25 к1	0,0618	0,01051	0,0723	124,30	23,91	148,21	136,38
Южная ул, 25 к1	0,135851	0,03733382	0,1732	273,23	84,93	358,17	316,17
Яблочкова ул, 1	0,005436	0	0,0054	10,93		10,93	10,93
Яблочкова ул, 1	0,172016	0,01728302	0,1893	345,97	39,32	385,29	365,84
Яблочкова ул, 1	0,033974	0,004217	0,0382	68,33	9,59	77,92	73,18
Яблочкова ул, 1 а	0,026125	0	0,0261	52,54		52,54	52,54
Яблочкова ул, 1 а	0,003719	0	0,0037	7,48		7,48	7,48
Яблочкова ул, 1 а	0,021453	0	0,0215	43,15		43,15	43,15
Яблочкова ул, 1 а	0,003389	0	0,0034	6,82		6,82	6,82
Яблочкова ул, 1 а	0,470358	0	0,4704	946,01		946,01	946,01
Яблочкова ул, 1 а	0,003435	0	0,0034	6,91		6,91	6,91
Яблочкова ул, 1 б	0,23513	0,305972	0,5411	472,91	696,09	1168,99	824,78
Яблочкова ул, 1 б	0,16847	0	0,1685	338,84		338,84	338,84
Яблочкова ул, 1 б	0,64462	0	0,6446	1296,50		1296,50	1296,50
Яблочкова ул, 1 г	0,0532	0	0,0532	107,00		107,00	107,00
Яблочкова ул, 1 г	0,006331	0,00788	0,0142	12,73	17,93	30,66	21,80
Яблочкова ул, 1 г	0,156443	0,03507116	0,1915	314,65	79,79	394,43	354,98
Яблочкова ул, 1 г	0,00252	0,00788	0,0104	5,07	17,93	23,00	14,13
Яблочкова ул, 1 г	0,005486	0,00657	0,0121	11,03	14,95	25,98	18,59
Яблочкова ул, 1 г	0,007346	0,03547	0,0428	14,77	80,69	95,47	55,57
Яблочкова ул, 1 д	0,01989	0	0,0199	40,00		40,00	40,00
Яблочкова ул, 11	0,00929	0,021021	0,0303	18,68	47,82	66,51	42,86
Яблочкова ул, 11	0,003389	0,00657	0,0100	6,82	14,95	21,76	14,37
Яблочкова ул, 11	0,000907	0	0,0009	1,82		1,82	1,82
Яблочкова ул, 11	0,000861	0	0,0009	1,73		1,73	1,73
Яблочкова ул, 11	0,001037	0,002628	0,0037	2,09	5,98	8,06	5,11
Яблочкова ул, 11	0,003834	0,002628	0,0065	7,71	5,98	13,69	10,73
Яблочкова ул, 11	0,306462	0,08598091	0,3924	616,38	195,61	811,98	715,25
Яблочкова ул, 11	0,002213	0,00526	0,0075	4,45	11,97	16,42	10,50
Яблочкова ул, 13	0,006548	0,00418982	0,0107	13,17	9,53	22,70	17,99
Яблочкова ул, 15	0,152126	0	0,1521	305,97		305,97	305,97
Яблочкова ул, 15	0,006372	0	0,0064	12,82		12,82	12,82
Яблочкова ул, 15 а	0,208562	0,10945911	0,3180	419,47	249,02	668,49	545,35
Яблочкова ул, 15 а	0,006631	0,00243	0,0091	13,34	5,53	18,86	16,13
Яблочкова ул, 17	0,003381	0	0,0034	6,80		6,80	6,80
Яблочкова ул, 17	0,005671	0	0,0057	11,41		11,41	11,41
Яблочкова ул, 17	0,189883	0	0,1899	381,90		381,90	381,90
Яблочкова ул, 17	0,019809	0	0,0198	39,84		39,84	39,84
Яблочкова ул, 17	0,003004	0	0,0030	6,04		6,04	6,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Яблочкова ул, 17	0,015268	0	0,0153	30,71		30,71	30,71
Яблочкова ул, 19	0,05505	0	0,0551	110,72		110,72	110,72
Яблочкова ул, 19	0,194875	0	0,1949	391,94		391,94	391,94
Яблочкова ул, 2 а	0,004314	0,00973	0,0140	8,68	22,14	30,81	19,87
Яблочкова ул, 2 а	0,268361	0,05708633	0,3254	539,74	129,87	669,62	605,39
Яблочкова ул, 2 б	0,003191	0,00263	0,0058	6,42	5,98	12,40	9,44
Яблочкова ул, 2 б	0,004344	0,002628	0,0070	8,74	5,98	14,72	11,76
Яблочкова ул, 2 б	0,328552	0,08484958	0,4134	660,80	193,03	853,84	758,38
Яблочкова ул, 2 б	0,003237	0,002628	0,0059	6,51	5,98	12,49	9,53
Яблочкова ул, 2 б	0,003552	0,01314	0,0167	7,14	29,89	37,04	22,26
Яблочкова ул, 2 б	0,003445	0,00788	0,0113	6,93	17,93	24,86	15,99
Яблочкова ул, 21	0,008944	0	0,0089	17,99		17,99	17,99
Яблочкова ул, 21	0,001329	0	0,0013	2,67		2,67	2,67
Яблочкова ул, 21	0,001329	0	0,0013	2,67		2,67	2,67
Яблочкова ул, 21	0,001329	0	0,0013	2,67		2,67	2,67
Яблочкова ул, 21	0,002195	0	0,0022	4,41		4,41	4,41
Яблочкова ул, 21	0,225582	0	0,2256	453,70		453,70	453,70
Яблочкова ул, 21	0,00203	0	0,0020	4,08		4,08	4,08
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,008847	0	0,0088	17,79		17,79	17,79
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,00987	0	0,0099	19,85		19,85	19,85
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003551	0	0,0036	7,14		7,14	7,14
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,006149	0	0,0061	12,37		12,37	12,37
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,002189	0	0,0022	4,40		4,40	4,40
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003562	0	0,0036	7,16		7,16	7,16
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,006679	0	0,0067	13,43		13,43	13,43
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,000753	0	0,0008	1,51		1,51	1,51
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,005165	0	0,0052	10,39		10,39	10,39
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003481	0	0,0035	7,00		7,00	7,00
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004886	0	0,0049	9,83		9,83	9,83
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,303801	0	0,3038	611,02		611,02	611,02
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,006218	0	0,0062	12,51		12,51	12,51
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004999	0	0,0050	10,05		10,05	10,05
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004184	0	0,0042	8,42		8,42	8,42
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003836	0	0,0038	7,72		7,72	7,72
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004781	0	0,0048	9,62		9,62	9,62
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003697	0	0,0037	7,44		7,44	7,44
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,003021	0	0,0030	6,08		6,08	6,08
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004151	0	0,0042	8,35		8,35	8,35
Яблочкова ул, 22/Маркина 44	0,004814	0	0,0048	9,68		9,68	9,68
Яблочкова ул, 23	0,206067	0,023726	0,2298	414,45	53,98	468,43	441,74
Яблочкова ул, 24	0,007056	0	0,0071	14,19		14,19	14,19
Яблочкова ул, 24	0,102761	0	0,1028	206,68		206,68	206,68
Яблочкова ул, 25	0,006928	0	0,0069	13,93		13,93	13,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Яблочкова ул, 25	0,008189	0,02676	0,0349	16,47	60,88	77,35	47,24
Яблочкова ул, 25	0,256496	0,06232361	0,3188	515,88	141,79	657,67	587,55
Яблочкова ул, 26	0,010223	0	0,0102	20,56		20,56	20,56
Яблочкова ул, 26	0,053037	0	0,0530	106,67		106,67	106,67
Яблочкова ул, 26	0,002967	0	0,0030	5,97		5,97	5,97
Яблочкова ул, 26	0,207128	0	0,2071	416,59		416,59	416,59
Яблочкова ул, 26	0,030787	0,030647	0,0614	61,92	69,72	131,64	97,16
Яблочкова ул, 27	0,008043	0,00526	0,0133	16,18	11,97	28,14	22,23
Яблочкова ул, 27	0,252044	0,06674834	0,3188	506,93	151,85	658,78	583,69
Яблочкова ул, 27	0,002399	0,01577	0,0182	4,83	35,88	40,70	22,96
Яблочкова ул, 27	0,003145	0,002628	0,0058	6,33	5,98	12,30	9,35
Яблочкова ул, 27	0,003076	0,01314	0,0162	6,19	29,89	36,08	21,30
Яблочкова ул, 27	0,004583	0,00253	0,0071	9,22	5,76	14,97	12,13
Яблочкова ул, 27 к 1	0,004829	0,00013	0,0050	9,71	0,30	10,01	9,86
Яблочкова ул, 27 к 1	0,241871	0,06222303	0,3041	486,47	141,56	628,02	558,02
Яблочкова ул, 28	0,205994	0	0,2060	414,31		414,31	414,31
Яблочкова ул, 29	0,004575	0,004866	0,0094	9,20	11,07	20,27	14,80
Яблочкова ул, 29	0,004621	0,00973	0,0144	9,29	22,14	31,43	20,48
Яблочкова ул, 29	0	0,00973	0,0097		22,14	22,14	11,19
Яблочкова ул, 29	0,002253	0,002433	0,0047	4,53	5,54	10,07	7,33
Яблочкова ул, 29	0,002399	0,002433	0,0048	4,83	5,54	10,36	7,62
Яблочкова ул, 29	0,003429	0,009731	0,0132	6,90	22,14	29,03	18,09
Яблочкова ул, 29	0,351942	0,08693881	0,4389	707,85	197,79	905,63	807,83
Яблочкова ул, 29 к 1	0,249784	0,07127365	0,3211	502,38	162,15	664,53	584,35
Яблочкова ул, 3	0,011095	0	0,0111	22,31		22,31	22,31
Яблочкова ул, 3	0,003521	0	0,0035	7,08		7,08	7,08
Яблочкова ул, 3	0,189287	0,01099828	0,2003	380,71	25,02	405,73	393,35
Яблочкова ул, 3	0,026419	0,002598	0,0290	53,14	5,91	59,05	56,12
Яблочкова ул, 30	0,008176	0,006569	0,0147	16,44	14,94	31,39	24,00
Яблочкова ул, 30	0,020646	0,006569	0,0272	41,52	14,94	56,47	49,08
Яблочкова ул, 30	0,428793	0,10973879	0,5385	862,41	249,66	1112,07	988,61
Яблочкова ул, 30	0,00589	0,00263	0,0085	11,85	5,98	17,83	14,87
Яблочкова ул, 30	0,002499	0	0,0025	5,03		5,03	5,03
Яблочкова ул, 31	0,421576	0,06075242	0,4823	847,90	138,21	986,11	917,76
Яблочкова ул, 31	0,003966	0	0,0040	7,98		7,98	7,98
Яблочкова ул, 31	0,004657	0,00178	0,0064	9,37	4,05	13,42	11,41
Яблочкова ул, 31	0,003609	0,00198	0,0056	7,26	4,50	11,76	9,54
Яблочкова ул, 32	0,003128	0	0,0031	6,29		6,29	6,29
Яблочкова ул, 32	0,002261	0	0,0023	4,55		4,55	4,55
Яблочкова ул, 32	0,004304	0	0,0043	8,66		8,66	8,66
Яблочкова ул, 32	0,002504	0	0,0025	5,04		5,04	5,04
Яблочкова ул, 32	0,170986	0	0,1710	343,90		343,90	343,90
Яблочкова ул, 32	0,004523	0	0,0045	9,10		9,10	9,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Яблочкова ул, 32	0,002275	0	0,0023	4,58		4,58	4,58
Яблочкова ул, 34	0,197536	0	0,1975	397,30		397,30	397,30
Яблочкова ул, 36	0,018449	0	0,0184	37,11		37,11	37,11
Яблочкова ул, 36	0,004436	0	0,0044	8,92		8,92	8,92
Яблочкова ул, 36	0,014138	0	0,0141	28,44		28,44	28,44
Яблочкова ул, 36	0,196445	0,00157118	0,1980	395,10	3,57	398,68	396,91
Яблочкова ул, 36	0,010204	0	0,0102	20,52		20,52	20,52
Яблочкова ул, 38	0,002407	0,002433	0,0048	4,84	5,54	10,38	7,64
Яблочкова ул, 38	0,002368	0,00243	0,0048	4,76	5,53	10,29	7,56
Яблочкова ул, 38	0,003153	0,002433	0,0056	6,34	5,54	11,88	9,14
Яблочкова ул, 38	0,002407	0,002433	0,0048	4,84	5,54	10,38	7,64
Яблочкова ул, 38	0,00569	0,004866	0,0106	11,44	11,07	22,51	17,04
Яблочкова ул, 38	0,003099	0,002433	0,0055	6,23	5,54	11,77	9,03
Яблочкова ул, 38	0,004614	0,009731	0,0143	9,28	22,14	31,42	20,47
Яблочкова ул, 38	0,003168	0,002433	0,0056	6,37	5,54	11,91	9,17
Яблочкова ул, 38	0,366206	0,08065408	0,4469	736,54	183,49	920,02	829,29
Яблочкова ул, 38 а	0,109337	0,017795	0,1271	219,91	40,48	260,39	240,37
Яблочкова ул, 38 а	0,0414	0,015818	0,0572	83,27	35,99	119,25	101,46
Яблочкова ул, 40	0,002361	0,06082	0,0632	4,75	138,37	143,11	74,69
Яблочкова ул, 40	0,0033	0	0,0033	6,64		6,64	6,64
Яблочкова ул, 40	0,253966	0,07332189	0,3273	510,79	166,81	677,60	595,11
Яблочкова ул, 40	0,002462	0	0,0025	4,95		4,95	4,95
Яблочкова ул, 40	0,003197	0	0,0032	6,43		6,43	6,43
Яблочкова ул, 40	0,007889	0,00243	0,0103	15,87	5,53	21,40	18,66
Яблочкова ул, 40 а	0,296083	0	0,2961	595,50		595,50	595,50
Яблочкова ул, 42	0,004598	0,00608	0,0107	9,25	13,83	23,08	16,24
Яблочкова ул, 42	0,003633	0,004866	0,0085	7,31	11,07	18,38	12,90
Яблочкова ул, 42	0,001211	0	0,0012	2,44		2,44	2,44
Яблочкова ул, 42	0,003998	0,006082	0,0101	8,04	13,84	21,88	15,04
Яблочкова ул, 42	0,342062	0,08117781	0,4232	687,98	184,68	872,66	781,33
Яблочкова ул, 42	0,002268	0,006082	0,0084	4,56	13,84	18,40	11,56
Яблочкова ул, 42	0,01371	0,007298	0,0210	27,57	16,60	44,18	35,97
Яблочкова ул, 42	0,00222	0	0,0022	4,47		4,47	4,47
Яблочкова ул, 42 а	0,260285	0,07353631	0,3338	523,50	167,30	690,80	608,07
Яблочкова ул, 44	0,348775	0,08117781	0,4300	701,48	184,68	886,16	794,83
Яблочкова ул, 44	0,009158	0,00243	0,0116	18,42	5,53	23,95	21,21
Яблочкова ул, 44	0,004606	0,00243	0,0070	9,26	5,53	14,79	12,06
Яблочкова ул, 44	0,003429	0,00608	0,0095	6,90	13,83	20,73	13,89
Яблочкова ул, 44	0,004061	0	0,0041	8,17		8,17	8,17
Яблочкова ул, 44	0,003506	0,006082	0,0096	7,05	13,84	20,89	14,05
Яблочкова ул, 5	0,368451	0,0848439	0,4533	741,05	193,02	934,07	838,62
Яблочкова ул, 7	0,021994	0	0,0220	44,24		44,24	44,24
Яблочкова ул, 7	0,159714	0,006055	0,1658	321,23	13,78	335,00	328,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
	отопление и вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Яблочкова ул, 7	0,177424	0,00828	0,1857	356,85	18,84	375,68	366,37
Яблочкова ул, 7	0,064771	0,037484	0,1023	130,27	85,28	215,55	173,38
Яблочкова ул, 7	0,245267	0,001648	0,2469	493,30	3,75	497,05	495,19
Яблочкова ул, 7а	0,06	0,013	0,0730	120,68	29,58	150,25	135,63

2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП Г. АСТРАХАНИ «КОММУНЭНЕРГО»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки и теплоснабжение потребителей МУП Г. Астрахани «Коммуэнерго»

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентилья-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T44	пос.Стрелецкое	ОДЗ	0,0559			0,0559	112,43		112,43	112,43
T44	ул. Мелиоративная, 4в	ОДЗ	0,1067		0,0320	0,1387	214,60	72,80	287,40	251,40
T44	складское помещение (комната для детей)	ОДЗ	0,0150			0,0150	30,17		30,17	30,17
T44	ул. Мелиоративная, 2в	ОДЗ	0,6357		0,0251	0,6608	1278,56	57,10	1335,66	1307,42
T44	ул.Силикатная,24 корп.1	ОДЗ	0,1616		0,0284	0,1900	325,02	64,61	389,63	357,68
T44	ул. Фестивальная, 21, литер А	ОДЗ	0,1700		0,0028	0,1728	341,91	6,37	348,28	345,13
T44	ул. Силикатная, 26 ООО "Элит Плюс" (дог.223) - ОДН	ЖФ	0,4052		0,0141	0,4194	815,03	99,46	914,49	869,62
T44	ул. Силикатная, 26 пом.093	ОДЗ	0,0058		0,0004	0,0062	11,67	0,91	12,58	12,13
T44	ул. Силикатная, 26 пом. 98,99,100,101	ОДЗ	0,0617		0,0013	0,0630	124,09	2,96	127,05	125,59
T44	ул. Силикатная, 26, лит А пом.95	ОДЗ	0,0097		0,0000	0,0097	19,51		19,51	19,51
T44	ул. Силикатная, 26 пом.7 (094)	ОДЗ	0,0062		0,0010	0,0072	12,37	2,28	14,64	13,52
T44	ул. Мелиоративная, 1 ООО УК "Прайд" дог.310 - ОДН	ЖФ	0,2147		0,0818	0,2965	431,83	575,88	1007,71	747,94
T44	ул. Мелиоративная, 7 ООО "Элит Плюс" дог.223 - ОДН	ЖФ	0,1370		0,0372	0,1742	275,48	261,79	537,27	419,18
T44	ул. Мелиоративная, 3 ООО "Прайд" дог.310 - ОДН	ЖФ	0,2896		0,1097	0,3993	582,53	772,20	1354,73	1006,41
T44	ул. Мелиоративная, 11 ООО "Прайд" дог.310 - ОДН	ЖФ	0,4312		0,1747	0,6059	867,16	1229,75	2096,91	1542,20
T44	ул.Мелиоративная,3 пом.084 литер А	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	9,25		9,25	9,25
T44	ул. Мелиоративная, 3, Лит А, пом. 82	ОДЗ	0,0073		0,0146	0,0219	14,68	33,22	47,90	31,47
T44	ул. Мелиоративная, 3, лит А пом. 085	ОДЗ	0,0127		0,0000	0,0127	25,54		25,54	25,54
T44	ул Мелиоративная 3, пом 83	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	16,69		16,69	16,69
T44	Мелиоративная,3	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,01		2,01	2,01
T44	ул. Мелиоративная, 4 ООО "Элит Плюс" дог. №223 - ОДН	ЖФ	0,4239		0,1227	0,5466	852,58	863,85	1716,43	1326,77
T44	ул. Мелиоративная, 12 ООО "Элит Плюс" дог.223 - ОДН	ЖФ	0,5470		0,1971	0,7441	1100,20	1387,43	2487,62	1861,79
T44	ул. Мелиоративная, 8 (НУ)	ОДЗ	0,0686		0,0217	0,0903	137,94	49,34	187,28	162,88
T44	ул. Мелиоративная, 5	ЖФ	0,7139		0,2268	0,9407	1435,76	1596,49	3032,25	2312,12
T44	нежилое помещение	ОДЗ	0,0018			0,0018	3,62		3,62	3,62
T44	ул. Мелиоративная, 5 лит.А пом.1а	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	10,26	0,23	10,48	10,37
T44	ул. Мелиоративная, 2 - ООО "Элит Плюс" дог.223 - ОДН	ЖФ	0,2558		0,0998	0,3556	514,41	702,44	1216,85	899,99
T44	ул. Мелиоративная, 2 пом. 73,77,82	ОДЗ	0,0237		0,0000	0,0237	47,67		47,67	47,67
T44	ул.Мелиоративная,2 пом.78	ОДЗ	0,0012		0,0003	0,0015	2,41	0,68	3,10	2,76
T44	ул. Мелиоративная, 2, лит.А, пом. 79	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	10,86		10,86	10,86
T44	ул.Мелиоративная, 2, лит.А, пом.80	ОДЗ	0,0021		0,0002	0,0023	4,22	0,46	4,68	4,45
T44	ул. Мелиоративная, 2 пом 074	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	9,65	0,46	10,11	9,88
T44	ул. Мелиоративная, 2, пом. 75	ОДЗ	0,0082		0,0960	0,1042	16,49	218,40	234,89	126,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T44	ул. Мелиоративная, 6	ЖФ	0,5554		0,1801	0,7354	1116,98	1267,62	2384,59	1812,80
T44	ул. Мелиоративная, 6	ЖФ	0,0354		0,0074	0,0429	71,28	52,37	123,65	100,03
T44	ул. Фестивальная, 25, литер А кв.8 (кв.1,5-ПЕРСПЕКТИВА)	ЖФ	0,0030		0,0003	0,0033	6,03	2,11	8,15	7,19
T44	ул. Силикатная, 27	ЖФ	0,0326		0,0155	0,0481	65,57	109,04	174,61	125,43
T44	ул. Мелиоративная, 9 ООО "Элит Плюс" дог.223 - ОДН с 01.09.2024	ЖФ	0,2059		0,0588	0,2647	414,18	413,90	828,09	641,38
T44	ул. Мелиоративная, 10	ЖФ	0,0686		0,0291	0,0977	137,95	205,05	343,00	250,51
T44	ул. Силикатная, 29	ЖФ	0,0087		0,0031	0,0118	17,50	21,82	39,32	29,48
T43	ул. Гагарина,104	ОДЗ	0,0456			0,0456	91,71		91,71	91,71
T43	ул. Тольятти, 110а, литерА	ОДЗ	0,0748			0,0748	150,44		150,44	150,44
T43	ул. Тольятти, 110Б	ЖФ	0,0974			0,0974	195,91		195,91	195,91
T43	ул. Гагарина, 102	ЖФ	0,0507			0,0507	101,97		101,97	101,97
T43	ул. Гагарина, 102А	ЖФ	0,0543			0,0543	109,14		109,14	109,14
T43	ул. Кржижановского, 87А	ЖФ	0,0263			0,0263	52,96		52,96	52,96
T41	ул.Гагарина, 21 пом. 3, литерА АА1	ОДЗ	0,0261			0,0261	52,49		52,49	52,49
T41	поликлиника	ОДЗ	0,0445			0,0445	89,50		89,50	89,50
T41	ул.Тольятти/пер.Гоголя,10/10 литер А Апом. 16,18-22	ОДЗ	0,0203			0,0203	40,83		40,83	40,83
T41	ул. Тольятти,14/пер.Гоголя 9 лит. А	ОДЗ	0,0135			0,0135	27,15		27,15	27,15
T41	ул.Гагарина/ул.В.Пика № 28/11	ОДЗ	0,0199			0,0199	40,02		40,02	40,02
T41	ул.Гагарина/ул.В.Пика № 28/11	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,60		0,60	0,60
T41	ул.Гагарина/ул.В.Пика № 28/11	ОДЗ	0,0025			0,0025	5,03		5,03	5,03
T41	ул. Гагарина, 34	ОДЗ	0,0108			0,0108	21,72		21,72	21,72
T41	ул.Гагарина,12/ул.Тольятти,1	ОДЗ	0,1811			0,1811	364,24		364,24	364,24
T41	ул.Тольятти,2/пер.Орский,5	ОДЗ	0,0480			0,0480	96,54		96,54	96,54
T41	Ул.Тольятти, 6/ пер. Тумакский, 6	ОДЗ	0,0508			0,0508	102,17		102,17	102,17
T41	Ул.Тольятти, 6/ пер. Тумакский, 6	ОДЗ	0,0021			0,0021	4,22		4,22	4,22
T41	ул. Гагарина, 6/пер. Орский,3. ЛИТЕР А	ОДЗ	0,0221			0,0221	44,45		44,45	44,45
T41	пер. Орский, 9	ЖФ	0,0363			0,0363	73,03		73,03	73,03
T41	ул. Тольятти, 1А	ЖФ	0,0032			0,0032	6,47		6,47	6,47
T41	ул.Тольятти 9	ЖФ	0,0029			0,0029	5,85		5,85	5,85
T41	ул. Тольятти, 7	ЖФ	0,0039			0,0039	7,91		7,91	7,91
T41	ул. Тольятти, 20А	ЖФ	0,0051			0,0051	10,29		10,29	10,29
T41	ул. Тольятти, 20	ЖФ	0,0035			0,0035	6,94		6,94	6,94
T41	ул. В.Пика, 3	ЖФ	0,0038			0,0038	7,64		7,64	7,64
T41	ул. В.Пика, 6	ЖФ	0,0032			0,0032	6,34		6,34	6,34
T26	пл. Нефтебазовская, 29	ЖФ	0,0732			0,0732	147,14		147,14	147,14
T26	пл. Нефтебазовская, 26	ЖФ	0,0825			0,0825	166,00		166,00	166,00
T26	пл. Нефтебазовская, 7	ЖФ	0,0121			0,0121	24,28		24,28	24,28
T26	пл. Нефтебазовская, 9	ЖФ	0,0038			0,0038	7,66		7,66	7,66
T26	пл. Нефтебазовская, 15	ЖФ	0,0170			0,0170	34,25		34,25	34,25
T26	пл. Нефтебазовская, 2	ЖФ	0,0168			0,0168	33,77		33,77	33,77
T26	пл. Нефтебазовская, 3	ЖФ	0,0116			0,0116	23,40		23,40	23,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T26	пл. Нефтебазовская, 4	ЖФ	0,0077			0,0077	15,43		15,43	15,43
T26	пл. Нефтебазовская, 5	ЖФ	0,0115			0,0115	23,14		23,14	23,14
T26	пл. Нефтебазовская, 6	ЖФ	0,0076			0,0076	15,20		15,20	15,20
T26	пл. Нефтебазовская, 8	ЖФ	0,0094			0,0094	18,99		18,99	18,99
T26	пл. Нефтебазовская, 10	ЖФ	0,0100			0,0100	20,08		20,08	20,08
T26	пл. Нефтебазовская, 13	ЖФ	0,0118			0,0118	23,75		23,75	23,75
T26	пл. Нефтебазовская, 17	ЖФ	0,0321			0,0321	64,52		64,52	64,52
T26	пл. Нефтебазовская, 18	ЖФ	0,0306			0,0306	61,58		61,58	61,58
T26	пл. Нефтебазовская, 20	ЖФ	0,0211			0,0211	42,44		42,44	42,44
T26	пл. Нефтебазовская, 21	ЖФ	0,0725			0,0725	145,74		145,74	145,74
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0587			0,0587	118,06		118,06	118,06
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,22		3,22	3,22
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0164			0,0164	32,98		32,98	32,98
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0073			0,0073	14,68		14,68	14,68
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0319			0,0319	64,16		64,16	64,16
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,61		1,61	1,61
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0117			0,0117	23,53		23,53	23,53
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0082			0,0082	16,49		16,49	16,49
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0027			0,0027	5,43		5,43	5,43
T27	ул. Адм. Нахимова, 78	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,21		2,21	2,21
T27	ул. Солнечная, 37	ЖФ	0,0036			0,0036	7,17		7,17	7,17
T25	Политехническая, д.3а	ЖФ	0,1051			0,1051	211,34		211,34	211,34
T25	Политехническая, д.1а	ЖФ	0,1024			0,1024	206,05		206,05	206,05
T24	школа ул. Чкалова, 31	ОДЗ	0,2065			0,2065	415,33		415,33	415,33
T23	Спортшкола ул. Л.Толстого, 26	ОДЗ	0,2063			0,2063	414,92		414,92	414,92
T23	ул. Сеченова, 4	ЖФ	0,0177			0,0177	35,55		35,55	35,55
T23	ул. Никитина, 13	ЖФ	0,0307			0,0307	61,66		61,66	61,66
T23	ул. Л.Толстого, 31	ЖФ	0,1370			0,1370	275,48		275,48	275,48
T23	ул. Герцена, 27а	ЖФ	0,0084			0,0084	16,92		16,92	16,92
T23	ул. Герцена, 27б	ЖФ	0,0043			0,0043	8,57		8,57	8,57
T23	ул. Герцена, 27	ЖФ	0,0238			0,0238	47,85		47,85	47,85
T23	Никитина, 15	ЖФ	0,0277			0,0277	55,62		55,62	55,62
T23	ул. Лермонтова, 22	ЖФ	0,2261			0,2261	454,74		454,74	454,74
T23	административное здание ул. Матюшенко, 9	ОДЗ	0,1564			0,1564	314,56		314,56	314,56
T23	ул. Герцена, 23	ОДЗ	0,6479		0,4900	1,1379	1303,10	1114,75	2417,85	1866,60
T23	Школа ул. Пушкина, 2	ОДЗ	0,3964			0,3964	797,26		797,26	797,26
T23	Арлекино пер. Гаршина, 2а	ОДЗ	0,0204			0,0204	41,03		41,03	41,03
T23	пер. Шахтерский, 2/ ул. Толстого, 29/ ул. Сеченова, 2	ОДЗ	0,2026			0,2026	407,48		407,48	407,48
T23	ул. Никитина, 17, литер А	ОДЗ	0,1875		0,1510	0,3385	377,11	343,53	720,64	550,76
T22	ул. проезд Рождественского, 3а	ОДЗ	0,1039			0,1039	209,02		209,02	209,02
T21	ул. Фунтовское шоссе, 4/1	ОДЗ	0,4981			0,4981	1001,89		1001,89	1001,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентилья-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентильяция	ГВС	всего	
T21	ул.Фунтовское шоссе, 10	ОДЗ	0,4361			0,4361	877,05		877,05	877,05
T21	ул.Фунтовское шоссе, 8	ОДЗ	0,4310			0,4310	866,81		866,81	866,81
T21	ул.Фунтовское шоссе,4	ОДЗ	0,1298			0,1298	261,04		261,04	261,04
T21	ул.Фунтовское шоссе, 6	ОДЗ	0,2599			0,2599	522,70		522,70	522,70
T21	ул.Фунтовское шоссе, 6/1	ОДЗ	0,2007			0,2007	403,74		403,74	403,74
T20	ул.Советской Гвардии д.1	ОДЗ	0,3864			0,3864	777,23		777,23	777,23
T20	нежилое помещение	ОДЗ	0,0041			0,0041	8,25		8,25	8,25
T20	ул.Советской Гвардии д.1 корп.Б	ОДЗ	0,3882			0,3882	780,76		780,76	780,76
T19	школа ул. Докучаева, 1	ОДЗ	0,1871			0,1871	376,31		376,31	376,31
T18	ул.Переулок 9-ый,13	ЖФ	0,0508			0,0508	102,13		102,13	102,13
T17	ул. Сабанс-Яр, 11	ОДЗ	0,5136			0,5136	1032,98		1032,98	1032,98
T17	ул. Сабанс-Яр, 4	ЖФ	0,0755			0,0755	151,94		151,94	151,94
T17	ул. Сабанс-Яр, 1	ЖФ	0,0302			0,0302	60,70		60,70	60,70
T17	ул. Сабанс-Яр, 1/1	ЖФ	0,0776			0,0776	156,08		156,08	156,08
T17	ул. Сабанс-Яр, 2	ЖФ	0,0297			0,0297	59,79		59,79	59,79
T17	ул. Сабанс-Яр, 3	ЖФ	0,0299			0,0299	60,19		60,19	60,19
T17	ул. Сабанс-Яр, 5	ЖФ	0,0775			0,0775	155,87		155,87	155,87
T15	ул. Фунтовское шоссе, 17	ЖФ	0,0300			0,0300	60,34		60,34	60,34
T15	ул. Фунтовское шоссе, 17а	ЖФ	0,0309			0,0309	62,15		62,15	62,15
T15	ул. Фунтовское шоссе, 17б	ЖФ	0,0302			0,0302	60,74		60,74	60,74
T15	ул. Фунтовское шоссе, 23а	ЖФ	0,1794		0,0730	0,2524	360,82	513,86	874,68	642,89
T15	ул. Фунтовское шоссе, 23б	ЖФ	0,1907		0,0757	0,2664	383,55	532,87	916,42	676,05
T15	ул. Фунтовское шоссе, 23в	ЖФ	0,1758		0,0817	0,2575	353,58	575,10	928,68	669,27
T14	школа ул. Агрономическая,15/ул.Цурюпы,14/	ОДЗ	0,2666		0,0315	0,2981	536,20	71,66	607,86	572,43
T14	детский сад ул. Агрономическая,11	ОДЗ	0,0245			0,0245	49,28		49,28	49,28
T13	ул.Городская, 1А	ЖФ	0,4278			0,4278	860,35		860,35	860,35
T13	ул. Городская, 1а лит.А пом.13	ОДЗ	0,0052			0,0052	10,46		10,46	10,46
T13	ул.Набережная Тимирязева 66	ЖФ	0,0607			0,0607	122,12		122,12	122,12
T13	ул.Набережная Тимирязева 68	ЖФ	0,0627			0,0627	126,14		126,14	126,14
T11	ул. Л.Толстого, 6, литер Б	ОДЗ	0,0377			0,0377	75,82		75,82	75,82
T11	ул. Л.Толстого, 6, литер А	ОДЗ	0,0532			0,0532	107,00		107,00	107,00
T11	ул. Л.Толстого, 6, литер Ф	ОДЗ	0,0257			0,0257	51,69		51,69	51,69
T11	ул. Дзержинского, 1 / ул.К.Маркса, 13,литер А	ОДЗ	0,3049			0,3049	613,23		613,23	613,23
T11	ул. Дзержинского 2/5 /пер. С.Разина 4,	ОДЗ	0,0900			0,0900	181,01		181,01	181,01
T11	ул. Карла Маркса, 18	ОДЗ	0,0436			0,0436	87,69		87,69	87,69
T10	пл.А.Сергеева,22а	ОДЗ	0,0787		0,6300	0,7087	158,29	1433,25	1591,54	882,79
T10	ул. Волокаламская, 7	ЖФ	0,4611		0,1479	0,6090	927,43	1041,10	1968,53	1498,92
T10	ул. Волокаламская, 9	ЖФ	0,5515		0,2062	0,7577	1109,24	1451,48	2560,72	1906,00
T10	пл. Артема Сергеева, 32	ЖФ	0,0024			0,0024	4,78		4,78	4,78
T10	пл. Артема Сергеева, 31	ЖФ	0,0167			0,0167	33,68		33,68	33,68
T10	пл. Артема Сергеева, 40	ЖФ	0,0056			0,0056	11,29		11,29	11,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T10	пл. Артема Сергеева, 41	ЖФ	0,0123		0,0105	0,0228	24,65	73,91	98,56	65,22
T9	нежилое помещение	ОДЗ	0,0023			0,0023	4,63		4,63	4,63
T9	пл. Нефтянников, 25	ЖФ	0,0581			0,0581	116,84		116,84	116,84
T9	пл. Нефтянников, 27	ЖФ	0,0435			0,0435	87,47		87,47	87,47
T9	пл. Нефтянников, 26	ЖФ	0,0518			0,0518	104,11		104,11	104,11
T9	пл. Нефтянников, 17	ЖФ	0,0203			0,0203	40,74		40,74	40,74
T9	пл. Нефтянников, 16	ЖФ	0,0356			0,0356	71,58		71,58	71,58
T9	ул. Акмолинская, 28	ЖФ	0,3619		0,1071	0,4690	727,86	753,90	1481,75	1141,69
T9	пл. Нефтянников, 7	ЖФ	0,0031			0,0031	6,28		6,28	6,28
T9	пл. Нефтянников, 18	ЖФ	0,0106			0,0106	21,40		21,40	21,40
T9	пл. Нефтянников, 13	ЖФ	0,0024			0,0024	4,88		4,88	4,88
T9	пл. Нефтянников, 14	ЖФ	0,0201			0,0201	40,51		40,51	40,51
T9	пл. Нефтянников, 15	ЖФ	0,0251			0,0251	50,40		50,40	50,40
T8	ул. Промышленная, 10 лит. А пом 1а	ОДЗ	0,0083			0,0083	16,69		16,69	16,69
T8	ул. Дворжика ,66,лит А	ОДЗ	0,0175			0,0175	35,20		35,20	35,20
T8	ул.Промышленная,10 ком.6,7	ОДЗ	0,0060			0,0060	12,07		12,07	12,07
T8	ул. Промышленная, 10, лит.А, пом.1	ОДЗ	0,0033			0,0033	6,64		6,64	6,64
T8	ул. Промышленная,10 лит.А пом.1 комн. 8-11	ОДЗ	0,0039			0,0039	7,84		7,84	7,84
T8	ул. Алексеева, 7	ОДЗ	0,0870			0,0870	174,98		174,98	174,98
T8	ул. Шушенская, 11-13	ОДЗ	0,0463			0,0463	93,12		93,12	93,12
T8	ул. Промышленная, 7, лит. А	ОДЗ	0,0426			0,0426	85,68		85,68	85,68
T8	ул.Промышленная/Ф.Вельяминова,3/2	ОДЗ	0,0474			0,0474	95,33		95,33	95,33
T8	ул. Промышленная,12/Азизбекова,1, лит. А	ОДЗ	0,0260		0,1800	0,2060	52,29	409,50	461,79	259,29
T8	ул.Дворжика, 6а литер А	ОДЗ	0,0499			0,0499	100,36		100,36	100,36
T8	детский сад	ОДЗ	0,1570		0,1070	0,2640	315,77	243,43	559,19	438,82
T8	ул. Азизбекова, 2 /ул.Промышленная,11 Литер А	ЖФ	0,0518			0,0518	104,25		104,25	104,25
T8	ул. Азизбекова, 5 Литер А	ЖФ	0,0053			0,0053	10,57		10,57	10,57
T8	ул. Азизбекова, 10 Литер А	ЖФ	0,0523			0,0523	105,13		105,13	105,13
T8	ул. Азизбекова, 12 /ул.Шушенская,12 Литер А	ЖФ	0,0518			0,0518	104,16		104,16	104,16
T8	ул. Алексеева, 2/ул.Чекалина,7 Литер А	ЖФ	0,0436			0,0436	87,73		87,73	87,73
T8	ул. Алексеева, 3 Литер А	ЖФ	0,0544			0,0544	109,47		109,47	109,47
T8	ул. Алексеева, 4 Литер А	ЖФ	0,0500			0,0500	100,63		100,63	100,63
T8	ул. Алексеева, 6 /ул.Ф.Вельяминова,8 Литер А	ЖФ	0,0443			0,0443	89,04		89,04	89,04
T8	ул. Алексеева, 9/ул.Дворжика,7 Литер А	ЖФ	0,0303			0,0303	60,88		60,88	60,88
T8	ул. Алексеева, 11/ул.Дворжика Литер А	ЖФ	0,0461			0,0461	92,68		92,68	92,68
T8	ул. Алексеева, 12 /ул.Азизбекова,6 Литер А	ЖФ	0,0328			0,0328	65,94		65,94	65,94
T8	ул. Алексеева, 13/Азизбекова, 8	ЖФ	0,0338			0,0338	68,03		68,03	68,03
T8	ул. Ф.Вельяминова, 6 Литер А	ЖФ	0,0570			0,0570	114,69		114,69	114,69
T8	ул. Вельяминова, 12 Литер А	ЖФ	0,0466			0,0466	93,76		93,76	93,76
T8	ул. Вельяминова, 14 /ул.Шушенская,6 Литер А	ЖФ	0,0473			0,0473	95,09		95,09	95,09
T8	ул. Дворжика, 11 /ул.Шушенская,8 Литер А	ЖФ	0,0496			0,0496	99,79		99,79	99,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T8	ул. Промышленная, 1 /ул.Чекалина, 1 Литер А	ЖФ	0,0530			0,0530	106,61		106,61	106,61
T8	ул. Промышленная, 4 Литер А	ЖФ	0,0340			0,0340	68,45		68,45	68,45
T8	ул. Промышленная, 6 Литер А	ЖФ	0,0328			0,0328	65,95		65,95	65,95
T8	ул. Промышленная, 8 Литер А	ЖФ	0,0345			0,0345	69,33		69,33	69,33
T8	ул. Промышленная, 10а ЛитерА	ЖФ	0,0683			0,0683	137,32		137,32	137,32
T8	ул. Промышленная, 14 Литер А	ЖФ	0,1124			0,1124	226,12		226,12	226,12
T8	ул. Стадионная, 2 Литер А	ЖФ	0,0113			0,0113	22,78		22,78	22,78
T8	ул. Стадионная, 4 Литер А	ЖФ	0,0112			0,0112	22,62		22,62	22,62
T8	ул. Стадионная, 6 Литер А	ЖФ	0,0126			0,0126	25,36		25,36	25,36
T8	ул. Чекалина, 3 Литер А	ЖФ	0,0354			0,0354	71,15		71,15	71,15
T8	ул. Чекалина, 5 Литер А	ЖФ	0,0353			0,0353	70,99		70,99	70,99
T8	ул. Чекалина, 11 Литер А	ЖФ	0,0473			0,0473	95,09		95,09	95,09
T8	ул. Чекалина, 13 Литер А	ЖФ	0,0524			0,0524	105,34		105,34	105,34
T8	ул. Шушенская, 10 Литер А	ЖФ	0,0565			0,0565	113,61		113,61	113,61
T8	ул. Азизбекова, 4 Литер А	ЖФ	0,0516			0,0516	103,72		103,72	103,72
T8	ул. Алексеева, 1 /ул.Чекалина, 9 Литер А	ЖФ	0,0484			0,0484	97,43		97,43	97,43
T8	ул. Алексеева, 5 / ул.Вельяминова, 10 Литер А	ЖФ	0,0436			0,0436	87,63		87,63	87,63
T8	ул. Алексеева, 8 /ул. Дворжака, 5 Литер А	ЖФ	0,0322			0,0322	64,80		64,80	64,80
T8	ул. Дворжака, 1/ ул. Промышленная, 9 Литер А	ЖФ	0,0502			0,0502	101,00		101,00	101,00
T8	ул. Дворжака, 3 Литер А	ЖФ	0,0534			0,0534	107,34		107,34	107,34
T8	ул. Дворжака, 9 Литер А	ЖФ	0,0459			0,0459	92,34		92,34	92,34
T8	ул. Стадионная, 8 Литер А	ЖФ	0,0135			0,0135	27,24		27,24	27,24
T8	ул. Стадионная, 10 Литер А	ЖФ	0,0155			0,0155	31,17		31,17	31,17
T8	ул. Шушенская, 4 Литер А	ЖФ	0,0333			0,0333	66,96		66,96	66,96
T8	ул. Шушенская, 7 Литер А	ЖФ	0,0050			0,0050	10,02		10,02	10,02
T8	ул. Шушенская, 5 Литер А	ЖФ	0,0064			0,0064	12,78		12,78	12,78
T8	ул. Стадионная, 1а	ЖФ	0,0025			0,0025	5,07		5,07	5,07
T6	ул. Адмирала Нахимова, 60а	ОДЗ	0,1200			0,1200	241,35		241,35	241,35
T6	Ул. 4-я Дорожная, 106 лит. А пом 4	ОДЗ	0,0308			0,0308	61,95		61,95	61,95
T6	ул. Адм. Нахимова, 44 лит А	ОДЗ	0,3030			0,3030	609,41		609,41	609,41
T6	ул. Адм. Нахимова, 44 лит Б	ОДЗ	0,0534			0,0534	107,40		107,40	107,40
T6	Ул. 4-я Дорожная, 106лит. А пом 5	ОДЗ	0,0282			0,0282	56,72		56,72	56,72
T6	ул.Ползунова, 1б	ОДЗ	0,0830	0,1110	0,0830	0,2770	390,18	188,83	579,01	485,63
T6	ул.Ползунова, 1а лит.В ком. 1-5	ОДЗ	0,0234	0,0000	0,0000	0,0234	47,06		47,06	47,06
T6	ул. Адм. Нахимова, 60	ОДЗ	3,3647		5,2277	8,5924	6767,29	11893,02	18660,31	12779,15
T6	учебный корпус	ОДЗ	0,2649			0,2649	532,78		532,78	532,78
T6	ул.Адм.Нахимова, 62 лит.Б	ОДЗ	0,1002			0,1002	201,53		201,53	201,53
T6	ул. 1-я Литейная, 2 лит А	ОДЗ	0,0815		0,0401	0,1216	163,92	91,23	255,15	210,03
T6	ул. Адм.Нахимова, 135	ОДЗ	0,2854		0,0246	0,3100	574,01	55,97	629,98	602,30
T6	адм. здание	ОДЗ	0,0784		0,0015	0,0799	157,68	3,41	161,10	159,41
T6	ул. Адм. Нахимова, 133, литер А	ОДЗ	0,1708		0,0031	0,1739	343,52	7,05	350,58	347,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентилья-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Т6	ул. Безжонова, 80а, литер А	ОДЗ	0,1275		0,0189	0,1464	256,44	43,00	299,43	278,17
Т6	ул. Адм. Нахимова, 54, литер А	ОДЗ	0,1222		0,0189	0,1411	245,78	43,00	288,77	267,51
Т6	ул. Наб.Золотого Затона, 13б	ОДЗ	0,1138			0,1138	228,88		228,88	228,88
Т6	ул. Адм. Нахимова, 58	ОДЗ	0,5294	0,0174		0,5468	1099,76		1099,76	1099,76
Т6	ул.1-я Литейная,10а, литер А пом.№ 1,114	ОДЗ	0,0460		0,0192	0,0652	92,52	43,68	136,20	114,60
Т6	ул. 1-я Литейная , 10а, пом. № 2	ОДЗ	0,0405		0,0009	0,0414	81,46	2,05	83,50	82,49
Т6	ул.4-я Дорожная 106 лит.А пом.1,2,3	ОДЗ	0,0282			0,0282	56,72		56,72	56,72
Т6	ул. Адм. Нахимова, 119	ЖФ	0,1005			0,1005	202,22		202,22	202,22
Т6	ул. Наб.Золотого Затона, 8	ЖФ	0,5127		0,1828	0,6955	1031,17	1286,77	2317,93	1737,51
Т6	ул. Батайская, 23	ЖФ	0,6721		0,2169	0,8890	1351,71	1526,80	2878,51	2189,81
Т6	ул. Адм. Нахимова, 125	ЖФ	0,6366		0,1921	0,8287	1280,46	1352,23	2632,69	2022,73
Т6	ул. Адм. Нахимова, 127	ЖФ	0,1556		0,0453	0,2009	312,95	318,66	631,62	487,87
Т6	ул. Адм. Нахимова, 127	ОДЗ	0,0190	0,0000	0,0067	0,0257	38,21	15,24	53,46	45,92
Т6	ул. Адм. Нахимова, 127 лит.А, пом.1	ОДЗ	0,1526		0,0002	0,1528	306,98	0,46	307,44	307,21
Т6	ул. Адм. Нахимова ,129 лит А, пом 003	ОДЗ	0,0067	0,0000		0,0067	13,48		13,48	13,48
Т6	ул. Адм. Нахимова, 129 лит А пом.001	ОДЗ	0,0154	0,0000	0,0000	0,0154	30,97		30,97	30,97
Т6	ул. Адм. Нахимова,129, лит.А, пом. 002	ОДЗ	0,0085	0,0000	0,0000	0,0085	17,10		17,10	17,10
Т6	ул. Адм. Нахимова, 131	ЖФ	0,0972			0,0972	195,56		195,56	195,56
Т6	ул. Адм. Нахимова, 131	ОДЗ	0,0260	0,0000	0,0000	0,0260	52,29		52,29	52,29
Т6	ул. 1-я Котельная, 2	ЖФ	0,2848			0,2848	572,81		572,81	572,81
Т6	ул.1-я Котельная,2 лит. А пом. 065	ОДЗ	0,0174			0,0174	35,00		35,00	35,00
Т6	ул.1-я Котельная,2 лит. А пом. 065	ОДЗ	0,0302			0,0302	60,74		60,74	60,74
Т6	ул.1-я Котельная,2 лит. А пом. 065	ЖФ	0,5558			0,5558	1117,84		1117,84	1117,84
Т6	ул. 1-я Литейная,2а	ОДЗ	0,0031			0,0031	6,23		6,23	6,23
Т6	ул.1-я Литейная,2а, литер А, пом № 97	ОДЗ	0,0073	0,0000	0,0000	0,0073	14,68		14,68	14,68
Т6	ул. 1-я Литейная, 2а, лит. А, пом. №099	ОДЗ	0,0042	0,0000	0,0000	0,0042	8,45		8,45	8,45
Т6	ул. 1-я Литейная, 2а, лит. А, пом. №098	ОДЗ	0,0153			0,0153	30,77		30,77	30,77
Т6	ул. 1-я Литейная, 2а лит. А пом. 103	ОДЗ	0,0546			0,0546	109,81		109,81	109,81
Т6	ул. Адм. Нахимова, 137	ЖФ	0,4876			0,4876	980,78		980,78	980,78
Т6	ул. Адм. Нахимова, 137/1	ЖФ	0,4951			0,4951	995,69		995,69	995,69
Т6	ул. Адм. Нахимова, 141	ЖФ	0,6212			0,6212	1249,34		1249,34	1249,34
Т6	ул. Адм. Нахимова, 141, лит.А пом.133	ОДЗ	0,0149			0,0149	29,97		29,97	29,97
Т6	ул. Адм. Нахимова, 141, пом. 138	ОДЗ	0,0062			0,0062	12,47		12,47	12,47
Т6	ул.Адм.Нахимова,141, лит.А пом.136 ком.2	ОДЗ	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010	2,01		2,01	2,01
Т6	учебный класс	ОДЗ	0,0027	0,0000	0,0000	0,0027	5,43		5,43	5,43
Т6	ул.Адм.Нахимова 141, лит.А пом.135 ком.13,14	ОДЗ	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	4,02		4,02	4,02
Т6	ул.Адм.Нахимова 141, лит.А пом.135 ком.3,5	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,22		3,22	3,22
Т6	ул.Адм.Нахимова 141, лит.А пом.002 ком.10,11	ОДЗ	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060	12,07		12,07	12,07
Т6	ул.Адм. Нахимова,141 лит.А, пом 134	ОДЗ	0,0099	0,0000	0,0000	0,0099	19,91		19,91	19,91
Т6	ул.Адм. Нахимова,141 лит.А, пом 134	ОДЗ	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	1,41		1,41	1,41
Т6	ул. Безжонова, 76	ЖФ	0,3569			0,3569	717,80		717,80	717,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T6	ул. Безжонова, 73 лит.А пом.156	ОДЗ	0,0152			0,0152	30,57		30,57	30,57
T6	ул. Безжонова, 78	ЖФ	0,3836			0,3836	771,57		771,57	771,57
T6	ул.Безжонова,78 лит.А пом.081	ОДЗ	0,0035	0,0000	0,0000	0,0035	7,04		7,04	7,04
T6	ул. Безжонова,80 лит.А пом.1	ОДЗ	0,0035			0,0035	7,04		7,04	7,04
T6	ул. Безжонова, 80	ЖФ	0,4071			0,4071	818,73		818,73	818,73
T6	ул. Безжонова, 84	ЖФ	0,3514			0,3514	706,81		706,81	706,81
T6	ул. Безжонова, 86	ЖФ	0,3278			0,3278	659,25		659,25	659,25
T6	ул.Безжонова 86/1	ЖФ	0,5599		0,1774	0,7373	1126,01	1248,75	2374,76	1811,48
T6	ул. Безжонова, 86 лит. А пом. 89	ОДЗ	0,0063	0,0000	0,0000	0,0063	12,67		12,67	12,67
T6	ул. Безжонова, 88	ЖФ	0,4169			0,4169	838,56		838,56	838,56
T6	ул. Безжонова, 90	ЖФ	0,2388			0,2388	480,31		480,31	480,31
T6	ул. Безжонова, 90	ОДЗ	0,0062	0,0000	0,0000	0,0062	12,47		12,47	12,47
T6	ул. Безжонова, 92	ЖФ	0,4188			0,4188	842,36		842,36	842,36
T6	ул. Безжонова, 92	ОДЗ	0,0088			0,0088	17,70		17,70	17,70
T6	ул. Безжонова. 92 лит. А, пом. 1а	ОДЗ	0,0172	0,0000	0,0000	0,0172	34,59		34,59	34,59
T6	ул. Безжонова 92 лит А пом 85	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	8,05		8,05	8,05
T6	ул. Безжонова, 92, пом. 086	ОДЗ	0,0137	0,0000	0,0000	0,0137	27,55		27,55	27,55
T6	ул.Безжонова , 92 пом 81	ОДЗ	0,0047			0,0047	9,45		9,45	9,45
T6	ул. 1-я Литейная, 10а (ООО УК №9)	ЖФ	0,5627		0,1568	0,7195	1131,69	1103,75	2235,44	1737,57
T6	ул. 1-я Литейная, 10 А	ОДЗ	0,0210			0,0210	42,24		42,24	42,24
T6	ул. 1-я Литейная, 10а,литер А пом. 117	ОДЗ	0,0186		0,0024	0,0210	37,41	5,46	42,87	40,17
T6	ул. 1-я Литейная , 10а, пом. 001	ОДЗ	0,0328		0,0017	0,0345	65,97	3,87	69,84	67,92
T6	ул. 2-я Ровная, 1 ООО "УК №9"	ЖФ	0,9668		0,2825	1,2493	1944,40	1988,57	3932,97	3035,98
T6	ул. Адм. Нахимова, 48а	ЖФ	0,4687			0,4687	942,65		942,65	942,65
T6	ул. Адм.Нахимова, 48а пом. 031	ОДЗ	0,0040			0,0040	8,05		8,05	8,05
T6	ул. Адм. Нахимова, 48	ЖФ	0,1081			0,1081	217,39		217,39	217,39
T6	ул.Адмирала Нахимова,48	ОДЗ	0,0052			0,0052	10,46		10,46	10,46
T6	ул. Ползунова, 7/1 УК №9	ЖФ	0,2023		0,0161	0,2184	406,90	113,33	520,24	469,12
T6	ул. Ползунова, 7/2	ЖФ	0,2014			0,2014	405,04		405,04	405,04
T6	ул. Адм. Нахимова, 46/1 ООО "УК №9"	ЖФ	0,3599		0,1159	0,4758	723,93	815,84	1539,78	1171,77
T6	ул. Адм. Нахимова, 117	ЖФ	0,1117			0,1117	224,72		224,72	224,72
T6	ул. Адм. Нахимова, 117 лит. А пом.1	ОДЗ	0,0057			0,0057	11,46		11,46	11,46
T6	ул. Адм. Нахимова, 44/1 ООО "УК №9"	ЖФ	0,4067		0,1196	0,5263	818,00	841,89	1659,88	1280,13
T6	ул. Адм. Нахимова, 50	ЖФ	0,1079			0,1079	216,94		216,94	216,94
T6	ул. Адм. Нахимова,50 лит. А пом.14	ОДЗ	0,0055			0,0055	11,06		11,06	11,06
T6	ул. Адм. Нахимова,50 лит.А пом. 007	ОДЗ	0,0051			0,0051	10,26		10,26	10,26
T6	ул.Адм.Нахимова,50 лит.А пом.8,8а	ОДЗ	0,0056			0,0056	11,26		11,26	11,26
T6	ул. Ползунова, 1	ЖФ	0,0898			0,0898	180,69		180,69	180,69
T6	ул. Ползунова, 5	ЖФ	0,0970			0,0970	195,13		195,13	195,13
T6	ул. Безжонова, 82	ЖФ	0,5706		0,1607	0,7313	1147,61	1131,20	2278,81	1768,56
T6	ул. Безжонова, 82, кор.2	ЖФ	0,5017		0,1526	0,6543	1009,05	1074,18	2083,24	1598,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T6	ул. 1-я Котельная, 4(ИДЕАЛ без ОДН)	ЖФ	0,4159			0,4159	836,46		836,46	836,46
T6	ул. Ползунова,3	ЖФ	0,0969			0,0969	194,81		194,81	194,81
T6	ул. Адм. Макарова, 5	ЖФ	0,3178		0,0529	0,3707	639,16	372,37	1011,53	843,56
T6	ул.Набережная Золотого Затона,14	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,37	1,37	0,69
T6	ул.Ползунова,24	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,37	1,37	0,69
T6	ул. Адм. Нахимова, 139	ЖФ	0,0868			0,0868	174,63		174,63	174,63
T6	ул. Адм. Нахимова, 147	ЖФ	0,0376			0,0376	75,63		75,63	75,63
T6	ул. Адм. Нахимова, 139/1	ЖФ	0,1220		0,0328	0,1548	245,32	230,89	476,20	372,06
T6	ул. 1-я Литейная, 10	ЖФ	0,0516			0,0516	103,80		103,80	103,80
T6	ул. Адм. Нахимова, 52	ЖФ	0,1071			0,1071	215,31		215,31	215,31
T6	ул. Адм.Нахимова, 52,литер А пом.002.	ОДЗ	0,0051	0,0000	0,0000	0,0051	10,26		10,26	10,26
T6	ул.Адм. Нахимова,52 лит А, пом.001	ОДЗ	0,0050			0,0050	10,06		10,06	10,06
T6	ул. Адм. Нахимова, 52 пом 014	ОДЗ	0,0051	0,0000	0,0000	0,0051	10,26		10,26	10,26
T6	ул.Адм.Нахимова,52 лит.А пом.13	ОДЗ	0,0053			0,0053	10,66		10,66	10,66
T6	ул.Адм.Нахимова,52 лит А пом.7	ОДЗ	0,0056			0,0056	11,26		11,26	11,26
T6	ул. 1-я Литейная, 4	ЖФ	0,0584			0,0584	117,52		117,52	117,52
T6	ул. 1-я Литейная, 6	ЖФ	0,0510			0,0510	102,57		102,57	102,57
T6	ул. 1-я Литейная, 8	ЖФ	0,0525			0,0525	105,54		105,54	105,54
T6	ул. Адм. Макарова, 6	ЖФ	0,0274			0,0274	55,10		55,10	55,10
T6	ул. Адм. Макарова, 4	ЖФ	0,0275			0,0275	55,39		55,39	55,39
T6	ул. Адм. Нахимова, 46	ЖФ	0,0982			0,0982	197,52		197,52	197,52
T6	ул. Адм. Нахимова,46 лит.А пом.2	ОДЗ	0,0038			0,0038	7,64		7,64	7,64
T6	ул. Адм. Нахимова,46 лит.А пом1а	ОДЗ	0,0018			0,0018	3,62		3,62	3,62
T6	ул. 1-я Котельная, 4а	ЖФ	0,4145			0,4145	833,62		833,62	833,62
T6	ул. Безжонова, 82, кор.1	ЖФ	0,5325		0,1526	0,6850	1070,92	1073,83	2144,75	1660,38
T4	ул. Каунасская,47	ОДЗ	0,1430		0,0081	0,1511	287,61	18,43	306,04	296,93
T4	л. Таганская, 30 лит. А,лит. В	ОДЗ	0,1473			0,1473	296,26		296,26	296,26
T4	ул. Таганская, 30 лит. Б	ОДЗ	0,0048			0,0048	9,65		9,65	9,65
T4	ул.Таганская,36	ОДЗ	0,0664		0,0473	0,1137	133,55	107,61	241,16	187,94
T4	ул. Парковая,22	ОДЗ	0,0774		0,0485	0,1259	155,67	110,34	266,01	211,45
T4	ул. Парковая,16 лит.А	ОДЗ	0,0154		0,0086	0,0240	30,97	19,57	50,54	40,86
T4	ул.Таганская,34/ пер. Ростовский,6	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	17,30	0,23	17,52	17,41
T4	ул. Таганская, 26 ООО ПКФ "Лойд" (дог.220) - ОДН	ЖФ	0,2949		0,0886	0,3835	593,21	623,67	1216,88	935,56
T4	ул. Таганская, 26 пом 73 ком.9	ОДЗ	0,0000		0,0072	0,0072		16,38	16,38	8,28
T4	ул. Таганская, 26 пом. 75	ОДЗ	0,0035		0,0016	0,0051	7,04	3,64	10,68	8,88
T4	ул. Таганская,26 пом.2	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	7,64	0,23	7,87	7,76
T4	ул. Парковая, 10	ЖФ	0,6069		0,1828	0,7897	1220,70	1286,77	2507,46	1927,04
T4	ул. Каунасская, 51	ЖФ	0,6027		0,1940	0,7967	1212,24	1365,60	2577,85	1961,86
T4	ул. Каунасская, 53	ЖФ	0,6291		0,1909	0,8200	1265,24	1343,78	2609,02	2002,88
T4	ул. Каунасская, 49/2	ЖФ	0,3902		0,1129	0,5031	784,86	794,73	1579,59	1221,11
T4	пер. Ростовский, 8	ЖФ	0,0581			0,0581	116,82		116,82	116,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T4	пер. Ростовский, 12	ЖФ	0,0511			0,0511	102,83		102,83	102,83
T4	ул. Таганская, 27	ЖФ	0,0232			0,0232	46,57		46,57	46,57
T4	ул. Таганская, 29	ЖФ	0,0285			0,0285	57,36		57,36	57,36
T4	ул. Таганская, 31	ЖФ	0,0239			0,0239	48,08		48,08	48,08
T4	ул. Таганская, 32	ЖФ	0,0993		0,0310	0,1303	199,70	218,22	417,91	319,48
T4	ул. Таганская, 35	ЖФ	0,0240			0,0240	48,32		48,32	48,32
T4	ул. Таганская, 37	ЖФ	0,0310			0,0310	62,30		62,30	62,30
T4	ул. Таганская, 41	ЖФ	0,0529			0,0529	106,39		106,39	106,39
T4	ул. Парковая, 14	ЖФ	0,0333		0,0056	0,0389	66,93	39,42	106,35	88,57
T4	ул. Каунасская, 40	ЖФ	0,4185		0,1432	0,5617	841,74	1008,01	1849,75	1395,06
T4	ул. Каунасская, 49	ЖФ	0,3559		0,1187	0,4746	715,80	835,55	1551,35	1174,46
T4	ул. Гомельская, 22	ЖФ	0,0304			0,0304	61,21		61,21	61,21
T4	ул. Таганская, 39	ЖФ	0,1116			0,1116	224,38		224,38	224,38
T4	ул. Парковая, 24	ЖФ	0,2104		0,0738	0,2842	423,10	519,49	942,59	708,26
T4	ул. Парковая, 27	ЖФ	0,2111		0,0446	0,2557	424,56	313,95	738,51	596,90
T4	ул.Парковая,д.27 пом. 030	ОДЗ	0,0068			0,0068	13,68		13,68	13,68
T4	ул.Парковая,д.27 пом. 032	ОДЗ	0,0058		0,0004	0,0062	11,67	0,91	12,58	12,13
T4	пер. Ростовский, 5	ЖФ	0,1106			0,1106	222,38		222,38	222,38
T4	пер. Ростовский, 13	ЖФ	0,1794			0,1794	360,78		360,78	360,78
T4	пер. Ростовский, 14	ЖФ	0,1732			0,1732	348,34		348,34	348,34
T4	пер. Ростовский, 15	ЖФ	0,1755			0,1755	353,02		353,02	353,02
T4	пер. Ростовский, 17	ЖФ	0,1634			0,1634	328,55		328,55	328,55
T4	пер. Ростовский, 19	ЖФ	0,2792			0,2792	561,50		561,50	561,50
T4	пер. Ростовский, 20	ЖФ	0,2302			0,2302	463,07		463,07	463,07
T4	ул. Каунасская, 38	ЖФ	0,3456		0,1147	0,4603	694,99	807,40	1502,39	1138,19
T4	ул. Таганская, 20	ЖФ	0,0331		0,0087	0,0418	66,54	61,24	127,78	100,16
T4	ул. Таганская, 24	ЖФ	0,0138			0,0138	27,69		27,69	27,69
T4	ул. Парковая, 21	ЖФ	0,0050			0,0050	9,98		9,98	9,98
T4	ул. Гомельская, 20	ЖФ	0,0290			0,0290	58,25		58,25	58,25
T4	ул. Гомельская, 18	ЖФ	0,0232			0,0232	46,60		46,60	46,60
T4	ул. Гомельская, 28	ЖФ	0,0301			0,0301	60,62		60,62	60,62
T4	пер. Ростовский, 4	ЖФ	0,0218			0,0218	43,79		43,79	43,79
T4	ул. Парковая, 23	ЖФ	0,0078			0,0078	15,72		15,72	15,72
T4	ул. Каунасская, 49/1 ООО УНИВЕРСАЛ (дог.120)	ЖФ	0,4660		0,1492	0,6152	937,23	1050,25	1987,48	1513,74
T4	ул. Парковая, 20	ЖФ	0,1679		0,0682	0,2361	337,68	480,07	817,76	601,21
T3	ул. Чкалова, 80, литер С	ОДЗ	0,0112			0,0112	22,53		22,53	22,53
T3	ул. Чкалова,80, литер М	ОДЗ	0,0123		0,0146	0,0269	24,74	33,22	57,95	41,53
T3	ул. Чкалова, 80, литер В	ОДЗ	0,0418			0,0418	84,07		84,07	84,07
T3	ул.Чкалова,80 литер Г	ОДЗ	0,0217			0,0217	43,64		43,64	43,64
T3	ул.Чкалова,80 литер Д	ОДЗ	0,0155			0,0155	31,17		31,17	31,17
T3	ул.Чкалова 80	ОДЗ	0,0143			0,0143	28,76		28,76	28,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T3	ул.Чкалова, 80а	ОДЗ	0,1509		0,0308	0,1817	303,50	70,07	373,57	338,92
T3	ул. Наб.реки Воложки, 95А ООО "Сфера" (дог.222) - ОДН	ОДЗ	0,6785		0,2027	0,8812	1364,63	461,14	1825,77	1597,74
T3	ул. Чкалова, 80/1	ОДЗ	0,5610		0,1680	0,7290	1128,22	382,20	1510,42	1321,42
T3	ул. Чкалова, 80, корп.1	ОДЗ	0,0063			0,0063	12,67		12,67	12,67
T3	ул. Наб.реки Воложки, 95Д	ОДЗ	0,0065		0,0012	0,0077	13,09	2,73	15,82	14,47
T2	ул. Ветошникова, 3 литер Б.А.Г.	ОДЗ	0,0739			0,0739	148,63		148,63	148,63
T2	ул. Водников, 20а	ОДЗ	0,0711			0,0711	143,00		143,00	143,00
T2	пл. Торговая, 1 литер М	ОДЗ	0,0091			0,0091	18,30		18,30	18,30
T2	ул. Ветошникова, 5 литер А	ОДЗ	0,0315			0,0315	63,35		63,35	63,35
T2	ул. Водников, 2, литер Б	ОДЗ	0,0184			0,0184	37,01		37,01	37,01
T2	ул.Капитанская,24	ОДЗ	0,0558			0,0558	112,23		112,23	112,23
T2	ул.Капитанская,22	ОДЗ	0,0805		0,0033	0,0838	161,91	7,51	169,41	165,70
T2	ул. К.Краснова, 31 литер А	ОДЗ	0,1463			0,1463	294,25		294,25	294,25
T2	ул. К.Краснова, 31	ОДЗ	0,1240			0,1240	249,40		249,40	249,40
T2	ул. Водников,2а	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,41		2,41	2,41
T2	ул.Н.Ветошникова,2, литер А	ОДЗ	0,1582			0,1582	318,18		318,18	318,18
T2	ул. Водников, 14а	ОДЗ	0,4144		0,0236	0,4380	833,47	53,69	887,16	860,61
T2	ул. Капитанская, 32	ОДЗ	0,1438		0,0222	0,1660	289,22	50,51	339,72	314,75
T2	ул. К.Краснова,36	ОДЗ	0,0745		0,0147	0,0892	149,84	33,44	183,28	166,74
T2	ул. Капитана Красного,26	ОДЗ	0,1498			0,1498	301,29		301,29	301,29
T2	ул. К.Краснова,31	ОДЗ	0,0998			0,0998	200,72		200,72	200,72
T2	ул.Торговая, 2	ОДЗ	0,0700		0,0737	0,1437	140,79	167,67	308,46	225,54
T2	ул.Водников,д.22 литер Е	ОДЗ	0,0180			0,0180	36,20		36,20	36,20
T2	ул.Водников,д.22 , литер В	ОДЗ	0,0179		0,0115	0,0294	36,00	26,16	62,16	49,23
T2	ул. Водников,2 лит.Л	ОДЗ	0,0042			0,0042	8,45		8,45	8,45
T2	ул. Ветошникова, 9	ЖФ	0,0237		0,0076	0,0313	47,76	53,50	101,26	77,12
T2	ул. Ветошникова, 10	ЖФ	0,0223			0,0223	44,85		44,85	44,85
T2	ул. Ветошникова, 6	ЖФ	0,0224		0,0031	0,0255	45,06	21,82	66,88	57,04
T2	ул. Ветошникова, 8	ЖФ	0,0223			0,0223	44,88		44,88	44,88
T2	ул. Водников, 13	ЖФ	0,0595			0,0595	119,60		119,60	119,60
T2	ул. Водников, 15	ЖФ	0,0959			0,0959	192,80		192,80	192,80
T2	ул. Водников, 17	ЖФ	0,0594			0,0594	119,49		119,49	119,49
T2	ул. К.Краснова, 14	ЖФ	0,0487		0,0149	0,0636	97,95	104,88	202,84	155,53
T2	ул. К.Краснова, 16	ЖФ	0,0463		0,0155	0,0618	93,04	109,11	202,15	152,94
T2	ул. К.Краснова, 20	ЖФ	0,0501		0,0155	0,0656	100,80	109,11	209,90	160,69
T2	ул. К.Краснова, 22	ЖФ	0,0448		0,0174	0,0622	90,00	122,48	212,49	157,24
T2	ул. К.Краснова, 28	ЖФ	0,0264		0,0081	0,0345	53,14	57,02	110,16	84,44
T2	ул.Ветошникова,31	ЖФ	0,3565		0,1190	0,4755	716,94	837,66	1554,60	1176,75
T2	ул. Водников, 21	ЖФ	0,2176		0,0651	0,2827	437,57	458,25	895,83	689,12
T2	ул. Капитанская, 28б	ЖФ	0,3450		0,0893	0,4343	693,88	628,60	1322,48	1038,93
T2	ул. Ветошникова, 33	ЖФ	0,3700		0,1097	0,4797	744,16	772,20	1516,36	1168,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T2	ул.Н.Ветошникова,д.33 пом.№ 089	ЖФ	0,0062		0,0004	0,0066	12,47	2,82	15,29	14,02
T2	ул. Ветошникова, 42	ЖФ	0,1334		0,0483	0,1817	268,22	339,99	608,21	454,85
T2	ул. Ветошникова, 44	ЖФ	0,0811			0,0811	163,18		163,18	163,18
T2	ул. Ветошникова, 54	ЖФ	0,2164		0,0725	0,2889	435,22	510,34	945,56	715,36
T2	ул. Ветошникова, 56	ЖФ	0,2609		0,0632	0,3241	524,65	444,88	969,52	768,85
T2	ул. Н.Ветошникова, 56	ОДЗ	0,0140		0,0147	0,0287	28,16	33,44	61,60	45,06
T2	ул. Н. Ветошникова, 56 лит. А пом 55	ОДЗ	0,0126			0,0126	25,34		25,34	25,34
T2	ул. Н.Ветошникова, 56, лит.А, пом.53"а"	ОДЗ	0,0032		0,0058	0,0090	6,44	13,20	19,63	13,11
T2	ул. Ветошникова, 60	ЖФ	0,1555		0,0527	0,2082	312,68	370,97	683,64	516,31
T2	ул. Ветошникова, 62	ЖФ	0,2907		0,0694	0,3601	584,65	488,52	1073,17	852,82
T2	ул. Ветошникова, 62 пом.057а	ОДЗ	0,0072			0,0072	14,48		14,48	14,48
T2	ул.Н.Ветошникова,62 пом.63	ОДЗ	0,0059		0,0014	0,0073	11,87	3,19	15,05	13,48
T2	ул. Ветошникова, 62 пом.057 (бывший Гасанов д.177)	ОДЗ	0,0069			0,0069	13,88		13,88	13,88
T2	ул. Ветошникова, 62 пом 58	ОДЗ	0,0057		0,0005	0,0062	11,46	1,14	12,60	12,04
T2	ул. Ветошникова, 62 пом.59	ОДЗ	0,0000	0,0000	0,0004	0,0004		0,91	0,91	0,46
T2	ул. Ветошникова, 62 пом 60	ОДЗ	0,0051	0,0000	0,0058	0,0109	10,26	13,20	23,45	16,93
T2	ул.Н.Ветошникова,д.62 пом 62	ОДЗ	0,0075	0,0000	0,0000	0,0075	15,08		15,08	15,08
T2	ул. Ветошникова, 62	ОДЗ	0,0083			0,0083	16,69		16,69	16,69
T2	ул. Ветошникова, 64/1	ЖФ	0,3620		0,1060	0,4680	728,13	746,16	1474,29	1137,72
T2	ул. Водников, 7	ЖФ	0,1716		0,0446	0,2162	345,19	313,95	659,14	517,52
T2	ул. Водников, 9Б	ЖФ	0,0873		0,0267	0,1140	175,54	187,95	363,49	278,71
T2	ул. Водников, 11	ЖФ	0,0858			0,0858	172,48		172,48	172,48
T2	ул. Водников, 23	ЖФ	0,3272		0,0818	0,4090	658,10	575,81	1233,90	974,17
T2	ул. Водников, 23 лит.А пом1а	ОДЗ	0,0176		0,0008	0,0184	35,40	1,82	37,22	36,32
T2	ул.Водников, 23 пом.069	ОДЗ	0,0022			0,0022	4,42		4,42	4,42
T2	ул. Водников, 25	ЖФ	0,2789		0,0812	0,3601	560,98	571,58	1132,56	874,74
T2	ул. К.Краснова, 38	ЖФ	0,2754		0,0843	0,3597	553,94	593,40	1147,34	879,67
T2	ул. К.Краснова, 40 (ООО ПКФ "Лloyd") ОДН	ЖФ	0,2644		0,0756	0,3400	531,75	532,16	1063,92	823,87
T2	ул. К.Краснова,40 лит.А. пом.066	ОДЗ	0,0111	0,0000	0,0210	0,0321	22,33	47,78	70,10	46,48
T2	ул. К.Краснова, 40 пом.65	ЖФ	0,0217			0,0217	43,64		43,64	43,64
T2	ул. Ветошникова, 11	ОДЗ	0,6827		0,1624	0,8451	1373,15	369,46	1742,61	1559,91
T2	ул. Н. Ветошникова, 11 пом 137	ОДЗ	0,0163	0,0000	0,0058	0,0221	32,78	13,20	45,98	39,45
T2	ул. Н.Ветошникова, 11 пом 003	ОДЗ	0,0056	0,0000	0,0059	0,0115	11,26	13,42	24,69	18,05
T2	ул. Ветошникова, 11 литер А пом.135	ОДЗ	0,0220		0,0002	0,0222	44,25	0,46	44,70	44,48
T2	ул. Н. Ветошникова, 11 (пом.133)	ОДЗ	0,0177	0,0000	0,1139	0,1316	35,60	259,12	294,72	166,58
T2	ул. Н.Ветошникова, д.11, литер А, пом.002	ОДЗ	0,0057	0,0000	0,0000	0,0057	11,46		11,46	11,46
T2	ул.Н Ветошникова,11, пом.139	ОДЗ	0,0059		0,0048	0,0107	11,87	10,92	22,79	17,39
T2	ул.Н Ветошникова,11, пом.136	ОДЗ	0,0150		0,0117	0,0267	30,17	26,62	56,79	43,62
T2	ул.Н Ветошникова,11, пом.138	ОДЗ			0,0058	0,0058		13,20	13,20	6,67
T2	ул. Кап. Краснова, 34/Н.Ветошникова,41а	ОДЗ	0,1831		0,0595	0,2426	368,26	135,36	503,62	436,68
T2	ул. К.Краснова, Н.Ветошникова 34/41, пом. 002	ОДЗ	0,0082		0,0240	0,0322	16,49	54,60	71,09	44,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T2	ул.Кап.Краснова,30	ЖФ	0,0697		0,0217	0,0914	140,13	152,75	292,88	223,98
T2	ул.Кап.Краснова,32	ЖФ	0,0798		0,0273	0,1071	160,40	192,17	352,57	265,89
T2	ул. Водников, 7А	ЖФ	0,0873		0,0229	0,1102	175,62	161,20	336,82	264,11
T2	ул. К.Краснова, 10	ЖФ	0,0503		0,0143	0,0646	101,08	100,66	201,74	156,33
T2	ул. К.Краснова, 12	ЖФ	0,0245		0,0081	0,0326	49,34	57,02	106,35	80,63
T2	ул. Водников, 5 (ОДН-ООО УК "ЛОТ" с 01.04.2025 г.)	ЖФ	0,0698		0,0229	0,0927	140,29	161,20	301,49	228,78
T2	ул. Водников, 6	ЖФ	0,0760		0,0229	0,0989	152,77	161,20	313,97	241,25
T2	ул. Ветошникова, 46	ЖФ	0,1069		0,0174	0,1243	214,95	122,48	337,44	282,19
T2	ул. Ветошникова, 46	ОДЗ	0,0061		0,0058	0,0119	12,27	13,20	25,46	18,94
T2	ул. Н.Ветошникова, 46 пом.8	ОДЗ	0,0069			0,0069	13,96		13,96	13,96
T2	ул. Ветошникова, 48	ЖФ	0,0702		0,0260	0,0962	141,14	183,02	324,16	241,60
T2	ул. Ветошникова, 52	ЖФ	0,1222			0,1222	245,81		245,81	245,81
T2	ул.Н. Ветошникова,52 лит А пом. 7	ОДЗ	0,0051	0,0000	0,0000	0,0051	10,26		10,26	10,26
T2	ул. Ветошникова, 52 пом. 6	ОДЗ	0,0039			0,0039	7,84		7,84	7,84
T2	ул. Ветошникова, 52 литер А пом 23	ОДЗ	0,0101			0,0101	20,31		20,31	20,31
T2	ул. Водников, 8/3 (ООО "Русло" - ОДН	ЖФ	0,2385		0,0905	0,3290	479,68	637,05	1116,73	829,37
T2	ул. Ветошникова, 12/1 (ООО "Русло"	ЖФ	0,1864		0,0623	0,2487	374,91	438,54	813,45	615,63
T2	ул. Водников, 10 (присоединилась Водников 10а)	ЖФ	0,1864		0,0599	0,2463	374,98	421,65	796,63	606,44
T2	ул. Ветошникова, 58 (ООО "Русло" - ОДН	ЖФ	0,2164		0,0645	0,2809	435,14	454,03	889,17	684,37
T2	ул. Капитанская, 30	ЖФ	0,0648		0,0205	0,0853	130,27	144,30	274,57	209,48
T2	ул. Водников, 9	ЖФ	0,1421		0,1421	0,2842	285,75	1000,27	1286,02	834,82
T2	ул. Водников, 9А	ЖФ	0,0815			0,0815	163,96		163,96	163,96
T2	ул. Водников, 14	ЖФ	0,0814		0,0322	0,1136	163,75	226,66	390,42	288,17
T2	ул. Водников, 19	ЖФ	0,0836			0,0836	168,14		168,14	168,14
T2	ул. Водников, 3 (ООО УК "ЛОТ")	ЖФ	0,2419		0,0870	0,3289	486,50	612,41	1098,91	822,67
T2	ул. Водников, 8 - ОДН (ООО "Русло" с 01.10.2025 г. (был ООО Дом Инвест)	ЖФ	0,2363		0,0601	0,2964	475,36	423,06	898,42	707,59
T2	ул. Водников, 6А	ЖФ	0,2426		0,0669	0,3095	487,96	470,92	958,88	746,46
T2	ул. Водников, 8/2	ЖФ	0,2415		0,0682	0,3097	485,62	480,07	965,69	749,15
T2	ул. К.Краснова, 13	ЖФ	0,4806		0,1299	0,6105	966,62	914,39	1881,01	1468,55
T2	ул. Ветошникова,2в (ООО УК "ЛОТ")	ЖФ	0,2495		0,0522	0,3017	501,77	367,45	869,22	703,47
T2	ул. Ветошникова, 2в лит.А пом 003	ЖФ	0,0040	0,0000	0,0000	0,0040	8,05		8,05	8,05
T2	ул. Ветошникова, 30	ЖФ	0,0045			0,0045	9,04		9,04	9,04
T2	ул. Ветошникова, 32	ЖФ	0,0057			0,0057	11,43		11,43	11,43
T2	ул. Ветошникова, 34	ЖФ	0,0044		0,0025	0,0069	8,93	17,60	26,53	18,59
T2	ул. Капитанская, 9	ЖФ	0,0094		0,0031	0,0125	18,91	21,82	40,73	30,89
T2	ул. Водников, 12	ЖФ	0,0046			0,0046	9,22		9,22	9,22
T2	пл. Торговая, 4	ЖФ	0,0056			0,0056	11,24		11,24	11,24
T2	ул. Водников, 16	ЖФ	0,0736		0,0316	0,1052	147,94	222,44	370,38	270,04
T2	ул. Ветошникова, 25	ЖФ	0,0047		0,0043	0,0090	9,55	30,27	39,81	26,16
T2	ул. Ветошникова, 28	ЖФ	0,0053			0,0053	10,63		10,63	10,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T2	ул. Ветошникова, 36	ЖФ	0,0044		0,0006	0,0050	8,85	4,22	13,07	11,16
T2	ул. Капитанская, 5	ЖФ	0,0086			0,0086	17,25		17,25	17,25
T2	ул. Капитанская, 6	ЖФ	0,0092		0,0025	0,0117	18,55	17,60	36,15	28,21
T2	ул. Капитанская, 7	ЖФ	0,0059			0,0059	11,77		11,77	11,77
T2	ул. Капитанская, 8	ЖФ	0,0098		0,0019	0,0117	19,77	13,37	33,15	27,12
T2	ул. Ветошникова, 7	ЖФ	0,0266		0,0124	0,0390	53,43	87,29	140,72	101,34
T2	ул. Капитанская, 28	ЖФ	0,0772		0,0267	0,1039	155,19	187,95	343,13	258,36
T2	ул. Н. Ветошникова, 12 (ООО "Русло" ОДН)	ЖФ	0,6719		0,2163	0,8882	1351,28	1522,58	2873,85	2187,06
T2	ул. Н. Ветошникова, 12 лит. А пом.208	ЖФ	0,0131		0,0117	0,0248	26,35	82,36	108,71	71,56
T2	ул. Н.Ветошникова ,12	ЖФ	0,0032		0,0063	0,0095	6,44	44,35	50,78	30,78
T2	ул. Н.Ветошникова ,12 пом.183	ЖФ	0,0056		0,0158	0,0214	11,26	111,22	122,48	72,31
T2	ул. Ветошникова, 64	ЖФ	0,2821		0,0856	0,3677	567,42	602,56	1169,98	898,18
T2	ул. К.Краснова, 8	ЖФ	0,4062		0,1593	0,5655	817,07	1121,34	1938,42	1432,61
T1	ул. 5-я Керченская, 47 литер А	ОДЗ	0,3428			0,3428	689,46		689,46	689,46
T1	ул. 5-я Керченская, 47, лит.А	ОДЗ	0,0905			0,0905	182,02		182,02	182,02
T1	ул. Лепехинская, 47 лит.А пом.2,3	ОДЗ	0,1196		0,2304	0,3500	240,55	524,16	764,71	505,51
T1	ул. Хибинская, 2	ОДЗ	1,7297	0,0000	0,2838	2,0135	3478,88	645,65	4124,52	3805,25
T1	ул. Дзержинского, 34 лит.А	ОДЗ	0,1982			0,1982	398,63		398,63	398,63
T1	ул. Дзержинского, 56б, лит.А,А1	ОДЗ	0,0234			0,0234	47,06		47,06	47,06
T1	ул. Дзержинского, 56, к.1	ОДЗ	0,1927		0,0600	0,2527	387,57	136,50	524,07	456,57
T1	(дизельная) лит.Б	ОДЗ	0,0048			0,0048	9,65		9,65	9,65
T1	ул. Черниковская, 11 лит.А пом.2	ОДЗ	0,0709		0,0225	0,0934	142,60	51,19	193,79	168,47
T1	пл. Заводская, 40 лит.А	ОДЗ	0,1120			0,1120	225,26		225,26	225,26
T1	ул. Дзержинского, 38а	ОДЗ	0,0085			0,0085	17,10		17,10	17,10
T1	пер. Ленинградский, 55	ОДЗ	0,4468		0,0440	0,4908	898,63	100,10	998,73	949,23
T1	ул. Молдавская, 37, лит. А	ОДЗ	0,0360		0,0000	0,0360	72,41		72,41	72,41
T1	ул. Пирогова.181 лит. А	ОДЗ	0,0430			0,0430	86,48		86,48	86,48
T1	пл. Заводская,93	ОДЗ	0,4210		0,0341	0,4551	846,74	77,58	924,32	885,96
T1	Ул. Дзержинского,36	ОДЗ	0,0514		0,0384	0,0898	103,38	87,36	190,74	147,54
T1	ул. Лепехинская, 47, литер А, пом. №1	ОДЗ	0,0653		0,0011	0,0664	131,34	2,50	133,84	132,60
T1	ул. Хибинская,45"з" лит.А	ОДЗ	0,0050			0,0050	10,06		10,06	10,06
T1	ул. Керченская, 61, лит.П	ОДЗ	0,0031			0,0031	6,23		6,23	6,23
T1	ул. Керченская, 61, лит.Г	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	16,09	0,23	16,32	16,21
T1	ул. Керченская, 61, лит.Щ	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	7,64		7,64	7,64
T1	ул. Керченская, 61, лит.Ц	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	16,09	0,23	16,32	16,21
T1	ул. Керченская, 61, лит.Ч	ОДЗ	0,0039			0,0039	7,84		7,84	7,84
T1	ул. Керченская, 61, лит.М	ОДЗ	0,0263		0,0002	0,0265	52,90	0,46	53,35	53,13
T1	ул. Керченская, 61, лит.К'	ОДЗ	0,0038			0,0038	7,64		7,64	7,64
T1	ул. Керченская, 61, лит. Ж	ОДЗ	0,0544			0,0544	109,41		109,41	109,41
T1	ул. Керченская, 61, лит.К	ОДЗ	0,0430		0,0344	0,0774	86,48	78,26	164,74	126,04
T1	ул. Керченская, 61, лит.Л	ОДЗ	0,0075		0,0264	0,0339	15,08	60,06	75,14	45,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	ул. Керченская, 61, лит.У	ОДЗ	0,0165			0,0165	33,19		33,19	33,19
T1	ул. Керченская, 61	ОДЗ	0,0014			0,0014	2,82		2,82	2,82
T1	ул. Керченская, 61	ОДЗ	0,0014			0,0014	2,82		2,82	2,82
T1	ул. Керченская, 61	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,01		2,01	2,01
T1	ул. Керченская, 61 лит.Ф	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,22		3,22	3,22
T1	ул. Керченская, 61	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,41		2,41	2,41
T1	ЗАО ПФ "Пушинка" (дог.245)	ОДЗ	0,0376			0,0376	75,62		75,62	75,62
T1	пл. Заводская, 17	ОДЗ	0,1084			0,1084	218,02		218,02	218,02
T1	пл. Заводская, 31	ОДЗ	0,0799			0,0799	160,70		160,70	160,70
T1	ул.Дзержинского, 80	ОДЗ	0,7856		0,4960	1,2816	1580,12	1128,35	2708,47	2150,50
T1	пер.Грановский, 59 Е	ОДЗ	0,2343		0,2550	0,4893	471,24	580,13	1051,36	764,49
T1	ул.Абазанская,5 лит.А	ОДЗ	0,2058	0,0000	0,0206	0,2264	413,92	46,87	460,78	437,61
T1	ул. Депутатская, 8, к.1 литер А	ОДЗ	0,1692		0,0155	0,1847	340,31	35,26	375,57	358,13
T1	пер.Ленинградский,82а	ОДЗ	0,2519		0,0375	0,2894	506,64	85,31	591,95	549,76
T1	ул.Комсомольская,142, литер А	ОДЗ	0,1702		0,0315	0,2017	342,32	71,66	413,98	378,54
T1	пл. Заводская,96 литер А	ОДЗ	0,1802		0,0198	0,2000	362,43	45,05	407,47	385,20
T1	пл. Заводская,91	ОДЗ	0,1627		0,0179	0,1806	327,23	40,72	367,95	347,82
T1	пл. Заводская, 90 лит.А	ОДЗ	0,0673			0,0673	135,36		135,36	135,36
T1	пл. Заводская, 12а, литер А	ОДЗ	0,1985			0,1985	399,24		399,24	399,24
T1	пл. Заводская,95 лит.А	ОДЗ	0,0209			0,0209	42,04		42,04	42,04
T1	ул.2-я Тувинская, 47 Лит.Ф	ОДЗ	0,0310			0,0310	62,35		62,35	62,35
T1	ул.2-я Тувинская, 47 Лит.Х	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,02		3,02	3,02
T1	ул. 5-я Керченская, 37	ОДЗ	0,1357		0,1183	0,2540	272,93	269,13	542,06	408,97
T1	ул. Тувинская, 101	ОДЗ	0,3950		0,0000	0,3950	794,45		794,45	794,45
T1	ул. Хибинская, 49 к.1 лит.А пом.003	ОДЗ	0,0250			0,0250	50,28		50,28	50,28
T1	ул. Керченская, 61Б	ОДЗ	0,0292		0,0000	0,0292	58,73		58,73	58,73
T1	ул. Керченская, 61Б	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	16,29		16,29	16,29
T1	ул. Молдавская, 43	ОДЗ	0,0161		0,0000	0,0161	32,38		32,38	32,38
T1	ул. Хибинская, 43	ОДЗ	0,0360			0,0360	72,41		72,41	72,41
T1	ул.Хибинская,2	ОДЗ	0,0430	0,0800	0,0160	0,1390	247,39	36,40	283,79	265,79
T1	плЗаводская,97 литер А пом.2	ОДЗ	0,0135			0,0135	27,15		27,15	27,15
T1	пл. Заводская,97 литер А пом.1	ОДЗ	0,0064			0,0064	12,97		12,97	12,97
T1	пер. Пеший, 19/7	ОДЗ	0,0370			0,0370	74,42		74,42	74,42
T1	СОШ на 1000 мест	ОДЗ	0,9760	0,8940	0,2360	2,1060	3761,06	536,90	4297,96	4032,46
T1	ул.5-я Керченская,39 (ОДН - ООО УК "Трусовская" с 01.03.2024 г.)	ОДЗ	0,1783		0,0372	0,2155	358,61	84,63	443,24	401,39
T1	ул.5-я Керченская,39 лит.А	ОДЗ	0,0332			0,0332	66,77		66,77	66,77
T1	ул. 5-я Керченская,39 лит.А	ОДЗ	0,0615		0,0028	0,0643	123,69	6,37	130,06	126,91
T1	ул. Депутатская, 14	ЖФ	0,5959		0,2249	0,8208	1198,56	1583,12	2781,68	2067,58
T1	ул. Дзержинского, 56а	ЖФ	0,3613		0,0936	0,4549	726,70	658,87	1385,57	1088,37
T1	ул. Дзержинского, 56а пом.73	ЖФ			0,0555	0,0555		390,68	390,68	214,45
T1	ул. Дзержинского, 56а лит.А, пом.001	ЖФ	0,0098		0,0117	0,0215	19,71	82,36	102,07	64,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	ул. Дзержинского, 56а лит.А пом.74	ЖФ	0,0049		0,0003	0,0052	9,86	2,11	11,97	11,01
T1	ул. Дзержинского, 56б (ОДН- ООО УК "Статус")	ЖФ	0,1806		0,0477	0,2283	363,16	335,77	698,93	547,47
T1	ул.3-я Керченская, 60	ЖФ	0,0817		0,0285	0,1102	164,24	200,62	364,85	274,36
T1	ул.3-я Керченская, 62	ЖФ	0,0687		0,0248	0,0935	138,20	174,57	312,77	234,02
T1	ул.3-я Керченская, 64	ЖФ	0,0566		0,0180	0,0746	113,87	126,71	240,57	183,42
T1	ул.3-я Керченская, 64, кор.1	ЖФ	0,0695		0,0242	0,0937	139,69	170,35	310,04	233,20
T1	ул.3-я Керченская, 66	ЖФ	0,0698		0,0211	0,0909	140,31	148,53	288,83	221,84
T1	ул.3-я Керченская, 66, кор.1	ЖФ	0,0689		0,0217	0,0906	138,60	152,75	291,35	222,45
T1	ул.5-я Керченская, 41	ЖФ	0,0693		0,0211	0,0904	139,38	148,53	287,91	220,91
T1	ул.5-я Керченская, 41, кор.1	ЖФ	0,0685		0,0254	0,0939	137,72	178,80	316,52	235,87
T1	ул.5-я Керченская, 41, кор.2	ЖФ	0,0696		0,0174	0,0870	140,03	122,48	262,51	207,27
T1	ул.5-я Керченская, 41, кор.3	ЖФ	0,0691		0,0198	0,0889	138,99	139,38	278,37	215,50
T1	ул.5-я Керченская, 43	ЖФ	0,0648		0,0198	0,0846	130,32	139,38	269,69	206,82
T1	ул.5-я Керченская, 45	ЖФ	0,0653		0,0267	0,0920	131,42	187,95	319,37	234,59
T1	пл. Заводская, 41 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,2661			0,2661	535,11		535,11	535,11
T1	пл. Заводская, 41 пом.67	ЖФ	0,0056			0,0056	11,26		11,26	11,26
T1	пл.Заводская,д.41 пом.066	ЖФ	0,0308			0,0308	61,95		61,95	61,95
T1	пл. Заводская, 41 лит А пом1а	ЖФ	0,0131			0,0131	26,35		26,35	26,35
T1	пл. Заводская, 42 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,2348			0,2348	472,18		472,18	472,18
T1	пл. Заводская, 42, лит. А пом. 64, лит.А1	ЖФ	0,0113			0,0113	22,73		22,73	22,73
T1	пл. Заводская, 42, лит. АА2, пом. 063	ЖФ	0,0111			0,0111	22,33		22,33	22,33
T1	пл. Заводская, 44	ЖФ	0,2093			0,2093	421,04		421,04	421,04
T1	пл.Заводская, 44 лит.А пом.24	ЖФ	0,0065			0,0065	13,07		13,07	13,07
T1	пл.Заводская,д.44 Лит.А пом. 017	ЖФ	0,0106			0,0106	21,32		21,32	21,32
T1	пл. Заводская, 44 лит.А пом.10	ЖФ	0,0089			0,0089	17,90		17,90	17,90
T1	пл. Заводская, 45 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,1247			0,1247	250,85		250,85	250,85
T1	пл. Заводская, 52 (ОДН- ООО Трусовская с 01.04.2025 г.)	ЖФ	0,1709		0,0738	0,2447	343,78	519,49	863,27	628,94
T1	пл. Заводская, 52лит.А пом.107	ЖФ	0,0027			0,0027	5,43		5,43	5,43
T1	ул. Я.Колоса, 1а (ООО "Мой район")	ЖФ	0,5300			0,5300	1065,96		1065,96	1065,96
T1	ул. Я.Колоса, 1а пом.93	ЖФ	0,0034			0,0034	6,84		6,84	6,84
T1	пл. Заводская, 46 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,1229			0,1229	247,22		247,22	247,22
T1	пл. Заводская, 58 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,5044			0,5044	1014,50		1014,50	1014,50
T1	пл. Заводская, 56 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,1137			0,1137	228,65		228,65	228,65
T1	пл. Заводская, 97	ЖФ	0,4819		0,1642	0,6461	969,31	1155,84	2125,15	1603,78
T1	пл. Заводская, 85 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,4158			0,4158	836,33		836,33	836,33
T1	пл. Заводская, 86 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,2071			0,2071	416,53		416,53	416,53
T1	пл. Заводская, 98 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,6556			0,6556	1318,50		1318,50	1318,50
T1	пл. Заводская,98 лит.А	ЖФ	0,0147			0,0147	29,57		29,57	29,57
T1	пл. Заводская, 88 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,4835			0,4835	972,48		972,48	972,48
T1	пл. Заводская, 88, литер А пом.97	ЖФ	0,0844			0,0844	169,75		169,75	169,75
T1	пл. Заводская, 89 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,4854			0,4854	976,34		976,34	976,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	пл. Заводская, 89, лит. А пом 120	ЖФ	0,0060			0,0060	12,07		12,07	12,07
T1	пл. Заводская, 13	ЖФ	0,0527			0,0527	105,93		105,93	105,93
T1	пл. Заводская, 14	ЖФ	0,0892			0,0892	179,37		179,37	179,37
T1	пл. Заводская, 15	ЖФ	0,1006			0,1006	202,36		202,36	202,36
T1	пл. Заводская, 16	ЖФ	0,1103			0,1103	221,86		221,86	221,86
T1	пл. Заводская, 18	ЖФ	0,1111			0,1111	223,40		223,40	223,40
T1	пл. Заводская, 38 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,3409			0,3409	685,73		685,73	685,73
T1	пл.Заводская,38 пом.098	ЖФ	0,0051			0,0051	10,26		10,26	10,26
T1	пл.Заводская,38 пом.61	ЖФ	0,0047			0,0047	9,45		9,45	9,45
T1	пл.Заводская, 38 лит. А пом. 02	ЖФ	0,0026			0,0026	5,23		5,23	5,23
T1	пл.Заводская, 38 лит. А пом. 01	ЖФ	0,0031			0,0031	6,23		6,23	6,23
T1	пл. Заводская, 38 пом.016	ЖФ	0,0047			0,0047	9,45		9,45	9,45
T1	пл.Заводская, 38 лит. А пом. 88	ЖФ	0,0065			0,0065	13,07		13,07	13,07
T1	пл.Заводская, 38 лит. А пом. 03	ЖФ	0,0047			0,0047	9,45		9,45	9,45
T1	пл.Заводская, 38 лит. А пом. 17	ЖФ	0,0019			0,0019	3,82		3,82	3,82
T1	пл. Заводская, 39 (ОДН ООО "Мой район")	ЖФ	0,3751			0,3751	754,40		754,40	754,40
T1	пл. Заводская, 39 пом.81	ЖФ	0,0164			0,0164	32,98		32,98	32,98
T1	пл.Заводская,39 лит.А пом.077,078	ЖФ	0,0116			0,0116	23,33		23,33	23,33
T1	пл.Заводская,д.39 пом.73	ЖФ	0,0174			0,0174	35,00		35,00	35,00
T1	пл.Заводская,39 пом.73а	ЖФ	0,0133			0,0133	26,75		26,75	26,75
T1	пл. Заводская, 27	ЖФ	0,0051			0,0051	10,26		10,26	10,26
T1	пл. Заводская, 29	ЖФ	0,0585			0,0585	117,59		117,59	117,59
T1	пл. Заводская, 30	ЖФ	0,0504			0,0504	101,45		101,45	101,45
T1	пл. Заводская, 32	ЖФ	0,0516			0,0516	103,71		103,71	103,71
T1	пл. Заводская, 32 пом. 14	ЖФ	0,0881			0,0881	177,25		177,25	177,25
T1	пл. Заводская, 35	ЖФ	0,0046			0,0046	9,25		9,25	9,25
T1	пл. Заводская, 43 (ОДН ООО УК"Мой район")	ЖФ	0,0515			0,0515	103,64		103,64	103,64
T1	пл.Заводская д.43 лит А пом 1	ЖФ	0,2800			0,2800	563,17		563,17	563,17
T1	пл.Заводская.43 лит.А пом. 36а	ЖФ	0,0031			0,0031	6,23		6,23	6,23
T1	пл.Заводская.43 лит.А пом. 3	ЖФ	0,0026			0,0026	5,23		5,23	5,23
T1	пл. Заводская, 37	ЖФ	0,0024			0,0024	4,83		4,83	4,83
T1	пл. Заводская, 19	ЖФ	0,0518			0,0518	104,15		104,15	104,15
T1	ул. Лепехинская, 47, кор.2 (ООО УК Трусовская дог.153)	ЖФ	0,0993			0,0993	199,68		199,68	199,68
T1	ул. Беломорская, 12 (ООО УК "Трусовская" дог.153)	ЖФ	0,3393		0,1386	0,4779	682,47	975,63	1658,10	1218,02
T1	пер. Грановский, 54, кор.2 (ООО УК Трусовская дог.153)	ЖФ	0,4184		0,1660	0,5844	841,56	1168,51	2010,06	1482,98
T1	пер. Грановский, 56, кор.1 (ООО УК Трусовская дог.153)	ЖФ	0,4060		0,1352	0,5412	816,61	951,70	1768,31	1339,02
T1	ул. Лепехинская, 47, кор.1	ЖФ	0,3487		0,1399	0,4886	701,23	984,78	1686,01	1241,80
T1	ул.1-я Керченская, 1Б	ЖФ	0,3468		0,1151	0,4619	697,45	810,21	1507,66	1142,19
T1	ул.3-я Керченская, 1а	ЖФ	0,3522		0,1359	0,4881	708,39	956,63	1665,02	1233,51
T1	ул. Депутатская,8	ЖФ	0,2943		0,1185	0,4128	591,96	834,15	1426,10	1049,84
T1	ул. Керченская, 1а	ЖФ	0,3822		0,1556	0,5378	768,63	1095,30	1863,93	1369,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	пер.1й Депутатский, 15 к.1	ЖФ	0,3232		0,1233	0,4465	650,10	867,93	1518,03	1126,53
T1	пер.Ленинградский, 66	ЖФ	0,3840		0,1766	0,5606	772,38	1243,12	2015,50	1454,76
T1	ул. Депутатская, 4 (ООО Сфера дог. 222)	ЖФ	0,4815			0,4815	968,40		968,40	968,40
T1	ул. Депутатская, 4, кор.1 (ООО УК "Трусовская" дог. 153)	ЖФ	0,3697		0,1312	0,5009	743,50	923,54	1667,04	1250,46
T1	ул. Дзержинского, 46 (ОДН-ООО УК"Статус" д.302)	ЖФ	0,3706		0,1272	0,4978	745,28	895,39	1640,67	1236,78
T1	ул. Дзержинского, 46 лит.А'	ЖФ	0,4006		0,1439	0,5445	805,73	1012,94	1818,67	1361,76
T1	ул. Дзержинского, 54а (ОДН-ООО УК"Статус" д.302)	ЖФ	0,0147			0,0147	29,57		29,57	29,57
T1	Дзержинского,54а лит. А пом. 051	ЖФ	0,2445		0,0471	0,2916	491,77	331,55	823,32	673,77
T1	Дзержинского,54а лит. А пом. 050	ЖФ	0,0014		0,0003	0,0017	2,82	2,11	4,93	3,97
T1	ул. Дзержинского, 54а лит.А пом.49	ЖФ	0,0006			0,0006	1,21		1,21	1,21
T1	ул.5-я Керченская, 31 (ОДН "Трусовская") с 01.04.2025	ЖФ	0,0400		0,0116	0,0516	80,45	81,65	162,11	125,27
T1	ул.5-я Керченская,31	ЖФ	0,4043		0,1540	0,5583	813,06	1084,04	1897,10	1408,12
T1	ул.3-я Керченская, 58 (ОДН "- СФЕРА")	ЖФ	0,0007		0,0002	0,0009	1,41	1,41	2,82	2,18
T1	ул. 3-я Керченская, 58	ЖФ	0,2504		0,0254	0,2758	503,67	178,80	682,46	601,81
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,2830		0,0192	0,3022	569,19	135,15	704,34	643,38
T1	ул. 3-я Керченская, 58/1	ЖФ	0,0071			0,0071	14,28		14,28	14,28
T1	ул. Волгоградская, 85	ЖФ	0,0930		0,0316	0,1246	187,11	222,44	409,55	309,21
T1	пер.Ленинградский, 68	ЖФ	0,1393			0,1393	280,18		280,18	280,18
T1	пер.Ленинградский, 70	ЖФ	0,2527			0,2527	508,18		508,18	508,18
T1	пер.Ленинградский,70 литер А пом. № 036	ЖФ	0,2778			0,2778	558,69		558,69	558,69
T1	ул.3-я Керченская, 2, кор.2 (ООО "Мой район" дог.195)	ЖФ	0,0046			0,0046	9,25		9,25	9,25
T1	ул. Хибинская, 6/1 (ООО Эльсервис дог. 311)	ЖФ	0,3068		0,0787	0,3855	616,96	553,99	1170,95	921,06
T1	пер.2-ой Садовый,4 - (ООО "Алекс-Трейд" дог. 301_ - ОДН с 01.10.2025 г.	ЖФ	0,5280		0,1568	0,6848	1061,93	1103,75	2165,68	1667,81
T1	ул. Волгоградская, 85 Е (ООО "Идеал" дог.041) с 01.10.2023	ЖФ	0,2399		0,0738	0,3137	482,41	519,49	1001,90	767,57
T1	ул.5-я Керченская, 41, кор.4	ЖФ	0,3170		0,0923	0,4093	637,54	649,72	1287,26	994,18
T1	ул. Волгоградская, 85 Ж	ЖФ	0,4301		0,1376	0,5677	865,04	968,59	1833,63	1396,72
T1	ул. Дзержинского, 44 (НУ)	ЖФ	0,2107		0,0663	0,2770	423,72	466,70	890,41	679,90
T1	ул. Дзержинского, 44, лит.А пом.74	ЖФ	0,3562			0,3562	716,40		716,40	716,40
T1	ул. Дзержинского, 44, лит.А, пом. 004	ЖФ	0,0270			0,0270	54,30		54,30	54,30
T1	ул. Дзержинского, 44 лит.А пом.073	ЖФ	0,0031			0,0031	6,23		6,23	6,23
T1	ул. Дзержинского, 44 лит.А пом. 75	ЖФ	0,0265			0,0265	53,30		53,30	53,30
T1	ул. Депутатская, 2, кор.1 (ООО УК "Эльсервис") - ОДН	ЖФ	0,0089			0,0089	17,90		17,90	17,90
T1	ул. Депутатская,2 корп.1, лит.А, пом. 50	ЖФ	0,1905		0,0434	0,2339	383,23	305,50	688,73	550,93
T1	Депутатская,2 к.1 лит.А пом.051	ЖФ	0,0051			0,0051	10,26		10,26	10,26
T1	ул.Депутатская,2к.1 пом. 052	ЖФ	0,0030			0,0030	6,03		6,03	6,03
T1	ул.Депутатская,2 корп.1 литер А пом. № 054	ЖФ	0,0041		0,0239	0,0280	8,25	168,24	176,48	100,60
T1	пер.Ленинградский, 82	ЖФ	0,0292			0,0292	58,73		58,73	58,73
T1	пер. Ленинградский,82 лит.А пом.03	ЖФ	0,3781			0,3781	760,49		760,49	760,49
T1	пер.Ленинградский,84	ЖФ	0,0044			0,0044	8,85		8,85	8,85
T1	пер. Ленинградский, 84 пом.049	ЖФ	0,2343			0,2343	471,28		471,28	471,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентилья-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентильяция	ГВС	всего	
T1	пер. Ленинградский, 84 лит. А, пом.1а	ЖФ	0,0060			0,0060	12,07		12,07	12,07
T1	пер.Ленинградский,68 к.1 (ООО Авангард) - ОДН	ЖФ	0,0072			0,0072	14,48		14,48	14,48
T1	ул. Хибинская, 45, кор.4 (НУ)	ЖФ	0,7020		0,2156	0,9176	1411,81	1517,65	2929,46	2244,89
T1	ул. Хибинская, 45/4 лит.А, пом.091	ЖФ	0,4253			0,4253	855,42		855,42	855,42
T1	пер. Грановский, 54 (ООО УК "Эльсервис"-ОДН дог. 311)	ЖФ	0,0188			0,0188	37,81		37,81	37,81
T1	пер. Грановский,54	ЖФ	0,9101		0,2383	1,1484	1830,50	1677,44	3507,94	2751,29
T1	пер. Грановского, 54 лит.А пом.001	ЖФ	0,0015			0,0015	3,02		3,02	3,02
T1	пер. Грановского, 54 лит.А пом.009	ЖФ	0,0320		0,0227	0,0547	64,36	159,79	224,15	152,07
T1	пер. Грановский, 54 лит.А пом. 002-005, 007	ЖФ	0,0268		0,0189	0,0457	53,90	133,04	186,94	126,93
T1	пер. Грановского, 54 лит.А пом.006	ЖФ	0,0188			0,0188	37,81		37,81	37,81
T1	пер. Грановского, 54, литер А1 пом.№ 008	ЖФ	0,0014		0,0002	0,0016	2,82	1,41	4,22	3,59
T1	пер. Грановский, 57 (ООО "Эльсервис" дог.311) - ОДН	ЖФ	0,0294		0,0035	0,0329	59,13	24,64	83,77	72,66
T1	пер. Грановский, 59 (ООО УК "Эльсервис") ОДН	ЖФ	1,0280		0,3326	1,3606	2067,54	2341,24	4408,78	3352,71
T1	пер. Грановского, 59, пом. 038	ЖФ	1,2200		0,3575	1,5775	2453,75	2516,51	4970,26	3835,13
T1	пер Грановского, 59/2 (ООО УК "Эльсервис") ОДН	ЖФ	0,0032		0,0006	0,0038	6,44	4,22	10,66	8,75
T1	пер. Грановский, 59, корп. 2 пом. 57	ЖФ			0,0002	0,0002		1,41	1,41	0,77
T1	пер. Грановский, 59, корп. 2 пом 58	ЖФ	0,3448		0,1159	0,4607	693,57	815,84	1509,41	1141,41
T1	пер. Ленинградский, 78 А	ЖФ	0,0044			0,0044	8,85		8,85	8,85
T1	ул. Волгоградская, 85 А	ЖФ	0,0029			0,0029	5,83		5,83	5,83
T1	ул. Волгоградская, 85 Б	ЖФ	0,3563			0,3563	716,55		716,55	716,55
T1	ул. Волгоградская, 85 Г	ЖФ	0,1428			0,1428	287,11		287,11	287,11
T1	ул. Хибинская, 43 (ОДН-ООО УК "ЭЛЬСЕРВИС" д.311 с 01.08.2023 г.)	ЖФ	0,1424			0,1424	286,46		286,46	286,46
T1	ул. Хибинская,43, лит А, пом №31	ЖФ	0,1271			0,1271	255,57		255,57	255,57
T1	ул. Хибинская, 45 А	ЖФ	0,3165		0,1024	0,4189	636,56	720,81	1357,38	1032,24
T1	ул. Хибинская, 45а	ЖФ	0,0023		0,0003	0,0026	4,63	2,11	6,74	5,79
T1	ул. Хибинская, 45а	ЖФ	0,3109			0,3109	625,27		625,27	625,27
T1	ул. Хибинская, 45а	ЖФ	0,0188			0,0188	37,81		37,81	37,81
T1	ул. Хибинская, 45 Б	ЖФ	0,0117			0,0117	23,53		23,53	23,53
T1	ул. Хибинская, 45/5	ЖФ	0,0067			0,0067	13,48		13,48	13,48
T1	Хибинская,45/5 пом.002	ЖФ	0,2649			0,2649	532,87		532,87	532,87
T1	Хибинская,45/5 пом.003	ЖФ	0,3516			0,3516	707,12		707,12	707,12
T1	Хибинская,45/5 пом.74	ЖФ	0,0065			0,0065	13,07		13,07	13,07
T1	ул. Хибинская, 45/5 лит.А пом.006, 006а, 006б	ЖФ	0,0057			0,0057	11,46		11,46	11,46
T1	ул. Хибинская, 45/5	ЖФ	0,0053			0,0053	10,66		10,66	10,66
T1	ул. Хибинская, 47, кор.2	ЖФ	0,0192			0,0192	38,62		38,62	38,62
T1	ул. Хибинская, 49	ЖФ	0,0085			0,0085	17,10		17,10	17,10
T1	ул.Хибинская,45 к.6 (ОДН-ООО УК "Эльсервис" д.311 с 01.05.2024 г.)	ЖФ	0,0090			0,0090	18,10		18,10	18,10
T1	пер.Ленинградский,76	ЖФ	0,2428			0,2428	488,41		488,41	488,41
T1	пер.Ленинградский,78 (в абон. службе с 01.09.2023 г. бывш. ТСЖ №3)	ЖФ	0,4385			0,4385	881,96		881,96	881,96
T1	пер.Ленинградский,78 лит.А пом.78	ЖФ	1,5117		0,4632	1,9749	3040,51	3260,56	6301,07	4830,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентили-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	ул.Хибинская,12	ЖФ	0,2320			0,2320	466,52		466,52	466,52
T1	пер.Ленинградский,74	ЖФ	0,3547			0,3547	713,35		713,35	713,35
T1	ул. Дзержинского, 46, к1	ЖФ	0,0032			0,0032	6,44		6,44	6,44
T1	в том числе:	ЖФ	0,4169		0,1198	0,5367	838,41	843,30	1681,71	1301,32
T1	Физическое лицо Макаренков Н.М. (дог.533/11)	ЖФ	0,2768			0,2768	556,79		556,79	556,79
T1	ул. Дзержинского, 46, к.1	ЖФ	0,2691		0,0616	0,3307	541,25	433,61	974,86	779,27
T1	нежилое помещение (установлен котел на гвс)	ЖФ	1,0582		0,4405	1,4987	2128,26	3100,77	5229,03	3830,35
T1	пер. Грановского, 63, кор.1(ООО ИДЕАЛ)	ЖФ	0,0300			0,0300	60,34		60,34	60,34
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,3615		0,1205	0,4820	727,13	848,22	1575,35	1192,74
T1	пер.Грановского, 65 (ООО АВАНГАРД)	ЖФ	0,0073			0,0073	14,68		14,68	14,68
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,4322		0,1473	0,5795	869,32	1036,87	1906,19	1438,49
T1	пер.Грановского, 69, кор.1(ООО АВАНГАРД)	ЖФ	0,0012			0,0012	2,41		2,41	2,41
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,3560		0,1193	0,4753	716,07	839,78	1555,85	1177,05
T1	пер.Грановского, 71, кор.1(ООО Авангард)	ЖФ	0,6621		0,2303	0,8924	1331,62	1621,13	2952,75	2221,50
T1	ул. Дзержинского, 58 корп. 1(ООО Трусовская ДОГ №153)	ЖФ	0,4591		0,1587	0,6178	923,39	1117,12	2040,52	1536,61
T1	пер. Грановского, 65, кор.1(ООО АВАНГАРД)	ЖФ	0,0110			0,0110	22,12		22,12	22,12
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,4376		0,1500	0,5876	880,20	1055,88	1936,08	1459,80
T1	пер. Грановского, 65, кор.2(ООО АВАНГАРД)	ЖФ								
T1	пер.Грановского, 69(ООО АВАНГАРД)	ЖФ	0,5676		0,2122	0,7798	1141,66	1493,72	2635,38	1961,60
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,0164			0,0164	32,98		32,98	32,98
T1	пер.Грановского, 71(ООО АВАНГАРД)	ЖФ	0,2501		0,1011	0,3512	503,11	711,66	1214,78	893,76
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,0099			0,0099	19,91		19,91	19,91
T1	пер.Грановского, 71, кор.3(ОДН - ООО Эльсервис) с 01.10.2025	ЖФ	0,4358		0,1412	0,5770	876,58	993,94	1870,51	1422,17
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,0026			0,0026	5,23		5,23	5,23
T1	пер. Грановского, 61(ООО ИДЕАЛ)	ЖФ	0,5726		0,2216	0,7942	1151,66	1559,89	2711,55	2007,93
T1	пер. Грановского, 63 (ООО ИДЕАЛ)	ЖФ	0,9492		0,4144	1,3636	1909,08	2917,04	4826,13	3510,32
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,0276			0,0276	55,51		55,51	55,51
T1	пер.Грановского, 71, кор.2 (ООО ИДЕАЛ)	ЖФ	0,3576		0,1259	0,4835	719,22	886,24	1605,46	1205,70
T1	ул. Балаковская, 10 (ООО "Мой район")	ЖФ	0,2021			0,2021	406,55		406,55	406,55
T1	ул. Балаковская, 25б (ООО Ук "Трусовская")	ЖФ	0,1626			0,1626	326,98		326,98	326,98
T1	незаселенные муниципальные квартиры	ЖФ	0,0041			0,0041	8,25		8,25	8,25
T1	ул. Балаковская, 25в (ООО УК "Трусовская")	ЖФ	0,1609			0,1609	323,55		323,55	323,55
T1	ул. Балаковская, 25д (ООО УК "Трусовская")	ЖФ	0,1613			0,1613	324,47		324,47	324,47
T1	ул. Дзержинского, 58	ЖФ	0,7551		0,2410	0,9961	1518,65	1696,45	3215,10	2449,87
T1	пер.1-й Депутатский, 13/1 (ОДН-ООО "Идеал")	ЖФ	0,3878		0,1366	0,5244	779,89	961,55	1741,45	1307,71
T1	пл. Заводская, 47 (НУ)	ЖФ	0,6179			0,6179	1242,82		1242,82	1242,82
T1	пл. Заводская,47 лит А, пом. 124	ЖФ	0,0038			0,0038	7,64		7,64	7,64
T1	пл.Заводская, 47 лит.А пом.123	ЖФ	0,0128			0,0128	25,74		25,74	25,74
T1	пл. Заводская, 47, лит.А, пом. 122	ЖФ	0,0057			0,0057	11,46		11,46	11,46
T1	пл. Заводская,47 лит А, пом.72б	ЖФ	0,0071			0,0071	14,28		14,28	14,28
T1	пл. Заводская,47 лит А,пом.72в	ЖФ	0,0052			0,0052	10,46		10,46	10,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентиля-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
T1	пл.Заводская 47 лит А пом 72	ЖФ	0,0074			0,0074	14,88		14,88	14,88
T1	пл.Заводская,д.47 лит. А пом. 125 комн.6	ЖФ	0,0025			0,0025	5,03		5,03	5,03
T1	пл.Заводская,д.47 лит. А пом.125 ком. 11-13	ЖФ	0,0026			0,0026	5,23		5,23	5,23
T1	пл.Заводская,д.47 литер А пом № 72 г	ЖФ	0,0270			0,0270	54,30		54,30	54,30
T1	пл. Заводская,47 пом. 127	ЖФ	0,0213			0,0213	42,84		42,84	42,84
T1	ул. Хибинская, 6	ЖФ	0,4366			0,4366	878,04		878,04	878,04
T1	пл. Заводская, 60	ЖФ	0,5061			0,5061	1017,89		1017,89	1017,89
T1	ул. Хибинская, 6, кор.2 (ООО УК ЭЛЬСЕРВИС дог.311)	ЖФ	0,7179		0,2323	0,9502	1443,91	1635,21	3079,12	2341,52
T1	НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ЖФ								
T1	пл. Заводская, 3	ЖФ	0,0237			0,0237	47,71		47,71	47,71
T1	пл. Заводская, 4	ЖФ	0,0313			0,0313	62,95		62,95	62,95
T1	пл. Заводская, 6	ЖФ	0,0194			0,0194	38,95		38,95	38,95
T1	пл. Заводская, 9	ЖФ	0,0086			0,0086	17,25		17,25	17,25
T1	пл. Заводская, 10	ЖФ	0,0110			0,0110	22,03		22,03	22,03
T1	пл. Заводская, 11	ЖФ	0,0102			0,0102	20,44		20,44	20,44
T1	пл. Заводская, 21	ЖФ	0,0142			0,0142	28,54		28,54	28,54
T1	пл. Заводская, 23	ЖФ	0,0084			0,0084	16,94		16,94	16,94
T1	пл. Заводская, 24	ЖФ	0,0138			0,0138	27,86		27,86	27,86
T1	пл. Заводская, 25	ЖФ	0,0112			0,0112	22,54		22,54	22,54
T1	пл. Заводская, 26	ЖФ	0,0122			0,0122	24,64		24,64	24,64
T1	пл. Заводская, 28	ЖФ	0,0208			0,0208	41,82		41,82	41,82
T1	пл. Заводская, 33	ЖФ	0,0522			0,0522	104,96		104,96	104,96
T1	пл. Заводская, 53	ЖФ	0,4845			0,4845	974,50		974,50	974,50
T1	пл. Заводская, 54	ЖФ	0,0745		0,0304	0,1049	149,83	213,99	363,82	267,30
T1	пл. Заводская, 55	ЖФ	0,0743			0,0743	149,46		149,46	149,46
T1	пл. Заводская, 67	ЖФ	0,0152			0,0152	30,63		30,63	30,63
T1	пл. Заводская, 68	ЖФ	0,0143			0,0143	28,75		28,75	28,75
T1	пл. Заводская, 69	ЖФ	0,0119			0,0119	23,97		23,97	23,97
T1	пл. Заводская, 70	ЖФ	0,0116			0,0116	23,26		23,26	23,26
T1	пл. Заводская, 71	ЖФ	0,0128			0,0128	25,69		25,69	25,69
T1	пл. Заводская, 72	ЖФ	0,0120			0,0120	24,22		24,22	24,22
T1	пл. Заводская, 73	ЖФ	0,0125			0,0125	25,16		25,16	25,16
T1	пл. Заводская, 74	ЖФ	0,0122			0,0122	24,49		24,49	24,49
T1	пл. Заводская, 75	ЖФ	0,0135		0,0019	0,0154	27,08	13,37	40,45	34,42
T1	пл. Заводская, 76	ЖФ	0,0181		0,0087	0,0268	36,41	61,24	97,65	70,02
T1	пер. Грановский, 59/1 (ООО Авангард дог.326) - ОДН	ЖФ	0,8351		0,2386	1,0737	1679,56	1679,55	3359,11	2601,51
T1	ул.Хибинская,8/1 (ООО Эльсервис дог.311) - ОДН	ЖФ	0,2453		0,0831	0,3284	493,28	584,96	1078,24	814,38
T1	ООО КАСПИЙ ДОМ договор теплоснабжения № 034 (ОДН) с 01.04.2021 г.есть решение суда (но договор не заключен, т.к дом изначально в абон. службе)	ЖФ								
T1	пер.Ленинградский,72 к.1 (ОДН-ООО УК "Эльсервис" д.311)	ЖФ	0,2045		0,0527	0,2572	411,22	370,97	782,19	614,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источ-ник	Адреса объекта	Назначе-ние	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление теп-ловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
			отопле-ние	вентилья-ция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентильяция	ГВС	всего	
T1	ул. Молдавская, 100 (ООО УК ЭЛЬСЕРВИС дог.311) - ОДН	ЖФ	0,3447		0,1178	0,4625	693,23	829,22	1522,45	1148,41
T1	ул. Хибинская, 10 (ООО Эльсервис дог.311) - ОДН	ЖФ	0,3727		0,0973	0,4700	749,50	684,91	1434,42	1125,47
T1	ул. Дзержинского, 48 (ОДН "СФЕРА")	ЖФ	0,4682		0,1259	0,5941	941,68	886,24	1827,91	1428,15
T1	ул. Дзержинского, 48 пом 002	ЖФ	0,0307			0,0307	61,75		61,75	61,75
T1	ул.Дзержинского,48 пом. 003	ЖФ	0,0315		0,0010	0,0325	63,35	7,04	70,39	67,22
T1	ул. Дзержинского, 48 пом.076, ком.3	ЖФ	0,0017			0,0017	3,42		3,42	3,42
T1	ул.Дзержинского,48 пом. 076, ком.4	ЖФ	0,0009			0,0009	1,81		1,81	1,81
T1	ул.Дзержинского,48 пом. 74	ЖФ	0,0129		0,0063	0,0192	25,95	44,35	70,29	50,29
T1	ул.Дзержинского,48 пом. 75	ЖФ	0,0014		0,0063	0,0077	2,82	44,35	47,16	27,16
T1	пер.Ленинградский 86А	ЖФ	0,2184			0,2184	439,23		439,23	439,23
T1	пер.Ленинградский, 72	ЖФ	0,2773			0,2773	557,77		557,77	557,77
T1	пер.Ленинградский, 80	ЖФ	0,2156			0,2156	433,68		433,68	433,68
T1	ул. Хибинская, 45	ЖФ	0,3320			0,3320	667,69		667,69	667,69
T1	ул. Волгоградская, 85 В	ЖФ	0,1257			0,1257	252,84		252,84	252,84
T1	пер.Грановского 69 к.2 (ООО Авангард с 01.07.2021 г.) - ОДН	ЖФ	0,9039		0,2664	1,1703	1818,05	1875,24	3693,29	2847,41
T1	ул. Хибинская, 4	ЖФ	0,8229		0,2343	1,0572	1655,12	1649,28	3304,41	2560,46
T1	ул. Хибинской, 4 лит.А пом.171	ЖФ	0,0098			0,0098	19,71		19,71	19,71
T1	ул. Хибинская, 4 лит.А пом.127а	ЖФ	0,0096			0,0096	19,31		19,31	19,31
T1	ул. Хибинская, 4, литер А пом.129а	ЖФ	0,0118		0,0017	0,0135	23,73	11,97	35,70	30,30
T1	ул. Хибинская, 4 лит.А , пом.68	ЖФ	0,0032		0,0058	0,0090	6,44	40,83	47,26	28,85
T1	ул. Хибинская, 4 лит.А, пом.170	ЖФ	0,0055			0,0055	11,06		11,06	11,06
T1	пл. Заводская, 79	ЖФ	0,0118			0,0118	23,76		23,76	23,76
T1	пл. Заводская, 8	ЖФ	0,0105			0,0105	21,12		21,12	21,12
T1	пл. Заводская, 22	ЖФ	0,0179			0,0179	36,07		36,07	36,07
T28	ул. 6-й пр.Мостостроителей,5	ОДЗ	0,0672			0,0672	135,16		135,16	135,16
T28	ул. 4-й пр.Мостостроителей,2	ЖФ	0,0788			0,0788	158,41		158,41	158,41
T28	ул. 4-й пр.Мостостроителей,4	ЖФ	0,0775			0,0775	155,97		155,97	155,97
T28	ул. 4-й пр.Мостостроителей,6	ЖФ	0,0777			0,0777	156,18		156,18	156,18
T28	ул. 4-й пр.Мостостроителей,8	ЖФ	0,0775			0,0775	155,90		155,90	155,90
T28	ул. 4-й пр.Мостостроителей,8 корп А	ЖФ	0,0815			0,0815	163,96		163,96	163,96
T28	ул. 5-й пр.Мостостроителей,1 корп1	ЖФ	0,0766			0,0766	154,07		154,07	154,07
T29	пл. К.Маркса, д. 31 корп.1	ОДЗ	0,6109		0,0400	0,6509	1228,59	91,06	1319,66	1274,63
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом. 05, 06, 07, 010	ОДЗ	0,0100		0,0061	0,0161	20,11	13,88	33,99	27,13
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом.013	ОДЗ	0,0021		0,0152	0,0173	4,22	34,58	38,80	21,70
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом.012	ОДЗ	0,0013			0,0013	2,61		2,61	2,61
T29	пл. К.Маркса д.3 корп1 пом.09	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,21		1,21	1,21
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом.011	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	14,88	0,23	15,11	15,00
T29	пл. К.маркса д.3 корп.1 пом.03	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	14,48	0,07	14,55	14,52
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом. 02	ОДЗ	0,0222		0,0004	0,0226	44,65	0,91	45,56	45,11
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом. 08	ОДЗ	0,0069		0,0003	0,0072	13,88	0,68	14,56	14,22
T29	пл. К.Маркса д.3 корп.1 пом. 01	ОДЗ	0,0341			0,0341	68,58		68,58	68,58

3 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»

Таблица 3.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление потребителей ООО «Теплоресурс»

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		отопление	вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Г. Николаевой 1	ЖФ	0,0269		0,0116	0,0385	54,15	81,60	135,75	98,94
Г. Николаевой 3	ЖФ	0,0290		0,0116	0,0406	58,36	81,60	139,96	103,15
Г. Николаевой 5	ЖФ	0,0291		0,0140	0,0431	58,61	98,55	157,16	112,71
Г. Николаевой 7	ЖФ	0,0269		0,0149	0,0418	54,15	104,91	159,06	111,74
Г. Николаевой 9	ЖФ	0,0269		0,0110	0,0380	54,15	77,71	131,86	96,81
Г. Николаевой 11	ЖФ	0,0276		0,0127	0,0403	55,59	89,37	144,96	104,64
Г. Николаевой 13	ЖФ	0,0276		0,0160	0,0436	55,59	112,68	168,27	117,44
Г. Николаевой 15	ЖФ	0,0276		0,0116	0,0392	55,59	81,60	137,19	100,38
Г. Николаевой 17	ЖФ	0,0276		0,0099	0,0376	55,59	69,94	125,53	93,98
Г. Николаевой 19	ЖФ	0,0276		0,0116	0,0392	55,59	81,60	137,19	100,38
Г. Николаевой 21	ЖФ	0,0274		0,0121	0,0395	55,08	85,48	140,56	102,00
Г. Николаевой 25	ЖФ	0,0275		0,0121	0,0396	55,29	85,48	140,78	102,22
Г. Николаевой 27	ЖФ	0,0281		0,0121	0,0402	56,51	85,48	142,00	103,44
Г. Николаевой 29	ЖФ	0,0273		0,0121	0,0394	54,87	85,48	140,35	101,79
Г. Николаевой 31	ЖФ	0,0283		0,0116	0,0399	56,89	81,60	138,49	101,68
Магистральная 2	ЖФ	0,0292		0,0088	0,0381	58,78	62,17	120,95	92,90
Магистральная 4	ЖФ	0,0272		0,0116	0,0387	54,62	81,60	136,21	99,41
Магистральная 6	ЖФ	0,0272		0,0099	0,0371	54,62	69,94	124,56	93,01
Магистральная 8	ЖФ	0,0326		0,0132	0,0458	65,54	93,26	158,79	116,73
Магистральная 10	ЖФ	0,0273		0,0110	0,0383	54,87	77,71	132,58	97,53
Магистральная 12	ЖФ	0,0260		0,0099	0,0359	52,29	69,94	122,23	90,68
Магистральная 14	ЖФ	0,0276		0,0132	0,0409	55,59	93,26	148,84	106,78
Магистральная 16	ЖФ	0,0302		0,0132	0,0434	60,65	93,26	153,91	111,84
Мосина 1	ЖФ	0,0546		0,0155	0,0701	109,83	108,80	218,63	169,55
Мосина 3	ЖФ	0,0584		0,0193	0,0777	117,44	136,00	253,43	192,09
Мосина 5	ЖФ	0,0584		0,0188	0,0772	117,44	132,11	249,55	189,96
Мосина 7	ЖФ	0,0584		0,0155	0,0738	117,44	108,80	226,24	177,16
Мехоношина 4	ЖФ	0,0548		0,0182	0,0730	110,25	128,23	238,47	180,63
Мехоношина 6	ЖФ	0,0261		0,0099	0,0360	52,41	69,94	122,35	90,81
Мехоношина 8	ЖФ	0,0261		0,0099	0,0360	52,41	69,94	122,35	90,81
Коновалова, 6	ЖФ	0,0473		0,0190	0,0663	95,07	133,74	228,81	168,48
Коновалова 11а	ЖФ	0,0250		0,0227	0,0477	50,33	159,78	210,11	138,03
Г. Николаевой 2 к1	ЖФ	0,0760		0,0430	0,1190	152,86	302,69	455,54	319,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		отопление	вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Г. Николаевой 4 к1	ЖФ	0,1084		0,0360	0,1444	218,10	253,41	471,51	357,20
Г. Николаевой 6 к1	ЖФ	0,1046		0,0442	0,1488	210,41	310,85	521,26	381,04
Г. Николаевой 8 к1	ЖФ	0,1056		0,0458	0,1514	212,40	322,51	534,90	389,43
Г. Николаевой 8 к2	ЖФ	0,1038		0,0486	0,1524	208,78	341,94	550,72	396,48
Г. Николаевой 12 к1	ЖФ	0,1149		0,0381	0,1530	231,15	268,11	499,26	378,32
Г. Николаевой 12 к2	ЖФ	0,1149		0,0364	0,1514	231,15	256,45	487,60	371,92
Молодогвардейская 1	ЖФ	0,1372		0,0359	0,1731	275,89	252,57	528,45	414,53
Молодогвардейская 3	ЖФ	0,1372		0,0375	0,1747	275,89	264,22	540,11	420,93
Молодогвардейская 5	ЖФ	0,1066		0,0500	0,1566	214,37	351,96	566,33	407,57
Молодогвардейская 7	ЖФ	0,1071		0,0397	0,1468	215,35	279,77	495,12	368,92
Бумажников 1	ЖФ	0,2420		0,0657	0,3077	486,65	462,39	949,05	740,47
Бумажников 2	ЖФ	0,2283		0,0889	0,3172	459,22	625,59	1084,80	802,62
Бумажников 3	ЖФ	0,2152		0,0751	0,2903	432,92	528,45	961,37	723,00
Бумажников 4	ЖФ	0,2150		0,0751	0,2900	432,32	528,45	960,77	722,40
Бумажников 5	ЖФ	0,2218		0,0977	0,3195	446,00	687,76	1133,76	823,53
Бумажников 6	ЖФ	0,2156		0,0999	0,3155	433,61	703,30	1136,91	819,67
Бумажников 7	ЖФ	0,2154		0,1010	0,3164	433,14	711,07	1144,21	823,47
Бумажников 8	ЖФ	0,2157		0,0966	0,3123	433,80	679,99	1113,79	807,06
Бумажников 8а	ЖФ	0,2160		0,1010	0,3170	434,37	711,07	1145,44	824,69
Бумажников 9	ЖФ	0,2149		0,1071	0,3220	432,29	753,81	1186,10	846,08
Бумажников 10	ЖФ	0,2156		0,0977	0,3133	433,61	687,76	1121,37	811,14
Бумажников 11	ЖФ	0,2286		0,0828	0,3114	459,78	582,85	1042,62	779,72
Бумажников 13	ЖФ	0,2190		0,1027	0,3217	440,52	722,73	1163,25	837,24
Бумажников 13б	ЖФ	0,3323		0,1325	0,4647	668,24	932,55	1600,80	1180,15
Бумажников 15	ЖФ	0,2342		0,0850	0,3192	470,94	598,39	1069,33	799,42
Бумажников 15 к1	ЖФ	0,6967		0,2826	0,9793	1401,27	1989,45	3390,71	2493,33
Бумажников 16	ЖФ	0,2765		0,1181	0,3946	556,09	831,53	1387,62	1012,54
Бумажников 17	ЖФ	0,2514		0,1209	0,3723	505,68	850,95	1356,63	972,79
Бумажников 17 к1	ЖФ	0,2928		0,1065	0,3993	588,86	749,93	1338,79	1000,52
Бумажников 18	ЖФ	0,2048		0,0618	0,2667	411,97	435,19	847,16	650,86
Бумажников 20	ЖФ	0,4061		0,1325	0,5386	816,82	932,55	1749,37	1328,72
Бумажников 20а	ЖФ	0,3318		0,1788	0,5107	667,35	1258,95	1926,29	1358,42
Бумажников 20б	ЖФ	0,2742		0,1021	0,3763	551,45	718,84	1270,29	946,04
В. Мейера 1	ЖФ	0,2157		0,1098	0,3255	433,83	773,24	1207,07	858,28
В. Мейера 2	ЖФ	0,2133		0,1049	0,3182	428,99	738,27	1167,26	834,24
В. Мейера 4	ЖФ	0,2030		0,1010	0,3040	408,24	711,07	1119,31	798,56
В. Мейера 5	ЖФ	0,2198		0,0960	0,3159	442,09	676,10	1118,19	813,21
В. Мейера 6	ЖФ	0,2195		0,0938	0,3133	441,43	660,56	1101,99	804,03
В. Мейера 7	ЖФ	0,2149		0,1082	0,3231	432,29	761,59	1193,88	850,34
В. Мейера 8	ЖФ	0,2354		0,0723	0,3077	473,49	509,02	982,51	752,90
В. Мейера 11	ЖФ	0,2255		0,0905	0,3161	453,60	637,24	1090,84	803,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		отопление	вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
В. Мейера 12	ЖФ	0,1893		0,0817	0,2710	380,71	575,07	955,78	696,38
В. Мейера 13	ЖФ	0,2813		0,1259	0,4071	565,69	885,93	1451,62	1052,00
В. Мейера 15	ЖФ	0,2786		0,1286	0,4073	560,43	905,35	1465,78	1057,40
В. Мейера 16	ЖФ	0,2458		0,1203	0,3661	494,31	847,07	1341,38	959,29
В. Мейера 17	ЖФ	0,1440		0,0828	0,2268	289,67	582,85	872,52	609,61
Тренева 1	ЖФ	0,2203		0,0938	0,3142	443,15	660,56	1103,71	805,75
Тренева 3	ЖФ	0,2219		0,1076	0,3295	446,32	757,70	1204,01	862,24
Тренева 3а	ЖФ	0,3103		0,1054	0,4157	624,01	742,16	1366,16	1031,40
Тренева 5	ЖФ	0,2179		0,1021	0,3201	438,32	718,84	1157,17	832,91
Тренева 7	ЖФ	0,2240		0,1021	0,3261	450,50	718,84	1169,35	845,10
Тренева 11 к1	ЖФ	0,7683		0,2743	1,0427	1545,33	1931,16	3476,50	2605,40
Тренева 13	ЖФ	0,4971		0,1645	0,6616	999,85	1157,92	2157,77	1635,46
Тренева 14	ЖФ	0,2317		0,1200	0,3517	466,02	844,70	1310,73	929,70
Тренева 15	ЖФ	0,2698		0,0309	0,3007	542,57	217,60	760,17	662,01
Тренева 15а	ЖФ	0,1982		0,0916	0,2898	398,55	645,02	1043,57	752,62
Тренева 19	ЖФ	0,2073		0,0872	0,2945	416,94	613,93	1030,87	753,94
Тренева 21	ЖФ	0,2968		0,1253	0,4222	597,04	882,04	1479,08	1081,22
Тренева 23	ЖФ	0,3190		0,1844	0,5033	641,55	1297,80	1939,35	1353,94
Тренева 25	ЖФ	0,3072		0,1259	0,4330	617,83	885,93	1503,75	1104,13
Тренева 25а	ЖФ	0,2488		0,1005	0,3493	500,48	707,19	1207,66	888,67
Тренева 27	ЖФ	0,3962		0,1750	0,5711	796,77	1231,75	2028,52	1472,91
Тренева 29а	ЖФ	0,2284		0,1408	0,3692	459,40	990,84	1450,24	1003,30
Тренева 29б	ЖФ	0,2413		0,1827	0,4240	485,33	1286,15	1771,47	1191,33
Тренева 31	ЖФ	0,3689		0,1766	0,5456	742,04	1243,40	1985,45	1424,58
Тренева 33	ЖФ	0,4855		0,1827	0,6682	976,53	1286,15	2262,67	1682,52
Прибрежная 53а	ЖФ	0,2766		0,1148	0,3914	556,30	808,21	1364,52	999,95
Варшавская 6к2	ЖФ	0,2931		0,1391	0,4322	589,47	979,18	1568,65	1126,96
Косиора, 11	ЖФ	0,2818		0,1982	0,4799	566,69	1394,94	1961,63	1332,41
Косиора 16	ЖФ	0,2895		0,1242	0,4137	582,30	874,27	1456,57	1062,21
Косиора 16 к1	ЖФ	0,3707		0,1980	0,5687	745,64	1393,76	2139,40	1510,71
Димитрова 3	ЖФ	0,2716		0,1135	0,3852	546,34	799,09	1345,43	984,98
Димитрова 3 к1	ЖФ	0,2294			0,2294	461,33		461,33	461,33
Димитрова 5	ЖФ	0,2187		0,1360	0,3547	439,96	957,05	1397,01	965,30
Димитрова 5 к1	ЖФ	0,2853		0,1162	0,4015	573,82	817,67	1391,50	1022,67
Димитрова 5 к2	ЖФ	0,2963		0,1089	0,4052	595,87	766,57	1362,44	1016,66
Димитрова 5 к3	ЖФ	0,2923		0,1650	0,4573	587,96	1161,47	1749,43	1225,52
Димитрова 7	ЖФ	0,2206			0,2206	443,65		443,65	443,65
Димитрова 7 к1	ЖФ	0,2926		0,1703	0,4628	588,41	1198,63	1787,05	1246,37
Димитрова 7 к2	ЖФ	0,1980			0,1980	398,14		398,14	398,14
Димитрова, 11	ЖФ	0,3107		0,1689	0,4796	624,90	1188,83	1813,73	1277,48
Димитрова 11 к1	ЖФ	0,2724			0,2724	547,83		547,83	547,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		отопление	вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Магистральная 30	ЖФ	0,4222		0,2383	0,6605	849,15	1677,16	2526,31	1769,79
Магистральная 30 к1	ЖФ	0,2900		0,1247	0,4147	583,23	878,07	1461,30	1065,23
Магистральная 30 к2	ЖФ	0,2911		0,1069	0,3980	585,43	752,63	1338,07	998,57
Магистральная 34	ЖФ	0,3584			0,3584	720,90		720,90	720,90
Магистральная 34 к1	ЖФ	0,2876		0,1201	0,4077	578,41	845,55	1423,96	1042,56
Магистральная 34 к2	ЖФ	0,2893		0,1247	0,4140	581,82	878,07	1459,89	1063,81
Магистральная 34 к3	ЖФ	0,2994		0,1201	0,4196	602,26	845,55	1447,81	1066,41
Магистральная 34 к5	ЖФ	0,3875		0,2185	0,6059	779,32	1537,78	2317,10	1623,45
Химиков 1к1	ЖФ	0,2051			0,2051	412,57		412,57	412,57
Химиков 2	ЖФ	0,2475		0,3050	0,5525	497,71	2146,96	2644,67	1676,23
Химиков 3	ЖФ	0,2273			0,2273	457,10		457,10	457,10
Химиков 6	ЖФ	0,4196		0,2105	0,6301	843,89	1482,03	2325,92	1657,42
Химиков 7	ЖФ	0,3653			0,3653	734,62		734,62	734,62
Химиков 7 к1	ЖФ	0,2066			0,2066	415,45		415,45	415,45
Химиков 8	ЖФ	0,5080			0,5080	1021,74		1021,74	1021,74
Химиков 1	ЖФ	0,6284			0,6284	1263,86		1263,86	1263,86
Мосина 13	ЖФ	0,2167		0,0900	0,3067	435,87	633,36	1069,23	783,54
Мосина 15	ЖФ	0,1363		0,0486	0,1849	274,20	341,94	616,13	461,89
Мосина 23	ЖФ	0,1973		0,0668	0,2640	396,74	470,16	866,90	654,82
Магистральная 36	ЖФ	0,3853		0,1828	0,5681	774,98	1286,91	2061,89	1481,40
Магистральная 36 к1	ЖФ	0,1860		0,0733	0,2592	374,04	515,69	889,73	657,12
ул. Коновалова	ЖФ	0,0417		0,0520	0,0937	83,88	366,04	449,92	284,81
ул. Дж.Верди, Хосе Диаса, Чкалова, Удмуртская	ЖФ	0,0473		0,0140	0,0613	95,07	98,55	193,62	149,16
дома ул. Хосе Диаса, Флеминга	ЖФ	0,0102		0,0110	0,0212	20,50	77,43	97,94	63,01
ул. Тузуклейская, Стрелецкая, Мологвардейская, Трилиссера	ЖФ	0,0361		0,0120	0,0481	72,70	84,47	157,17	119,07
ул. Универсальная	ЖФ	0,0037		0,0030	0,0067	7,46	21,12	28,57	19,05
ул. Молодогвардейская, Трилиссера	ЖФ	0,0454		0,0190	0,0644	91,34	133,74	225,09	164,76
ул. Монтажников, Раевского	ЖФ	0,0213		0,0090	0,0303	42,87	63,35	106,23	77,65
ул. Универсальная, Райнера, Шахтинская, Прибрежная, Монтажников, Варшавская	ЖФ	0,0426		0,0370	0,0796	85,75	260,45	346,20	228,72
Мосина, 1а, кв. 1,2	ЖФ	0,0065		0,0030	0,0095	13,05	21,12	34,17	24,64
Магистральная, 1	ОДЗ	0,4713		0,1260	0,5973	947,82	286,65	1234,47	1092,72
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0982		0,0480	0,1462	197,59	109,20	306,79	252,79
Бумажников, 1А	ОДЗ	0,3818		0,0505	0,4323	767,83	114,89	882,72	825,90
Железнякова, 36	ОДЗ	0,2497		0,0213	0,2711	502,26	48,54	550,80	526,80
В. Мейера, 10	ОДЗ	0,2623		0,1340	0,3963	527,61	304,85	832,46	681,71
Магистральная, 34к1	ОДЗ	0,1656		0,1152	0,2808	333,03	262,08	595,11	465,51
Бумажников, 17к2	ОДЗ	0,2056		0,1730	0,3786	413,48	393,58	807,05	612,43
Димитрова, 3к2	ОДЗ	0,2074		0,1270	0,3344	417,22	288,93	706,15	563,27
Коновалова, 16	ОДЗ	0,0651			0,0651	130,97		130,97	130,97
Коновалова, 12	ОДЗ	0,0447			0,0447	89,80		89,80	89,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ» НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА. ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		отопление	вентиляция	ГВС ср.ч.	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бумажников, 12а	ОДЗ	0,3050		0,0814	0,3864	613,39	185,27	798,66	707,05
Химиков, 5/1	ОДЗ	0,3429		0,1080	0,4509	689,72	245,70	935,42	813,92
Бумажников, 9а	ОДЗ	0,2299		0,1074	0,3373	462,30	244,37	706,67	585,82
Бумажников, 13а	ОДЗ	0,2084		0,1290	0,3374	419,09	293,48	712,57	567,44
Тренева, 11	ОДЗ	0,2299		0,0450	0,2749	462,30	102,38	564,67	514,05
Бумажников, 6а	ОДЗ	0,1507		0,0500	0,2007	303,09	113,75	416,84	360,59
Димитрова, 7а	ОДЗ	0,1616		0,1237	0,2853	325,10	281,42	606,52	467,35
Коновалова, 14а	ОДЗ	0,0651		0,0100	0,0751	130,97	22,75	153,72	142,47
Тренёва, 5а	ОДЗ	0,1795		0,0750	0,2545	361,09	170,63	531,72	447,34
Бумажников, 12б	ОДЗ	0,0047			0,0047	9,37		9,37	9,37
Бумажников, 3а	ОДЗ	0,0140		0,0100	0,0240	28,06	22,75	50,81	39,56
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0641		0,0070	0,0711	129,01	15,93	144,94	137,06
Мосина, 1а	ОДЗ	0,1395		0,0100	0,1495	280,64	22,75	303,39	292,14
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0329		0,0290	0,0619	66,08	65,98	132,05	99,43
Коновалова, 12а	ОДЗ	0,0428		0,0180	0,0608	86,17	40,95	127,12	106,87
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0590		0,0180	0,0770	118,66	40,95	159,61	139,36
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0028			0,0028	5,61		5,61	5,61
Магистральная, 16 а	ОДЗ	0,0060			0,0060	12,07		12,07	12,07
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0018			0,0018	3,70		3,70	3,70
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0495			0,0495	99,64		99,64	99,64
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0034		0,0003	0,0037	6,88	0,68	7,57	7,23
Мосина, 1а	ОДЗ	1,3113		0,7551	2,0664	2637,40	1717,85	4355,25	3505,76
Мосина, 1а	ОДЗ	0,2646		0,0664	0,3310	532,16	151,06	683,22	608,52
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0027		0,0003	0,0030	5,36	0,68	6,05	5,71
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0233			0,0233	46,83		46,83	46,83
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0503			0,0503	101,22		101,22	101,22
Магистральная, 38	ОДЗ	0,0057		0,0020	0,0077	11,56	4,55	16,11	13,86
Бумажников, 11а	ОДЗ	0,0028			0,0028	5,56		5,56	5,56
Бумажников, 5а	ОДЗ	0,0389		0,0020	0,0409	78,18	4,55	82,73	80,48
Бумажников, 5а	ОДЗ	0,0147			0,0147	29,63		29,63	29,63
Мосина, 1а	ОДЗ	0,0164		0,0126	0,0290	32,98	28,67	61,65	47,47